



MCI 3 MCI Soft Start Motor Controller

Montering - Mounting - Montage




Mål - Dimensions - Abmessungen



Forbindelse - Wiring - Verbindung

75°C		
Kabel/ Wire*	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)
**	0.75 - 4 (18 - 12)	0.75 - 4 (18 - 12)
	2 x 1 (2 x 18)	2 x 1 (2 x 18)
**	0.75 - 6 (18 - 10)	0.75 - 6 (18 - 10)
	2 x 75 - 2.5 (2 x 18 - 14)	2 x 75 - 2.5 (2 x 18 - 14)
**	0.75 - 6 (18 - 10)	0.75 - 6 (18 - 10)
	2 x 0.75 - 1.5 (2 x 18 - 16)	2 x 0.75 - 1.5 (2 x 18 - 16)
	Pozidrive 1 0.5 Nm max. 4.4 lb-in max.	Pozidrive 1 0.5 Nm max. 4.4 lb-in max.
	4 mm 0.5 Nm max. 4.4 lb-in max.	4 mm 0.5 Nm max. 4.4 lb-in max.




Motor A	Danfoss CTI 25
0.1 - 0.16	047B3140
0.16 - 0.25	047B3141
0.25 - 0.4	047B3142
0.4 - 0.63	047B3143
0.63 - 1.0	047B3144
1.0 - 1.6	047B3145
1.6 - 2.5	047B3146
2.5 - 4.0	047B3147

- DK Hvis beskyttet med sikringer, se specifikationer i datablad
- UK If protection with fuses, see recommendations in data sheet
- D Falls Sicherungen verwendet werden, Empfehlungen im Datenblatt beachten


P.S. This product has been designed for class A equipment. Use of the product in domestic environment may cause radio interference, in which case the user may be required to employ additional mitigation methods.

Use thermal overload protection as required by the National Electric Code
When protected by a non-time delay K5 or H Class fuse, rated 266% of motor FLA, this device is rated for use on a circuit capable of delivering not more than 5.000 rms, symmetrical amperes, 600 V maximum. Maximum surrounding temperature 40°C

Indstilling - Settings - Einstellungen



- Start rampe tid
Ramp-up time
Zeit Startanstieg
- Stop rampe tid
Ram-down time
Stopzeit
- Kick start
- Startmoment
Initial torque
Startleistung



Danfoss
A47BA40.10

Bemærkninger - Remarks - Bemerkungen

	Dansk	English	Deutsch
NB!	<ul style="list-style-type: none"> Anvend 2 mm x 0.5 mm skruetrækker Vær forsigtig ikke at indstill drejekontakterne imellem klik. Motor Controlleren aflæser tid og moment justeringen i stop tilstand. Gentagne starter kan resultere i at motoroverbelastningsrelæ aktiveres. 	<ul style="list-style-type: none"> Use 2 mm x 0.5 mm screwdriver. Make sure that the switches click into position, otherwise time and torque settings will not be correct. The motor controller will read time and torque settings in the off state. Repeated starts may trip motor protection relay. 	<ul style="list-style-type: none"> Schraubenzieher 2 mm x 0.5 mm verwenden. Schalter müssen einrasten, um korrekte Funktion zu gewährleisten. Eingestellte Werte werden im ausgeschalteten Zustand abgelesen. Mehrfache Starts können Motorschutzrelais auslösen.

Startmoment indstilling - Initial torque setting - Einstellung der Startleistung

	Dansk	English	Deutsch
	<ol style="list-style-type: none"> Indstil Ramp-up kontakt til max. Indstil Ramp-down kontakt til min. Indstil Initial Torque kontakt til min. Påtryk signalspænding i et par sekunder, hvis ikke motorakslen roterer øjeblikkeligt efter start juster Initial torque en deling op. Gentag indtil motor aksel roterer øjeblikkeligt efter start. 	<ol style="list-style-type: none"> Set Ramp-up switch to max. Set Ramp-down switch to min. Set Initial torque switch to min. Apply control signal for a few seconds. If the load does not rotate immediately increase the Initial torque for one step and try again. Repeat until the load starts to rotate immediately on start up. 	<ol style="list-style-type: none"> Ramp-up Schalter auf max. stellen Ramp-down Schalter auf min. stellen Initial torque Schalter auf min. stellen Steuersignal einige Sekunden betätigen. Falls der Motor nicht sofort anläuft, Initial torque schrittweise erhöhen, bis der Motor anläuft.
	<p>Hvis Initial torque justeringen ikke er tilstrækkeligt til at starte motoren, er det nødvendigt at anvende Kick-start.</p> <ol style="list-style-type: none"> Indstil Ramp-up tiden til max. Indstil Ramp-down tiden til min. Indstil Initial torque til minimum kick-start moment. Påtryk signalspænding i et par sekunder. Hvis belastningen stopper umiddelbart efter Kick-start perioden juster Initial torque en deling op. Gentag indtil motorakslen fortsætter med at rotere efter Kick-start perioden. 	<p>If the maximum Initial torque setting is not sufficient to start the motor, it is necessary to use Kick-start</p> <ol style="list-style-type: none"> Set Ramp-up switch to max. Set Ramp-down switch to min. Set Initial torque switch to min. kick-start torque. Apply control signal for a few seconds. If the load stops right after the kick start increase the Initial torque for one step and try again. Repeat until the load continues to rotate after the "kick". 	<p>Falls Initial torque max. Einstellung nicht ausreicht um den Motor zu starten, muß Kick-start verwendet werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ramp-up Schalter auf max. stellen Ramp-down Schalter auf min. stellen Initial torque Schalter auf min. Kickstart stellen. Steuersignal einige Sekunden betätigen. Falls der Motor sofort wieder stoppt, Initial torque schrittweise erhöhen, bis der Motor sofort nach dem "Kick" anläuft.

Start rampe indstilling - Ramp up settings - Einstellung der Startanstiegszeit

	Dansk	English	Deutsch
	<ol style="list-style-type: none"> Indstil Ramp-up tiden til max. og start motor. Gradvis nedsæt Ramp-up tiden indtil motor og belastning netop overbelastes. Juster Ramp-up tiden en deling op. 	<ol style="list-style-type: none"> Set Ramp-up switch to max. and start motor. Decrease the Ramp-up time until mechanical surge is observed. Increase Ramp-up time one step. 	<ol style="list-style-type: none"> Ramp-up Schalter auf max. stellen. Ramp-up Zeit solange verkürzen bis Überbelastung beobachtet wird. Ramp-up Zeit um einen Schritt erhöhen.

Stop rampe indstilling - Ramp down settings - Einstellung der Startanstiegszeit

	Dansk	English	Deutsch
	<ol style="list-style-type: none"> Indstil Ramp-down tiden til max. og afbryd signalspændingen. Gradvis nedsæt Ramp-down tiden indtil motor og belastning netop overbelastes. Juster Ramp-down tiden en deling op. 	<ol style="list-style-type: none"> Set Ramp-down switch to max. and switch off the control voltage. Decrease the Ramp-down time until mechanical surge is observed. Increase Ramp-up time one step. 	<ol style="list-style-type: none"> Ramp-down Schalter auf max. stellen und Steuersignal ausschalten. Ramp-down Zeit solange verkürzen bis Überbelastung beobachtet wird. Ramp-down Zeit um einen Schritt erhöhen.