

操作ガイド

VLT® HVAC Basic Drive FC 101





Danfoss A/S

6430 Nordborg
Denmark
CVR nr.: 20 16 57 15

Telephone: +45 7488 2222
Fax: +45 7449 0949

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Danfoss A/S
Danfoss Drives A/S

declares under our sole responsibility that the

Product category: Frequency Converter

Type designation(s): FC-101PXXXYY*****

Character XXX: K25, K37, K75, 1K5, 2K2, 3K0, 3K7, 4K0, 5K5, 7K5, 11K, 15K, 18K, 22K, 30K, 37K, 45K, 55K, 75K, 90K

Character YY: T2, T4, T6

* may be any number or letter indicating drive options which do not impact this DoC.

The meaning of the 39 characters in the type code string can be found in appendix 00729776.

Covered by this declaration is in conformity with the following directive(s), standard(s) or other normative document(s), provided that the product is used in accordance with our instructions.

Low Voltage Directive 2014/35/EU

EN61800-5-1:2007 + A1:2017 Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1:
Safety requirements – Electrical, thermal and energy.

EMC Directive 2014/30/EU

EN61800-3:2004 + A1:2012 Adjustable speed electrical power drive systems – Part 3: EMC
requirements and specific test methods.

RoHS Directive 2011/65/EU including amendment 2015/863.

EN630000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and
electronic products with respect to the restriction of
hazardous substances

Date: 2020.09.15 Place of issue:	Issued by 	Date: 2020.09.15 Place of issue:	Approved by 
Graasten, DK	Signature: Name: Gert Kjær Title: Senior Director, GDE	Graasten, DK	Signature: Name: Michael Termansen Title: VP, PD Center Denmark

Danfoss only vouches for the correctness of the English version of this declaration. In the event of the declaration being translated into any other language, the translator concerned shall be liable for the correctness of the translation

内容

1	はじめに	6
1.1	この操作ガイドの目的	6
1.2	商標	6
1.3	補助的リソース	6
1.3.1	その他のリソース	6
1.3.2	MCT 10 設定ソフトウェアサポート	6
1.4	ドキュメントおよびソフトウェア・バージョン	6
1.5	認証と承認	7
1.6	廃棄	7
2	安全性	8
2.1	安全記号	8
2.2	有資格技術者	8
2.3	安全予防措置	8
2.4	モーター熱保護	9
3	設置	11
3.1	機械的設置	11
3.1.1	並列配置	11
3.1.2	ドライブ寸法	12
3.2	電氣的設置	14
3.2.1	電氣的設置一般	14
3.2.2	IT 主電源	15
3.2.3	主電源とモーター接続	16
3.2.3.1	はじめに	16
3.2.3.2	主電源およびモーターへの接続	16
3.2.3.3	エンクロージャー・サイズ H1–H5 のリレーと端子	17
3.2.3.4	エンクロージャー・サイズ H6 のリレーと端子	18
3.2.3.5	エンクロージャー・サイズ H7 のリレーと端子	18
3.2.3.6	エンクロージャー・サイズ H8 のリレーと端子	19
3.2.3.7	エンクロージャー・サイズ H9 の主電源およびモーターへの接続	19
3.2.3.8	エンクロージャー・サイズ H10 のリレーと端子	22
3.2.3.9	エンクロージャー・サイズ I2	23
3.2.3.10	エンクロージャー・サイズ I3	24
3.2.3.11	エンクロージャー・サイズ I4	25
3.2.3.12	IP54 エンクロージャー・サイズ I2、I3、I4	26
3.2.3.13	エンクロージャー・サイズ I6	26

3.2.3.14	エンクロージャー・サイズ 17、18	28
3.2.4	ヒューズと遮断器	28
3.2.4.1	分岐回路の保護	28
3.2.4.2	短絡保護	28
3.2.4.3	過電流保護	28
3.2.4.4	UL/非 UL 適合	28
3.2.4.5	ヒューズと遮断器の推奨事項	28
3.2.5	EMC 対策電氣的設置	31
3.2.6	コントロール端子	32
3.2.7	電気配線	34
3.2.8	騒音または振動	34
4	プログラミング	35
4.1	ローカル・コントロール・パネル (LCP)	35
4.2	セットアップウィザード	36
4.2.1	設定ウィザードの導入	36
4.2.2	開ループアプリケーションのセットアップウィザード	38
4.2.3	閉ループアプリケーションのセットアップウィザード	45
4.2.4	モーター設定	52
4.2.5	変更履歴機能	57
4.2.6	パラメーター設定を変更中	57
4.2.7	メインメニューから全パラメーターへのアクセス	57
4.3	Parameter List (パラメーター・リスト)	58
5	警告および警報	60
5.1	警告と警報のリスト	60
6	仕様	63
6.1	主電源	63
6.1.1	3x200–240 V 交流	63
6.1.2	3x380–480 V 交流	64
6.1.3	3x525–600 V 交流	68
6.2	EMC 放射試験結果	70
6.3	特殊条件	71
6.3.1	周囲温度とスイッチ周波数の定格値の低減	71
6.3.2	低空気圧と高高度の定格値の低減	71
6.4	一般技術データ	71
6.4.1	保護と機能	71
6.4.2	主電源 (L1、L2、L3)	72

6.4.3	モーター出力 (U、V、W)	72
6.4.4	ケーブル長と断面積	72
6.4.5	デジタル入力	72
6.4.6	アナログ入力	73
6.4.7	アナログ出力	73
6.4.8	デジタル出力	73
6.4.9	コントロール・カード、RS485 シリアル通信	74
6.4.10	コントロール・カード、24 V 直流出力	74
6.4.11	リレー出力	74
6.4.12	コントロール・カード、10 V 直流出力	75
6.4.13	周囲条件	75

1 はじめに

1.1 この操作ガイドの目的

この操作ガイドには、AC ドライブの設置と設定を安全に行うための情報が記載されています。これは、有資格技術者による利用を前提としています。ドライブを安全かつ専門的に使用するには、指示を読んでそれに従ってください。安全指示と一般警告については、特に注意して読むようにしてください。この操作ガイドは、ドライブの操作時にいつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

1.2 商標

VLT®は、Danfoss A/S の登録商標です。

1.3 補助的リソース

1.3.1 その他のリソース

高度なドライブの機能やプログラミングを理解するために、様々な補助的リソースが利用できます。

- VLT® HVAC Basic Drive FC 101 プログラミング・ガイドでは、プログラム方法に関する情報を説明し、全パラメーターを解説します。
- VLT® HVAC Basic Drive FC 101 デザインガイドでは、ドライブに関するすべての技術情報が記載されています。オプションと付属品の一覧もあります。

技術資料は、次のリンクから、電子形式にて入手できます:www.danfoss.com。

1.3.2 MCT 10 設定ソフトウェアサポート

www.danfoss.com のサービス・サポートセクションからソフトウェアをダウンロードします。

ソフトウェアのインストール手順の間に、アクセスコード「81463800」を入力して VLT® HVAC Basic DriveFC 101 機能を有効にします。VLT® HVAC Basic DriveFC 101 機能を使用するのにライセンスキーは必要ありません。

最新のソフトウェアに必ずしもドライブの最新アップデートが含まれているとは限りません。ドライブの最新アップデート(*.upd ファイル形式)については、地域の販売事務所にお問い合わせいただくか、www.danfoss.com のサービス・サポートセクションからドライブのアップデートをダウンロードしてください。

1.4 ドキュメントおよびソフトウェア・バージョン

操作ガイドには、定期的な見直しと更新が行われます。改善のためにあらゆるご提案を受け付けています。

このマニュアルの元の言語は英語です。

表 1: ドキュメントおよびソフトウェア・バージョン

エディション	注釈	ソフトウェア・バージョン
AQ275641848264en-000101	新しいソフトウェア・バージョンへのアップデート。	4.4x

ソフトウェアバージョン 4.0x 以降(製造週 2017 年 33 週以降)から、可変速度ヒートシンク冷却ファン機能が、電力サイズ 22 kW (30 hp) 400 V IP20 以下、18.5 kW (25 hp) 400 V IP54 以下、および 11 kW (15 hp) 200 V IP20 以下のドライブに実装されました。この機能には、ソフトウェアとハードウェアのアップデートが必要であり、アップデートにより、H1-H5 および I2-I4 のエンクロージャー・サイズの後方互換性が制限されます。制限に関しては、次の表をご参照ください。


表 2: ソフトウェアおよびハードウェアの互換性

ソフトウェアの互換性	旧コントロール・カード(生産週 2017 年 33 週以前)	新コントロール・カード(生産週 2017 年 34 週以降)
旧ソフトウェア(OSS ファイルバージョン 3.xx 以降)	はい	いいえ
新ソフトウェア(OSS ファイルバージョン 4.xx 以降)	いいえ	はい
ハードウェアの互換性	旧コントロール・カード(生産週 2017 年 33 週以前)	新コントロール・カード(生産週 2017 年 34 週以降)

旧電力カード(生産週 2017 年 33 週以前)	はい(ソフトウェアバージョン 3.xx 以降のみ)	はい(ソフトウェアをバージョン 4.xx 以降にアップデートする必要があります)
新電力カード(生産週 2017 年 34 週以降)	はい(ソフトウェアをバージョン 3.xx 以降にアップデートする必要があります。ファンがフルスピードで継続運転します)	はい(ソフトウェアバージョン 4.xx 以降のみ)


1.5 認証と承認

表 3: 認証と承認

認証		IP20	IP54
EC 適合宣言書		✓	✓
UL 規格認定取得済み		✓	-
RCM		✓	✓
EAC		✓	✓
UkrSEPRO		✓	✓

ドライブは、UL508C 熱記憶保持の要件を遵守しています。詳細については、製品別デザインガイドのモーター熱保護のセクションをご参照ください。

1.6 廃棄

	電装品を組み込んでいる装置を一般廃棄物とともに処理することは禁止されています。地域で現在施行されている法律に従って、分別回収してください。
---	---

2 安全性

2.1 安全記号

以下は、この説明書で使用されている記号です:

⚠ 危険 ⚠

回避できなかった場合に、死亡事故や深刻な人身事故を招く危険な状況を示します。

⚠ 警告 ⚠

回避できなかった場合に、死亡事故や深刻な人身事故を招く可能性のある危険な状況を示します。

⚠ 注意 ⚠

回避できなかった場合に、軽微あるいは中小程度の人身傷害を招く可能性のある危険な状況を示します。

注意

重要と考えられるが、ハザードに関連しない情報を示します（例えば、物的損害に関連するメッセージ）。

2.2 有資格技術者

ユニットをトラブルのない状態で安全に操作できるようにするため、この機器の輸送、保管、組み立て、設置、プログラム、設定、保守、および廃棄は、証明された技能を持つ有資格者にのみ認められています。

証明された技能を有する人員とは:

- 有資格電気技術者、または有資格電気技術者によるトレーニングを受けた者であって、関連する法律および規則に従った装置、システム、工場および機械の操作経験を適切に有する人物。
- 健康および安全/事故防止に関する基本規則を理解している人物。
- 機器に付属するすべての取扱説明書に定める安全ガイドライン（特に、この操作ガイドに記載する指示事項）を読んで理解している人物。
- 特定のアプリケーションに適用される一般的基準および専門的基準について十分な知識を有する人物。

2.3 安全予防措置

⚠ 警告 ⚠

高電圧

AC 主電源、DC 電源、あるいはロードシェアに接続されている限り、AC ドライブには高電圧が印加されています。有資格技術者でない人が、設置、スタートアップ、メンテナンスを誤って行った場合、死亡事故や重大な傷害事故を招くことがあります。

- 設置、始動、メンテナンスは、有資格技術者のみが行ってください。

⚠ 警告 ⚠

予期しない始動

ドライブが AC 主電源、直流電源、あるいは負荷分散に接続されている場合、モーターは思いがけなくスタートすることがあります。プログラミング、サービス、あるいは修理中の予期しない始動は、死亡、深刻な傷害、あるいは物損事故を招く恐れがあります。モーターは外部スイッチ、フィールドバス・コマンド、ローカル・コントロール・パネル (LCP) からの入力速度指令信号によって、MCT 10 ソフトウェアを用いたりリモート操作を介して、あるいは不具合状態のクリア後にスタートしてください。

- ドライブを主電源から切り離してください。
- パラメーターのプログラミング前に、LCP 上の [Off/Reset] を押します。
- ドライブを AC 主電源、直流電源、あるいは負荷分散に接続する場合は、ドライブの配線および組み立てが完了していることを確認してください。

⚠ 警告 ⚠

放電時間

ドライブの直流リンク・キャパシターは、ドライブの電源が入っていないときでも充電されています。警告インジケータランプが点灯していない場合でも、高電圧が存在する可能性があります。

修理やメンテナンスの前に、電源を切ってから一定時間待たないと、死亡事故又は重大な傷害事故を招くことがあります。

- モーターを停止します。
- バッテリーバックアップ、UPS および他のドライブに接続されている DC リンク接続も含めて、AC 電源、永久磁石式モーターおよびリモート DC リンク電源の接続をすべて外してください。
- キャパシターが完全に放電されるまでお待ちください。最小継続待機時間は表放電時間に記載されており、ドライブ上部のネームプレートにも表示してあります。
- サービスや修理を実施する前に、キャパシターが完全に放電していることを確認するために、適切な電圧測定機器を使用してください。

表 4: 放電時間

電圧 [V]	出力範囲 [kW (hp)]	最小待機時間 (分)
3x200	0.25–3.7 (0.33–5)	4
3x200	5.5–11 (7–15)	15
3x400	0.37–7.5 (0.5–10)	4
3x400	11–90 (15–125)	15
3x600	2.2–7.5 (3–10)	4
3x600	11–90 (15–125)	15

⚠ 警告 ⚠

漏洩電流に関する危険事項

漏洩電流は、3.5 mA (ミリアンペア) を超えます。接地を正しく行わない場合、死亡又は重大な傷害を招くことがあります。

- 機器の接地は、有資格の電気工事が正しく行う必要があります。

⚠ 警告 ⚠

機器の危険性

回転するシャフトや電気機器に接触すると、死亡事故または重大な傷害事故を招くことがあります。

- 訓練を受けた有資格技術者のみが、設置、始動、メンテナンスを行うようにしてください。
- 電気作業は、国内および地域の電気工事規則に準拠する必要があります。
- 本書の手順に従ってください。

⚠ 注意 ⚠

内部故障により危険

ドライブの内部故障は、ドライブを正しく閉じないと、深刻な傷害事故を招くことがあります。

- 電力を供給する前に、すべての安全カバーが適切に配置され、しっかりと固定されていることを確認します。

2.4 モーター熱保護

手順

1. モーター熱保護機能を有効にするには、パラメーター *1-90 Motor Thermal Protection* (モーター熱保護) を [4] *ETR trip 1* (*ETR トリップ 1*) に設定してください。

3 設置

3.1 機械的設置

3.1.1 並列配置

このドライブは、並列設置することが可能ですが、冷却のため上下に間隙が必要です。

表 5: 冷却に必要な間隙

サイズ	IP 等級	出力 [kW (hp)]			上下の間隙 [mm (in)]
		3x200–240 V	3x380–480 V	3x525–600 V	
H1	IP20	0.25–1.5 (0.33–2)	0.37–1.5 (0.5–2)	–	100 (4)
H2	IP20	2.2 (3)	2.2–4 (3–5)	–	100 (4)
H3	IP20	3.7 (5)	5.5–7.5 (7.5–10)	–	100 (4)
H4	IP20	5.5–7.5 (7.5–10)	11–15 (15–20)	–	100 (4)
H5	IP20	11 (15)	18.5–22 (25–30)	–	100 (4)
H6	IP20	15–18.5 (20–25)	30–45 (40–60)	18.5–30 (25–40)	200 (7.9)
H7	IP20	22–30 (30–40)	55–75 (70–100)	37–55 (50–70)	200 (7.9)
H8	IP20	37–45 (50–60)	90 (125)	75–90 (100–125)	225 (8.9)
H9	IP20	–	–	2.2–7.5 (3–10)	100 (4)
H10	IP20	–	–	11–15 (15–20)	200 (7.9)
I2	IP54	–	0.75–4.0 (1–5)	–	100 (4)
I3	IP54	–	5.5–7.5 (7.5–10)	–	100 (4)
I4	IP54	–	11–18.5 (15–25)	–	100 (4)
I6	IP54	–	22–37 (30–50)	–	200 (7.9)
I7	IP54	–	45–55 (60–70)	–	200 (7.9)
I8	IP54	–	75–90 (100–125)	–	225 (8.9)

注意

IP21/NEMA Type1 オプション・キットが取り付けられている場合、ユニット間に 50 mm (2 in) の間隔が必要です。

3.1.2 ドライブ寸法




図 1: 寸法

表 6: 寸法、エンクロージャー・サイズ H1-H5

エンクロージャー・サイズ		H1	H2	H3	H4	H5
IP 等級		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
出力 [kW (hp)]	3x200–240 V	0.25–1.5 (0.33–2.0)	2.2 (3.0)	3.7 (5.0)	5.5–7.5 (7.5–10)	11 (15)
	3x380–480 V	0.37–1.5 (0.5–2.0)	2.2–4.0 (3.0–5.0)	5.5–7.5 (7.5–10)	11–15 (15–20)	18.5–22 (25–30)
	3x525–600 V	–	–	–	–	–
高さ [mm (in)]	A	195 (7.7)	227 (8.9)	255 (10.0)	296 (11.7)	334 (13.1)
	A ⁽¹⁾	273 (10.7)	303 (11.9)	329 (13.0)	359 (14.1)	402 (15.8)
	a	183 (7.2)	212 (8.3)	240 (9.4)	275 (10.8)	314 (12.4)
幅 [mm (in)]	B	75 (3.0)	90 (3.5)	100 (3.9)	135 (5.3)	150 (5.9)
	b	56 (2.2)	65 (2.6)	74 (2.9)	105 (4.1)	120 (4.7)
奥行き [mm (in)]	C	168 (6.6)	190 (7.5)	206 (8.1)	241 (9.5)	255 (10)
実装穴 [mm (in)]	d	9 (0.35)	11 (0.43)	11 (0.43)	12.6 (0.50)	12.6 (0.50)
	e	4.5 (0.18)	5.5 (0.22)	5.5 (0.22)	7 (0.28)	7 (0.28)
	f	5.3 (0.21)	7.4 (0.29)	8.1 (0.32)	8.4 (0.33)	8.5 (0.33)
最大重量 kg (lb)		2.1 (4.6)	3.4 (7.5)	4.5 (9.9)	7.9 (17.4)	9.5 (20.9)

¹ 減結合プレートを含む。

表 7: 寸法、エンクロージャー・サイズ H6-H10

エンクロージャー・サイズ		H6	H7	H8	H9	H10
IP 等級		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
出力 [kW (hp)]	3x200–240 V	15–18.5 (20–25)	22–30 (30–40)	37–45 (50–60)	–	–

エンクロージャー・サイズ		H6	H7	H8	H9	H10
	3x380–480 V	30–45 (40–60)	55–75 (70–100)	90 (125)	–	–
	3x525–600 V	18.5–30 (25–40)	37–55 (50–70)	75–90 (100–125)	2.2–7.5 (3.0–10)	11–15 (15–20)
高さ [mm (in)]	A	518 (20.4)	550 (21.7)	660 (26)	269 (10.6)	399 (15.7)
	A ⁽¹⁾	595 (23.4)/635 (25), 45 kW	630 (24.8)/690 (27.2), 75 kW	800 (31.5)	374 (14.7)	419 (16.5)
	a	495 (19.5)	521 (20.5)	631 (24.8)	257 (10.1)	380 (15)
幅 [mm (in)]	B	239 (9.4)	313 (12.3)	375 (14.8)	130 (5.1)	165 (6.5)
	b	200 (7.9)	270 (10.6)	330 (13)	110 (4.3)	140 (5.5)
奥行き [mm (in)]	C	242 (9.5)	335 (13.2)	335 (13.2)	205 (8.0)	248 (9.8)
実装穴 [mm (in)]	d	–	–	–	11 (0.43)	12 (0.47)
	e	8.5 (0.33)	8.5 (0.33)	8.5 (0.33)	5.5 (0.22)	6.8 (0.27)
	f	15 (0.6)	17 (0.67)	17 (0.67)	9 (0.35)	7.5 (0.30)
最大重量 kg (lb)		24.5 (54)	36 (79)	51 (112)	6.6 (14.6)	12 (26.5)

¹ 減結合プレートを含む。

表 8: 寸法、エンクロージャー・サイズ I2–I8

エンクロージャー・サイズ		I2	I3	I4	I6	I7	I8
IP 等級		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
出力 [kW (hp)]	3x380–480 V	0.75–4.0 (1.0–5.0)	5.5–7.5 (7.5–10)	11–18.5 (15–25)	22–37 (30–50)	45–55 (60–70)	75–90 (100–125)
高さ [mm (in)]	A	332 (13.1)	368 (14.5)	476 (18.7)	650 (25.6)	680 (26.8)	770 (30)
	a	318.5 (12.53)	354 (13.9)	460 (18.1)	624 (24.6)	648 (25.5)	739 (29.1)
幅 [mm (in)]	B	115 (4.5)	135 (5.3)	180 (7.0)	242 (9.5)	308 (12.1)	370 (14.6)
	b	74 (2.9)	89 (3.5)	133 (5.2)	210 (8.3)	272 (10.7)	334 (13.2)
奥行き [mm (in)]	C	225 (8.9)	237 (9.3)	290 (11.4)	260 (10.2)	310 (12.2)	335 (13.2)
実装穴 [mm (in)]	d	11 (0.43)	12 (0.47)	12 (0.47)	19 (0.75)	19 (0.75)	19 (0.75)
	e	5.5 (0.22)	6.5 (0.26)	6.5 (0.26)	9 (0.35)	9 (0.35)	9 (0.35)
	f	9 (0.35)	9.5 (0.37)	9.5 (0.37)	9 (0.35)	9.8 (0.39)	9.8 (0.39)
最大重量 kg (lb)		5.3 (11.7)	7.2 (15.9)	13.8 (30.42)	27 (59.5)	45 (99.2)	65 (143.3)

寸法は物理装置専用です。アプリケーションに組み込む場合は、冷却用ユニットの上下にスペースを設けてください。自由に空気が通るためのスペースの目安は、[3.1.1 並列配置](#)に記載されています。

3.2 電気的設置

3.2.1 電気的設置一般

全てのケーブルが、ケーブル断面積と周囲温度の国内および地域の規制に準拠していなければなりません。銅の導体が必要です。75 °C (167 °F) を推奨します。

表 9: エンクロージャー・サイズ H1-H8、3x200-240 V & 3x380-480 V の締め付けトルク

出力 [kW (hp)]				トルク [Nm (in-lb)]					
エンクロージャー・サイズ	IP 等級	3x200-240 V	3x380-480 V	主電源	モーター	直流接続	コントロール端子	接地	リレー
H1	IP20	0.25-1.5 (0.33-2)	0.37-1.5 (0.5-2)	0.8 (7)	0.8 (7)	0.8 (7)	0.5 (4)	0.8 (7)	0.5 (4)
H2	IP20	2.2 (3)	2.2-4.0 (3-5)	0.8 (7)	0.8 (7)	0.8 (7)	0.5 (4)	0.8 (7)	0.5 (4)
H3	IP20	3.7 (5)	5.5-7.5 (7.5-10)	0.8 (7)	0.8 (7)	0.8 (7)	0.5 (4)	0.8 (7)	0.5 (4)
H4	IP20	5.5-7.5 (7.5-10)	11-15 (15-20)	1.2 (11)	1.2 (11)	1.2 (11)	0.5 (4)	0.8 (7)	0.5 (4)
H5	IP20	11 (15)	18.5-22 (25-30)	1.2 (11)	1.2 (11)	1.2 (11)	0.5 (4)	0.8 (7)	0.5 (4)
H6	IP20	15-18.5 (20-25)	30-45 (40-60)	4.5 (40)	4.5 (40)	-	0.5 (4)	3 (27)	0.5 (4)
H7	IP20	22-30 (30-40)	55 (70)	10 (89)	10 (89)	-	0.5 (4)	3 (27)	0.5 (4)
H7	IP20	-	75 (100)	14 (124)	14 (124)	-	0.5 (4)	3 (27)	0.5 (4)
H8	IP20	37-45 (50-60)	90 (125)	24 (212) ⁽¹⁾	24 (212) ⁽¹⁾	-	0.5 (4)	3 (27)	0.5 (4)

¹ ケーブル寸法 >95 mm²。

表 10: エンクロージャー・サイズ I2-I8 の締め付けトルク

出力 [kW (hp)]				トルク [Nm (in-lb)]				
エンクロージャー・サイズ	IP 等級	3x380-480 V	主電源	モーター	直流接続	コントロール端子	接地	リレー
I2	IP54	0.75-4.0 (1-5)	0.8 (7)	0.8 (7)	0.8 (7)	0.5 (4)	0.8 (7)	0.5 (4)
I3	IP54	5.5-7.5 (7.5-10)	0.8 (7)	0.8 (7)	0.8 (7)	0.5 (4)	0.8 (7)	0.5 (4)
I4	IP54	11-18.5 (15-25)	1.2 (11)	1.2 (11)	0.8 (7)	0.5 (4)	0.8 (7)	0.5 (4)
I6	IP54	22-37 (30-50)	4.5 (40)	4.5 (40)	-	0.5 (4)	3 (27)	0.6 (5)
I7	IP54	45-55 (60-70)	10 (89)	10 (89)	-	0.5 (4)	3 (27)	0.6 (5)
I8	IP54	75-90 (100-125)	14 (124)/24 (212) ⁽¹⁾	14 (124)/24 (212) ⁽¹⁾	-	0.5 (4)	3 (27)	0.6 (5)

¹ ケーブル寸法 ≤95 mm²。

表 11: エンクロージャー・サイズ H6–H10、3x525–600 V の締め付けトルク

出力 [kW (hp)]				トルク [Nm (in-lb)]				
エンクロージャー・サイズ	IP 等級	3x525–600 V	主電源	モーター	直流接続	コントロール端子	接地	リレー
H9	IP20	2.2–7.5 (3–10)	1.8 (16)	1.8 (16)	推奨されない	0.5 (4)	3 (27)	0.6 (5)
H10	IP20	11–15 (15–20)	1.8 (16)	1.8 (16)	推奨されない	0.5 (4)	3 (27)	0.6 (5)
H6	IP20	18.5–30 (25–40)	4.5 (40)	4.5 (40)	–	0.5 (4)	3 (27)	0.5 (4)
H7	IP20	37–55 (50–70)	10 (89)	10 (89)	–	0.5 (4)	3 (27)	0.5 (4)
H8	IP20	75–90 (100–125)	14 (124)/24 (212) ⁽¹⁾	14 (124)/24 (212) ⁽¹⁾	–	0.5 (4)	3 (27)	0.5 (4)

¹ ケーブル寸法 ≤95 mm²。

3.2.2 IT 主電源

⚠ 注意 ⚠

IT 主電源

独立した主電源、即ち IT 主電源との接続。

- 主電源に接続したときに、供給電圧が 440 V (3x380–480 V ユニット) を超えないようにしてください。

IP20、200–240 V、0.25–11 kW (0.33–15 hp) および 380–480 V、IP20、0.37–22 kW (0.5–30 hp) のユニットでは、IT グリッドでドライブの側面にあるねじを取り外すことによって、RFI スイッチを開きます。




図 2: IP20、200–240 V、0.25–11 kW (0.33–15 hp)、IP20、0.37–22 kW (0.5–30 hp)、380–480 V

1 EMC ねじ

400 V、30–90 kW (40–125 hp) および 600 V のユニットでは、IT 主電源での作動時にパラメーター 14-50 RFI Filter (RFI フィルター) を [0] Off (オフ) に設定します。

IP54、400 V、0.75–18.5 kW (1–25 hp) のユニットの場合、次の図に示すように、EMC ねじはドライブの内側にあります。




図 3: IP54、400 V、0.75–18.5 kW (1–25 hp)

1	EMC ねじ
---	--------

注意

再び差し込む場合は、必ず M3x12 ねじを使用します。

3.2.3 主電源とモーター接続

3.2.3.1 はじめに

このドライブは、あらゆる標準3相非同期モーターを運転できるように設計されています。

- EMC放射規格仕様を満たすには、シールドされたモーター・ケーブルを使用し、このケーブルを減結合プレートとモーターの両方に接続します。
- 雑音レベルと漏洩電流を低減するにはモーター・ケーブルをできるだけ短くします。
- 減結合プレートの実装の詳細については、VLT® HVAC Basic Drive「減結合プレート実装指示書」を参照してください。
- [3.2.5 EMC対策電氣的設置](#)のEMC対策設置も参照してください。

3.2.3.2 主電源およびモーターへの接続

1. 接地ケーブルを設置端子に取り付けます。
2. モーターを端子U、V、Wに接続して、トルクに従ってねじを締め付けます。
3. 主電源を端子L1、L2、L3に接続して、[3.2.1 電氣的設置一般](#)で指定されているトルクに従ってねじを締め付けます。

3.2.3.3 エンクロージャー・サイズ H1-H5 のリレーと端子




図 4: エンクロージャー・サイズ H1-H5、IP20、200-240 V、0.25-11 kW (0.33-15 hp)、IP20、380-480 V、0.37-22 kW (0.5-30 hp)

1	主電源	3	モーター
2	接地	4	リレー

3.2.3.4 エンクロージャー・サイズ H6 のリレーと端子




図 5: エンクロージャー・サイズ H6、IP20、380–480 V、30–45 kW (40–60 hp)、IP20、200–240 V、15–18.5 kW (20–25 hp)、IP20、525–600 V、22–30 kW (30–40 hp)

1	主電源	3	接地
2	モーター	4	リレー

3.2.3.5 エンクロージャー・サイズ H7 のリレーと端子




図 6: エンクロージャー・サイズ H7、IP20、380–480 V、55–75 kW (70–100 hp)、IP20、200–240 V、22–30 kW (30–40 hp)、IP20、525–600 V、45–55 kW (60–70 hp)

1	主電源	3	接地
2	リレー	4	モーター

3.2.3.6 エンクロージャ・サイズ H8 のリレーと端子




図 7: エンクロージャ・サイズ H8、IP20、380–480 V、90 kW (125 hp)、IP20、200–240 V、37–45 kW (50–60 hp)、IP20、525–600 V、75–90 kW (100–125 hp)

1	主電源	3	接地
2	リレー	4	モーター

3.2.3.7 エンクロージャ・サイズ H9 の主電源およびモーターへの接続




図 8: ドライブをモーターに接続、エンクロージャサイズ H9 IP20、600 V、2.2~7.5 kW (3.0~10 hp)

手順

1. 実装板を所定の位置までスライドさせて、次の図に示すように2本のねじを締め付けます。





図9: 実装板の取り付け

2. 次の図に示すように接地ケーブルを取り付けます。



3. 主電源ケーブルを主電源プラグに差し込み、次の図に示すようにねじを締め付けます。3.2.1 電氣的設置一般に記載されている締め付けトルクを使用します。



4. 主電源ケーブルに交差するようにサポート・ブラケットを取り付け、次の図に示すようにねじを締め付けます。3.2.1 電氣的設置一般に記載されている締め付けトルクを使用します。




図 12: サポート・ブラケットの取り付け

3.2.3.8 エンクロージャー・サイズ H10 のリレーと端子




図 13: エンクロージャー・サイズ H10、IP20、600 V、11–15 kW (15–20 hp)

3.2.3.9 エンクロージャー・サイズ I2




図 14: エンクロージャー・サイズ I2、IP54、380–480 V、0.75–4.0 kW (1–5 hp)

1	RS485	5	モーター
2	主電源	6	UDC
3	接地	7	リレー
4	ケーブル・クランプ	8	I/O

3.2.3.10 エンクロージャー・サイズ I3




図 15: エンクロージャー・サイズ I3、IP54、380–480 V、5.5–7.5 kW (7.5–10 hp)

1	RS485	5	モーター
2	主電源	6	UDC
3	接地	7	リレー
4	ケーブル・クランプ	8	I/O

3.2.3.11 エンクロージャー・サイズ I4





図 16: エンクロージャー・サイズ I4、IP54、380–480 V、0.75–4.0 kW (1–5 hp)

1	RS485	5	モーター
2	主電源	6	UDC
3	接地	7	リレー
4	ケーブル・クランプ	8	I/O


3.2.3.12 IP54 エンクロージャー・サイズ I2、I3、I4



e30bc203.10

図 17: IP54 エンクロージャー・サイズ I2、I3、I4

3.2.3.13 エンクロージャー・サイズ I6



e30bt326.10

図 18: エンクロージャー・サイズ I6、IP54、380-480 V、22-37 kW (30-50 hp)の主電源への接続




図 19: エンクロージャー・サイズ I6、IP54、380–480 V、22–37 kW (30–50 hp)のモーターへの接続




図 20: エンクロージャー・サイズ I6、IP54、380–480 V、22–37 kW (30–50 hp)のリレー

3.2.3.14 エンクロージャー・サイズ I7、I8




図 21: エンクロージャー・サイズ I7、I8、IP54、380–480 V、45–55 kW (60–70 hp)、IP54、380–480 V、75–90 kW (100–125 hp)

3.2.4 ヒューズと遮断器

3.2.4.1 分岐回路の保護

火災の危険を回避するために、スイッチ装置、機械などの設置において、分岐回路を短絡および過電流から保護してください。国内および地域の規制に従ってください。

3.2.4.2 短絡保護

Danfoss は、ユニット内部の故障や直流リンクでの短絡がある場合にサービス担当者や他の装置を保護するために、本章に挙げたヒューズと遮断器の使用を推奨します。ドライブは、モーターでの短絡がある場合の完全な短絡対策を施していません。

3.2.4.3 過電流保護

設置ケーブルのオーバーヒートを防止する過負荷保護機能を備えています。過電流保護は、必ず地域および国内の規制に従って実施する必要があります。遮断器とヒューズは最高 10000 A_{rms} (対称)、最高 480 V を供給可能な回路での保護を前提として設計して下さい。

3.2.4.4 UL/非 UL 適合

UL または IEC 61800-5-1 に準拠するため、本章に挙げた遮断器またはヒューズを使用してください。遮断器は最高 10000 A_{rms} (対称)、最高 480 V を供給可能な回路での保護に適するように設計されていなければなりません。

3.2.4.5 ヒューズと遮断器の推奨事項

注 意

誤動作が発生した場合、保護の推奨事項に従っていないと、ドライブが損傷することがあります。

表 12: ヒューズと遮断器

	遮断器		ヒューズ				
	UL	非 UL	UL				
			Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	最大ヒューズ

出力 [kW (hp)]			タイプ RK5	タイプ RK1	タイプ J	タイプ T	タイプ G		
3x200–240 V IP20									
0.25 (0.33)	-	-	FRS-R-10	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	10		
0.37 (0.5)			FRS-R-10	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	10		
0.75 (1)			FRS-R-10	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	10		
1.5 (2)			FRS-R-10	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	10		
2.2 (3)			FRS-R-15	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	16		
3.7 (5)			FRS-R-25	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	25		
5.5 (7.5)			FRS-R-50	KTN-R50	JKS-50	JJN-50	50		
7.5 (10)			FRS-R-50	KTN-R50	JKS-50	JJN-50	50		
11 (15)			FRS-R-80	KTN-R80	JKS-80	JJN-80	65		
15 (20)	Cutler-Hammer EGE3100FFG	Moeller NZMB1- A125	FRS-R-100	KTN-R100	JKS-100	JJN-100	125		
18.5 (25)			FRS-R-100	KTN-R100	JKS-100	JJN-100	125		
22 (30)	Cutler-Hammer JGE3150FFG	Moeller NZMB1- A160	FRS-R-150	KTN-R150	JKS-150	JJN-150	160		
30 (40)			FRS-R-150	KTN-R150	JKS-150	JJN-150	160		
37 (50)	Cutler-Hammer JGE3200FFG	Moeller NZMB1- A200	FRS-R-200	KTN-R200	JKS-200	JJN-200	200		
45 (60)			FRS-R-200	KTN-R200	JKS-200	JJN-200	200		
3x380–480 V IP20									
0.37 (0.5)	-	-	FRS-R-10	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	10		
0.75 (1)			FRS-R-10	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	10		
1.5 (2)			FRS-R-10	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	10		
2.2 (3)			FRS-R-15	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	16		
3 (4)			FRS-R-15	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	16		
4 (5)			FRS-R-15	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	16		
5.5 (7.5)			FRS-R-25	KTS-R25	JKS-25	JJS-25	25		
7.5 (10)			FRS-R-25	KTS-R25	JKS-25	JJS-25	25		
11 (15)			FRS-R-50	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	50		
15 (20)			FRS-R-50	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	50		
18.5 (25)			FRS-R-80	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	65		
22 (30)			FRS-R-80	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	65		
30 (40)			Cutler-Hammer EGE3125FFG	Moeller NZMB1- A125	FRS-R-125	KTS-R125	JKS-R125	JJS-R125	80
37 (50)					FRS-R-125	KTS-R125	JKS-R125	JJS-R125	100

45 (60)			FRS-R-125	KTS-R125	JKS-R125	JJS-R125	125
55 (70)	Cutler-Hammer JGE3200FFG	Moeller NZMB1- A200	FRS-R-200	KTS-R200	JKS-R200	JJS-R200	150
75 (100)			FRS-R-200	KTS-R200	JKS-R200	JJS-R200	200
90 (125)	Cutler-Hammer JGE3250FFG	Moeller NZMB2- A250	FRS-R-250	KTS-R250	JKS-R250	JJS-R250	250
3x525–600 V IP20							
2.2 (3)	-	-	FRS-R-20	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	20
3 (4)			FRS-R-20	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	20
3.7 (5)			FRS-R-20	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	20
5.5 (7.5)			FRS-R-20	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	20
7.5 (10)			FRS-R-20	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	30
11 (15)	-	-	FRS-R-30	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	35
15 (20)			FRS-R-30	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	35
18.5 (25)	Cutler-Hammer EGE3080FFG	Cutler-Hammer EGE3080FFG	FRS-R-80	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	80
22 (30)			FRS-R-80	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	80
30 (40)			FRS-R-80	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	80
37 (50)	Cutler-Hammer JGE3125FFG	Cutler-Hammer JGE3125FFG	FRS-R-125	KTS-R125	JKS-125	JJS-125	125
45 (60)			FRS-R-125	KTS-R125	JKS-125	JJS-125	125
55 (70)			FRS-R-125	KTS-R125	JKS-125	JJS-125	125
75 (100)	Cutler-Hammer JGE3200FAG	Cutler-Hammer JGE3200FAG	FRS-R-200	KTS-R200	JKS-200	JJS-200	200
90 (125)		-	FRS-R-200	KTS-R200	JKS-200	JJS-200	200
3x380–480 V IP54							
0.75 (1)	-	PKZM0-16	FRS-R-10	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	16
1.5 (2)		PKZM0-16	FRS-R-10	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	16
2.2 (3)		PKZM0-16	FRS-R-15	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	16
3 (4)		PKZM0-16	FRS-R-15	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	16
4 (5)		PKZM0-16	FRS-R-15	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	16
5.5 (7.5)		PKZM0-25	FRS-R-25	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	25
7.5 (10)		PKZM0-25	FRS-R-25	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	25
11 (15)		PKZM4-63	FRS-R-50	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	63
15 (20)		PKZM4-63	FRS-R-50	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	63
18.5 (25)		PKZM4-63	FRS-R-80	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	63

22 (30)	Moeller NZMB1-A125	-	FRS-R-80	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	125
30 (40)			FRS-R-125	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	125
37 (50)			FRS-R-125	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	125
45 (60)	Moeller NZMB2-A160	-	FRS-R-125	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	160
55 (70)			FRS-R-200	KTS-R-200	JKS-200	JJS-200	160
75 (100)	Moeller NZMB2-A250	-	FRS-R-200	KTS-R-200	JKS-200	JJS-200	200
90 (125)			FRS-R-250	KTS-R-250	JKS-200	JJS-200	200

3.2.5 EMC 対策電氣的設置

EMC 対策電氣的設置を確実にを行うために守るべき一般事項:

- シールドされたモーター・ケーブルとシールドされたコントロール・ケーブルのみを使用してください。
- 両端のシールドを接地してください。
- ねじれたシールド端(ピグテール)を使用して設置しないでください。使用すると、高周波数での遮断効果が低下します。提供されたケーブル・クランプを使用してください。

- ドライブと PLC の接地電位間の電位が同じであることを確認してください。
- スター・ワッシャーと直流導電設置板を使用してください。

e30bb761.12





図 22: EMC 対策電氣的設置

3.2.6 コントロール端子

コントロール端子に手が届くように端子カバーを取り外します。

マイナス・ドライバーを使用して、端子カバーのロック・レバーをLCPの下まで押し下げてから、次の図に示すように端子カバーを取り外します。

IP54ユニットの場合、コントロール端子にアクセスするには、フロント・カバーを取り外します。




e30bd331.1C

図 23: 端子カバーの取り外し

次の図は、すべてのドライブ・コントロール端子を示しています。スタート (端子 18)、端子 12-27 間の接続、およびアナログ速度指令信号 (端子 53 または 54 および 55) を使用すると、ドライブが動作します。

端子 18、19 および 27 のデジタル入力モードは、パラメーター 5-00 *Digital Input Mode* (デジタル入力モード) で設定されます (PNP はデフォルト値)。デジタル入力 29 モードは、パラメーター 5-03 *Digital Input 29 Mode* (デジタル入力 29 モード) で設定されます (PNP はデフォルト値)。



e30bf892.10

図 24: コントロール端子

3.2.7 電気配線




図 25: 基本的配線図

注意

以下のユニットには UDC- および UDC+ へのアクセスがありません:

- IP20、380–480 V、30–90 kW (40–125 hp)
- IP20、200–240 V、15–45 kW (20–60 hp)
- IP20、525–600 V、2.2–90 kW (3–125 hp)
- IP54、380–480 V、22–90 kW (30–125 hp)

3.2.8 騒音または振動

モーターまたはモーター駆動の装置 (ファンなど) が一定の周波数において騒音または振動を発生させる場合は、以下のパラメーターまたはパラメーター・グループを設定して、騒音または振動を低減させるか、発生しないようにします:

- パラメーター・グループ 4-6* Speed Bypass (速度バイパス)。
- パラメーター 14-03 Overmodulation (過変調) を [0] Off (オフ) に設定します。
- パラメーター・グループ 14-0* Inverter Switching (インバーター・スイッチ) のスイッチ・パターンおよびスイッチ周波数。
- パラメーター 1-64 Resonance Dampening (共振制御)。

4 プログラミング

4.1 ローカル・コントロール・パネル (LCP)

ドライブは LCP からプログラミングするか、または MCT 10 設定ソフトウェアをインストールすることにより、RS485 COM ポートを介して PC からプログラミングすることができます。

LCP は機能上 4 つのセクションに分かれています。

- A. ディスプレイ
- B. メニュー・キー
- C. ナビゲーション・キーと表示ランプ
- D. 操作キーと表示ランプ




図 26: ローカル・コントロール・パネル (LCP)

A. ディスプレイ

LCD ディスプレイは照明付きで、英数字の行が 2 行あります。すべてのデータは LCP に表示されます。図 26 ではディスプレイから読み取れる情報について説明しています。

表 13: セクション A に対する説明

1	パラメーター番号および名称。
2	パラメーター値。
3	設定番号はアクティブ設定と編集設定を示します。アクティブ設定と編集設定に同じ設定を使用する場合、設定番号のみが表示されます (工場出荷時設定)。アクティブ設定と編集設定が異なる場合、両方の番号が表示されます (設定 12)。番号の点滅は編集設定を示します。
4	モーターの方向はディスプレイの左下に表示され、小さい矢印が指す方向によって時計回りか反時計回りかを示します。
5	三角は、LCP がステータス、クイック・メニュー、またはメイン・メニュー状態にあるかどうかを示します。

B. メニュー・キー


[Menu] を押して、ステータス、クイック・メニュー、メイン・メニューの中から選択します。

OKを押して、ウィザードを開始します。
Backを押してスキップします。
設定1 ↶ ▽

e30bb629.10

図 28: 開始/終了ウィザード

4.2.2 開ループアプリケーションのセットアップウィザード



e30bc244.16

図 29: 開ループアプリケーションのセットアップウィザード

表 16: 開ループアプリケーションのセットアップウィザード

パラメーター	オプション	デフォルト	使用法
パラメーター 0-03 Regional Settings (地域 設定)	[0] International (国際)[1] US	[0] Interna- tional (国際)	-
パラメーター 0-06 GridType (グリッドタ イプ)	[0] 200–240 V/50 Hz/IT-grid[1] 200–240 V/50 Hz/Delta[2] 200– 240 V/50 Hz[10] 380–440 V/50 Hz/IT-grid[11] 380–440 V/50 Hz/ Delta[12] 380–440 V/50 Hz[20] 440–480 V/50 Hz/IT-grid[21] 440–480 V/50 Hz/Delta[22] 440–480 V/50 Hz[30] 525–600 V/50 Hz/IT-grid[31] 525–600 V/50 Hz/Delta[32] 525–600 V/50 Hz[100] 200–240 V/60 Hz/IT- grid[101] 200–240 V/60 Hz/ Delta[102] 200–240 V/60 Hz[110] 380–440 V/60 Hz/IT- grid[111] 380–440 V/60 Hz/ Delta[112] 380–440 V/60 Hz[120] 440–480 V/60 Hz/IT- grid[121] 440–480 V/60 Hz/ Delta[122] 440–480 V/60 Hz[130] 525–600 V/60 Hz/IT- grid[131] 525–600 V/60 Hz/ Delta[132] 525–600 V/60 Hz	サイズ関係	電源切断後、ドライブを主電源電圧に再接続した後に、 再スタートのために動作モードを選択します。
パラメーター 1-10 Motor Construction (モーター構 造)	*[0] Asynchron (非同期) [1] PM, non-salient SPM (PM、非 突極 SPM)[3] PM, salient IPM (PM、突極 IPM)	[0] Asynchron (非同期)	パラメーター値の設定により、これらのパラメーターが 変更される場合があります: <ul style="list-style-type: none"> パラメーター 1-01 Motor Control Principle (モーター・ コントロールの原則)。 パラメーター 1-03 Torque Characteristics (トルク特性)。 パラメーター 1-08 Motor Control Bandwidth (モーター・ コントロール帯域幅)。 パラメーター 1-14 Damping Gain (減衰感度)。 パラメーター 1-15 Low Speed Filter Time Const (低速フ ィルター時定数)。 パラメーター 1-16 High Speed Filter Time Const (高速フ ィルター時定数)。 パラメーター 1-17 Voltage Filter Time Const (電圧フィル ター時定数)。 パラメーター 1-20 Motor Power (モーター電力)。 パラメーター 1-22 Motor Voltage (モーター電圧)。 パラメーター 1-23 Motor Frequency (モーター周波数)。 パラメーター 1-24 Motor Current (モーター電流)。 パラメーター 1-25 Motor Nominal Speed (モーター公称 速度)。 パラメーター 1-26 Motor Cont. Rated Torque (モーター 連続定格トルク)。 パラメーター 1-30 Stator Resistance (Rs) (固定子抵抗 (Rs))。

パラメーター	オプション	デフォルト	使用法
			<ul style="list-style-type: none"> パラメーター 1-33 Stator Leakage Reactance (X1) (固定子漏洩リアクタンス (X1))。 パラメーター 1-35 Main Reactance (Xh) (主電源リアクタンス (Xh))。 パラメーター 1-37 d-axis Inductance (Ld) (d 軸インダクタンス (Ld))。 パラメーター 1-38 q-axis Inductance (Lq) (q 軸インダクタンス (Lq))。 パラメーター 1-39 Motor Poles (モーター極)。 パラメーター 1-40 Back EMF at 1000 RPM (1000 RPM でのバック EMF)。 Parameter 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat) (d 軸インダクタンス飽和(LdSat))。 Parameter 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat) (q 軸インダクタンス飽和(LqSat))。 パラメーター 1-46 Position Detection Gain (位置検知ゲイン)。 パラメーター 1-48 Current at Min Inductance for d-axis (d 軸の最小インダクタンスでの電流)。 パラメーター 1-49 Current at Min Inductance for q-axis (q 軸の最小インダクタンスでの電流)。 パラメーター 1-66 Min. Current at Low Speed (低速での最小電流)。 パラメーター 1-70 PM Start Mode (PM スタートモード)。 パラメーター 1-72 Start Function (スタート機能)。 パラメーター 1-73 Flying Start (フライング・スタート)。 パラメーター 1-80 Function at Stop (停止時の機能)。 パラメーター 1-82 Min Speed for Function at Stop [Hz] (停止時機能の最低速度[Hz])。 パラメーター 1-90 Motor Thermal Protection (モーターの熱保護)。 パラメーター 2-00 DC Hold/Motor Preheat Current (直流保留 / 予熱電流)。 パラメーター 2-01 DC Brake Current (直流ブレーキ電流)。 パラメーター 2-02 DC Braking Time (直流ブレーキ時間)。 パラメーター 2-04 DC Brake Cut In Speed (直流ブレーキ作動速度)。 パラメーター 2-10 Brake Function (ブレーキ機能)。 パラメーター 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] (モーター速度上限 [Hz])。 パラメーター 4-19 Max Output Frequency (最大出力周波数)。


パラメーター	オプション	デフォルト	使用法
			<ul style="list-style-type: none"> パラメーター 4-58 <i>Missing Motor Phase Function</i> (損失したモーター相機能)。 パラメーター 14-65 <i>Speed Derate Dead Time Compensation</i> (速度定格低減、無駄時間補償)。
パラメーター 1-20 <i>Motor Power</i> (モーター電力)	0.12–110 kW/0.16–150 hp	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター電力を入力します。
パラメーター 1-22 <i>Motor Voltage</i> (モーター電圧)	50–1000 V	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター電圧を入力します。
パラメーター 1-23 <i>Motor Frequency</i> (モーター周波数)	20–400 Hz	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター周波数を入力します。
パラメーター 1-24 <i>Motor Current</i> (モーター電流)	0.01–10000.00 A	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター電流を入力します。
パラメーター 1-25 <i>Motor Nominal Speed</i> (モーター公称速度)	50–9999 RPM	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター公称速度を入力します。
パラメーター 1-26 <i>Motor Cont. Rated Torque</i> (モーター連続定格トルク)	0.1–1000.0 Nm	サイズ関係	このパラメーターは、パラメーター 1-10 <i>Motor Construction</i> (モーター構成) が永久モーター・モードを有効にするオプションに設定されている場合に使用できます。 <div style="text-align: center;">注意</div> このパラメーターを変更すると、その他のパラメーターの設定に影響を与えます。
パラメーター 1-29 <i>Automatic Motor Adaption (AMA)</i> (自動モーター適合 (AMA))	パラメーター 1-29 <i>Automatic Motor Adaption (AMA)</i> (自動モーター適合 (AMA)) を参照して下さい。	Off (オフ)	AMA を実施すると、モーターの性能が最適化されます。
パラメーター 1-30 <i>Stator Resistance (Rs)</i> (固定子抵抗 (Rs))	0.000–99.990 Ω	サイズ関係	固定子の抵抗値を設定します。
パラメーター 1-37 <i>d-axis Inductance (Ld)</i> (d 軸インダクタンス (Ld))	0.000–1000.000 mH	サイズ関係	d 軸インダクタンスの値を入力します。値は永久磁石モーターのデータ表にあります。
パラメーター 1-38 <i>q-axis In-</i>	0.000–1000.000 mH	サイズ関係	q 軸インダクタンスの値を入力します。

パラメーター	オプション	デフォルト	使用法
<i>ductance (Lq)</i> (q軸インダクタンス (Lq))			
パラメーター 1-39 Motor Poles (モーター極)	2-100	4	モーターの極数を入力します。
パラメーター 1-40 Back EMF at 1000 RPM (1000 RPM でのバック EMF)	10-9000 V	サイズ関係	1000 RPM でのライン対ライン RMS 逆起電力の電圧。
パラメーター 1-42 Motor Cable Length (モーター・ケーブル長)	0-100 m	50 m	モーター・ケーブル長を入力します。
Parameter 1-44 <i>d-axis Inductance Sat.</i> (LdSat) (d軸インダクタンス飽和(LdSat))	0.000-1000.000 mH	サイズ関係	このパラメーターは、Ld のインダクタンス飽和に対応します。理想的には、このパラメーターはパラメーター 1-37 <i>d-axis Inductance (Ld)</i> (d軸インダクタンス(Ld)) と同じ値を持っています。ただし、モーター・メーカーがインダクション曲線を提供している場合、公称電流の 200% であるインダクション値を入力します。
Parameter 1-45 <i>q-axis Inductance Sat.</i> (LqSat) (q軸インダクタンス飽和(LqSat))	0.000-1000.000 mH	サイズ関係	このパラメーターは、Lq のインダクタンス飽和に対応します。理想的には、このパラメーターはパラメーター 1-38 <i>q-axis Inductance (Lq)</i> (q軸インダクタンス(Lq)) と同じ値を持っています。ただし、モーター・メーカーがインダクション曲線を提供している場合、公称電流の 200% であるインダクション値を入力します。
パラメーター 1-46 Position Detection Gain (位置検知ゲイン)	20-200%	100%	位置検知の開始時に試験パルスの高さを調整します。
パラメーター 1-48 Current at Min Inductance for d-axis (d軸 の最小インダ クタンスでの 電流)	20-200%	100%	インダクタンス飽和点を入力します。
パラメーター 1-49 Current at Min Inductance for q-axis (q軸 の最小インダ クタンスでの 電流)	20-200%	100%	このパラメーターは、d および q インダクタンス値の飽和曲線を指定します。このパラメーターの 20-100% から、インダクタンスはパラメーター 1-37 <i>d-axis Inductance (Ld)</i> (d軸インダクタンス(Ld))、パラメーター 1-38 <i>q-axis Inductance (Lq)</i> (q軸インダクタンス(Lq))、パラメーター 1-44 <i>d-axis Inductance Sat. (LdSat)</i> (d軸インダクタンス飽和(LdSat))、およびパラメーター 1-45 <i>q-axis Inductance Sat. (LqSat)</i> (q軸インダクタンス飽和(LqSat))。
パラメーター 1-70 PM Start	[0] Rotor Detection (回転子検知)[1] Parking (パーキング)	[0] Rotor Detection (回転子検知)	PM モーター・スタート・モードを選択します。

パラメーター	オプション	デフォルト	使用法
Mode (PM スタートモード)			
パラメーター 1-73 Flying Start (フライング・スタート)	[0] Disabled (無効)[1] Enabled (有効)	[0] Disabled (無効)	ドライブが主電源の切断のために回転しているモーターを捕捉できるようにするには、[1] Enabled (有効)を選択します。この機能が必要でない場合は、[0] Disabled (無効)を選択します。このパラメーターが[1] Enabled (有効)に設定されている場合、パラメーター 1-71 Start Delay (スタート遅延)およびパラメーター 1-72 Start Function (スタート機能)は機能しません。パラメーター 1-73 Flying Start (フライング・スタート)は、VVC ⁺ モードでのみアクティブです。
パラメーター 3-02 Minimum Reference (最小速度指令信号)	-4999.000–4999.000	0	最小速度指令信号は、全ての速度指令信号値の合計から得られる最低値です。
パラメーター 3-03 Maximum Reference (最大速度指令信号)	-4999.000–4999.000	50	最大速度指令信号は、全ての速度指令信号値の合計から得られる最低値です。
パラメーター 3-41 Ramp 1 Ramp Up Time (ランプ 1 立ち上がり時間)	0.05–3600.00 s	サイズ関係	非同期モーターが選択されている場合、立ち上がり時間は0から定格パラメーター 1-23 Motor Frequency (モーター周波数)までになります。PM モーターが選択されている場合、立ち上がり時間は0からパラメーター 1-25 Motor Nominal Speed (モーター公称速度)までになります。
パラメーター 3-42 Ramp 1 Ramp Down Time (ランプ 1 立ち下がり時間)	0.05–3600.00 s	サイズ関係	非同期モーターの場合、立ち下がり時間は定格パラメーター 1-23 Motor Frequency (モーター周波数)から0までになります。PM モーターの場合、立ち下がり時間はパラメーター 1-25 Motor Nominal Speed (モーター公称速度)から0までになります。
パラメーター 4-12 Motor Speed Low Limit [Hz] (モーター速度下限 [Hz])	0.0–400.0 Hz	0 Hz	低速の下限を入力します。
パラメーター 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] (モーター速度上限 [Hz])	0.0–400.0 Hz	100 Hz	高速の上限を入力します。
パラメーター 4-19 Max Output Frequency (最大出力周波数)	0.0–400.0 Hz	100 Hz	最大出力周波数値を入力します。パラメーター 4-19 Max Output Frequency (最大出力周波数)がパラメーター 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] (モーター速度上限 [Hz])よりも低く設定されている場合、パラメーター 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] (モーター速度上限 [Hz])、自動的にパラメーター 4-19 Max Output Frequency (最大出力周波数)と等しくなるように設定されます。
パラメーター 5-40 Function	パラメーター 5-40 Function Relay (機能リレー)を参照して下さい。	[9] Alarm (警報)	出力リレー 1 を制御する機能を選択します。

パラメーター	オプション	デフォルト	使用法
Relay (機能リレー)			
パラメーター 5-40 Function Relay (機能リレー)	パラメーター 5-40 Function Relay (機能リレー) を参照して下さい。	[5] Drive running (ドライブ運転中)	出力リレー 2 を制御する機能を選択します。
パラメーター 6-10 Terminal 53 Low Voltage (端子 53 低電圧)	0.00–10.00 V	0.07 V	低指令信号値に対応する電圧を入力します。
パラメーター 6-11 Terminal 53 High Voltage (端子 53 高電圧)	0.00–10.00 V	10 V	高指令信号値に対応する電圧を入力します。
パラメーター 6-12 Terminal 53 Low Current (端子 53 低電流)	0.00–20.00 mA	4 mA	低指令信号値に対応する電流を入力します。
パラメーター 6-13 Terminal 53 High Current (端子 53 高電流)	0.00–20.00 mA	20 mA	高指令信号値に対応する電流を入力します。
パラメーター 6-19 Terminal 53 mode (端子 53 モード)	[0] Current (電流) [1] Voltage (電圧)	[1] Voltage (電圧)	電流または電圧の入力に端子 53 が使用されている場合に選択します。
パラメーター 30-22 Locked Rotor Detection (回転子拘束検知)	[0] Off (オフ) [1] On (オン)	[0] Off (オフ)	–
パラメーター 30-23 Locked Rotor Detection Time [s] (回転子拘束検知時間 [s])	0.05–1 s	0.10 s	–

4.2.3 閉ループアプリケーションのセットアップウィザード



e30bc402.14

図 30: 閉ループアプリケーションのセットアップウィザード

表 17: 閉ループアプリケーションのセットアップウィザード

パラメーター	範囲	デフォルト	使用法
パラメーター 0-03 Regional Settings (地域 設定)	[0] International (国際)[1] US	[0] Interna- tional (国際)	-
パラメーター 0-06 GridType (グリッドタ イプ)	[0] 200–240 V/50 Hz/IT-grid[1] 200–240 V/50 Hz/Delta[2] 200– 240 V/50 Hz[10] 380–440 V/50 Hz/IT-grid[11] 380–440 V/50 Hz/ Delta[12] 380–440 V/50 Hz[20] 440–480 V/50 Hz/IT-grid[21] 440–480 V/50 Hz/Delta[22] 440–480 V/50 Hz[30] 525–600 V/50 Hz/IT-grid[31] 525–600 V/50 Hz/Delta[32] 525–600 V/50 Hz[100] 200–240 V/60 Hz/IT- grid[101] 200–240 V/60 Hz/ Delta[102] 200–240 V/60 Hz[110] 380–440 V/60 Hz/IT- grid[111] 380–440 V/60 Hz/ Delta[112] 380–440 V/60 Hz[120] 440–480 V/60 Hz/IT- grid[121] 440–480 V/60 Hz/ Delta[122] 440–480 V/60 Hz[130] 525–600 V/60 Hz/IT- grid[131] 525–600 V/60 Hz/ Delta[132] 525–600 V/60 Hz	サイズ選択	電源切断後、ドライブを主電源電圧に再接続した後に、 再スタートのために動作モードを選択します。
パラメーター 1-00 Configura- tion Mode (構 成モード)	[0] Open loop (開ループ)[3] Closed loop (閉ループ)	[0] Open loop (開ループ)	[3] Closed loop (閉ループ)を選択します。
パラメーター 1-10 Motor Construction (モーター構 造)	*[0] Asynchron (非同期) [1] PM, non-salient SPM (PM、非 突極 SPM)[3] PM, salient IPM (PM、突極 IPM)	[0] Asynchron (非同期)	パラメーター値の設定により、これらのパラメーターが 変更される場合があります: <ul style="list-style-type: none"> パラメーター 1-01 Motor Control Principle (モーター・ コントロールの原則)。 パラメーター 1-03 Torque Characteristics (トルク特性)。 パラメーター 1-08 Motor Control Bandwidth (モーター・ コントロール帯域幅)。 パラメーター 1-14 Damping Gain (減衰感度)。 パラメーター 1-15 Low Speed Filter Time Const (低速フ ィルター時定数)。 パラメーター 1-16 High Speed Filter Time Const (高速フ ィルター時定数)。 パラメーター 1-17 Voltage Filter Time Const (電圧フ ィルター時定数)。 パラメーター 1-20 Motor Power (モーター電力)。 パラメーター 1-22 Motor Voltage (モーター電圧)。 パラメーター 1-23 Motor Frequency (モーター周波数)。 パラメーター 1-24 Motor Current (モーター電流)。 パラメーター 1-25 Motor Nominal Speed (モーター公称 速度)。

パラメーター	範囲	デフォルト	使用法
			<ul style="list-style-type: none"> • パラメーター 1-26 Motor Cont. Rated Torque (モーター連続定格トルク)。 • パラメーター 1-30 Stator Resistance (Rs) (固定子抵抗 (Rs))。 • パラメーター 1-33 Stator Leakage Reactance (X1) (固定子漏洩リアクタンス (X1))。 • パラメーター 1-35 Main Reactance (Xh) (主電源リアクタンス (Xh))。 • パラメーター 1-37 d-axis Inductance (Ld) (d 軸インダクタンス (Ld))。 • パラメーター 1-38 q-axis Inductance (Lq) (q 軸インダクタンス (Lq))。 • パラメーター 1-39 Motor Poles (モーター極)。 • パラメーター 1-40 Back EMF at 1000 RPM (1000 RPM でのバック EMF)。 • Parameter 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat) (d 軸インダクタンス飽和(LdSat))。 • Parameter 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat) (q 軸インダクタンス飽和(LqSat))。 • パラメーター 1-46 Position Detection Gain (位置検知ゲイン)。 • パラメーター 1-48 Current at Min Inductance for d-axis (d 軸の最小インダクタンスでの電流)。 • パラメーター 1-49 Current at Min Inductance for q-axis (q 軸の最小インダクタンスでの電流)。 • パラメーター 1-66 Min. Current at Low Speed (低速での最小電流)。 • パラメーター 1-70 PM Start Mode (PM スタートモード)。 • パラメーター 1-72 Start Function (スタート機能)。 • パラメーター 1-73 Flying Start (フライング・スタート)。 • パラメーター 1-80 Function at Stop (停止時の機能)。 • パラメーター 1-82 Min Speed for Function at Stop [Hz] (停止時機能の最低速度[Hz])。 • パラメーター 1-90 Motor Thermal Protection (モーターの熱保護)。 • パラメーター 2-00 DC Hold/Motor Preheat Current (直流保留 / 予熱電流)。 • パラメーター 2-01 DC Brake Current (直流ブレーキ電流)。 • パラメーター 2-02 DC Braking Time (直流ブレーキ時間)。 • パラメーター 2-04 DC Brake Cut In Speed (直流ブレーキ作動速度)。 • パラメーター 2-10 Brake Function (ブレーキ機能)。 • パラメーター 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] (モーター速度上限 [Hz])。 • パラメーター 4-19 Max Output Frequency (最大出力周波数)。

パラメーター	範囲	デフォルト	使用法
			<ul style="list-style-type: none"> パラメーター 4-58 <i>Missing Motor Phase Function</i> (損失したモーター相機能)。 パラメーター 14-65 <i>Speed Derate Dead Time Compensation</i> (速度定格低減、無駄時間補償)。
パラメーター 1-20 <i>Motor Power</i> (モーター電力)	0.09–110 kW	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター電力を入力します。
パラメーター 1-22 <i>Motor Voltage</i> (モーター電圧)	50–1000 V	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター電圧を入力します。
パラメーター 1-23 <i>Motor Frequency</i> (モーター周波数)	20–400 Hz	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター周波数を入力します。
パラメーター 1-24 <i>Motor Current</i> (モーター電流)	0–10000 A	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター電流を入力します。
パラメーター 1-25 <i>Motor Nominal Speed</i> (モーター公称速度)	50–9999 RPM	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター公称速度を入力します。
パラメーター 1-26 <i>Motor Cont. Rated Torque</i> (モーター連続定格トルク)	0.1–1000.0 Nm	サイズ関係	<p>このパラメーターは、パラメーター 1-10 <i>Motor Construction</i> (モーター構成) が永久モーター・モードを有効にするオプションに設定されている場合に使用できます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>注意</p> <p>このパラメーターを変更すると、その他のパラメーターの設定に影響を与えます。</p> </div>
パラメーター 1-29 <i>Automatic Motor Adaption (AMA)</i> (自動モーター適合 (AMA))	–	Off (オフ)	AMA を実施すると、モーターの性能が最適化されます。
パラメーター 1-30 <i>Stator Resistance (Rs)</i> (固定子抵抗 (Rs))	0–99.990 Ω	サイズ関係	固定子の抵抗値を設定します。
パラメーター 1-37 <i>d-axis Inductance (Ld)</i> (d 軸インダクタンス (Ld))	0.000–1000.000 mH	サイズ関係	d 軸インダクタンスの値を入力します。値は永久磁石モーターのデータ表にあります。
パラメーター 1-38 <i>q-axis In-</i>	0.000–1000.000 mH	サイズ関係	q 軸インダクタンスの値を入力します。

パラメーター	範囲	デフォルト	使用法
ductance (Lq) (q 軸インダクタンス (Lq))			
パラメーター 1-39 Motor Poles (モーター極)	2-100	4	モーターの極数を入力します。
パラメーター 1-40 Back EMF at 1000 RPM (1000 RPM でのバック EMF)	10-9000 V	サイズ関係	1000 RPM でのライン対ライン RMS 逆起電力の電圧。
パラメーター 1-42 Motor Cable Length (モーター・ケーブル長)	0-100 m	50 m	モーター・ケーブル長を入力します。
Parameter 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat) (d 軸インダクタンス飽和 (LdSat))	0.000-1000.000 mH	サイズ関係	このパラメーターは、Ld のインダクタンス飽和に対応します。理想的には、このパラメーターはパラメーター 1-37 d-axis Inductance (Ld) (d 軸インダクタンス (Ld)) と同じ値を持っています。ただし、モーター・メーカーがインダクション曲線を提供している場合、公称電流の 200% であるインダクション値を入力します。
Parameter 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat) (q 軸インダクタンス飽和 (LqSat))	0.000-1000.000 mH	サイズ関係	このパラメーターは、Lq のインダクタンス飽和に対応します。理想的には、このパラメーターはパラメーター 1-38 q-axis Inductance (Lq) (q 軸インダクタンス (Lq)) と同じ値を持っています。ただし、モーター・メーカーがインダクション曲線を提供している場合、公称電流の 200% であるインダクション値を入力します。
パラメーター 1-46 Position Detection Gain (位置検知ゲイン)	20-200%	100%	位置検知の開始時に試験パルスの高さを調整します。
パラメーター 1-48 Current at Min Inductance for d-axis (d 軸の最小インダクタンスでの電流)	20-200%	100%	インダクタンス飽和点を入力します。
パラメーター 1-49 Current at Min Inductance for q-axis (q 軸の最小インダクタンスでの電流)	20-200%	100%	このパラメーターは、d および q インダクタンス値の飽和曲線を指定します。このパラメーターの 20-100% から、インダクタンスはパラメーター 1-37 d-axis Inductance (Ld) (d 軸インダクタンス (Ld))、パラメーター 1-38 q-axis Inductance (Lq) (q 軸インダクタンス (Lq))、パラメーター 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat) (d 軸インダクタンス飽和 (LdSat))、およびパラメーター 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat) (q 軸インダクタンス飽和 (LqSat))。
パラメーター 1-70 PM Start	[0] Rotor Detection (回転子検知)[1] Parking (パーキング)	[0] Rotor Detection (回転子検知)	PM モーター・スタート・モードを選択します。

パラメーター	範囲	デフォルト	使用法
Mode (PM スタートモード)			
パラメーター 1-73 Flying Start (フライング・スタート)	[0] Disabled (無効)[1] Enabled (有効)	[0] Disabled (無効)	ドライブがファン・アプリケーションなどで回転しているモーターを捕捉できるようにするには、[1] Enabled (有効)を選択します。PM が選択されると、このパラメーターが有効になります。
パラメーター 3-02 Minimum Reference (最小速度指令信号)	-4999.000–4999.000	0	最小速度指令信号は、全ての速度指令信号値の合計から得られる最低値です。
パラメーター 3-03 Maximum Reference (最大速度指令信号)	-4999.000–4999.000	50	最大速度指令信号は、全ての速度指令信号値の合計から得られる最高値です。
パラメーター 3-10 Preset Reference (プリセット速度指令信号)	-100–100%	0	設定値を入力します。
パラメーター 3-41 Ramp 1 Ramp Up Time (ランプ1 立ち上がり時間)	0.05–3600.0 s	サイズ関係	非同期モーターにおける0から定格パラメーター 1-23 Motor Frequency (モーター周波数) までの立ち上がり時間。PM モーターにおける0からパラメーター 1-25 Motor Nominal Speed (モーター公称速度) までの立ち上がり時間。
パラメーター 3-42 Ramp 1 Ramp Down Time (ランプ1 立ち下がり時間)	0.05–3600.0 s	サイズ関係	非同期モーターにおけるパラメーター 1-23 Motor Frequency (モーター周波数) から0までの立ち下がり時間。PM モーターにおけるパラメーター 1-25 Motor Nominal Speed (モーター公称速度) から0までの立ち下がり時間。
パラメーター 4-12 Motor Speed Low Limit [Hz] (モーター速度下限 [Hz])	0.0–400.0 Hz	0.0 Hz	低速の下限を入力します。
パラメーター 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] (モーター速度上限 [Hz])	0.0–400.0 Hz	100 Hz	高速の下限を入力します。
パラメーター 4-19 Max Output Frequency (最大出力周波数)	0.0–400.0 Hz	100 Hz	最大出力周波数値を入力します。パラメーター 4-19 Max Output Frequency (最大出力周波数) がパラメーター 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] (モーター速度上限 [Hz]) よりも低く設定されている場合、パラメーター 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] (モーター速度上限 [Hz])、自動的にパラメーター 4-19 Max Output Frequency (最大出力周波数) と等しくなるように設定されます。
パラメーター 6-20 Terminal	0.00–10.00 V	0.07 V	低指令信号値に対応する電圧を入力します。

パラメーター	範囲	デフォルト	使用法
54 Low Voltage (端子 54 低電圧)			
パラメーター 6-21 Terminal 54 High Voltage (端子 54 高電圧)	0.00–10.00 V	10.00 V	高指令信号値に対応する電圧を入力します。
パラメーター 6-22 Terminal 54 Low Current (端子 54 低電流)	0.00–20.00 mA	4.00 mA	低指令信号値に対応する電流を入力します。
パラメーター 6-23 Terminal 54 High Current (端子 54 高電流)	0.00–20.00 mA	20.00 mA	高指令信号値に対応する電流を入力します。
パラメーター 6-24 Terminal 54 Low Ref./ Feedb. Value (端子 54 低速 指令信号値/ フィードバック値)	-4999–4999	0	パラメーター 6-20 Terminal 54 Low Voltage (端子 54 低電圧) / パラメーター 6-22 Terminal 54 Low Current (端子 54 低電流) で設定された電圧または電流に対応するフィードバック値を入力します。
パラメーター 6-25 Terminal 54 High Ref./ Feedb. Value (端子 54 高速 指令信号値/ フィードバック値)	-4999–4999	50	パラメーター 6-21 Terminal 54 High Voltage (端子 54 高電圧) / パラメーター 6-23 Terminal 54 High Current (端子 54 高電流) で設定された電圧または電流に対応するフィードバック値を入力します。
パラメーター 6-26 Terminal 54 Filter Time Constant (端子 54 フィルター 時定数)	0.00–10.00 s	0.01	フィルター時間定数を入力します。
パラメーター 6-29 Terminal 54 mode (端子 54 モード)	[0] Current (電流) [1] Voltage (電圧)	[1] Voltage (電圧)	電流または電圧の入力に端子 54 が使用されている場合に選択します。
パラメーター 20-81 PI Nor- mal/Inverse Control (通常/ 反転コントロ ール)	[0] Normal (通常) [1] Inverse (反 転)	[0] Normal (通常)	プロセス・エラーが正のとき、プロセス・コントロールを設定して出力速度を増加させるには、[0] Normal (通常) を選択します。出力速度を減少させるには、[1] Inverse (反転) を選択します。
パラメーター 20-83 PI Start Speed [Hz] (PI	0–200 Hz	0 Hz	PI コントロールを開始するスタート信号として取得するモーター速度を入力します。

パラメーター	範囲	デフォルト	使用法
スタート速度 [Hz]			
パラメーター 20-93 <i>PI Proportional Gain</i> (PI 比例ゲイン)	0.00–10.00	0.01	プロセス・コントローラーの比例ゲインを入力します。振幅が高いと、迅速なコントロールができます。ただし、振幅が高すぎると、プロセスが不安定になる場合があります。
パラメーター 20-94 <i>PI Integral Time</i> (積分時間)	0.1–999.0 s	999.0 s	プロセス・コントローラーの積分時間を入力します。短い積分時間で迅速なコントロールができます。ただし、積分時間が短すぎるとプロセスが不安定になります。積分時間が過度に長いと、積分アクションが無効になります。
パラメーター 30-22 <i>Locked Rotor Detection</i> (回転子拘束検知)	[0] Off (オフ)[1] On (オン)	[0] Off (オフ)	–
パラメーター 30-23 <i>Locked Rotor Detection Time</i> [s] (回転子拘束検知時間 [s])	0.05–1.00 s	0.10 s	–

4.2.4 モーター設定

モーター設定ウィザードによって、ユーザーは必要なモーター・パラメーターに関してガイドされます。

表 18: モーター設定ウィザードの設定

パラメーター	範囲	デフォルト	使用法
パラメーター 0-03 <i>Regional Settings</i> (地域設定)	[0] <i>International</i> (国際)[1] <i>US</i>	[0] <i>International</i> (国際)	–
パラメーター 0-06 <i>GridType</i> (グリッドタイプ)	[0] 200–240 V/50 Hz/IT-grid[1] 200–240 V/50 Hz/Delta[2] 200–240 V/50 Hz[10] 380–440 V/50 Hz/IT-grid[11] 380–440 V/50 Hz/Delta[12] 380–440 V/50 Hz[20] 440–480 V/50 Hz/IT-grid[21] 440–480 V/50 Hz/Delta[22] 440–480 V/50 Hz[30] 525–600 V/50 Hz/IT-grid[31] 525–600 V/50 Hz/Delta[32] 525–600 V/50 Hz[100] 200–240 V/60 Hz/IT-grid[101] 200–240 V/60 Hz/Delta[102] 200–240 V/60 Hz[110] 380–440 V/60 Hz/IT-grid[111] 380–440 V/60 Hz/Delta[112] 380–440 V/60 Hz[120] 440–480 V/60 Hz/IT-grid[121] 440–480 V/60 Hz/Delta[122] 440–480 V/60 Hz[130] 525–600 V/60 Hz/IT-grid[131] 525–600 V/60 Hz/Delta[132] 525–600 V/60 Hz	サイズ選択	電源切断後、ドライブを主電源電圧に再接続した後に、再スタートのために動作モードを選択します。

パラメーター	範囲	デフォルト	使用法
パラメーター 1-10 Motor Construction (モーター構造)	*[0] Asynchron (非同期) [1] PM, non-salient SPM (PM、非 突極 SPM)[3] PM, salient IPM (PM、突極 IPM)	[0] Asynchron (非同期)	<p>パラメーター値の設定により、これらのパラメーターが変更される場合があります:</p> <ul style="list-style-type: none"> パラメーター 1-01 Motor Control Principle (モーター・コントロールの原則)。 パラメーター 1-03 Torque Characteristics (トルク特性)。 パラメーター 1-08 Motor Control Bandwidth (モーター・コントロール帯域幅)。 パラメーター 1-14 Damping Gain (減衰感度)。 パラメーター 1-15 Low Speed Filter Time Const (低速フィルター時定数)。 パラメーター 1-16 High Speed Filter Time Const (高速フィルター時定数)。 パラメーター 1-17 Voltage Filter Time Const (電圧フィルター時定数)。 パラメーター 1-20 Motor Power (モーター電力)。 パラメーター 1-22 Motor Voltage (モーター電圧)。 パラメーター 1-23 Motor Frequency (モーター周波数)。 パラメーター 1-24 Motor Current (モーター電流)。 パラメーター 1-25 Motor Nominal Speed (モーター公称速度)。 パラメーター 1-26 Motor Cont. Rated Torque (モーター連続定格トルク)。 パラメーター 1-30 Stator Resistance (Rs) (固定子抵抗 (Rs))。 パラメーター 1-33 Stator Leakage Reactance (X1) (固定子漏洩リアクタンス (X1))。 パラメーター 1-35 Main Reactance (Xh) (主電源リアクタンス (Xh))。 パラメーター 1-37 d-axis Inductance (Ld) (d 軸インダクタンス (Ld))。 パラメーター 1-38 q-axis Inductance (Lq) (q 軸インダクタンス (Lq))。 パラメーター 1-39 Motor Poles (モーター極)。 パラメーター 1-40 Back EMF at 1000 RPM (1000 RPM でのバック EMF)。 Parameter 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat) (d 軸インダクタンス飽和(LdSat))。 Parameter 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat) (q 軸インダクタンス飽和(LqSat))。 パラメーター 1-46 Position Detection Gain (位置検知ゲイン)。 パラメーター 1-48 Current at Min Inductance for d-axis (d 軸の最小インダクタンスでの電流)。 パラメーター 1-49 Current at Min Inductance for q-axis (q 軸の最小インダクタンスでの電流)。 パラメーター 1-66 Min. Current at Low Speed (低速での最小電流)。

パラメーター	範囲	デフォルト	使用法
			<ul style="list-style-type: none"> パラメーター 1-70 <i>PM Start Mode</i> (PM スタートモード)。 パラメーター 1-72 <i>Start Function</i> (スタート機能)。 パラメーター 1-73 <i>Flying Start</i> (フライング・スタート)。 パラメーター 1-80 <i>Function at Stop</i> (停止時の機能)。 パラメーター 1-82 <i>Min Speed for Function at Stop [Hz]</i> (停止時機能の最低速度[Hz])。 パラメーター 1-90 <i>Motor Thermal Protection</i> (モーターの熱保護)。 パラメーター 2-00 <i>DC Hold/Motor Preheat Current</i> (直流保留 / 予熱電流)。 パラメーター 2-01 <i>DC Brake Current</i> (直流ブレーキ電流)。 パラメーター 2-02 <i>DC Braking Time</i> (直流ブレーキ時間)。 パラメーター 2-04 <i>DC Brake Cut In Speed</i> (直流ブレーキ作動速度)。 パラメーター 2-10 <i>Brake Function</i> (ブレーキ機能)。 パラメーター 4-14 <i>Motor Speed High Limit [Hz]</i> (モーター速度上限 [Hz])。 パラメーター 4-19 <i>Max Output Frequency</i> (最大出力周波数)。 パラメーター 4-58 <i>Missing Motor Phase Function</i> (損失したモーター相機能)。 パラメーター 14-65 <i>Speed Derate Dead Time Compensation</i> (速度定格低減、無駄時間補償)。
パラメーター 1-20 <i>Motor Power</i> (モーター電力)	0.12–110 kW/0.16–150 hp	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター電力を入力します。
パラメーター 1-22 <i>Motor Voltage</i> (モーター電圧)	50–1000 V	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター電圧を入力します。
パラメーター 1-23 <i>Motor Frequency</i> (モーター周波数)	20–400 Hz	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター周波数を入力します。
パラメーター 1-24 <i>Motor Current</i> (モーター電流)	0.01–10000.00 A	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター電流を入力します。
パラメーター 1-25 <i>Motor Nominal Speed</i> (モーター公称速度)	50–9999 RPM	サイズ関係	ネームプレート・データのモーター公称速度を入力します。

パラメーター	範囲	デフォルト	使用法
パラメーター 1-26 Motor Cont. Rated Torque (モーター 連続定格トルク)	0.1-1000.0 Nm	サイズ関係	このパラメーターは、パラメーター 1-10 Motor Construction (モーター構成) が永久モーター・モードを有効にするオプションに設定されている場合に使用できます。 注意 このパラメーターを変更すると、その他のパラメーターの設定に影響を与えます。
パラメーター 1-30 Stator Resistance (Rs) (固定子抵抗 (Rs))	0-99.990 Ω	サイズ関係	固定子の抵抗値を設定します。
パラメーター 1-37 d-axis Inductance (Ld) (d軸インダクタンス (Ld))	0.000-1000.000 mH	サイズ関係	d軸インダクタンスの値を入力します。値は永久磁石モーターのデータ表にあります。
パラメーター 1-38 q-axis Inductance (Lq) (q軸インダクタンス (Lq))	0.000-1000.000 mH	サイズ関係	q軸インダクタンスの値を入力します。
パラメーター 1-39 Motor Poles (モーター極)	2-100	4	モーターの極数を入力します。
パラメーター 1-40 Back EMF at 1000 RPM (1000 RPMでのバックEMF)	10-9000 V	サイズ関係	1000 RPMでのライン対ライン RMS 逆起電力の電圧。
パラメーター 1-42 Motor Cable Length (モーター・ケーブル長)	0-100 m	50 m	モーター・ケーブル長を入力します。
Parameter 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat) (d軸インダクタンス飽和 (LdSat))	0.000-1000.000 mH	サイズ関係	このパラメーターは、Ldのインダクタンス飽和に対応します。理想的には、このパラメーターはパラメーター 1-37 d-axis Inductance (Ld) (d軸インダクタンス (Ld)) と同じ値を持っています。ただし、モーター・メーカーがインダクション曲線を提供している場合、公称電流の 200% であるインダクション値を入力します。
Parameter 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat) (q軸インダクタンス飽和 (LqSat))	0.000-1000.000 mH	サイズ関係	このパラメーターは、Lqのインダクタンス飽和に対応します。理想的には、このパラメーターはパラメーター 1-38 q-axis Inductance (Lq) (q軸インダクタンス (Lq)) と同じ値を持っています。ただし、モーター・メーカーがインダクション曲線を提供している場合、公称電流の 200% であるインダクション値を入力します。
パラメーター 1-46 Position	20-200%	100%	位置検知の開始時に試験パルスの高さを調整します。

パラメーター	範囲	デフォルト	使用法
Detection Gain (位置検知ゲイン)			
パラメーター 1-48 Current at Min Inductance for d-axis (d軸 の最小インダ クタンスでの 電流)	20-200%	100%	インダクタンス飽和点を入力します。
パラメーター 1-49 Current at Min Inductance for q-axis (q軸 の最小インダ クタンスでの 電流)	20-200%	100%	このパラメーターは、dおよびqインダクタンス値の飽和曲線を指定します。このパラメーターの20-100%から、インダクタンスはパラメーター1-37 d-axis Inductance (Ld) (d軸インダクタンス(Ld))、パラメーター1-38 q-axis Inductance (Lq) (q軸インダクタンス(Lq))、パラメーター1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat) (d軸インダクタンス飽和(LdSat))、およびパラメーター1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat) (q軸インダクタンス飽和(LqSat))によって線形近似されます。
パラメーター 1-70 PM Start Mode (PM スタ ートモード)	[0] Rotor Detection (回転子検知)[1] Parking (パーキング)	[0] Rotor Detection (回転子検知)	PM モーター・スタート・モードを選択します。
パラメーター 1-73 Flying Start (フライン グ・スタート)	[0] Disabled (無効)[1] Enabled (有効)	[0] Disabled (無効)	ドライブが回転しているモーターを捕捉できるようにするには、[1] Enabled (有効)を選択します。
パラメーター 3-41 Ramp 1 Ramp Up Time (ランプ1立ち 上がり時間)	0.05-3600.0 s	サイズ関係	0 から定格パラメーター1-23 Motor Frequency (モーター周波数) までの立ち上がり時間。
パラメーター 3-42 Ramp 1 Ramp Down Time (ランプ1 立ち下がり時 間)	0.05-3600.0 s	サイズ関係	定格パラメーター1-23 Motor Frequency (モーター周波数) から0までの立ち下がり時間。
パラメーター 4-12 Motor Speed Low Limit [Hz] (モーター 速度下限 [Hz])	0.0-400.0 Hz	0.0 Hz	低速の下限を入力します。
パラメーター 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] (モ ーター速度上限 [Hz])	0.0-400.0 Hz	100.0 Hz	高速の上限を入力します。
パラメーター 4-19 Max Out- put Frequency	0.0-400.0 Hz	100.0 Hz	最大出力周波数値を入力します。パラメーター4-19 Max Output Frequency (最大出力周波数) がパラメーター4-14 Motor Speed High Limit [Hz] (モーター速度上限 [Hz]) よりも低く設定されている場合、パラメーター4-14 Motor

パラメーター	範囲	デフォルト	使用法
(最大出力周波数)			Speed High Limit [Hz] (モーター速度上限 [Hz])、自動的にパラメーター 4-19 Max Output Frequency (最大出力周波数) と等しくなるように設定されます。
パラメーター 30-22 Locked Rotor Detection (回転子拘束検知)	[0] Off (オフ) [1] On (オン)	[0] Off (オフ)	-
パラメーター 30-23 Locked Rotor Detection Time [s] (回転子拘束検知時間 [s])	0.05–1.00 s	0.10 s	-

4.2.5 変更履歴機能

変更履歴機能では、デフォルト設定から変更されたパラメーターが全て一覧表示されます。

- このリストは、現在の編集設定で変更されたパラメーターのみを表示します。
- デフォルト値にリセットされたパラメーターは表示されません。
- メッセージ Empty は、変更されたパラメーターが存在しないことを示します。

4.2.6 パラメーター設定を変更中

手順

1. クイック・メニューに切り替えるには、ディスプレイの小さな矢印が Quick Menu の上にくるまで [Menu] キーを押します。
2. ウィザード、閉ループ設定、モーター設定、または変更履歴を選択するには、[△][▽]を押します。
3. [OK]を押します。
4. クイック・メニューのパラメーターを参照するには、[△][▽]を押します。
5. [OK]を押してパラメーターを選択します。
6. パラメーター設定の値を変更するには、[△][▽]を押します。
7. [OK]を押して変更を受け入れます。
8. [Back]を2回押してステータスに移行するか、[Menu]を1回押してメイン・メニューに移行します。

4.2.7 メインメニューから全パラメーターへのアクセス

手順

1. ディスプレイのインジケーターがメイン・メニューの上にくるまで [Menu] キーを押します。
2. パラメーター・グループを参照するには、[△][▽]を押します。
3. [OK]を押してパラメーター・グループを選択します。
4. 特定のグループのパラメーターを参照するには、[△][▽]を押します。
5. [OK]を押してパラメーターを選択します。
6. パラメーター値を設定/変更するには、[△][▽]を押します。
7. [OK]を押して変更を受け入れます。

4.3 Parameter List (パラメーター・リスト)

0-0*	Operation / Display	1-42	Motor Cable Length	3-5*	Ramp 2	6-12	Terminal 53 Low Current	8-74	"1 am" Service
0-0*	Basic Settings	1-43	Motor Cable Length Feet	3-51	Ramp 2 Ramp Up Time	6-13	Terminal 53 High Current	8-75	Initialisation Password
0-01	Language	1-44	d-axis Inductance Sat. (LdSat)	3-52	Ramp 2 Ramp Down Time	6-14	Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value	8-79	Protocol Firmware version
0-03	Regional Settings	1-45	q-axis Inductance Sat. (LqSat)	3-8*	Other Ramps	6-15	Terminal 53 High Ref./Feedb. Value	8-8*	FC Port Diagnostics
0-04	Operating State at Power-up	1-46	Position Detection Gain	3-80	Jog Ramp Time	6-16	Terminal 53 Filter Time Constant	8-80	Bus Message Count
0-06	GridType	1-48	Current at Min Inductance for d-axis	3-81	Quick Stop Ramp Time	6-19	Terminal 53 mode	8-81	Bus Error Count
0-07	Auto DC Braking	1-49	Current at Min Inductance for q-axis	4-2*	Limits / Warnings	6-2*	Analog Input 54	8-82	Slave Messages Rcvd
0-0*	Set-up Operations	1-5*	Load Indep. Setting	4-1*	Motor Limits	6-20	Terminal 54 Low Voltage	8-83	Slave Error Count
0-10	Active Set-up	1-50	Motor Magnetisation at Zero Speed	4-10	Motor Speed Direction	6-21	Terminal 54 High Voltage	8-84	Slave Messages Sent
0-11	Programming Set-up	1-52	Min Speed Normal Magnetising [Hz]	4-12	Motor Speed Low Limit [Hz]	6-22	Terminal 54 Low Current	8-85	Slave Timeout Errors
0-12	Link Setups	1-55	U/f Characteristic - U	4-14	Motor Speed High Limit [Hz]	6-23	Terminal 54 High Current	8-88	Reset FC port Diagnostics
0-3*	LCP Custom Readout	1-56	U/f Characteristic - F	4-18	Current Limit	6-24	Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value	8-9*	Bus Feedback
0-30	Custom Readout Unit	1-6*	Load Depen. Setting	4-19	Max Output Frequency	6-25	Terminal 54 High Ref./Feedb. Value	8-94	Bus Feedback 1
0-31	Custom Readout Min Value	1-60	Low Speed Load Compensation	4-4*	Adj. Warnings 2	6-26	Terminal 54 Filter Time Constant	8-95	Bus Feedback 2
0-32	Custom Readout Max Value	1-61	High Speed Load Compensation	4-40	Warning Freq. Low	6-29	Terminal 54 mode	13-3**	Smart Logic
0-37	Display Text 1	1-62	Slip Compensation	4-41	Warning Freq. High	6-7*	Analog/Digital Output 45	13-0*	SILC Settings
0-38	Display Text 2	1-63	Slip Compensation Time Constant	4-5*	Adj. Warnings	6-70	Terminal 45 Mode	13-00	SL Controller Mode
0-39	Display Text 3	1-64	Resonance Dampening	4-50	Warning Current Low	6-71	Terminal 45 Analog Output	13-01	Start Event
0-4*	LCP Keypad	1-65	Resonance Dampening Time Constant	4-51	Warning Current High	6-72	Terminal 45 Digital Output	13-02	Stop Event
0-40	[Hand on] Key on LCP	1-66	Min. Current at Low Speed	4-54	Warning Reference Low	6-73	Terminal 45 Output Min Scale	13-03	Reset SILC
0-42	[Auto on] Key on LCP	1-7*	Start Adjustments	4-55	Warning Reference High	6-74	Terminal 45 Output Max Scale	13-1*	Comparators
0-44	[Off/Reset] Key on LCP	1-70	Start Mode	4-56	Warning Feedback Low	6-76	Terminal 45 Output Bus Control	13-10	Comparator Operand
0-5*	Copy/Save	1-71	Start Delay	4-57	Warning Feedback High	6-9*	Analog/Digital Output 42	13-11	Comparator Operator
0-50	LCP Copy	1-72	Start Function	4-58	Missing Motor Phase Function	6-90	Terminal 42 Mode	13-12	Comparator Value
0-51	Set-up Copy	1-73	Flying Start	4-6*	Speed Bypass	6-91	Terminal 42 Analog Output	13-2*	Timers
0-6*	Password	1-8*	Stop Adjustments	4-61	Bypass Speed From [Hz]	6-92	Terminal 42 Digital Output	13-20	SL Controller Timer
0-60	Main Menu Password	1-80	Function at Stop	4-63	Bypass Speed To [Hz]	6-93	Terminal 42 Output Min Scale	13-4*	Logic Rules
0-61	Access to Main Menu w/o Password	1-82	Min Speed for Function at Stop [Hz]	4-64	Semi-Auto Bypass Set-up	6-94	Terminal 42 Output Max Scale	13-40	Logic Rule Boolean 1
1-1*	Load and Motor	1-88	AC Brake Gain	5-3*	Digital In/Out	6-96	Terminal 42 Output Bus Control	13-41	Logic Rule Operator 1
1-0*	General Settings	1-9*	Motor Temperature	5-0*	Digital I/O mode	6-98	Drive Type	13-42	Logic Rule Boolean 2
1-00	Configuration Mode	1-90	Motor Thermal Protection	5-00	Digital Input Mode	8-2**	Comin. and Options	13-43	Logic Rule Operator 2
1-01	Motor Control Principle	1-91	Motor Thermal Protection	5-00	Digital Input Mode	8-0*	General Settings	13-44	Logic Rule Boolean 3
1-03	Torque Characteristics	2-2*	Brakes	5-03	Digital Input 29 Mode	8-01	Control Site	13-5*	States
1-06	Clockwise Direction	2-0*	DC Brake	5-10	Digital Inputs	8-01	Control Site	13-51	SL Controller Event
1-08	Motor Control Bandwidth	2-00	DC Hold/Motor Preheat Current	5-11	Terminal 18 Digital Input	8-02	Control Source	13-52	SL Controller Action
1-1*	Motor Selection	2-01	DC Brake Current	5-12	Terminal 19 Digital Input	8-03	Control Timeout Time	14-3*	Special Functions
1-10	Motor Construction	2-02	DC Braking Time	5-13	Terminal 27 Digital Input	8-04	Control Timeout Function	14-2*	Inverter Switching
1-14	Damping Gain	2-04	DC Brake Cut In Speed	5-3*	Terminal 29 Digital Input	8-30	FC Port Settings	14-01	Switching Frequency
1-15	Low Speed Filter Time Const.	2-06	DC Brake Cut In Speed	5-34	Digital Outputs	8-31	Protocol	14-03	Overmodulation
1-16	High Speed Filter Time Const.	2-07	Parking Current	5-35	On Delay, Digital Output	8-31	Address	14-07	Dead Time Compensation Level
1-17	Voltage filter time const.	2-1*	Brake Energy Funct.	5-4*	Off Delay, Digital Output	8-32	Baud Rate	14-08	Damping Gain Factor
1-2*	Motor Data	2-10	Brake Function	5-40	Relays	8-33	Parity / Stop Bits	14-09	Dead Time Bias Current Level
1-20	Motor Power	2-16	AC Brake	5-41	Function Relay	8-35	Minimum Response Delay	14-1*	Mains Failure
1-22	Motor Voltage	2-17	AC Brake, Max current	5-42	On Delay, Relay	8-36	Maximum Response Delay	14-10	Mains Failure
1-24	Motor Frequency	2-19	Over-voltage Control	5-42	Off Delay, Relay	8-37	Maximum Inter-char delay	14-11	Mains Fault Voltage Level
1-24	Motor Current	2-19	Over-voltage Gain	5-5*	Pulse Input	8-4*	FC MC protocol set	14-12	Response to Mains Imbalance
1-25	Motor Nominal Speed	3-0*	Reference / Ramps	5-50	Term. 29 Low Frequency	8-42	PCD Write Configuration	14-15	Kin. Back-up Trip Recovery Level
1-26	Motor Cont. Rated Torque	3-0*	Reference Limits	5-51	Term. 29 High Frequency	8-43	PCD Read Configuration	14-2*	Reset Functions
1-29	Automatic Motor Adaption (AMA)	3-02	Minimum Reference	5-52	Term. 29 Low Ref./Feedb. Value	8-5*	Digital/Bus	14-20	Reset Mode
1-30	Stator Resistance (Rs)	3-03	Maximum Reference	5-53	Term. 29 High Ref./Feedb. Value	8-50	Coasting Select	14-21	Automatic Restart Time
1-30	Stator Resistance (Rr)	3-03	References	5-9*	Bus Controlled	8-51	Quick Stop Select	14-22	Operation Mode
1-31	Stator Leakage Reactance (Xl)	3-10	Preset Reference	5-90	Digital & Relay Bus Control	8-52	DC Brake Select	14-23	Typecode Setting
1-35	Main Reactance (Xh)	3-11	Jog Speed [Hz]	6-0*	Analog In/Out	8-53	Start Select	14-27	Action At Inverter Fault
1-37	d-axis Inductance (Ld)	3-14	Preset Relative Reference	6-00	Analog I/O Mode	8-54	Reversing Select	14-28	Production Settings
1-38	q-axis Inductance (Lq)	3-15	Reference 1 Source	6-01	Live Zero Timeout Time	8-55	Set-up Select	14-29	Service Code
1-39	Motor Poles	3-16	Reference 2 Source	6-01	Live Zero Timeout Function	8-56	Preset Reference Select	14-30	Current Limit Ctrl.
1-4*	Adv. Motor Data II	3-17	Reference 3 Source	6-02	Fire Mode Live Zero Timeout Function	8-7*	BACNet	14-30	Current Lim Ctrl. Proportional Gain
1-40	Back EMF at 1000 RPM	3-4*	Ramp 1	6-1*	Analog Input 53	8-70	BACNet Device Instance	14-31	Current Lim Ctrl. Integration Time
		3-41	Ramp 1 Ramp Up Time	6-10	Terminal 53 Low Voltage	8-72	MS/TP Max Masters	14-32	Current Lim Ctrl. Filter Time
		3-42	Ramp 1 Ramp Down Time	6-11	Terminal 53 High Voltage	8-73	MS/TP Max Info Frames		

e30bu689.10

14-4*	Energy Optimising	16-05	Main Actual Value [%]	20-01	Feedback 1 Conversion	24-00	FM Function
14-40	VT Level	16-09	Custom Readout	20-03	Feedback 2 Source	24-01	Fire Mode Configuration
14-41	AEO Minimum Magnetisation	16-1*	Motor Status	20-04	Feedback 2 Conversion	24-03	Fire Mode Min Reference
14-44	d-axis current optimization for IPM	16-10	Power [kW]	20-12	Reference/Feedback Unit	24-04	Fire Mode Max Reference
14-5*	Environment	16-11	Power [hp]	20-2*	Feedback/Setpoint	24-05	FM Preset Reference
14-50	RFI Filter	16-12	Motor Voltage	20-20	Feedback Function	24-06	Fire Mode Reference Source
14-51	DC-Link Voltage Compensation	16-13	Frequency	20-21	Setpoint 1	24-07	Fire Mode Feedback Source
14-52	Fan Control	16-14	Motor current	20-6*	Sensorless	24-08	Mul FM Preset Reference
14-53	Fan Monitor	16-15	Frequency [%]	20-60	Sensorless Unit	24-09	FM Alarm Handling
14-55	Output Filter	16-16	Torque [Nm]	20-69	Sensorless Information	24-1*	Drive Bypass
14-6*	Auto Derate	16-17	Speed [RPM]	20-8*	PI Basic Settings	24-10	Drive Bypass Function
14-61	Function at Inverter Overload	16-18	Motor Thermal	20-81	PI Normal/ Inverse Control	24-11	Drive Bypass Delay Time
14-63	Min Switch Frequency	16-22	Torque [%]	20-83	PI Start Speed [Hz]	30-3*	Special Features
14-64	Dead Time Compensation Zero Current Level	16-26	Power Filtered [kW]	20-84	On Reference Bandwidth	30-2*	Adv. Start Adjust
14-65	Speed Derate Dead Time Compensation	16-27	Power Filtered [hp]	20-9*	PI Controller	30-22	Locked Rotor Protection
14-9*	Fault Settings	16-30	DC Link Voltage	20-91	PI Anti Windup	30-23	Locked Rotor Detection Time [s]
14-90	Fault Level	16-34	Heatsink Temp.	20-93	PI Proportional Gain	30-5*	Unit Configuration
15-0*	Drive Information	16-35	Inverter Thermal	20-94	PI Integral Time	30-58	LockPassword
15-0*	Operating Data	16-36	Inv. Nom. Current	20-97	PI Feed Forward Factor		
15-00	Operating hours	16-37	Inv. Max. Current	22-0*	Appl. Functions		
15-01	Running Hours	16-38	SL Controller State	22-01	Power Filter Time		
15-02	kWh Counter	16-5*	Ref. & Feedb.	22-02	Sleepmode CL Control Mode		
15-03	Power Up's	16-50	External Reference	22-2*	No-Flow Detection		
15-04	Over Temp's	16-52	Feedback[Unit]	22-23	No-Flow Function		
15-05	Over Volt's	16-54	Feedback 1 [Unit]	22-24	No-Flow Delay		
15-06	Reset kWh Counter	16-55	Feedback 2 [Unit]	22-3*	No-Flow Power Tuning		
15-07	Reset Running Hours Counter	16-6*	Inputs & Outputs	22-30	No-Flow Power		
15-3*	Alarm Log	16-60	Digital Input	22-31	Power Correction Factor		
15-30	Alarm Log: Error Code	16-61	Terminal 53 Setting	22-33	Low Speed [Hz]		
15-31	InternalFaultReason	16-62	Analog Input 53	22-34	Low Speed Power [kW]		
15-32	Alarm Log: Time	16-63	Terminal 54 Setting	22-37	High Speed [Hz]		
15-4*	Drive Identification	16-64	Analog input 54	22-38	High Speed Power [kW]		
15-40	FC Type	16-65	Analog output 42 [mA]	22-4*	Sleep Mode		
15-41	Power Section	16-66	Digital Output	22-40	Minimum Run Time		
15-42	Voltage	16-67	Pulse Input 29 [Hz]	22-41	Minimum Sleep Time		
15-43	Software Version	16-71	Relay output	22-43	Wake-Up Speed [Hz]		
15-44	Ordered TypeCode	16-72	Counter A	22-44	Wake-Up Ref/FB Diff		
15-45	Actual TypeCode String	16-73	Counter B	22-45	Setpoint Boost		
15-46	Drive Ordering No	16-79	Analog output 45 [mA]	22-46	Maximum Boost Time		
15-48	LCP Id No	16-8*	Fieldbus & FC Port	22-47	Sleep Speed [Hz]		
15-49	SW ID Control Card	16-86	FC Port REF 1	22-48	Sleep Delay Time		
15-50	SW ID Power Card	16-9*	Diagnosis Readouts	22-49	Wake-Up Delay Time		
15-51	Drive Serial Number	16-90	Alarm Word	22-6*	Broken Belt Detection		
15-52	OEM Information	16-91	Alarm Word 2	22-60	Broken Belt Function		
15-53	Power Card Serial Number	16-92	Warning Word	22-61	Broken Belt Torque		
15-57	File Version	16-93	Warning Word 2	22-62	Broken Belt Delay		
15-59	Filename	16-94	Ext. Status Word	22-8*	Flow Compensation		
15-9*	Parameter Info	16-95	Ext. Status Word 2	22-80	Flow Compensation		
15-92	Defined Parameters	16-97	Alarm Word 3	22-81	Square-linear Curve Approximation		
15-97	Application Type	16-98	Warning Word 3	22-82	Work Point Calculation		
15-98	Drive Identification	18-1*	Fire Mode Log	22-84	Speed at No-Flow [Hz]		
16-0*	General Status	18-10	FireMode LogEvent	22-86	Speed at Design Point [Hz]		
16-00	Control Word	18-5*	Ref. & Feedb.	22-87	Pressure at No-Flow Speed		
16-01	Reference [Unit]	18-50	Sensorless Readout [unit]	22-88	Pressure at Rated Speed		
16-02	Reference [%]	20-0*	Drive Closed Loop	22-89	Flow at Design Point		
16-03	Status Word	20-00	Feedback 1 Source	22-90	Flow at Rated Speed		
				24-0*	Appl. Functions 2		
				24-0*	Fire Mode		

5 警告および警報

5.1 警告と警報のリスト

表 19: 警告および警報

不具合番号	警報/警告ビット数	不具合テキスト	警告	警報	トリップ・ロック	問題の原因
2	16	ライブ・ゼロ・エラー	X	X	-	端末 53 または 54 の信号が、パラメーター 6-10 <i>Terminal 53 Low Voltage</i> (端子 53 低電圧)、パラメーター 6-12 <i>Terminal 53 Low Current</i> (端子 53 低電流)、パラメーター 6-20 <i>Terminal 54 Low Voltage</i> (端子 54 低電圧)、またはパラメーター 6-22 <i>Terminal 54 Low Current</i> (端子 54 低電流) にそれぞれ設定された値の 50% 未満です。パラメーター・グループ 6-0* <i>Analog I/O Mode</i> (アナログ I/O モード) も参照してください。
4	14	主電源相損失	X	X	X	相が電源側で損失しているか、電圧アンバランスが高すぎます。電源電圧を確認してください。パラメーター 14-12 <i>Function at Mains Imbalance</i> (主電源アンバランス時の機能) を参照して下さい。
7	11	直流過電圧	X	X	-	直流リンク電圧が制限を超えています。
8	10	直流電圧低下	X	X	-	直流リンク電圧が電圧警告低限度より低くなっています。
9	9	インバーター過負荷	X	X	-	負荷が長時間にわたって 100% を超えています。
10	8	モーター ETR 過	X	X	-	負荷が長時間にわたって 100% を超えているため、モーターが過熱しています。パラメーター 1-90 <i>Motor Thermal Protection</i> (モーターの熱保護) を参照して下さい。
11	7	モーター過熱	X	X	-	サーミスターまたはサーミスター接続が切断されています。パラメーター 1-90 <i>Motor Thermal Protection</i> (モーターの熱保護) を参照して下さい。
13	5	過電流	X	X	X	インバーター・ピーク電流制限を超えています。
14	2	地絡	-	X	X	出力相からグラウンドへの放電。
16	12	短絡	-	X	X	モーター内またはモーター端子上での短絡。
17	4	コントロール・メッセージ文	X	X	-	ドライブへの通信がありません。パラメーター・グループ 8-0* <i>General Settings</i> (一般設定) を参照してください。
24	50	ファン不具合	X	X	-	ヒートシンク冷却ファンが作動していません (400 V、30-90 kW ユニットでのみ)。
30	19	U 相損失	-	X	X	モーター相 U が損失しています。この相を確認してください。パラメーター 4-58 <i>Missing Motor Phase Function</i> (損失したモーター相機能) を参照して下さい。
31	20	V 相損失	-	X	X	モーター相 V が損失しています。この相を確認してください。パラメーター 4-58 <i>Missing Motor Phase Function</i> (損失したモーター相機能) を参照して下さい。
32	21	W 相損失	-	X	X	モーター相 W が損失しています。この相を確認してください。パラメーター 4-58 <i>Missing Motor Phase Function</i> (損失したモーター相機能) を参照して下さい。
38	17	内部不具合	-	X	X	最寄の Danfoss 製品取り扱い代理店までご連絡ください。

不具合番号	警報/警告ビット数	不具合テキスト	警告	警報	トリップ・ロック	問題の原因
44	28	地絡	-	X	X	可能であれば、パラメーター 15-31 <i>InternalFaultReason</i> (内部故障の理由) の値を使用して、出力相からグラウンドに放電します。
46	33	コントロール電圧不具合	-	X	X	コントロール電圧が低くなっています。最寄の Danfoss 製品取り扱い代理店までご連絡ください。
47	23	24 V 電源低	X	X	X	24 V 直流電源が過負荷の可能性があります。
50	-	AMA 較正失敗	-	X	-	最寄の Danfoss 製品取り扱い代理店までご連絡ください。
51	15	AMA Unom、Inom	-	X	-	モーター電圧、モーター電流、およびモーター電力の設定が不正です。設定を確認してください。
52	-	AMA 低 Inom	-	X	-	モーター電流が低すぎます。設定を確認してください。
53	-	AMA 大モーター	-	X	-	AMA を実施するにはモーターが大きすぎます。
54	-	AMA 小モーター	-	X	-	AMA を実施するにはモーターが小さすぎます。
55	-	AMA パラメーター範囲	-	X	-	モーターから確認されたパラメーター値が許容範囲の外にあります。
56	-	AMA ユーザー中断	-	X	-	AMA がユーザーによって中断されました。
57	-	AMA タイムアウト	-	X	-	AMA が実行されるまで、複数回 AMA のスタートを再試行してください。
<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">注意</div> 何度も運転を繰り返すと、抵抗 R_s 及び R_r が増加するレベルまでモーターが加熱されることがあります。ただし、ほとんどの場合、これは重大な不具合ではありません。						
58	-	AMA 内部	X	X	-	最寄の Danfoss 製品取り扱い代理店までご連絡ください。
59	25	電流制限	X	-	-	電流がパラメーター 4-18 <i>Current Limit</i> (電流制限) の値を上回っています。
60	44	外部インターロック	-	X	-	外部インターロックが作動しました。通常動作を再開するには 24 V 直流を外部インターロックにプログラムされた端子に印加した後、(シリアル接続、デジタル I/O を介するか、LCP の [Reset] キーを押して) ドライブをリセットしてください。
66	26	ヒートシンク温度低	X	-	-	この警告は、IGBT モジュールの温度センサーを基本としています (400 V、30-90 kW (40-125 hp) および 600 V ユニットで)。
69	1	電力基板温度	X	X	X	電力基板の温度センサーが上限または下限を超えています。
70	36	違法な FC 構成	-	X	X	コントロール・カードと電力基板が適合していません。
79	-	違法な出力セクション構成	X	X	-	内部不具合。最寄の Danfoss 製品取り扱い代理店までご連絡ください。

不具合番号	警報/警告ビット数	不具合テキスト	警告	警報	トリップ・ロック	問題の原因
80	29	ドライブ初期化	-	X	-	全てのパラメーター設定がデフォルト設定に初期化されています。
87	47	自動直流ブレーキング	X	-	-	ドライブが自動直流ブレーキング中です。
95	40	破損ベルト	X	X	-	トルクが負荷のないように設定されたトルク・レベルを下回っていて、破損ベルトを示しています。パラメーター・グループ 22-6*破損ベルト検出を参照してください。
126	-	モーター回転	-	X	-	高い逆起電力の電圧。PM モーターの回転子を停止します。
200	-	火災モード	X	-	-	火災モードが作動しました。
202	-	火災モード制限超過	X	-	-	火災モードが1つ以上の保証無効警報を抑制しました。
250	-	新しいスペアパーツ	-	X	X	電源またはスイッチ・モード電源供給が交換されました (400 V、30–90 kW (40–125 hp) および 600 V ユニットで)。最寄の Danfoss 製品取り扱い代理店までご連絡ください。
251	-	新しいタイプ・コード	-	X	X	ドライブのタイプ・コードが新しくなっています (400 V、30–90 kW (40–125 hp) および 600 V ユニットで)。最寄の Danfoss 製品取り扱い代理店までご連絡ください。

6 仕様

6.1 主電源

6.1.1 3x200–240 V 交流

表 20: 3x200–240 V 交流、0.25–7.5 kW (0.33–10 hp)

ドライブ	PK25	PK37	PK75	P1K5	P2K2	P3K7	P5K5	P7K5
軸出力の代表値 [kW]	0.25	0.37	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5
軸出力の代表値 [hp]	0.33	0.5	1.0	2.0	3.0	5.0	7.5	10.0
保護等級 IP20	H1	H1	H1	H1	H2	H3	H4	H4
端子の最大ケーブル・サイズ (主電源、モーター) [m ² (AWG)]	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	16 (6)	16 (6)
出力電流 - 40°C (104°F) 周囲温度								
定常(3x200~240 V) [A]	1.5	2.2	4.2	6.8	9.6	15.2	22.0	28.0
断続(3x200-240 V) [A]	1.7	2.4	4.6	7.5	10.6	16.7	24.2	30.8
最大入力電流								
定常 3x200–240 V) [A]	1.1	1.6	2.8	5.6	8.6/7.2	14.1/12.0	21.0/18.0	28.3/24.0
断続(3x200-240V) [A]	1.2	1.8	3.1	6.2	9.5/7.9	15.5/13.2	23.1/19.8	31.1/26.4
最大主電源ヒューズ	3.2.4.5 ヒューズと遮断器の推奨事項 を参照して下さい。							
推定電力損失 [W]、最善の場合/代表値 ⁽¹⁾	12/14	15/18	21/26	48/60	80/102	97/120	182/204	229/268
重量、エンクロージャー保護 等級 IP20 [kg (lb)]	2.0 (4.4)	2.0 (4.4)	2.0 (4.4)	2.1 (4.6)	3.4 (7.5)	4.5 (9.9)	7.9 (17.4)	7.9 (17.4)
効率 [%]、最善の場合/代表値 ⁽²⁾	97.0/96.5	97.3/96.8	98.0/97.6	97.6/97.0	97.1/96.3	97.9/97.4	97.3/97.0	98.5/97.1
出力電流 - 50 °C (122 °F) 周囲温度								
定常(3x200~240 V) [A]	1.5	1.9	3.5	6.8	9.6	13.0	19.8	23.0
断続(3x200-240 V) [A]	1.7	2.1	3.9	7.5	10.6	14.3	21.8	25.3

¹ ドライブ冷却の寸法決定に適用されます。スイッチ周波数がデフォルト設定よりも高い場合は、電力損失が顕著に増加する可能性があります。LCP および代表的なコントロール・カードの電力消費が含まれます。EN 50598-2 に従った電力損失データについては、DanfossMyDrive® ecoSmartTM ウェブサイトを参照してください。

² 公称電流で測定された効率。エネルギー効率クラスについては、[6.4.13 周囲条件](#)を参照してください。部分負荷損失については、DanfossMyDrive® ecoSmartTM ウェブサイトを参照して下さい。

表 21: 3x200–240 V 交流、11–45 kW (15–60 hp)

ドライブ	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K
軸出力の代表値 [kW]	11.0	15.0	18.5	22.0	30.0	37.0	45.0
軸出力の代表値 [hp]	15.0	20.0	25.0	30.0	40.0	50.0	60.0
保護等級 IP20	H5	H6	H6	H7	H7	H8	H8

ドライブ	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K
端子の最大ケーブル・サイズ (主電源、モーター) [m ² (AWG)]	16 (6)	35 (2)	35 (2)	50 (1)	50 (1)	95 (0)	120 (4/0)
出力電流 - 40°C (104°F) 周囲温度							
定常(3x200~240 V) [A]	42.0	59.4	74.8	88.0	115.0	143.0	170.0
断続(3x200-240 V) [A]	46.2	65.3	82.3	96.8	126.5	157.3	187.0
最大入力電流							
定常 3x200-240 V) [A]	41.0/38.2	52.7	65.0	76.0	103.7	127.9	153.0
断続(3x200-240V) [A]	45.1/42.0	58.0	71.5	83.7	114.1	140.7	168.3
最大主電源ヒューズ	3.2.4.5 ヒューズと遮断器の推奨事項 を参照して下さい。						
推定電力損失 [W]、最善の場合/代表値 ⁽¹⁾	369/386	512	697	879	1149	1390	1500
重量、エンクロージャー保護等級 IP20 [kg (lb)]	9.5 (20.9)	24.5 (54)	24.5 (54)	36.0 (79.4)	36.0 (79.4)	51.0 (112.4)	51.0 (112.4)
効率 [%]、最善の場合/代表値 ⁽²⁾	97.2/97.1	97.0	97.1	96.8	97.1	97.1	97.3
出力電流 - 50 °C (122 °F) 周囲温度							
定常(3x200~240 V) [A]	33.0	41.6	52.4	61.6	80.5	100.1	119
断続(3x200-240 V) [A]	36.3	45.8	57.6	67.8	88.6	110.1	130.9

¹ ドライブ冷却の寸法決定に適用されます。スイッチ周波数がデフォルト設定よりも高い場合は、電力損失が顕著に増加する可能性があります。LCP および代表的なコントロール・カードの電力消費が含まれます。EN 50598-2 に従った電力損失データについては、Danfoss [MyDrive® ecoSmartTM](#) ウェブサイトを参照してください。

² 公称電流で測定された効率。エネルギー効率クラスについては、[6.4.13 周囲条件](#)を参照してください。部分負荷損失については、Danfoss [MyDrive® ecoSmartTM](#) ウェブサイトを参照して下さい。

6.1.2 3x380–480 V 交流

表 22: 3x380–480 V 交流、0.37–15 kW (0.5–20 hp)、エンクロージャー・サイズ H1–H4

ドライブ	PK37	PK75	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5	P11K	P15K
軸出力の代表値 [kW]	0.37	0.75	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11.0	15.0
軸出力の代表値 [hp]	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	7.5	10.0	15.0	20.0
保護等級 IP20	H1	H1	H1	H2	H2	H2	H3	H3	H4	H4
端子の最大ケーブル・サイズ (主電源、モーター) [mm ² (AWG)]	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	16 (6)	16 (6)
出力電流 - 40°C (104°F) 周囲温度										
連続(3x380–440 V) [A]	1.2	2.2	3.7	5.3	7.2	9.0	12.0	15.5	23.0	31.0
断続(3x380–440 V) [A]	1.3	2.4	4.1	5.8	7.9	9.9	13.2	17.1	25.3	34.0
連続(3x441–480 V) [A]	1.1	2.1	3.4	4.8	6.3	8.2	11.0	14.0	21.0	27.0
断続(3x441–480 V) [A]	1.2	2.3	3.7	5.3	6.9	9.0	12.1	15.4	23.1	29.7

ドライブ	PK37	PK75	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5	P11K	P15K
最大入力電流										
連続 (3x380–440 V) [A]	1.2	2.1	3.5	4.7	6.3	8.3	11.2	15.1	22.1	29.9
断続 (3x380–440 V) [A]	1.3	2.3	3.9	5.2	6.9	9.1	12.3	16.6	24.3	32.9
連続 (3x441–480 V) [A]	1.0	1.8	2.9	3.9	5.3	6.8	9.4	12.6	18.4	24.7
断続 (3x441–480 V) [A]	1.1	2.0	3.2	4.3	5.8	7.5	10.3	13.9	20.2	27.2
最大主電源ヒューズ	3.2.4.5 ヒューズと遮断器の推奨事項を参照して下さい。									
推定電力損失 [W]、最善の場合/代表値 ⁽¹⁾	13/15	16/21	46/57	46/58	66/83	95/118	104/13	159/19	248/27	353/37
重量、エンクロージャー保護等級 IP20 [kg (lb)]	2.0 (4.4)	2.0 (4.4)	2.1 (4.6)	3.3 (7.3)	3.3 (7.3)	3.4 (7.5)	4.3 (9.5)	4.5 (9.9)	7.9 (17.4)	7.9 (17.4)
効率 [%]、最善の場合/代表値 ⁽²⁾	97.8/97	98.0/97	97.7/97	98.3/97	98.2/97	98.0/97	98.4/98	98.2/97	98.1/97	98.0/97
出力電流 - 50 °C (122 °F) 周囲温度										
連続 (3x380–440 V) [A]	1.04	1.93	3.7	4.85	6.3	8.4	10.9	14.0	20.9	28.0
断続 (3x380–440 V) [A]	1.1	2.1	4.07	5.4	6.9	9.2	12.0	15.4	23.0	30.8
連続 (3x441–480 V) [A]	1.0	1.8	3.4	4.4	5.5	7.5	10.0	12.6	19.1	24.0
断続 (3x441–480 V) [A]	1.1	2.0	3.7	4.8	6.1	8.3	11.0	13.9	21.0	26.4

¹ ドライブ冷却の寸法決定に適用されます。スイッチ周波数がデフォルト設定よりも高い場合は、電力損失が顕著に増加する可能性があります。LCP および代表的なコントロール・カードの電力消費が含まれます。EN 50598-2 に従った電力損失データについては、Danfoss MyDrive® ecoSmart™ ウェブサイトを参照してください。

² 代表値: 定格条件下。最善の場合: より高い入力電圧やより低いスイッチ周波数など、最適条件が適用されます。

表 23: 3x380–480 V 交流、18.5–90 kW (25–125 hp)、エンクロージャー・サイズ H5–H8

ドライブ	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
軸出力の代表値 [kW]	18.5	22.0	30.0	37.0	45.0	55.0	75.0	90.0
軸出力の代表値 [hp]	25.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	100.0	125.0
保護等級 IP20	H5	H5	H6	H6	H6	H7	H7	H8
端子の最大ケーブル・サイズ (主電源、モーター) [mm ² (AWG)]	16 (6)	16 (6)	35 (2)	35 (2)	35 (2)	50 (1)	95 (0)	120 (250MCM)
出力電流 - 40 °C (104 °F) 周囲温度								
連続 (3x380–440 V) [A]	37.0	42.5	61.0	73.0	90.0	106.0	147.0	177.0
断続 (3x380–440 V) [A]	40.7	46.8	67.1	80.3	99.0	116.0	161.0	194.0
連続 (3x441–480 V) [A]	34.0	40.0	52.0	65.0	80.0	105.0	130.0	160.0
断続 (3x441–480 V) [A]	37.4	44.0	57.2	71.5	88.0	115.0	143.0	176.0
最大入力電流								
連続 (3x380–440 V) [A]	35.2	41.5	57.0	70.0	84.0	103.0	140.0	166.0

ドライブ	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
断続 (3x380–440 V) [A]	38.7	45.7	62.7	77.0	92.4	113.0	154.0	182.0
連続 (3x441–480 V) [A]	29.3	34.6	49.2	60.6	72.5	88.6	120.9	142.7
断続 (3x441–480 V) [A]	32.2	38.1	54.1	66.7	79.8	97.5	132.9	157.0
最大主電源ヒューズ	3.2.4.5 ヒューズと遮断器の推奨事項を参照して下さい。							
推定電力損失 [W]、最善の場合/代表値 ⁽¹⁾	412/456	475/523	733	922	1067	1133	1733	2141
重量、エンクロージャー保護等級 IP20 [kg (lb)]	9.5 (20.9)	9.5 (20.9)	24.5 (54)	24.5 (54)	24.5 (54)	36.0 (79.4)	36.0 (79.4)	51.0 (112.4)
効率 [%]、最善の場合/代表値 ⁽²⁾	98.1/97.9	98.1/97.9	97.8	97.7	98	98.2	97.8	97.9
出力電流 - 50 °C (122 °F) 周囲温度								
連続 (3x380–440 V) [A]	34.1	38.0	48.8	58.4	72.0	74.2	102.9	123.9
断続 (3x380–440 V) [A]	37.5	41.8	53.7	64.2	79.2	81.6	113.2	136.3
連続 (3x441–480 V) [A]	31.3	35.0	41.6	52.0	64.0	73.5	91.0	112.0
断続 (3x441–480 V) [A]	34.4	38.5	45.8	57.2	70.4	80.9	100.1	123.2

¹ ドライブ冷却の寸法決定に適用されます。スイッチ周波数がデフォルト設定よりも高い場合は、電力損失が顕著に増加する可能性があります。LCP および代表的なコントロール・カードの電力消費が含まれます。EN 50598-2 に従った電力損失データについては、Danfoss [MyDrive® ecoSmartTM](#) ウェブサイトを参照してください。

² 公称電流で測定された効率。エネルギー効率クラスについては、[6.4.13 周囲条件](#)を参照してください。部分負荷損失については、Danfoss [MyDrive® ecoSmartTM](#) ウェブサイトを参照して下さい。

表 24: 3x380–480 V 交流、0.75–18.5 kW (1–25 hp)、エンクロージャー・サイズ I2–I4

ドライブ	PK75	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5	P11K	P15K	P18K
軸出力の代表値 [kW]	0.75	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5
軸出力の代表値 [hp]	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	7.5	10.0	15	20	25
保護等級 IP54	I2	I2	I2	I2	I2	I3	I3	I4	I4	I4
端子の最大ケーブル・サイズ (主電源、モーター) [mm ² (AWG)]	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	16 (6)	16 (6)	16 (6)
出力電流 - 40 °C (104 °F) 周囲温度										
連続 (3x380–440 V) [A]	2.2	3.7	5.3	7.2	9.0	12.0	15.5	23.0	31.0	37.0
断続 (3x380–440 V) [A]	2.4	4.1	5.8	7.9	9.9	13.2	17.1	25.3	34.0	40.7
連続 (3x441–480 V) [A]	2.1	3.4	4.8	6.3	8.2	11.0	14.0	21.0	27.0	34.0
断続 (3x441–480 V) [A]	2.3	3.7	5.3	6.9	9.0	12.1	15.4	23.1	29.7	37.4
最大入力電流										
連続 (3x380–440 V) [A]	2.1	3.5	4.7	6.3	8.3	11.2	15.1	22.1	29.9	35.2
断続 (3x380–440 V) [A]	2.3	3.9	5.2	6.9	9.1	12.3	16.6	24.3	32.9	38.7
連続 (3x441–480 V) [A]	1.8	2.9	3.9	5.3	6.8	9.4	12.6	18.4	24.7	29.3

ドライブ	PK75	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5	P11K	P15K	P18K
断続 (3x441–480 V) [A]	2.0	3.2	4.3	5.8	7.5	10.3	13.9	20.2	27.2	32.2
最大主電源ヒューズ	3.2.4.5 ヒューズと遮断器の推奨事項を参照して下さい。									
推定電力損失 [W]、最善の場合/代表値 ⁽¹⁾	21/16	46/57	46/58	66/83	95/118	104/13	159/19	248/27	353/37	412/45
重量、エンクロージャー保護等級 IP54 [kg (lb)]	5.3 (11.7)	5.3 (11.7)	5.3 (11.7)	5.3 (11.7)	5.3 (11.7)	7.2 (15.9)	7.2 (15.9)	13.8 (30.4)	13.8 (30.4)	13.8 (30.4)
効率 [%]、最善の場合/代表値 ⁽²⁾	98.0/97	97.7/97	98.3/97	98.2/97	98.0/97	98.4/98	98.2/97	98.1/97	98.0/97	98.1/97
出力電流 - 50 °C (122 °F) 周囲温度										
連続 (3x380–440 V) [A]	1.93	3.7	4.85	6.3	7.5	10.9	14.0	20.9	28.0	33.0
断続 (3x380–440 V) [A]	2.1	4.07	5.4	6.9	9.2	12.0	15.4	23.0	30.8	36.3
連続 (3x441–480 V) [A]	1.8	3.4	4.4	5.5	6.8	10.0	12.6	19.1	24.0	30.0
断続 (3x441–480 V) [A]	2.0	3.7	4.8	6.1	8.3	11.0	13.9	21.0	26.4	33.0

¹ ドライブ冷却の寸法決定に適用されます。スイッチ周波数がデフォルト設定よりも高い場合は、電力損失が顕著に増加する可能性があります。LCP および代表的なコントロール・カードの電力消費が含まれます。EN 50598-2 に従った電力損失データについては、Danfoss MyDrive® ecoSmart™ ウェブサイトを参照してください。

² 公称電流で測定された効率。エネルギー効率クラスについては、6.4.13 周囲条件を参照してください。部分負荷損失については、Danfoss MyDrive® ecoSmart™ ウェブサイトを参照して下さい。

表 25: 3x380–480 V 交流、22–90 kW (30–125 hp)、エンクロージャー・サイズ I6–I8

ドライブ	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
軸出力の代表値 [kW]	22.0	30.0	37.0	45.0	55.0	75.0	90.0
軸出力の代表値 [hp]	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	100.0	125.0
保護等級 IP54	I6	I6	I6	I7	I7	I8	I8
端子の最大ケーブル・サイズ (主電源、モーター) [mm ² (AWG)]	35 (2)	35 (2)	35 (2)	50 (1)	50 (1)	95 (3/0)	120 (4/0)
出力電流 - 40 °C (104 °F) 周囲温度							
連続 (3x380–440 V) [A]	44.0	61.0	73.0	90.0	106.0	147.0	177.0
断続 (3x380–440 V) [A]	48.4	67.1	80.3	99.0	116.6	161.7	194.7
連続 (3x441–480 V) [A]	40.0	52.0	65.0	80.0	105.0	130.0	160.0
断続 (3x441–480 V) [A]	44.0	57.2	71.5	88.0	115.5	143.0	176.0
最大入力電流							
連続 (3x380–440 V) [A]	41.8	57.0	70.3	84.2	102.9	140.3	165.6
断続 (3x380–440 V) [A]	46.0	62.7	77.4	92.6	113.1	154.3	182.2
連続 (3x441–480 V) [A]	36.0	49.2	60.6	72.5	88.6	120.9	142.7
断続 (3x441–480 V) [A]	39.6	54.1	66.7	79.8	97.5	132.9	157.0
最大主電源ヒューズ	3.2.4.5 ヒューズと遮断器の推奨事項を参照して下さい。						

ドライブ	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
推定電力損失 [W]、最善の場合/ 代表値 ⁽¹⁾	496	734	995	840	1099	1520	1781
重量、エンクロージャー保護等 級 IP54 [kg (lb)]	27 (59.5)	27 (59.5)	27 (59.5)	45 (99.2)	45 (99.2)	65 (143.3)	65 (143.3)
効率 [%]、最善の場合/代表値 ⁽²⁾	98.0	97.8	97.6	98.3	98.2	98.1	98.3
出力電流 - 50 °C (122 °F) 周囲温度							
連続 (3x380–440 V) [A]	35.2	48.8	58.4	63.0	74.2	102.9	123.9
断続 (3x380–440 V) [A]	38.7	53.9	64.2	69.3	81.6	113.2	136.3
連続 (3x441–480 V) [A]	32.0	41.6	52.0	56.0	73.5	91.0	112.0
断続 (3x441–480 V) [A]	35.2	45.8	57.2	61.6	80.9	100.1	123.2

¹ ドライブ冷却の寸法決定に適用されます。スイッチ周波数がデフォルト設定よりも高い場合は、電力損失が顕著に増加する可能性があります。LCP および代表的なコントロール・カードの電力消費が含まれます。EN 50598-2 に従った電力損失データについては、Danfoss [MyDrive® ecoSmartTM](#) ウェブサイトを参照してください。

² 公称電流で測定された効率。エネルギー効率クラスについては、[6.4.13 周囲条件](#)を参照してください。部分負荷損失については、Danfoss [MyDrive® ecoSmartTM](#) ウェブサイトを参照して下さい。

6.1.3 3x525–600 V 交流

表 26: 3x525–600 V AC(交流)、2.2–15 kW (3–20 hp)、エンクロージャー・サイズ H9–H10

ドライブ	P2K2	P3K0	P3K7	P5K5	P7K5	P11K	P15K
軸出力の代表値 [kW]	2.2	3.0	3.7	5.5	7.5	11.0	15.0
軸出力の代表値 [hp]	3.0	4.0	5.0	7.5	10.0	15.0	20.0
保護等級 IP20	H9	H9	H9	H9	H9	H10	H10
端子の最大ケーブル・サイズ (主 電源、モーター) [mm ² (AWG)]	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	10 (8)	10 (8)
出力電流 - 40 °C (104 °F) 周囲温度							
連続 (3x525–550 V) [A]	4.1	5.2	6.4	9.5	11.5	19.0	23.0
断続 (3x525–550 V) [A]	4.5	5.7	7.0	10.5	12.7	20.9	25.3
連続 (3x551–600 V) [A]	3.9	4.9	6.1	9.0	11.0	18.0	22.0
断続 (3x551–600 V) [A]	4.3	5.4	6.7	9.9	12.1	19.8	24.2
最大入力電流							
連続 (3x525–550 V) [A]	3.7	5.1	5.0	8.7	11.9	16.5	22.5
断続 (3x525–550 V) [A]	4.1	5.6	6.5	9.6	13.1	18.2	24.8
連続 (3x551–600 V) [A]	3.5	4.8	5.6	8.3	11.4	15.7	21.4
断続 (3x551–600 V) [A]	3.9	5.3	6.2	9.2	12.5	17.3	23.6
最大主電源ヒューズ	3.2.4.5 ヒューズと遮断器の推奨事項 を参照して下さい。						
推定電力損失 [W]、最善の場合/ 代表値 ⁽¹⁾	65	90	110	132	180	216	294

ドライブ	P2K2	P3K0	P3K7	P5K5	P7K5	P11K	P15K
重量、エンクロージャー保護等級 IP54 [kg (lb)]	6.6 (14.6)	6.6 (14.6)	6.6 (14.6)	6.6 (14.6)	6.6 (14.6)	11.5 (25.3)	11.5 (25.3)
効率 [%]、最善の場合/代表値 ⁽²⁾	97.9	97	97.9	98.1	98.1	98.4	98.4
出力電流 - 50 °C (122 °F) 周囲温度							
連続 (3x525–550 V) [A]	2.9	3.6	4.5	6.7	8.1	13.3	16.1
断続 (3x525–550 V) [A]	3.2	4.0	4.9	7.4	8.9	14.6	17.7
連続 (3x551–600 V) [A]	2.7	3.4	4.3	6.3	7.7	12.6	15.4
断続 (3x551–600 V) [A]	3.0	3.7	4.7	6.9	8.5	13.9	16.9

¹ ドライブ冷却の寸法決定に適用されます。スイッチ周波数がデフォルト設定よりも高い場合は、電力損失が顕著に増加する可能性があります。LCP および代表的なコントロール・カードの電力消費が含まれます。EN 50598-2 に従った電力損失データについては、DanfossMyDrive® ecoSmartTM ウェブサイトを参照してください。

² 公称電流で測定された効率。エネルギー効率クラスについては、[6.4.13 周囲条件](#)を参照してください。部分負荷損失については、DanfossMyDrive® ecoSmartTM ウェブサイトを参照して下さい。

表 27: 3x525–600 V 交流、18.5–90 kW (25–125 hp)、エンクロージャー・サイズ H6–H8

ドライブ	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
軸出力の代表値 [kW]	18.5	22.0	30.0	37	45.0	55.0	75.0	90.0
軸出力の代表値 [hp]	25.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	100.0	125.0
保護等級 IP20	H6	H6	H6	H7	H7	H7	H8	H8
端子の最大ケーブル・サイズ (主電源、モーター) [mm ² (AWG)]	35 (2)	35 (2)	35 (2)	50 (1)	50 (1)	50 (1)	95 (0)	120 (4/0)
出力電流 - 40 °C (104 °F) 周囲温度								
連続 (3x525–550 V) [A]	28.0	36.0	43.0	54.0	65.0	87.0	105.0	137.0
断続 (3x525–550 V) [A]	30.8	39.6	47.3	59.4	71.5	95.7	115.5	150.7
連続 (3x551–600 V) [A]	27.0	34.0	41.0	52.0	62.0	83.0	100.0	131.0
断続 (3x551–600 V) [A]	29.7	37.4	45.1	57.2	68.2	91.3	110.0	144.1
最大入力電流								
連続 (3x525–550 V) [A]	27.0	33.1	45.1	54.7	66.5	81.3	109.0	130.9
断続 (3x525–550 V) [A]	29.7	36.4	49.6	60.1	73.1	89.4	119.9	143.9
連続 (3x551–600 V) [A]	25.7	31.5	42.9	52.0	63.3	77.4	103.8	124.5
断続 (3x551–600 V) [A]	28.3	34.6	47.2	57.2	69.6	85.1	114.2	137.0
最大主電源ヒューズ	3.2.4.5 ヒューズと遮断器の推奨事項 を参照して下さい。							
推定電力損失 [W]、最善の場合/代表値 ⁽¹⁾	385	458	542	597	727	1092	1380	1658
重量、エンクロージャー保護等級 IP54 [kg (lb)]	24.5 (54)	24.5 (54)	24.5 (54)	36.0 (79.3)	36.0 (79.3)	36.0 (79.3)	51.0 (112.4)	51.0 (112.4)

ドライブ	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
効率 [%]、最善の場合/代表値 ⁽²⁾	98.4	98.4	98.5	98.5	98.7	98.5	98.5	98.5
出力電流 - 50 °C (122 °F) 周囲温度								
連続 (3x525–550 V) [A]	19.6	25.2	30.1	37.8	45.5	60.9	73.5	95.9
断続 (3x525–550 V) [A]	21.6	27.7	33.1	41.6	50.0	67.0	80.9	105.5
連続 (3x551–600 V) [A]	18.9	23.8	28.7	36.4	43.3	58.1	70.0	91.7
断続 (3x551–600 V) [A]	20.8	26.2	31.6	40.0	47.7	63.9	77.0	100.9

¹ ドライブ冷却の寸法決定に適用されます。スイッチ周波数がデフォルト設定よりも高い場合は、電力損失が顕著に増加する可能性があります。LCP および代表的なコントロール・カードの電力消費が含まれます。EN 50598-2 に従った電力損失データについては、Danfoss [MyDrive® ecoSmart™](#) ウェブサイトを参照してください。

² 公称電流で測定された効率。エネルギー効率クラスについては、[6.4.13 周囲条件](#) を参照してください。部分負荷損失については、Danfoss [MyDrive® ecoSmart™](#) ウェブサイトを参照して下さい。

6.2 EMC 放射試験結果

次の試験結果は、ドライブ、シールドされたコントロール・ケーブル、ポテンショメーター付きコントロール・ボックス、シールドされたモーター・ケーブルを備えたシステムを使用して得たものです。

表 28: EMC 放射試験結果

RFI フィルター・タイプ	放射伝導。最大のシールドされたケーブル長 [m (ft)]						放射性放出				
	産業環境										
EN 55011	クラス A グループ 2 産業環境		クラス A グループ 1 産業環境		クラス B 住宅、商取引、軽工業		クラス A グループ 1 産業環境		クラス B 住宅、商取引、軽工業		
EN/IEC 61800-3	カテゴリ C3 第二環境 産業		カテゴリ C2 初期環境 一般家庭と オフィス		カテゴリ C1 初期環境 一般家庭 とオフィス		カテゴリ C2 初期環境 一般家庭 とオフィス		カテゴリ C1 初期環境 一般家庭 とオフィス		
	外部フ ィルタ ーなし	外部フ ィルタ ーあり	外部フ ィルタ ーなし	外部フ ィルタ ーあり	外部フ ィルタ ーなし	外部フ ィルタ ーあり	外部フ ィルタ ーなし	外部フ ィル ターあ り	外部フ ィルタ ーなし	外部フ ィルタ ーあり	
H4 RFI フィルター (EN55011 A1、EN/IEC61800-3 C2)											
0.25–11 kW (0.34–15 hp) 3x200–240 V IP20	–	–	25 (82)	50 (164)	–	20 (66)	はい	はい	–	いいえ	
0.37–22 kW (0.5–30 hp) 3x380–480 V IP20	–	–	25 (82)	50 (164)	–	20 (66)	はい	はい	–	いいえ	
H2 RFI フィルター (EN 55011 A2、EN/IEC 61800-3 C3)											
15–45 kW (20– 60 hp) 3x200– 240 V IP20	25 (82)	–	–	–	–	–	いいえ	–	いいえ	–	

RFI フィルター - タイプ	放射伝導。最大のシールドされたケーブル長 [m (ft)]						放射性放出			
	25 (82)	-	-	-	-	-	いいえ	-	いいえ	-
30-90 kW (40-120 hp) 3x380-480 V IP20	25 (82)	-	-	-	-	-	いいえ	-	いいえ	-
0.75-18.5 kW (1-25 hp) 3x380-480 V IP54	25 (82)	-	-	-	-	-	はい	-	-	-
22-90 kW (30-120 hp) 3x380-480 V IP54	25 (82)	-	-	-	-	-	いいえ	-	いいえ	-
H3 RFI フィルター (EN55011 A1/B、EN/IEC 61800-3 C2/C1)										
15-45 kW (20-60 hp) 3x200-240 V IP20	-	-	50 (164)	-	20 (66)	-	はい	-	いいえ	-
30-90 kW (40-120 hp) 3x380-480 V IP20	-	-	50 (164)	-	20 (66)	-	はい	-	いいえ	-
0.75-18.5 kW (1-25 hp) 3x380-480 V IP54	-	-	25 (82)	-	10 (33)	-	はい	-	-	-
22-90 kW (30-120 hp) 3x380-480 V IP54	-	-	25 (82)	-	10 (33)	-	はい	-	いいえ	-

6.3 特殊条件

6.3.1 周囲温度とスイッチ周波数の定格値の低減

24時間以上にわたり測定された周囲温度が、ドライブに対して指定されている最高周囲温度よりも少なくとも 5°C (41°F) 低いことを確認します。ドライブが高周囲温度で動作している場合は、定出力電流を減少させます。低減曲線については、VLT® HVAC Basic Drive FC 101 デザイン・ガイドを参照してください。

6.3.2 低空気圧と高高度の定格値の低減

空気圧が下がると、空気の冷却効果が落ちます。2000 m (6562 ft) を超える高度については、PELV に関して Danfoss に連絡してください。高度 1000 m (3281 ft) 以下では、定格値の低減は不要です。1000 m (3281 ft) を超える高度では、周囲温度または最大出力電流を減少させます。1000 m (3281 ft) を超えている高度 100 m (328 ft) ごとに出力を 1% 減少させるか、200 m (656 ft) ごとに最高周囲温度を 1°C (33.8°F) 下げます。

6.4 一般技術データ

6.4.1 保護と機能

- 過負荷に対する電気モーターの熱保護。
- ヒートシンクの温度を監視することにより、過温度の場合にドライブが確実にトリップします。
- ドライブはモーター端末 U、V、W の短絡に対して保護されています。
- モーターの相が損失している場合には、ドライブはトリップするか警告を発します。
- 主電源相が損失している場合には、(負荷によって) ドライブはトリップするか警告を発します。

- ・ 直流リンク電圧を監視することにより、直流リンク電圧が低すぎたり高すぎたりするとドライブが確実にトリップします。
- ・ ドライブはモーター端子U、V、Wの地絡に対して保護されています。

6.4.2 主電源 (L1、L2、L3)

供給電圧	200–240 V ±10%
供給電圧	380–480 V ±10%
供給電圧	525–600 V ±10%
供給周波数	50/60 Hz
主電源相間の一時的最大アンバランス	定格供給電圧の 3.0%
真の力率 (λ)	≥ 0.9 定格負荷での公称値
1 に近い変位力率 ($\cos\phi$)	(>0.98)
入力供給側 L1、L2、L3 のスイッチング (電源投入) エンクロージャ・サイズ H1–H5、I2、I3、I4	最大 1 回/30 s
入力供給側 L1、L2、L3 のスイッチング (電源投入) エンクロージャ・サイズ H6–H10、I6–I8	最大 1 回/分
EN 60664-1 に準じた環境	過電圧カテゴリー III/汚染度 2

ユニットは、100000 A_{rms} 対称アンペア以下、最高 240/480 V を出力することができる回路での使用に適しています。

6.4.3 モーター出力 (U、V、W)

出力電圧	供給電圧の 0–100%
出力周波数	0–400 Hz
出力側スイッチング	無制限
立ち上がり/立ち下がり時間	0.05–3600 s

6.4.4 ケーブル長と断面積

シールドされたモーター・ケーブルの最大長さ (EMC 適合設置)	6.2 EMC 放射試験結果 を参照。
シールドされていないモーター・ケーブルの最大長さ	50 m (164 ft)
モーター、主電源までの最大断面積	詳細は、 6.1.2 3x380–480 V 交流 を参照してください。
エンクロージャ・サイズ H1–H3、I2、I3、I4 のフィルター・フィードバック用直流端子の断面積	4 mm ² /11 AWG
エンクロージャ・サイズ H4–H5 のフィルター・フィードバック用直流端子の断面積	16 mm ² /6 AWG
コントロール端子、剛性ワイヤーに対する最大断面積	2.5 mm ² /14 AWG
コントロール端子、フレキシブル・ケーブルに対する最大断面積	2.5 mm ² /14 AWG
コントロール端子に対する最小断面積	0.05 mm ² /30 AWG

6.4.5 デジタル入力

プログラマブル・デジタル入力	4
端子番号	18, 19, 27, 29
論理	PNP または NPN
電圧レベル	0–24 V 直流
電圧レベル、論理 0 PNP	<5 V DC
電圧レベル、論理 1 PNP	>10 V DC
電圧レベル、論理 0 NPN	>19 V DC
電圧レベル、論理 1 NPN	<14 V DC

入力の最大電圧	28 V 直流
入力抵抗、 R_i	約 4 k Ω
サーミスター入力としてのデジタル入力 29	不具合: >2.9 k Ω および不具合なし: <800 Ω
パルス入力としてのデジタル入力 29	最大周波数 32 kHz プッシュプル駆動 & 5 kHz (O.C.)

6.4.6 アナログ入力

アナログ入力の数	2
端子番号	53, 54
端子 53 モード	パラメーター 16-61 Terminal 53 Setting (端子 53 設定): 1=電圧、0=電流
端子 54 モード	パラメーター 16-63 Terminal 54 Setting (端子 54 設定): 1=電圧、0=電流
電圧レベル	0–10 V
入力抵抗、 R_i	約 10 k Ω
最大電圧	20 V
電流レベル	0/4–20 mA (測定可能)
入力抵抗、 R_i	<500 Ω
最大電流	29 mA
アナログ入力の分解能	10 bit

6.4.7 アナログ出力

プログラマブル・アナログ出力の数	2
端子番号	42、45 ⁽¹⁾
アナログ出力の電流範囲	0/4–20 mA
アナログ出力から共通側への最大負荷	500 Ω
アナログ出力での最大電圧	17 V
アナログ出力の精度	最大エラー: 全スケールの 0.4%
アナログ出力の分解能	10 bit

¹ 端子 42 と 45 はデジタル出力としてもプログラムできます。

6.4.8 デジタル出力

デジタル出力の数	4
端子 27 と 29	
端子番号	27、29 ⁽¹⁾
デジタル出力での電圧レベル	0–24 V
最大出力電流 (シンクおよびソース)	40 mA
端子 42 と 45	
端子番号	42、45 ⁽²⁾
デジタル出力での電圧レベル	17 V
デジタル出力での最大出力電流	20 mA
デジタル出力での最大負荷	1 k Ω

¹ 端子 27 と 29 は入力としてもプログラムできます。

² 端子 42 と 45 はアナログ出力としてもプログラムできます。

デジタル出力は、供給電圧 (PELV) と他の高電圧端子から電氣的に絶縁されています。

6.4.9 コントロール・カード、RS485 シリアル通信

端子番号	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
端子番号	端子 68 と 69 に共通の 61

6.4.10 コントロール・カード、24 V 直流出力

端子番号	12
最大負荷	80 mA

6.4.11 リレー出力

プログラマブル・リレー出力	2
リレー 01 および 02 (エンクロージャー・サイズ H1-H5 & I2-I4)	01-03 (NC)、01-02 (NO)、04-06 (NC)、04-05 (NO)
最大端子負荷(交流-1) ⁽¹⁾ 01-02/04-05 (NO) (抵抗負荷)の場合	250 V 交流、3 A
01-02/04-05 (NO) の最大端子負荷 (AC-15) ⁽¹⁾ (誘導負荷@ cosφ 0.4)	250 V 交流、0.2 A
01-02/04-05 (NO) の最大端子負荷 (DC-1) ⁽¹⁾ (抵抗負荷)	30 V 直流、2 A
01-02/04-05 (NO) の最大端子負荷 (DC-13) ⁽¹⁾ (誘導負荷)	24 V 直流、0.1 A
01-03/04-06 (NC) の最大端子負荷 (AC-1) ⁽¹⁾ (抵抗負荷)	250 V 交流、3 A
01-03/04-06 (NC) の最大端子負荷 (AC-15) ⁽¹⁾ (誘導負荷@ cosφ 0.4)	250 V 交流、0.2 A
01-03/04-06 (NC) の最大端子負荷 (DC-1) ⁽¹⁾ (抵抗負荷)	30 V 直流、2 A
01-03 (NC)、01-02 (NO) の最大端子負荷	24 V 直流 10 mA、24 V 交流 20 mA
EN 60664-1 に準じた環境	過電圧カテゴリ III/汚染度 2

¹ IEC 60947 パート 4 および 5。リレーのエンデュランスは、負荷の種類、スイッチ電流、周囲温度、駆動設定、作業プロファイルなどによって異なります。誘導不可をリレーに接続する場合には、スナバ回路を設置することを推奨します。

プログラマブル・リレー出力

リレー 01 端子番号 (エンクロージャー・サイズ H9)	01-03 (NC), 01-02 (NO)
最大端子負荷(交流-1) ⁽¹⁾ 01-03 (NC)、01-02 (NO) (抵抗負荷)の場合	240 V AC、2 A
最大端子負荷 (AC -15) ⁽¹⁾ (誘導負荷@、cosφ0.4 において)	240 V AC、0.2 A
01-02 (NO)、01-03 (NC)の最大端子負荷(DC-1) ⁽¹⁾ (抵抗負荷)	60 V DC、1 A
最大端子負荷 (直流 -13) ⁽¹⁾ (誘導負荷)	24 V 直流、0.1 A
リレー 01 および 02 端子番号 (エンクロージャー・サイズ H6、H7、H8、H9 (リレー 2 のみ)、H10、および I6-I8)	01-03 (NC)、01-02 (NO)、04-06 (NC)、04-05 (NO)
04-05 (NO)(抵抗負荷)の最大端子負荷 (AC-1) ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	400 V AC、2 A
04-05 (NO) の最大端子負荷 (AC-15) ⁽¹⁾ (誘導負荷@ cosφ 0.4)	240 V AC、0.2 A
04-05 (NO)の最大端子負荷 (DC-1) ⁽¹⁾ (抵抗負荷)	80 V DC、2 A
04-05 (NO)の最大端子負荷(DC-13) ⁽¹⁾ (誘導負荷)	24 V 直流、0.1 A
04-06 (NC)の最大端子負荷(AC-1) ⁽¹⁾ (抵抗負荷)	240 V AC、2 A
04-06 (NC) の最大端子負荷 (AC-15) ⁽¹⁾ (誘導負荷@ cosφ 0.4)	240 V AC、0.2 A
04-06 (NC)の最大端子負荷(DC-1) ⁽¹⁾ (抵抗負荷)	50 V DC、2 A
04-06 (NO)の最大端子負荷(DC-13) ⁽¹⁾ (誘導負荷)	24 V 直流、0.1 A
01-03 (NC)、01-02 (NO)、04-06 (NC)、04-05 (NO) の最小端子負荷	24 V 直流 10 mA、24 V 交流 20 mA

EN 60664-1 に準じた環境

過電圧カテゴリ III/汚染度 2

¹ IEC 60947 パート 4 および 5。リレーのエンデュランスは、負荷の種類、スイッチ電流、周囲温度、駆動設定、作業プロファイルなどによって異なります。誘導不可をリレーに接続する場合には、スナバ回路を設置することを推奨します。

² 過電圧カテゴリ II。

³ UL 用途 300 V AC 2 A。

6.4.12 コントロール・カード、10 V 直流出力

端子番号	50
出力電圧	10.5 V ±0.5 V
最大負荷	25 mA

6.4.13 周囲条件

エンクロージャ保護等級	IP20、IP54 (屋外には設置できません)
使用可能なエンクロージャ・キット	IP21、タイプ 1
振動テスト	1.0 g
最大相対湿度	5–95% (IEC 60721-3-3; クラス 3K3 (非結露) 運転中)
劣悪な環境 (IEC 60721-3-3)、コーティングされている (標準) エンクロージャ・サイズ H1–H5	クラス 3C3
劣悪な環境 (IEC 60721-3-3)、コーティングされていないエンクロージャ・サイズ H6–H10	クラス 3C2
劣悪な環境 (IEC 60721-3-3)、コーティングされている (オプション) エンクロージャ・サイズ H6–H10	クラス 3C3
劣悪な環境 (IEC 60721-3-3)、コーティングされていないエンクロージャ・サイズ I2–I8	クラス 3C2
IEC 60068-2-43 H2S に準拠した試験方法 (10 日間)	
周囲温度 ⁽¹⁾	6.1.2 3x380–480 V 交流 の 40/50 °C (104/122 °F) での最大出力電流を参照してください。
フルスケール動作時の最低周囲温度	0 °C (32 °F)
性能低下時の最低周囲温度、エンクロージャ・サイズ H1–H5 および I2–I4	-20 °C (-4 °F)
性能低下時の最低周囲温度、エンクロージャ・サイズ H6–H10 および I6–I8	-10 °C (14 °F)
保管/輸送時の温度	-30 ~ +65/70 °C (-22 ~ +149/158 °F)
最大海拔高度 (定格低減なし)	1000 m (3281 ft)
最大海拔高度 (定格低減あり)	3000 m (9843 ft)
高度が高い場合の定格低減	6.3.2 低空気圧と高高度の定格値の低減 を参照。
安全性基準	EN/IEC 61800-5-1、UL 508C
EMC 規格、エミッション	EN 61800-3、EN 61000-6-3/4、EN 55011、IEC 61800-3
EMC 規格、イミュニティ	EN 61800-3、EN 61000-3-12、EN 61000-6-1/2、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6

エネルギー効率クラス⁽²⁾

IE2

¹ デザインガイドの特殊条件を参照してください。

- 周囲温度が高い場合の定格低減。
- 高度が高い場合の定格低減。

² 以下では EN 50598-2 に従って決定されます:

- 定格負荷。
- 90% 定格周波数。
- スイッチ周波数工場出荷時設定。
- スイッチ・パターン工場出荷時設定。

インデックス

1	プ
10 V DC 出力..... 75	プログラミング..... 35
2	メ
24 V 直流出力..... 74	メニュー・キー..... 35
E	モ
EMC-correct electrical installation (EMC 対策電氣的設置) 31	モーター出力 (U、V、W):..... 72
	モーター過負荷保護..... 71
L	ロ
LCP..... 35	ローカル・コントロール・パネル..... 35
M	並
MCT 10 設定ソフトウェア..... 6, 35	並列配置..... 11
R	主
RS485 シリアル通信..... 74	主電源 (L1、L2、L3)..... 72
U	低
UL 508C..... 7	低い気圧..... 71
UL/非 UL 適合..... 28	
ア	保
アナログ入力..... 73	保護..... 71
エ	分
エネルギー効率クラス..... 76	分岐回路の保護..... 28
コ	周
コントロール・カード..... 74, 74, 75	周囲条件..... 75
	周囲温度..... 71
ス	定
スイッチ周波数..... 71	定格低減..... 71, 71
ソ	操
ソフトウェア・バージョン..... 6	操作キー..... 36
デ	有
デジタル出力..... 73	有資格技術者..... 6, 8
ディスプレイ..... 35	
デジタル入力..... 72	漏
デフォルト設定..... 74	漏洩電流.....
ド	短
ドキュメントバージョン..... 6	短絡保護..... 28
ナ	表
ナビゲーション・キー..... 36	表示ランプ..... 36, 36
ヒ	補
ヒューズ..... 28	補助的リソース..... 6

記	遮
記号..... 8	遮断器..... 28
設	配
設置	配線図..... 34
有資格技術者..... 8	電
認	電圧
認証と承認..... 7	安全警告.....
過	電気的設置..... 14
過電流保護..... 28	高
	高高度..... 71

ENGINEERING
TOMORROW



Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
www.danfoss.com

.....
Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
.....

