



Handbok för 12-Pulse High Power

VLT® AQUA Drive FC 200

Innehåll

1 Så här läser du den här handboken	4
1.1.1 Copyright, ansvarbegränsning och ändringsrättigheter	4
1.1.3 Godkännanden	4
2 Säkerhet	6
2.1.1 Högsänning	6
2.1.2 Säkerhetsanvisningar	6
2.1.5 Undvik oavsiktlig start	7
2.1.6 Säkerhetsstopp	7
2.1.8 IT-nät	8
3 Mekanisk installation	9
3.1 Förinstallation	9
3.1.1 Planera installationsplatsen	9
3.1.2 Mottagande av frekvensomformaren	9
3.1.3 Transport och uppackning	9
3.1.4 Lyft	9
3.1.5 Dimensioner	11
3.2 Mekanisk installation	15
3.2.3 Plintplaceringar, F8-F13	16
3.2.4 Kylning och luftflöde	21
3.3 Kapsling F-paneltillval	24
4 Så här installerar du	26
4.1 Elinstallation	26
4.1.1 Nätanslutningar	26
4.1.6 Skärmade kablar	36
4.1.10 Nätanslutning	37
4.1.12 Säkringar	38
4.1.15 Lagerströmmar i motorn	40
4.1.17 Styrkabelframdragning	41
4.1.19 Elektrisk installation, styrplintar	41
4.2 Kopplingsexempel	43
4.2.1 Start/stopp	43
4.2.2 Pulsstart/pulsstopp	43
4.3 Elektrisk installation - ytterligare information	45
4.3.1 Elinstallation, Styrkablar	45
4.3.2 Brytare S201, S202 och S801	48
4.4 Slutgiltiga inställningar och testning	48
4.5 Ytterligare anslutningar	49

4.5.1 Mek. bromsstyrning	49
4.5.3 Termiskt motorskydd	50
5 Manövrering av frekvensomformaren	51
5.1.2 Så styr du den grafiska LCP (GLCP)	51
5.1.3 Manövrering med numerisk LCP(NLPC)	54
5.1.9 Tips och råd	58
6 Programmering av frekvensomformaren	61
6.1 Programmering	61
6.2 Ofta använda parametrar - Förklaringar	66
6.2.1 Huvudmeny	66
6.3 Parametertillval	91
6.3.1 Fabriksinställningar	91
6.3.2 Drift/Display 0-**	92
6.3.3 Last/Motor 1-**	94
6.3.4 Bromsar 2-**	95
6.3.5 Referens/ Ramper 3-**	96
6.3.6 Gränser/varningar 4-**	97
6.3.7 Digital I/O 5-**	98
6.3.8 Analog I/O 6-**	100
6.3.9 Komm. och tillval 8-**	102
6.3.10 Profibus 9-**	104
6.3.11 CAN-fältbuss 10-**	105
6.3.12 Smart Logic 13-**	106
6.3.13 Specialfunktioner 14-**	107
6.3.14 Frekvensomformarinformation 15-**	108
6.3.15 Dataavläsningar 16-**	110
6.3.16 Dataavläsningar 2 18-**	112
6.3.17 Frekvensomformare med återkoppling 20-**	113
6.3.18 Utök. Med återkoppling 21-**	114
6.3.19 Tillämpningsfunktioner 22-**	116
6.3.20 Tidsstyrda åtgärder, 23-**	118
6.3.21 Kaskadregulator 25-**	119
6.3.22 Analogt I/O-tillval MCB 109 26-**	121
6.3.24 Vattentillämpningsfunktioner 29-**	124
6.3.25 Förbik. alternativ 31-**	124
7 Allmänna specifikationer	125
8 Felsökning	134

Index	144
--------------	-----

1 Så här läser du den här handboken

1.1.1 Copyright, ansvarbegränsning och ändringsrättigheter

Denna publikation innehåller information som tillhör Danfoss. Genom att acceptera och använda denna handbok medger användaren att informationen endast får användas för utrustning från Danfoss eller utrustning från andra leverantörer, under förutsättning att sådan utrustning är avsedd för kommunikation med Danfoss-utrustning över en seriell kommunikationslänk. Denna publikation skyddas av upphovsrättslagar i Danmark och de flesta andra.

Danfoss garanterar inte att en programvara som utvecklats i enlighet med riktlinjerna i denna handbok kommer att fungera ordentligt i alla maskin- och programvarumiljöer.

Även om Danfoss har testat och granskat dokumentationen i denna handbok, ger Danfoss inga garantier, vare sig explicit eller implicit, med avseende på denna dokumentation, inklusive kvalitet, prestanda eller lämplighet i ett visst syfte.

Under inga omständigheter ska Danfoss hållas ansvarigt för direkt, indirekt, speciell eller oavsiktlig skada som härför sig från användning, eller bristande förmåga att använda informationen i denna handbok, även om Danfoss blivit rådfrågade om möjligheten till att sådana skador skulle kunna uppstå. Danfoss kan dessutom inte hållas ansvarigt för kostnader, inklusive men inte begränsat till, som uppstått som ett resultat av utebliven vinst eller intäkt, utrustningsskador eller -förluster, förlust av datorprogram, förlust av data, kostnader för att ersätta dessa, eller skadeståndskrav från tredje part.

Danfoss förbehåller sig rätten att revidera denna publikation när som helst och att göra ändringar i innehållet utan tidigare meddelande eller förpliktelse att meddela tidigare eller nuvarande ägare om sådana revideringar eller ändringar.

1.1.2 Symboler

Symboler använda i denna handbok

OBS!

Indikerar viktig information.




Indikerar en allmän varning.



Indikerar en högspänningsvarning.

★ Anger fabriksinställning

1.1.3 Godkännanden



1.1.4 Tillgänglig dokumentation för VLT® AQUA DriveFC 200

- Handboken för VLT® AQUA Drive (MG. 20.Mx.yy) innehåller nödvändig information för att få igång frekvensomformaren.
- Handboken för VLT® AQUA Drive High Power (MG. 20.Px.yy) innehåller nödvändig information för att få igång frekvensomformaren.
- VLT® AQUA Drive Design Guide (MG.20.Nx.yy) innehåller all teknisk information om frekvensomformaren, kunddesign och tillämpningar.
- Programmeringshandboken för VLT® AQUA Drive MN.20.Ox.yy innehåller information om programmering och fullständiga parameterbeskrivningar.
- VLT® AQUA Drive FC 200 Profibus MG.33.Cx.yy
- VLT® AQUA Drive FC 200 DeviceNet MG.33.Dx.yy
- Utgångfilter Design Guide MG.90.Nx.yy
- VLT® AQUA Frekvensomformare 200 Kaskadregulator MI.38.Cx.yy
- Tillämpningsnotering MN20A102: Tillämpning med dränkbar pump
- Tillämpningsnotering MN20B102: Master/Länkade, driftstillämpning
- Tillämpningsnotering MN20F102: Frekvensomformare med återkoppling och energisparläge
- Instruktion MI.38.Bx.yy: Installationsinstruktion för monteringsfästen Kapslingtyp A5, B1, B2, C1 och C2 IP21, IP55 eller IP66
- Instruktion MI.90.Lx.yy: Analogt I/O-tillval MCB109
- Instruktion MI.33.Hx.yy: Panelgenomföringsats

x = Revisionsnummer
yy = Språkkod

www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.htm


Danfoss tekniska dokumentation finns också tillgänglig online på

1.1.5 Förkortningar och standarder

Förkortningar:	Termer:	SI-enheter:	I-P-enheter:
a	Acceleration	m/s ²	ft/s ²
AWG	American Wire Gauge		
Auto Tune	Automatisk Motoranpassning		
°C	Celsius		
I	ström	A	Amp
I _{LIM}	Strömgräns		
IT-nät	Nätförsörjning med stjärpunkt i transformator flytande mot jord.		
Joule	Energi	J = N·m	ft-lb, Btu
°F	Fahrenheit		
FC	Frekvensomformare		
f	Frekvens	Hz	Hz
kHz	Kilohertz	kHz	kHz
LCP	Lokal manöverpanel		
mA	Milliamperere		
ms	Millisekund		
min	Minut		
MCT	Rörelsekontrollverktyg		
M-TYPE	Beroende av motortyp		
Nm	Newtonmeter		in-lbs
I _{M,N}	Nominell motorström		
f _{M,N}	Nominell motorfrekvens		
P _{M,N}	Nominell motoreffekt		
U _{M,N}	Nominell motorspänning		
Parameter	Parameter		
PELV	Skyddande extra låg spänning		
Watt	Effekt	W	Btu/hr, hk
Pascal	Tryck	Pa = N/m ²	psi, psf, ft av vatten
I _{INV}	Nominell växelriktarutström		
varv/minut	Varv per minut		
SR	Storleksrelaterad		
T	temperatur	C	F
t	tid	s	s,hr
T _{LIM}	Momentgräns		
U	Spänning	V	V

Tabell 1.1 Tabell över förkortningar och standarder

1.1.6 Instruktion för avfallshantering



Utrustning som innehåller elektriska komponenter får inte hanteras på samma sätt som hushållsavfall.
Det måste samlas ihop separat med elektriskt och elektroniskt avfall i enlighet med lokalt gällande lagstiftning.

2 Säkerhet



Varning

Mellankretskapacitorerna på frekvensomformaren är spänningsförande även efter att strömmen har kopplats från. Undvik risken för elektriska stötar genom att koppla bort frekvensomformaren från nätet innan underhåll utförs. Innan service utförs på frekvensomformaren ska man vänta åtminstone den tid som anges nedan:

380 - 500 V	315 - 1000 kW	40 minuter
525 - 690 V	400 - 1400 kW	30 minuter

VLT AQUA-frekvensomformare FC 200-serien

Programversion: 1.6x

Denna guide kan användas till alla
-frekvensomformare med program-
varuversion
-version 1.6x eller senare.
Aktuell programversionsnumret
kan läsas i
15-43 Programversion.

2.1.1 Högspänning



Frekvensomformaren är under livsfarlig högspänning när den är ansluten till nätet. Felaktig installation av motorn eller frekvensomformaren kan orsaka materialskador, allvarliga personskador eller dödsfall. Följ därför anvisningarna i denna handbok samt lokala och nationella regler och säkerhetsföreskrifter.



Installation på höga höjder

380 - 500 V: Kontakta Danfoss angående PELV vid höjder över 3 000 meter.

525 - 690 V: Kontakta Danfoss angående PELV vid höjder över 2 000 meter.

2.1.2 Säkerhetsanvisningar

- Kontrollera att frekvensomformaren är korrekt ansluten till jord.
- Skydda användaren mot nätspänning.
- Skydda motorn mot överbelastning i enlighet med nationella och lokala bestämmelser.
- Överbelastningsskydd för motorn ingår inte i fabriksinställningarna. Om du vill lägga till denna funktion ställer du in *1-90 Termiskt motorskydd* på värde ETR tripp eller ETR varning. För den nordamerikanska marknaden: ETR-funktionerna för klass 20 för motorn i enlighet med NEC.
- Läckströmmarna till jord överstiger 3,5 mA.
- [OFF]-knappen är inte en säkerhetsbrytare. Den kopplar inte från frekvensomformaren från nätet.

2.1.3 Allmän varning



Varning

Det kan vara förenat med livsfara att beröra strömförande delar även efter att nätströmmen är bruten.

Var samtidigt uppmärksam på att koppla från andra spänningsförsörjningar, t.ex. lastdelning (sammankoppling av DC-mellankretsarna) samt motoranslutning vid kinetisk backup.

Vid användning av frekvensomformaren, vänta i minst 40 minuter.

Kortare tid är endast tillåtet om detta anges på den specifika enhetens märkskylt.

⚠ FÖRSIKTIGT

Läckström

Jordläckströmmen från frekvensomformaren överstiger 3,5 mA. För att säkerställa att jordkabeln har en bra mekanisk anslutning till jordanslutningen (plint 95) måste kabelns ledararea vara minst 10 mm² eller så måste 2 nominella jordkablar avslutas separat. I avsnittet *Jordning* i kapitlet *Så gör du* finns information om korrekt jordning för EMC.

Jordfelsbrytare

Denna produkt kan orsaka en likström i skyddsjordledaren. Om en jordfelsbrytare används för extra skydd ska endast en jordfelsbrytare av typ B (tidsfördröjd) användas på ingångssidan på denna produkt. Se också tillämpningsnoteringen för RCD, MN.90.GX.02 (x = versionsnummer). Skyddsjordning av frekvensomformaren och användningen av RCD-enheter måste alltid följa nationella och lokala bestämmelser.

2.1.4 Innan reparationsarbete påbörjas

1. Koppla bort frekvensomformaren från nätet
2. Koppla från DC-bussanslutning 88 och 89 från lastdelningstillämpningar
3. Vänta tills likströmslänken laddats ur. Notera tidsperioden på varningsetiketten
4. Avlägsna motorkabeln

2.1.5 Undvik oavsiktlig start

När frekvensomformaren är nätansluten kan motorn startas/stoppas med digitala kommandon, busskommandon, referenser eller via den lokala manöverpanelen (LCP):

- Koppla ur frekvensomformaren från nätanslutningen när hänsyn till personsäkerhet gör det nödvändigt att undvika oavsiktlig start.
- Undvik oavsiktlig start genom att alltid aktivera [OFF]-knappen innan du ändrar parametrar.
- Ett elektroniskt fel, temporär överbelastning, ett nätspanningsfel eller förlorad motoranslutning kan leda till att en stoppad motor startar. Frekvensomformare med säkerhetsstopp ger skydd mot oavsiktlig start, om säkerhetsstopp på plint 37 är inaktiverat eller frånkopplat.

2.1.6 Säkerhetsstopp

kan utföra säkerhetsfunktionen *Säkert vridmoment från* (enligt förslag CD IEC 61800-5-2) eller *Stoppkategori 0* (enligt EN 60204-1).

Den är konstruerad och godkänd enligt kraven för Säkerhetskategori 3 i EN 954-1. Denna funktion kallas Säkerhetsstopp. Innan säkerhetsstoppet installeras och används i en installation ska en noggrann riskanalys genomföras för installationen, för att avgöra om funktionaliteten och säkerhetskategorin för säkerhetsstoppet är lämpliga och tillräckliga. För installation och användning av funktionen Säkerhetsstopp i enlighet med kraven i Säkerhetskategori 3 i EN 954-1 måste informationen och instruktionerna i Design Guide följas! Informationen och instruktionerna i handboken räcker inte för korrekt och säker användning av funktionen Säkerhetsstopp!

2.1.7 Installation av säkerhetsstopp

För att utföra en installation av ett stopp enligt kategori 0 (EN60204) i överensstämmelse med Säkerhetskategori 3 (EN954-1), följ dessa instruktioner:

1. Bygeln mellan plint 37 och 24 V DC måste tas bort. Det räcker inte att klippa eller bryta bygeln. Ta bort den helt för att undvika kortslutning. Se bygeln på Bild 2.1.
2. Anslut plint 37 till 24 V DC med hjälp av en kortslutningskyddad kabel. 24 V DC-spänningen måste kunna brytas med en kretsavbrottsenhet som överensstämmer med EN954-1 Kategori 3. Om avbrottsenheten och n är placerade i samma installationspanel kan du använda en oskärmad kabel i stället för en skärmad.




Bild 2.1 Sätt en bygeln mellan plint 37 och 24 V DC

Bild 2.2 visar en Stoppkategori 0 (EN 60204-1) med Säkerhetskategori 3 (EN 954-1). Kretsen bryts med en dörrkontakt. Bilden visar även hur man ansluter en icke säkerhetsrelaterad maskinvaruutrustning.




Bild 2.2 Bild av de viktigaste aspekterna av en installation för att uppnå en stoppkategori 0 (EN 60204-1) med säkerhetskategori 3 (EN 954-1).

2.1.8 IT-nät

14-50 RFI-filter kan användas för att koppla från de interna RFI-kapacitanserna från RFI-filtret till jord på 380-500 V-frekvensomformare. Om detta görs reduceras RFI-prestanda till A2-nivå. För 525-690 V-frekvensomformare, gäller att 14-50 RFI-filter saknar funktion. RFI-switchen kan inte öppnas.

3 Mekanisk installation

3.1 Förinstallation

3.1.1 Planera installationsplatsen

OBS!

Det är viktigt att planera frekvensomformarinstallationen innan monteringen genomförs. Om du inte gör det kan det leda till extra arbete under och efter installationen.

Välj den absolut bästa driftsplatsen med avseende på följande (se information på följande sidor och i respektive Design Guide):

- Omgivande temperatur
- Installationsmetod
- Kylning av enheten
- Placering av frekvensomformaren
- Kabeldragning
- Säkerställ att strömförsörjning ger rätt spänning och tillräcklig ström
- Säkerställ att märkdata för motorströmmen ligger inom den maximala strömmen från frekvensomformaren
- Säkerställ att de externa säkringarna är korrekt dimensionerade om frekvensomformaren inte har inbyggda säkringar.

3.1.2 Mottagande av frekvensomformaren

Vid mottagningen ska du se till att förpackningen är oskadad och undersöka enheten för att säkerställa att inga skador har uppstått under transporten. Om skador upptäcks ska transportören omedelbart kontaktas för att göra skadeanmälan.

3.1.3 Transport och uppackning

Före uppackning av frekvensomformaren bör den placeras så nära sin slutliga installationsplats som möjligt. Ta bort kartongen och behåll frekvensomformaren på pallen så länge som möjligt.

3.1.4 Lyft

Lyft endast frekvensomformaren i de avsedda lyftöglorna. För alla D och E2 (IP00) kapslingar ska du använda en stång för att inte lyftöglorna ska böjas.




Bild 3.1 Rekommenderad lyftmetod, kapsling F8.




Bild 3.2 Rekommenderad lyftmetod, kapsling F9/F10.

3




Bild 3.3 Rekommenderad lyftmetod, kapsling F11/F12/F13.


OBS!

Observera att denna plint ligger i samma förpackning som frekvensomformaren men den är inte kopplad under transport. Plinten krävs för att luftflödet till frekvensomformaren ska vara rätt dimensionerat. F F-ramar ska placeras uppe på plinten på den slutliga installationsplatsen. Vinkeln från översidan på frekvensomformaren till lyftkabeln ska vara 60 °C eller större.


Förutom enligt bilderna ovan kan en hängselekkrok användas för att lyfta F-ramen.

3.1.5 Dimensioner


3



3



Alla mått är i mm



Dimensioner, , kapsling E och F													
Ramstorlek		F8		F9		F10		F11		F12		F13	
Hög överbelastning märkeffekt - 160 % övermoment		315 - 450 kW (380 - 500 V) 400 - 630 kW (525-690 V)		500 - 710 kW (380 - 500 V) 710 - 900 kW (525-690 V)		800 - 1000 kW (380 - 500 V) 1000 - 1400 kW (525-690 V)							
IP NEMA		21, 54 Typ 12		21, 54 Typ 12		21, 54 Typ 12							
Fraktmått	Höjd	2324 mm	2324 mm	2324 mm	2324 mm	2324 mm	2324 mm	2324 mm	2324 mm	2324 mm	2324 mm	2324 mm	2324 mm
	Bredd	970 mm	1568 mm	1760 mm	1760 mm	1760 mm	2559 mm	2559 mm	2160 mm	2160 mm	2160 mm	2960 mm	2960 mm
	Djup	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Mått på frekvensom- formaren	Höjd	2204 mm	2204 mm	2204 mm	2204 mm	2204 mm	2204 mm	2204 mm	2204 mm	2204 mm	2204 mm	2204 mm	2204 mm
	Bredd	800 mm	1400 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	2200 mm	2200 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2600 mm	2600 mm
	Djup	606 mm	606 mm	606 mm	606 mm	606 mm	606 mm	606 mm	606 mm	606 mm	606 mm	606 mm	606 mm
	Maxvikt	440 kg	656 kg	880 kg	880 kg	880 kg	1096 kg	1096 kg	1022 kg	1022 kg	1022 kg	1238 kg	1238 kg

OBS!

F-ramarna har fyra olika storlekar, F8, F9, F10, F11, F12 och F13. F8, F10 och F12 består av ett växelriktarskåp till höger och ett likriktarskåp till vänster. F9, F11 och F13 har ytterligare ett tillvalsskåp till vänster om likriktarskåpet. F9 är en F8 med ytterligare ett tillvalsskåp. F11 är en F10 med ytterligare ett tillvalsskåp. F13 är en F12 med ytterligare ett tillvalsskåp.

3.2 Mekanisk installation

Förberedelse för frekvensomformarens mekaniska installation måste göras omsorgsfullt för att säkerställa ett bra resultat och undvika ytterligare arbete under installationen. Börja med att ta en närmare titt på de mekaniska ritningarna i slutet på denna instruktion och bekanta dig med utrymmeskraven.

3.2.1 Verktyg som behövs

Du behöver följande verktyg för att utföra den mekaniska installationen:

- 10 eller 12 mm borrh
- Måttband
- Skiftnyckel med relevanta mått (7-17 mm)
- Förlängningar till skiftnyckel
- Metallplåtsstans för ledare och packboxar i IP21/ Nema 1 och IP54-enheter
- Lyftstång för att lyfta enheten (stång på \varnothing 25 mm som klarar minst 400 kg).
- Kran eller annan lyftutrustning för att placera frekvensomformaren på plats
- Ett Torx T50-verktyg behövs för att montera E1i IP21 och IP54 kapslingstyper.

3.2.2 Allmänna överväganden

Utrymme

Se till att det finns tillräckligt med utrymme ovanför och under frekvensomformaren så att luftflöde och kabeldragning underlättas. Dessutom måste tillräckligt med utrymme lämnas framför enheten så att paneldörrarna kan öppnas.




Bild 3.4 Utrymme framför IP21/IP54-kapslingstyp, kapsling F8.




Bild 3.5 Utrymme framför IP21/IP54-kapslingstyp, kapsling F9.




Bild 3.6 Utrymme framför IP21/IP54-kapslingstyp, kapsling F10.




Bild 3.7 Utrymme framför IP21/IP54-kapslingstyp, kapsling F11.




Bild 3.8 Utrymme framför IP21/IP54-kapslingstyp, kapsling F12.




Bild 3.9 Utrymme framför IP21/IP54-kapslingstyp, kapsling F13.

Kabelåtkomst

Se till att det finns tillräckligt med plats för kablar inklusive nödvändiga kabelböjar.

OBS!

Alla kabelkopplingar/skor måste monteras inom bredden på plintlisten.

3.2.3 Plintplaceringar, F8-F13

F-kapslingarna har sex olika storlekar, F8, F9, F10, F11, F12 och F13. F8, F10 och F12 består av ett växelriktarskåp till höger och ett likriktarskåp till vänster. F9, F11 och F13 har ytterligare ett tillvalsskåp till vänster om likriktarskåpet. F9

är en F8 med ytterligare ett tillvalsskåp. F11 är F10 med ytterligare ett tillvalsskåp. F13 är F12 med ytterligare ett tillvalsskåp.

3

Plintplaceringar - Kapslingsstorlekar för växelriktare och likriktare F8 och F9




Bild 3.10 Plintplaceringar - Växelriktar- och likriktarskåp F8 och F9 (framifrån, från vänster och höger). Kabelförskruvningen är 42 mm i underkant. 0-nivån.

1) Jordning ledning

Plintplaceringar - Frekvensomformares kapslingsstorlek F10 och F11




Bild 3.11 Plintplaceringar - Växelriktarskåp (framifrån, från vänster och höger). Kabelförskruvningen är 42 mm i underkant. 0-nivån.


- 1) Earth ground bar
- 2) Motorplintar
- 3) Bromsplintar

Plintplaceringar - Frekvensomformares kapsling F12 and F13

PLINTPLACERINGARSEDD FRAMIFRÅN

PLINTPLACERINGARSEDD FRÅN VÄNSTER

PLINTPLACERINGARSEDD FRÅN HÖGER



146x91

Bild 3.12 Plintplaceringar - Växelriktarskåp (framifrån, från vänster och höger). Kabelförskruvningen är 42 mm i underkant. 0-nivån.

1) Jordning ledning

Plintplaceringar - Likriktare (F10, F11, F12 och F13)




Bild 3.13 Plintplaceringar - Likriktare (framifrån, från vänster och höger). Kabelförskruvningen är 42 mm i underkant. 0-nivån.

- 1) Lastdelningsplint (-)
- 2) Jordningledning
- 3) Lastdelningsplint (+)

Plintplaceringar - tillvalsskåp, kapsling F9




Bild 3.14 Plintplaceringar - Tillvalsskåp (framifrån, från vänster och höger).

Plintplaceringar -tillvalsskåp, kapsling F11/F13

3




Bild 3.15 Plintplaceringar - Tillvalsskåp (framifrån, från vänster och höger).

3.2.4 Kylning och luftflöde

Kylning

Kylning kan erhållas på olika sätt, med kylningskanaler nere och uppe på enheten, genom att ta ut och in luft bakpå enheten eller genom att kombinera dessa kylningssätt.

Kanalkylning

Det finns ett tillval utvecklat för att optimera installation av -frekvensomformare i Rittal TS8-kapslingar som använder frekvensomformarens fläkt för forcerad kylning. Luftutgången uppe på kapslingen kan ledas bort så att värme från bakplanet leds ut ur kontrollrummet och därmed minskas behovet av luftkonditionering.

Bakre kylning –

Luften från bakplanet kan också ventileras in och ut på baksidan av Rittal TS8-kapslingen. Detta ger en lösning där bakplanet kan ta luft från utanför kontrollrummet och leda ut luften ut ur rummet och därmed minskas behovet av luftkonditionering.

Luftflöde

Nödändigt luftflöde genom kylplattan måste säkerställas. Flödes hastigheten visas nedan.

Kapslingsskydd	Dörrfläkt(ar)/Luftflöde upp till	Kylflänsar
IP21 / NEMA 1	700 m ³ /h (412 cfm)*	985 m ³ /h*
IP54 / NEMA 12	525 m ³ /h (309 cfm)*	985 m ³ /h*

Tabell 3.1 Luftflöde i kylplattan

* Luftflöde per fläkt. F-kapsling innehåller flera fläktar.

OBS!

Fläktarna körs på grund av:

1. AMA
2. DC-håll
3. Pre-Mag
4. DC-broms
5. 60 % av märkströmmen har överskridits
6. Specifik kylplattetemperatur har överskridits (effektstorleksberoende).

När väl fläkten har startats körs den i minst 10 minuter.

Externa kylkanaler

Om ytterligare kanalarbete läggs till externt till Rittal-apparatskåpet måste tryckfallet i kanalen beräknas. Använd tabellerna nedan för att stämpla ned frekvensomformaren i enlighet med tryckfallet.




Bild 3.16 F-ram Nedstämpling mot tryckförändring
Frekvensomformarens luftflöde: 985 m³/h (580 cfm)

3.2.5 Box/genomföring - IP21 (NEMA 1) och IP54 (NEMA12)

Kablarna ansluts via packboxen nedifrån. Ta bort plåten och planera var ingången för packboxar och genomföringar ska placeras. Förbered hål i det markerade området på ritningen.

OBS!

Boxplåten måste monteras på frekvensomformaren för att säkerställa den specifika skydds nivån och korrekt kylning av enheten. Om boxplåten inte monteras kan enheten trippla med larm 69, eff. kortstemp.






Bild 3.17 Exempel på korrekt installation av av boxplåten.


Kapsling F8




Kapsling F9




Kapsling F10




Kapsling F11



Kapsling F12



Kapsling F13



F8-F13: Kabelingångar sedda underifrån frekvensomformaren - 1) Placera genomföringar i de markerade områdena

3.3 Kapsling F-paneltillval

Värmare och termostat

På skåpets insida på :n med kapsling F10-F13 sitter en termostatreglerad värmare som hjälper till att styra fuktigheten inuti kapslingen i . Detta förlänger livslängden på frekvensomformarkomponenter i fuktiga omgivningar. Termostatens standardinställning slår på värmare vid 10°C (50°F) och stängs av vid 15,6°C (60°F).

Skåpbelysning med strömuttag

En lampa som monterats inuti med kapsling F10-F13 underlättar sikt vid service och underhåll. I lampan finns även ett strömuttag som gör det möjligt att tillfälligt använda elverktyg och andra apparater i två spänningar:

- 230 V, 50 Hz, 2,5 A, CE/ENEC
- 120 V, 60 Hz, 5 A, UL/CUL

Transformatorinställning

Om skåpets belysning och uttag och/eller värmare och termostat är installerade måste uttagen för transformator T1 ställas in på rätt spänning. En 380-480/ 500 V kommer vara inställd på 525 V-utgång och en 525-690V kommer vara inställd på 690V-utgång för att garantera att ingen underspänning i sekundär utrustning uppstår om utgången inte ändras innan strömmen slås på. I *Tabell 3.2* finns information om hur du ställer in plint T1 i likriktarskåpet. På bilden av likriktaren i *4.1.1 Nätanslutningar* ser du var frekvensomformaren placeras.

Inspänningsomfång	Tryck för att välja
380V-440V	400V
441V-490V	460V
491V-550V	525V
551V-625V	575V
626V-660V	660V
661V-690V	690V

NAMUR-plintar

NAMUR är en internationell sammanslutning av automationsteknikanvändare inom processindustrin, primärt inom den kemiska industrin och läkemedelsindustrin i Tyskland. Om du väljer detta alternativ organiseras och namnges de in- och utgående plintarna i frekvensomformaren efter specifikationerna i NAMUR-standard. Detta kräver MCB 112 PTC termistorkort och MCB 113 utökat reläkort.

Jordfelsbrytare

Använder styrbalansmetoden för att övervaka felströmmar i jordade och högmotståndsjordade system (TN- och TT-system i IEC-teknik). Det finns en förvarning (50 % av larmbörvärdet) och ett larmbörvärde. Ett SPDT-larm är kopplat till varje börvärde för externt bruk. Kräver en extern strömtransformator av "window"-typ (köps in och installeras av kund).

- Integrerad i frekvensomformarens säkerhetsstoppkrets
- IEC 60755 Type B-enhet övervakar växelström, pulsad likström och rena likströmsjordfelsströmmar
- Lysdiodsindikator som visar strömnivå på jordfel från 10-100 % av börvärdet
- Felminne
- TEST/RESET-knapp

Isolationsmotståndsovervakning

Övervakar isoleringsmotståndet i ojordade system (IT-system i IEC-teknik) mellan systemfasledare och jord. Det finns en ohmsk förvarning och ett huvudlarmbörvärde för isoleringsnivån. Ett SPDT-larm är kopplat till varje börvärde för externt bruk. Observera: endast en motståndsovervakning kan vara ansluten på varje ojordat system (IT).

- Integrerad i frekvensomformarens säkerhetsstoppkrets
- Diodvisning av ohmvärdet på isolationsmotståndet
- Felminne
- INFO-, TEST- och RESET-knappar

IEC Nödstopp med Pilz-säkerhetsrelä

Innehåller en redundant nödstoppsknapp med 4-ledare monterad på kapslingens front och ett Pilz-relä som övervakar det tillsammans med frekvensomformarens säkerhetsstoppkrets och brytaren som är placerad i tillvals-brytaren.

Manuell motorstartare

Ger 3-fasström för de elektriska fläktar som ofta krävs för större motorer. Ström till motorstartare erhålls på belastningssidan på en ansluten kontakt, krets brytare eller strömbrytare. Strömmen säkras före varje motorstartare och stängs av när den ingående strömmen till frekvensomformaren stängs av. Upp till två motorstartare kan användas (en om en 30 A säkring beställs). Integrerad i frekvensomformarens säkerhetsstoppkrets.

Enhetsfunktioner:

- Strömbrytare (av/på)
- Kortslutnings- och överbelastningsskydd med testfunktion
- Manuell återställningsfunktion

30 A, säkringsskyddade plintar

- 3-fas ström matchar inkommande spänning och ger ström till kundens extrautrustning
- Inte tillgänglig om två manuella motorer har valts
- Plintarna stängs av när strömmen till frekvensomformaren är avslagen

- Ström till de säkringskyddade plintarna kommer från belastningssidan på anslutna kontaktorer, kretsbrytare eller strömbrytare.

24 V DC strömförsörjning

- 5 A, 120 W, 24 V DC
- Skyddad mot överströmmar, överbelastning, kortslutning och övertemperatur
- För att ge ström till kundens extrautrustning till exempel PLC I/O-kort, kontaktorer, temperaturgivare, indikatorlampor och/eller elektronisk maskinvara
- Diagnostikverktygen är bland andra OK-kontakt för likströmskontroll, en grön OK-diod för likström och en röd överbelastningsdiod

Extern temperaturövervakning

Utformad för att övervaka temperaturer på externa systemkomponenter, till exempel motorlindningar och/eller lager. Inkluderar åtta universalingsångsmoduler plus två dedikerade termistorplintingsångsmoduler. Alla tio moduler är integrerade i frekvensomformarens säkerhetskrets och kan övervakas med ett fältbussnätverk (kräver inköp av separat modul/busskoppling).

Universella ingångar (8)

Signaltyper:

- RTD-ingångar (inklusive Pt100), 3-ledare eller 4-ledare
- Termokoppling
- Analog ström eller analog spänning

Ytterligare funktioner:

- En universell utgång, konfigurerbar för analog spänning eller analog ström
- Två utgångsreläer (N.O.)
- LCD-display med två teckenrader och dioddiagnostik
- Avkänning av kabelbrott, kortslutning och inkorrekt polaritet.
- Program för installation av gränssnitt

Dedikerade termistoringångar (2)

Funktioner:

- Varje modul kan övervaka upp till sex termistorer i en serie
- Feldiagnostik för kabelbrott eller kortslutning på givare
- ATEX/UL/CSA-certifiering
- En tredje termistoringång kan erhållas med tillvalet MCB 112 PTC-termistorkort.

4 Så här installerar du

4.1 Elinstallation

4.1.1 Nätanslutningar

4

Kabeldragning och säkringar

OBS!


Kablage, allmänt

All kabeldragning måste uppfylla nationella och lokala bestämmelser avseende ledararea och omgivande temperatur. UL-tillämpningar kräver 75 °C kopparledare. 75 och 90 °C kopparledare är termiskt acceptabla för frekvensomformare att använda i icke UL-tillämpningar.

Anslutningarna för nätkablar är placerade som visas nedan. Dimensionering av kabelns ledararea måste göras i enlighet med strömklassificering och lokala regler. Se 7.1 Allmänna specifikationer för details.

Frekvensomformaren måste skyddas med rekommenderade säkringar eller så måste inbyggda säkringar användas. Rekommenderad säkringsstorlek visas. Säkerställ alltid att rätt säkring används i enlighet med lokala regler.

Nätanslutningen kopplas till huvudbrytaren om denna ingår.



OBS!

Motorkabeln måste vara skärmd. Om en oskärmd kabel används, uppfylls inte vissa EMC-bestämmelser. Använd en skärmd motorkabel som uppfyller bestämmelser för EMC-emission. Ytterligare information finns i avsnittet om EMC-specifikationer i *Design Guide*.

Se 7.1 Allmänna specifikationer för korrekt dimensionering av motorkabelarea och längd.




Bild 4.1

- A) 6-pulsanslutning^{1), 2), 3)}
- B) Modifierad 6-pulsanslutning^{2), 3), 4)}
- C) 12-pulsanslutning^{3), 5)}

Anmärkningar:

- 1) Parallellkoppling visas. En trefaskabel med tillräcklig kapacitet kan användas. Kortslutningsbuskenor måste installeras.
- 2) 6-pulsanslutning eliminerar 12-pulslikriktarens övertonsreduktionsfördelar.
- 3) Lämplig för anslutning till IT- och TN-nät.
- 4) Om en av de modulära 6-pulslikriktarna slutar fungera kan frekvensomformaren fortsätta arbeta med begränsad belastning med en enda 6-pulslikriktare. Kontakta fabriken för mer information.
- 5) Ingen parallellkoppling av nätanslutningskablarna visas här.

Skärmning av kablar:

Undvik tvinnade skärmändar vid anslutningspunkten. De förstör skärmningseffekten vid höga frekvenser. Om skärmen behöver brytas vid installation av motorskydd eller motorkontaktor, måste skärmen återanslutas med minsta möjliga högfrekvensimpedans.

Anslut motorkabelns avskärmning till frekvensomformarens jordningsplåt och till motorns metallskal.

Skapa skärmanslutningarna med största möjliga mantelyta (kabelklämma). Detta görs med hjälp av de installationsenheter som levereras med frekvensomformaren.

Kabellängd och ledararea:

Frekvensomformaren har EMC-testats med en viss kabellängd. Det är viktigt att motorkabeln är så kort som möjligt för att hålla störningar och läckströmmar på låg nivå.


Switchfrekvens:

När frekvensomformare används tillsammans med sinusvågfilter för att minska ljudnivån från motorn, måste en switchfrekvens väljas enligt anvisningarna för 14-01 Switchfrekvens.

Plint nr	96	97	98	99	
	U	V	W	PE ¹⁾	Motorspänning 0-100 % av nätspänningen. 3 ledningar från motorn
	U1	V1	W1	PE ¹⁾	Deltaanslutning
	W2	U2	V2		6 ledningar från motorn
	U1	V1	W1	PE ¹⁾	Stjärnansluten U2, V2, W2 U2, V2 och W2 ska kopplas ihop separat

¹⁾Skyddad jordanslutning

I motorer utan fasåtskillnadspapp eller annan isoleringsförstärkning som är lämplig för drift med nätspänning (som t.ex. en frekvensomformare), ska ett sinusvågfilter monterats på utgången på omformaren.






Bild 4.2 Likriktare- och växelriktarskåp, kapsling F8 och F9

1) 12-pulslikriktarmodul	5) Motoranslutning
2) Jordplintar	U V W
3) Ledning/säkringar	T1 T2 T3
R1 S1 T1	96 97 98
L1-1 L2-1 L3-1	6) Bromsplintar
91-1 92-1 93-1	-R +R
4) Ledning/säkringar	81 82
R2 S2 T2	7) Växelriktarmodul
L2-1 L2-2 L3-2	8) Aktivera/inaktivera SCR
91-2 92-2 93-2	9) Relä 1 Relä 2
	01 02 03 04 05 06
	10) Extrafläkt
	104 106




Bild 4.3 Likriktarskåp, kapsling F10 och F12

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1) 12-pulslikriktarmodul | 4) Ledning |
| 2) AUX-fläkt | R1 S1 T1 R2 S2 T2 |
| 100 101 102 103 | L1-1 L2-1 L3-1 L1-2 L2-2 L3-2 |
| L1 L2 L1 L2 | 5) Likströmsbussanslutningar för gemensam likströmsbuss. |
| 3) Nätsäkringar F10/F12 (6 stycken) | DC+ DC- |
| | 6) Likströmsbussanslutningar för gemensam likströmsbuss. |
| | DC+ DC- |




Bild 4.4 Växelskåp, kapslingsstorlek F10 och F11

1) Extern temperaturövervakning	6) Motor
2) AUX-relä	U V W
01 02 03	96 97 98
04 05 06	T1 T2 T3
3) NAMUR	7) NAMUR-säkring. Se säkringstabeller för artikelnummer
4) AUX-fläkt	8) Fläktsäkringar. Se säkringstabeller för artikelnummer
100 101 102 103	9) SMPS-säkringar. Se säkringstabeller för artikelnummer
L1 L2 L1 L2	
5) Broms	
-R +R	
81 82	




Bild 4.5 Växelriktarskåp, kapsling F12 och F13

1) Extern temperaturövervakning	6) Motor
2) AUX-relä	U V W
01 02 03	96 97 98
04 05 06	T1 T2 T3
3) NAMUR	7) NAMUR-säkring. Se säkringstabeller för artikelnummer
4) AUX-fläkt	8) Fläktsäkringar. Se säkringstabeller för artikelnummer
100 101 102 103	9) SMPS-säkringar. Se säkringstabeller för artikelnummer
L1 L2 L1 L2	
5) Broms	
-R +R	
81 82	




Bild 4.6 Tillvalsskåp, kapsling F9

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 1) Pilsz-reläplint | 4) Säkring för säkerhetsreläspole med PILS-relä
Se säkringstabeller för artikelnummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) RCD- eller IRM-plint | 5) Nätsäkringar, (6 stycken)
Se säkringstabeller för artikelnummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Nät/6-fas | 6) 2 x 3-fas manuell frånkoppling | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>R1</td><td>S1</td><td>T1</td><td>R2</td><td>S2</td><td>T2</td> </tr> <tr> <td>91-1</td><td>92-1</td><td>93-1</td><td>91-2</td><td>92-2</td><td>93-2</td> </tr> <tr> <td>L1-1</td><td>L2-1</td><td>L3-1</td><td>L1-2</td><td>L2-2</td><td>L3-2</td> </tr> </table> | R1 | S1 | T1 | R2 | S2 | T2 | 91-1 | 92-1 | 93-1 | 91-2 | 92-2 | 93-2 | L1-1 | L2-1 | L3-1 | L1-2 | L2-2 | L3-2 | |
| R1 | S1 | T1 | R2 | S2 | T2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 91-1 | 92-1 | 93-1 | 91-2 | 92-2 | 93-2 | | | | | | | | | | | | | | |
| L1-1 | L2-1 | L3-1 | L1-2 | L2-2 | L3-2 | | | | | | | | | | | | | | |




Bild 4.7 Tillvalsskåp, kapsling F11 och F13

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) Pilsz-reläplint | 4) Säkring för säkerhetsreläspole med PLS-relä |
| 2) RCD- eller IRM-plint | Se säkringstabeller för artikelnummer |
| 3) Nät/6-fas | 5) Nätsäkringar, (6 stycken) |
| R1 S1 T1 R2 S2 T2 | Se säkringstabeller för artikelnummer |
| 91-1 92-1 93-1 91-2 92-2 93-2 | 6) 2 x 3-fas manuell fränkoppling |
| L1-1 L2-1 L3-1 L1-2 L2-2 L3-2 | |

4.1.2 Jordning

Följande grundläggande punkter måste beaktas vid installation av en frekvensomformare, så att elektromagnetisk anpassning (EMC) uppnås.

- Skyddsjordning: Observera att frekvensomformaren har hög läckström och av säkerhetsskäl måste jordas enligt gällande bestämmelser. Följ lokala säkerhetsföreskrifter.
- Högfrequensjordning: Se till att anslutningarna till jord är så korta som möjligt.

Anslut de olika jordningssystemen med minsta möjliga ledarimpedans. Låg ledarimpedans uppnås genom användning av korta ledare med stor mantelyta. Enhetens metallchassi monteras på skåpets bakstycke med lägsta möjliga HF-impedans. På detta sätt undviker du olika högfrequensspänningar i de olika enheterna samt minskar risken för störande radioströmmar i anslutningskablarna mellan enheterna. Radiostörningen begränsas. Låg högfrequensimpedans uppnås genom att använda enheternas fästskruvar som högfrequensanslutningar till bakstycket. Isoleringsfärg och liknande måste avlägsnas från fästpunkterna.

4.1.3 Extra skydd (RCD)

Jordfelsbrytare, förstärkt jordning eller jordning kan användas som extra skydd under förutsättning att detta utförs så att lokala säkerhetsföreskrifter uppfylls.

Om jordfel uppstår kan detta orsaka en likströmskomponent i felströmmen.

Jordfelsbrytare som används måste uppfylla lokala föreskrifter. Reläer måste vara avsedda för trefasutrustning med brygglikriktare och kortvarig läckström vid start.

Se även avsnittet *Speciella förhållanden* i produkt-handboken.

4.1.4 RFI-switch

Nätförsörjning isolerad från jord

Om frekvensomformaren matas med nätspänning från ett isolerat nät (IT-nät, flytande delta eller jordat delta) eller TT/TN-S-nät med jordad gren, bör RFI-switchen ställas i läget OFF ¹⁾ via 14-50 RFI-filter på frekvensomformaren och 14-50 RFI-filter på filtret. Om du vill ha mer information, se IEC 364-3. Om optimala EMC-prestanda behövs, om parallellkopplade motorer ansluts eller om motorkabellängden överskrider 25 m, bör 14-50 RFI-filter ställas i läget [ON].

¹⁾ Inte tillgängligt för 525-600/690 V frekvensomformare i ramstorlekar D, E och Fenhetstorlekar 4X, 5X och 6X.

Om frekvensomformarens interna RFI-kapacitanser (filterkondensatorerna), som normalt är inkopplade mellan chassit och mellankretsen, är i läget OFF (av), är dessa bortkopplade för att det inte ska uppstå skador på mellankretsen och för att minska jordströmmen (enligt IEC 61800-3).

Se även tillämpningsnoteringen *VLT på IT-nät, MN.90.CX.02*. Det är viktigt att använda isolationsvakter som kan användas tillsammans med nätströmselektronik (IEC 61557-8).

4.1.5 Moment

När de elektriska anslutningarna ska dras åt är det viktigt att dra åt med rätt vridmoment. För lågt eller för högt moment kan resultera i dålig elektrisk anslutning. Använd en momentnyckel för att säkerställa att rätt moment används.




Bild 4.8 Använd alltid en momentnyckel för att dra åt bultarna.

Kapsling	Plint	Moment	Bultdimension
F8-F13	Nät	19-40 Nm	M10
	Motor		
	Broms	8,5-20,5 Nm	M8
	Regen	8,5-20,5 Nm	M8

Tabell 4.1 Åtdragningsmoment

4.1.6 Skärmade kablar

OBS!

Danfoss rekommenderar att skärmad kabel används mellan LCL-filtret och AFE-enheten. Oskärmade kablar kan användas mellan transformator och LCL-filtrets ingångssida.

Det är viktigt att skärmade och armerade kablar ansluts på rätt sätt för att säkerställa hög EMC-immunitet och låga emissioner.

Anslutningen kan göras antingen med packboxar eller klämmor:

- EMC-packboxar: Vanliga packboxar kan användas för att säkerställa en optimal EMC-anslutning.
- EMC-kabelklämma: Klämmor som underlättar anslutningen levereras med frekvensomformaren.

4.1.7 Motorkabel

Motorn måste anslutas till plintarna U/T1/96, V/T2/97, W/T3/98. Jord till plint 99. Alla typer av trefasiga, asynkrona standardmotorer kan användas tillsammans med en frekvensomformarenhet. Fabriksprogrameringen är gjord för medurs motorrotation (framåt) med följande anslutningar från frekvensomformarens utgång:

Plintnummer	Funktion
96, 97, 98, 99	Nät U/T1, V/T2, W/T3 Jord





- Plint U/T1/96 ansluten till U-fas
- Plint V/T2/97 ansluten till V-fas
- Plint W/T3/98 ansluten till W-fas

F-kapsling Krav

F8/F9 krav: Kablarna måste vara lika långa mellan växelriktarens modulplintar och den första gemensamma punkten på en fas, med en maginal på 10 %. Den rekommenderade gemensamma punkten är motorplintarna.

Krav för F10/F11: Kvantiteterna på motorfaskabeln ska vara 2, 4, 6 eller 8 (multipler av 2, 1 kabel får inte användas) för att erhålla samma antal ledare kopplade till båda växelriktarnas modulplintar. Kablarna måste vara lika långa mellan växelriktarens modulplintar och den första gemensamma punkten på en fas, med en maginal på 10 %. Den rekommenderade gemensamma punkten är motorplintarna.

Krav för F12/F13 : Kvantiteterna på motorfaskabeln ska vara multipler av 3 med resultat 3, 6, 9 eller 12 (1 eller 2 kablar får inte användas) för att erhålla samma antal ledare kopplade till båda växelriktarnas modulplintar. Kablarna ska vara lika långa (inom 10 %) mellan växelriktarens modulplintar och den första gemensamma punkten på en fas. Den



Du kan ändra rotationsriktningen genom att skifta två av faserna i motorkabeln eller ändra i inställningarna på 4-10 Motorvarvtal, riktning.

Motorrotationskontroll kan utföras med 1-28 Motorrotationskontroll och genom att följa stegen som visas i displayen.

rekommenderade gemensamma punkten är motorplintarna.

Krav för utgångskopplingsboxen: Längden, minimum 2,5 meter, och kvantiteten på kablarna måste vara lika från varje växelriktarmodul till den gemensamma plinten i kopplingsboxen.

OBS!

Rådfråga fabriken eller dokumentationen om vilka krav som gäller vid eftermontering av ojämnt antal ledare per fas, eller använd topp/botten-ingången på apparatskåpets samlingskena.

4.1.8 Bromskabel Frekvensomformare med fabriksinstallerade bromschoppertillval

(Endast standard om bokstav B förekommer i position 18 på typkoden).

Anslutningskabeln ska vara skärmad och maxlängden från frekvensomformaren till DC-skenan är 25 meter.

Plintnummer	Funktion
81, 82	Bromsmotståndsplintar

Kabeln för bromsmotståndet ska vara skärmad. Skärmen förbinds med den ledande bakre plåten på frekvensomformaren och till bromsmotståndets metallchassi med hjälp av kabelklämmor.

Bromskabelns ledararea dimensioneras efter bromsmomentet. Om du vill ha ytterligare information om säker installation läser du *bromsinstruktionerna MI.90.FX.YY och MI.50.SX.YY*.

⚠ VARNING

Tänk på att spänningen på plintarna kan uppgå till 1099 V DC beroende på nätspänningen.

Krav för F-ram

Bromsmotståndet måste anslutas till bromsplintarna i varje likriktarmodul.

4.1.9 Avskärmning mot elektriskt brus

Innan nätspänningskabeln ansluts ska metallocket på EMC monterats för att säkerställa bästa prestanda.

OBS!

Metallocket levereras bara till enheter med RFI-filter.




Bild 4.9 Montering av EMC-skärm.

4.1.10 Nätanslutning

Nätspänningen måste anslutas till plintarna 91-1, 92-1, 93-1, 91-2, 92-2 och 93-2 (se *Tabell 4.2*). Jorden ansluts till plinten till höger om plint 93.

Plintnummer	Funktion
91-1, 92-1, 93-1	Nät R1/L1-1, S1/L2-1, T1/L3-1
91-2, 92-2, 93-2	Nät R2/L1-2, S2/L2-2, T2/L3-2
94	Jord

OBS!

Kontrollera typskylten för att säkerställa att frekvensomformarens nätspänning överensstämmer med lokal strömförsörjning.

Säkerställ att strömförsörjningen är tillräcklig för frekvensomformaren.

Om enheten saknar inbyggda säkringar ska du säkerställa att de säkringar som används har rätt klassificering.

4.1.11 Extern fläkt

Om frekvensomformaren försörjs med likström eller om en fläkt måste köras oberoende av elförsörjning kan extern nätförsörjning användas. Anslutningen görs till effektkortet.

Plintnummer	Funktion
100, 101	Hjälpförsörjning S, T
102, 103	Intern försörjning S, T

Anslutningen som finns på effektkortet erbjuder en anslutning för nätspänning för kylfläktar. Fläktarna ansluts på fabriken och får ström från en gemensam växelströmsledning (byglar mellan 100-102 och 101-103). Om extern strömförsörjning behövs tas byglarna bort och försörjningen ansluts till plintarna 100 och 101. En 5 A-säkring bör användas för skydd. I UL-tillämpningar bör denna vara en LittleFuse KLK-5 eller liknande.

4.1.12 Säkringar

Skydd för förgreningsenhet:

För att skydda installationen mot el- och brandfara måste alla förgreningsenheter i en installation, ett ställverk, maskiner osv. skyddas mot kortslutning och överström i enlighet med nationella/internationella bestämmelser.

Kortslutningsskydd:

Frekvensomformaren måste skyddas mot kortslutning för att undvika elektrisk faror eller brandrisk. Danfoss rekommenderar att säkringarna som anges i följande tabeller används för att skydda servicepersonal och utrustning i händelse av ett internt likströmsfel i frekvensomformaren. Frekvensomformaren ger fullständig kortslutningsskydd i händelse av en kortslutning på motorutgången.

Skydd mot överström

Upprätta överbelastningsskydd för att undvika brandfara på grund av överhettning av kablarna i installationen. Frekvensomformaren är försedd med ett inbyggt skydd

mot överström som kan användas för skydd mot överström uppströms (dock ej UL-tillämpningar). Se *4-18 Strömbegränsning*. Dessutom kan säkringar eller överspänningsskydd användas för att skydda installationen mot överström. Överströmsskydd måste alltid upprättas i enlighet med nationella bestämmelser.

UL-kompatibilitet

Enheten är lämplig att använda på en krets som har kapacitet att leverera högst 100 000 RMS symmetriska ampere, 240 V eller 480 V, eller 500 V, eller 600 V beroende på frekvensomformarens spänningsmärkning. Med korrekt säkring är frekvensomformarens SCCR (Short Circuit Current Rating) 100 000 Arms.

Effekt	Ram	Klassificering		Bussmann	Reserv Bussmann	Uppsk. Säkring, effektförlust [W]	
		Spänning (UL)	Ampere			P/N	P/N
	Storlek			P/N	P/N	400V	460V
P315T5	F8/F9	700	700	170M4017	176F9179	25	19
P355T5	F8/F9	700	700	170M4017	176F9179	30	22
P400T5	F8/F9	700	700	170M4017	176F9179	38	29
P450T5	F8/F9	700	700	170M4017	176F9179	3500	2800
P500T5	F10/F11	700	900	170M6013	176F9180	3940	4925
P560T5	F10/F11	700	900	170M6013	176F9180	2625	2100
P630T5	F10/F11	700	900	170M6013	176F9180	3940	4925
P710T5	F10/F11	700	1500	170M6018	176F9181	45	34
P800T5	F12/F13	700	1500	170M6018	176F9181	60	45
P1M0T5	F12/F13	700	1500	170M6018	176F9181	83	63

Tabell 4.2 Näsäkringar, 380-500 V

Effekt	Ram	Klassificering		Bussmann	Reserv Bussmann	Uppsk. Säkring, effektförlust [W]	
		Spänning (UL)	Ampere			P/N	P/N
	Storlek			P/N	P/N	600V	690V
P450T7	F8/F9	700	630	170M4016	176F9179	13	10
P500T7	F8/F9	700	630	170M4016	176F9179	17	13
P560T7	F8/F9	700	630	170M4016	176F9179	22	16
P630T7	F8/F9	700	630	170M4016	176F9179	24	18
P710T7	F10/F11	700	900	170M6013	176F9180	26	20
P800T7	F10/F11	700	900	170M6013	176F9180	35	27
P900T7	F10/F11	700	900	170M6013	176F9180	44	33
P1M0T7	F12/F13	700	1500	170M6018	176F9181	26	20
P1M2T7	F12/F13	700	1500	170M6018	176F9181	37	28
P1M4T7	F12/F13	700	1500	170M6018	176F9181	47	36

Tabell 4.3 Näsäkringar, 525-690V

Storlek/Typ	Bussmann PN*	Klassificering	Siba
P500	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32.1000
P560	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32.1000
P630	170M6467	1400 A, 700 V	20 681 32.1400
P710	170M6467	1400 A, 700 V	20 681 32.1400
P800	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32.1000
P1M0	170M6467	1400 A, 700 V	20 681 32.1400

Tabell 4.4 Växelriktarmodul, DC-länksäkringar, 380-500 V

Storlek/Typ	Bussmann PN*	Klassificering	Siba
P710	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32. 1000
P800	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32. 1000
P900	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32. 1000
P1M0	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32. 1000
P1M2	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32. 1000
P1M4	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32.1000

Tabell 4.5 Växelriktarmodul likströmslänksäkringar, 525-690 V

*170M-säkringar från Bussmann använder den visuella indikatorn -/80. Säkringar med indikator -TN/80 Type T, -/110 eller TN/110 Type T av samma storlek och ampere kan användas för externt bruk

Kompletrande säkringar

	Storlek/Typ	Bussmann PN*	Klassificering	Alternativa säkringar
2,5-4,0 A-säkring	P500-P1M0, 380-500 V	LPJ-6 SP eller SPI	6 A, 600 V	Alla listade av klass J Dual Element, tidsfördröjning, 6A
	P710-P1M4, 525-690 V	LPJ-10 SP eller SPI	10 A, 600 V	Alla listade av klass J Dual Element, tidsfördröjning, 10 A
4,0-6,3 A-säkring	P500-P1M0, 380-500 V	LPJ-10 SP eller SPI	10 A, 600 V	Alla listade av klass J Dual Element, tidsfördröjning, 10 A
	P710-P1M4, 525-690 V	LPJ-15 SP eller SPI	15 A, 600 V	Alla listade av klass J Dual Element, tidsfördröjning, 15 A
6,3 - 10 A-säkring	P500-P1M0, 380-500 V	LPJ-15 SP eller SPI	15 A, 600 V	Alla listade av klass J Dual Element, tidsfördröjning, 15 A
	P710-P1M4, 525-690 V	LPJ-20 SP eller SPI	20 A, 600 V	Alla listade av klass J Dual Element, tidsfördröjning, 20 A
10 - 16 A-säkring	P500-P1M0, 380-500 V	LPJ-25 SP eller SPI	25 A, 600 V	Alla listade av klass J Dual Element, tidsfördröjning, 25 A
	P710-P1M4, 525-690 V	LPJ-20 SP eller SPI	20 A, 600 V	Alla klass J, dubbla element, tidsfördröjning, 20 A

Tabell 4.6 Manuell motorstartare, kontrollsäkring

Kapsling	Bussmann PN*	Klassificering
F8-F13	KTK-4	4 A, 600 V

Tabell 4.7 SMPS-säkring

Storlek/Typ	Bussmann PN*	LittelFuse	Klassificering
P355-P1M0, 380-500 V		KLK-15	15 A, 600 V
P450-P1M4, 525-690 V		KLK-15	15 A, 600 V

Tabell 4.8 Fläksäkringar

Kapsling	Bussmann PN*	Klassificering	Alternativa säkringar
F8-F13	LPJ-30 SP eller SPI	30 A, 600 V	Alla listade av klass J Dual Element, tidsfördröjning, 30 A

Tabell 4.9 30 A-säkring Skyddade plintsäkring

Kapsling	Bussmann PN*	Klassificering	Alternativa säkringar
F8-F13	LPJ-6 SP eller SPI	6 A, 600 V	Alla listade av klass J Dual Element, tidsfördröjning, 6 A

Tabell 4.10 Säkring för styrtransformator

Kapsling	Bussmann PN*	Klassificering
F8-F13	GMC-800MA	800 mA, 250 V

Tabell 4.11 NAMUR-säkring

Kapsling	Bussmann PN*	Klassificering	Alternativa säkringar
F8-F13	LP-CC-6	6 A, 600 V	Alla listade klass CC, 6 A

Tabell 4.12 Säkring för säkerhetsreläspole med PILS-relä

4

4.1.13 Huvudströmbrytare

Kapsling	Effekt och spänning
F9	P250 380-500 V & P355-P560 525-690 V P315-P400 380-500 V
F11	P450 380-500 V & P630-P710 525-690 V P500-P630 380-500 V & P800 525-690 V
F13	P710-P800 380-500 V & P900-P1M2 525-690 V

4.1.14 Motorisolering

För motorkabellängder \leq den maximala kabellängden som anges i tabellen Allmänna specifikationer rekommenderas följande motorisoleringsmärkdataber eftersom toppspänningen kan vara upp till dubbel så stor som mellankretsspänningen, 2,8 gånger högre än nätspänningen på grund av transmissionseffekter i motorkabeln. Om en motor har lägre isoleringsmärkdataber rekommenderar vi användning av du-/dt- eller sinusvågfilter.

Nominell nätspänning	Motorisolering
$U_N \leq 420$ V	Standard $U_{LL} = 1300$ V
420 V < $U_N \leq 500$ V	Förstärkt $U_{LL} = 1600$ V
500 V < $U_N \leq 600$ V	Förstärkt $U_{LL} = 1800$ V
600 V < $U_N \leq 690$ V	Förstärkt $U_{LL} = 2000$ V

4.1.15 Lagerströmmar i motorn

Alla motorer installerade med 315 kW eller frekvensomformare med högre effekt ska ha NDE (Non-Drive End) isolerade lager installerade eliminerar lagerströmmar i motorn. För att minimera lager- och axelströmmar på DE (Drive End) krävs riktig jordning av frekvensomformaren, motorn, drivmaskinen och motorn till drivmaskinen.

Standardstrategier för störningsminskning:

- Använd isolerade lager
- Tillämpa ordentliga installationsprocedurer
 - Säkerställ att motorn och belastningsmotorn är justerade
 - Följ noggrant installationsråden från EMC

- Reinforce the PE so the high frequency impedance is lower in the PE than the input power leads
- Se till att det finns en bra högfrekvensanslutning mellan motorn och frekvensomformaren, till exempel en skärmad kabel som har 360° anslutning i motorn och frekvensomformaren.
- Se till att impedansen från frekvensomformaren till jord är lägre än maskinens jordningsimpedans. Detta kan vara svårt för pumpar
- Skapa en direkt jordanslutning mellan motorn och belastningsmotorn

- Sänk IGBT-switchfrekvensen
- Ändra växelriktarens vågform, 60° AVM vs. SFAVM
- Installera ett axeljordningssystem eller använd en isolerande koppling
- Använd ledande smörjmedel
- Använd minimiinställningarna om möjligt
- Försök att säkerställa att nätspänningen är balanserad till jord. Detta kan vara svårt för IT-, TT-, TN-CS- eller jordade system
- Använd dU/dt- eller sinusfilter

4.1.16 Temperaturbrytare för bromsmotstånd

Åtdragningsmoment: 0,5-0,6 Nm
Skruvdimension: M3


Denna ingång kan användas för att övervaka temperaturen i ett externt anslutet bromsmotstånd. Om ingången mellan 104 och 106 etableras kommer frekvensomformaren att trippla med varning / larm 27 "BromsIGBT". Om anslutningen mellan 104 och 105 stängs kommer frekvensomformaren att trippla med varning / larm 27 "BromsIGBT".

En KLIXON-switch måste installeras med funktionen "brytande kontakt". Om funktionen inte används ska 106 och 104 kortslutas tillsammans.

Normalt stängd: 104-106 (fabriksinstallerad bygel)
Normalt öppen: 104-105

Plintnummer	Funktion
106, 104, 105	Temperaturbrytare för bromsmotstånd.

Om temperaturen i bromsotståndet blir för hög och termokontakten löser ut, avbryter frekvensomformaren bromsoperationen. Motorn påbörjar utrullningen.



4.1.17 Styrkabelframdragning

Koppla alla styrledningar till de avsedda styrkabelframdragningarna som visas i bilden. Kom ihåg att ansluta skärmarna på rätt sätt för att säkerställa optimal elektrisk immunitet.

Fältbussanslutning

Anslutningarna görs till de relevanta på styrkortet. Mer information finns i relevant fältbussinstruktion. Kabeln måste placeras i spåret inuti frekvensomformaren och bindas ned med andra styrledningar.

Installation av 24 V extern DC-försörjning

Vridmoment: 0,5 - 0,6 Nm

Skruvdimension: M3

Nr	Funktion
35 (-), 36 (+)	24 V extern DC-försörjning

En extern 24 V DC-försörjning kan användas för lågspänningsförsörjning till styrkort och eventuellt installeradetillvalskort. Detta gör att du kan använda LCP fullt ut (inklusive parameterinställningen) utan att den är ansluten till nätspänningen. Observera att varning för låg spänning visas då 24 V DC är ansluten. Det förekommer dock ingen trippning.

⚠ VARNING

För att en säker galvanisk isolation (PELV-typ) ska upprätthållas på frekvensomformarens styrplintar, måste den anslutna 24 V DC-försörjningen vara av typen PELV.


4.1.18 Åtkomst till styrplintar

Alla plintar för styrkablarna sitter under LCP. Du kommer åt dem genom att öppna dörren på IP21/54 eller genom att ta bort plåtarna på IP00 version.


4.1.19 Elektrisk installation, styrplintar

Så här ansluter du kabeln till plinten:

1. Avlägsna 9-10 mm av isoleringen




2. Sätt i en skruvmejsel¹⁾ i det fyrkantiga hålet.
3. Sätt i kabeln i det intelligande runda hålet.




4. Ta bort skruvmejseln. Kabeln är nu monterad på plinten.

Så här tar du bort kabeln från plinten:

1. Sätt i en skruvmejsel¹⁾ i det fyrkantiga hålet.
2. Dra ut kabeln.



¹⁾ Max. 0,4 x 2,5 mm





4.2 Kopplingsexempel

4.2.1 Start/stopp

Plint 18 = 5-10 Plint 18, digital ingång [8] Start

Plint 27 = 5-12 Plint 27, digital ingång [0] Ingen funktion (standard Utrullning, inv.)

Plint 37 = Säkerhetsstopp





4.2.2 Pulsstart/pulsstopp

Plint 18 = 5-10 Plint 18, digital ingång [9] Pulsstart

Plint 27 = 5-12 Plint 27, digital ingång [6] Stopp, inverterat

Plint 37 = Säkerhetsstopp



4.2.3 Öka/minska varvtal

Plint 29/32 = Öka/minska varvtal


Plint 18 = 5-10 Plint 18, digital ingång [9] Start (standard)

Plint 27 = 5-12 Plint 27, digital ingång Frysreferens [19]

Plint 29 = 5-13 Plint 29, digital ingång Öka varvtal [21]

Plint 32 = 5-14 Plint 32, digital ingång Minska varvtal [22]

Obs! Plint 29 endast i FC x02 (x=serietyp).



4.2.4 Potentiometerreferens

Spänningsreferens via en potentiometer

Referensälla 1 = [1] Analog ingång 53 (standard)

Plint 53, låg spänning = 0 V



Plint 53, hög spänning = 10 V

Plint 53, lågt ref./återkopplingsvärde = 0 varv/ minut

Plint 53, högt ref./återkopplingsvärde = 1500 varv/minut


Brytare S201 = OFF (U)

130BA154.10




4.3 Elektrisk installation - ytterligare information

4.3.1 Einstallation, Styrkablar



130BB759.10






Bild 4.10 Diagram som visar alla elektriska plintar utan tillval.

Plint 37 är ingången för säkerhetsstopp. Information om installationen av säkerhetsstopp finns i avsnittet *Installation av säkerhetsstopp* i frekvenskonverterarens Design Guide. Mer information finns i avsnitten *Säkerhetsstopp* och *Installation av säkerhetsstopp*.



- 1) F8/F9 = (1) uppsättning med terminaler.
- 2) F10/F11 = (2) uppsättningar med plintar.
- 3) F12/F13 = (3) uppsättningar med plintar.

Mycket långa styrkablar och analoga signaler kan i sällsynta fall och beroende på installation resultera i 50/60 Hz brumloopar på grund av störningar från nätkablar.

Om detta inträffar kan det bli nödvändigt att bryta skärmen eller sätta en 100 nF-kondensator mellan skärmen och chassit.


De digitala och analoga in- och utgångarna måste anslutas separat till frekvensomformarens gemensamma ingångar (plint 20, 55, 39) för att undvika att jordströmmar från de båda grupperna påverkar andra grupper. Exempelvis kan inkoppling av den digitala ingången störa den analoga ingångssignalen.

Styrplintarnas ingångspolaritet



OBS!

Styrkablar måste vara skärmade.



Anslut ledningarna som beskrivs i driftinstruktionerna för frekvensomformaren. Kom ihåg att ansluta skärmarna på rätt sätt för att säkerställa optimal elektrisk immunitet.

4.3.2 Brytare S201, S202 och S801

Brytare S201 (A53) och S202 (A54) används för att välja en ström- (0-20 mA) eller spänningskonfiguration (-10 till 10 V) för respektive analog ingångsplint, 53 och 54.

Brytare S801 (BUS TER.) kan användas för att aktivera avslutning på RS-485-porten (plint 68 och 69).

Se ritningen *Diagram* som visar alla elektriska plintar i avsnittet *Elektrisk installation*.

Standardinställning:


S201 (A53) = OFF (spänningsingång)

S202 (A54) = OFF (spänningsingång)

S801 (Bussterminering) = OFF

OBS!

När funktionen på S201, S202 eller S801 ändras ska du vara försiktig. Använd aldrig våld på brytarna. Det rekommenderas att ta bort LCP-fästet (vaggan) när brytarna ställs om. Brytarna får inte ändras när frekvensomformaren är strömsatt.




4.4 Slutgiltiga inställningar och testning

Följ de här stegen för att testa configurationen och kontrollera att frekvensomformaren fungerar.

Steg 1. Leta upp motorns märkskylt

OBS!

Motorn är antingen stjärn- (Y) eller deltakopplad (Δ). Denna information finns på motorns märkplåt.



THREE PHASE INDUCTION MOTOR						
MOD MCV 315E	Nr.	135189 12 04			IL/IN	6.5
kW	400	PRIMARY			SF	1.15
HP	536	V	A	410.6	CONN	Y
mm	1481	V	A	CONN	AMB	40 °C
Hz	50	V	A	CONN	ALT	1000 m
DESIGNN	SECONDARY			RISE	80	°C
DUTY	S1	V	A	CONN	ENCLOSURE	IP23
INSUL I	EFFICIENCY %	95.8%	100%	95.8%	75%	WEIGHT
						1.83 ton
⚠ CAUTION						

Steg 2. Ange motorns märkplåtdata i denna parameterlista.

Du kommer åt den här listan genom att först trycka på [QUICK MENU] och sedan välja "Q2 Snabbinstallation".

1.	1-20 Motoreffekt [kW] 1-21 Motoreffekt [HK]
2.	1-22 Motorspänning
3.	1-23 Motorfrekvens
4.	1-24 Motorström
5.	1-25 Nominellt motorvarvtal

Steg 3. Aktivera automatisk motoranpassning (AMA)

Genomföra en AMA garanterar optimala prestanda. AMA mäter värdena från motormodellens ekvivalensdiagram.

1. Anslut plint 37 till plint 12 (om plint 37 finns tillgänglig).
2. Anslut plint 27 till plint 12 eller ställ 5-12 *Plint 27, digital ingång* på "Ingen funktion" (5-12 *Plint 27, digital ingång* [0]).
3. Aktivera AMA 1-29 *Automatisk motoranpassning (AMA)*.
4. Välj mellan fullständig och reducerad AMA. Om ett sinusvågfilter har monterats kör du bara reducerad AMA eller tar bort sinusvågfiltret under AMA-proceduren.
5. Tryck på [OK]-knappen. Displayen visar "Tryck [Hand On] för att starta".
6. Tryck på [Hand on]. En förloppsindikator visar om AMA körs.

Stoppa AMA under drift

1. Tryck på [OFF] - frekvensomformaren går in i larmläge och displayen visar att AMA avslutades av användaren.

Lyckad AMA

1. Displayen visar "Tryck [OK] för att slutföra AMA".
2. Tryck på [OK] för att avsluta AMA.

Misslyckad AMA

1. Frekvensomformaren går in i larmläge. Du hittar en beskrivning av larmet i kapitlet *Varningar och larm*.
2. "Rapportvärde" i [Alarm Log] visar den senaste mätsekvensen som utfördes av AMA, innan frekvensomformaren gick in i larmläge. Detta nummer tillsammans med beskrivningen av larmet hjälper dig vid felsökningen. Om du kontaktar Danfoss, var noga med att ange nummer och larmbeskrivning.

OBS!

En misslyckad AMA orsakas ofta av felaktigt inmatade data från motormärkskylten eller för stor skillnad mellan motoreffektstorleken och frekvensomformarens effektstorlek.

Steg 4. Ställ in varvtalsgräns och ramptid

3-02 <i>Minimireferens</i>

3-03 <i>Maximireferens</i>

Tabell 4.13 Ställ in önskade gränser för varvtal och ramptid.

4-11 <i>Motorvarvtal, nedre gräns [rpm]</i> eller 4-12 <i>Motorvarvtal, nedre gräns [Hz]</i>
--

4-13 <i>Motorvarvtal, övre gräns [rpm]</i> eller 4-14 <i>Motorvarvtal, övre gräns [Hz]</i>
--

3-41 <i>Ramp 1, uppramptid</i>

3-42 <i>Ramp 1, nedramptid</i>

4.5 Ytterligare anslutningar

4.5.1 Mek. bromsstyrning

I krananordningar måste det gå att styra en elektromekanisk broms:

- Styr bromsen med hjälp av valfri reläutgång eller digital utgång (plint 27 eller 29).
- Utgången ska vara spänningslös så länge det råder sådana förhållanden att frekvensomformaren inte kan "hålla" motorn, exempelvis på grund av för stor belastning.
- Välj *Styrning av mekanisk broms* [32] i parametergrupp 5-4* för tillämpningar med en elektromekanisk broms.
- Bromsen kopplas ur om motorströmmen överstiger det förinställda värdet i 2-20 *Frikoppla broms, ström*.
- Bromsen kopplas in när utfrekvensen är mindre än den frekvens som anges i 2-21 *Aktivera bromsvarvtal [v/m]* eller 2-22 *Aktivera bromsvarvtal [Hz]* och bara om frekvensomformaren utför ett stoppkommando.

Om frekvensomformaren är i larmläge eller i en överspänningssituation kopplas den mekaniska bromsen omedelbart in.

4.5.2 Parallellkoppling av motorer

Frekvensomformaren kan styra flera parallellkopplade motorer. Motorernas sammanlagda strömförbrukning får inte överstiga frekvensomformarens nominella utström $I_{M,N}$.

OBS!


Installationer med kablar anslutna i en gemensam koppling som visas i illustration nedan rekommenderas endast för korta kabellängder.

OBS!

Om motorerna är parallellkopplade kan 1-29 *Automatisk motoranpassning (AMA)* inte användas.

OBS!

Frekvensomformarens elektroniska termiska relä (ETR) kan inte användas som motorskydd för de enskilda motorerna i system med parallellkopplade motorer. Installera ytterligare motorskydd, t.ex. termistorer, i varje motor eller individuella termiska reläer (brytare är inte lämpliga som skydd).



Problem kan uppstå vid start och vid låga varvtal om motorstorlekarna skiljer sig mycket, eftersom små motorers relativt höga ohmska motstånd i statorn kräver högre spänning vid start och vid lågt antal varv/minut.

4.5.3 Termiskt motorskydd

Det elektronisk-termiska reläet i frekvensomformaren har erhållit UL-godkännande för skydd av enstaka motorer, när parameter *1-90 Termiskt motorskydd* ställts in för *ETR-tripp* och *1-24 Motorström*, ställts in efter den nominella motorströmmen (se motorns märkskylt).

För termiskt motorskydd är det också möjligt att använda tillvalet MCB112 PTC-termistorkort. Detta kort ger ATEX-certifikat för att skydda motorer i omgivningar med explosionsrisk, zon 1/21 och 2/22. Se *Design Guide* om du vill ha ytterligare information.

5 Manövrering av frekvensomformaren

5.1.1 Sätt att manövrera

Frekvensomformaren kan manövreras på 3 sätt:

1. Grafisk lokal manöverpanel (GLCP), se 6.1.2
2. Numerisk lokal manöverpanel (NLCP), se 6.1.3
3. RS-485 seriell kommunikation eller USB, båda för datoranslutning, se 5.1.4

Om frekvensomformaren är utrustad med fältbusstillval, se relevant dokumentation.

5.1.2 Så styr du den grafiska LCP (GLCP)

Följande instruktioner gäller för GLCP (LCP 102).

GLCP är uppdelad i fyra funktionsgrupper:

1. Grafisk display med statusrader.
2. Menyknappar och indikeringslampor - lägesval, ändring av parametrar och växling mellan visningsfunktioner.
3. Navigationsknappar och indikeringslampor (lysdioder).
4. Funktions- och indikeringslampor (lysdioder).

Grafisk display:

LCD-displayen är bakgrundsbelyst med totalt 6 alfanumeriska rader. Alla data visas i LCP:n som kan visa upp till fem driftsvariabler i läget [Status].


Teckenrader i displayen:

- a. **Statusrad:** Statusmeddelanden som visar ikoner och bilder.
- b. **Rad 1-2:** Rader som visar driftdata och variabler som användaren har definierat eller valt. Du kan lägga till maximalt en extra rad genom att trycka på [Status].
- c. **Statusrad:** Statusmeddelanden som visar text.

Displayen delas upp i tre områden:

Övre del (a)

visar status i statusläge eller upp till 2 variabler i icke-statusläge och vid larm/varning.



Den aktiva meny (vald som Aktiv meny i par. 0-10) visas. Vid programmering i en annan meny än den aktiva meny, visas numret för den meny som programmeras till höger inom parentes.

Mittendelen (b)

visar upp till 5 variabler och tillhörande enhet, oberoende av status. (I händelse av larm/varning visas varningen i stället för variabeln.)

Du kan växla mellan tre statusavläsnings-skärmar genom att trycka på [Status]-knappen.

Driftvariabler med olika format visas i de olika status-skärmarna - se nedan.

Flera värden eller mätvärden kan länkas till var och en av de visade driftvariablerna. Värden/mätvärdena som visas kan definieras via parametrarna 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 och 0-24 som du kommer åt via [QUICK MENU], "Q3 Funktionsinställningar", "Q3-1 Allmänna inställningar", "Q3-11 Visningsinställningar".


Varje avläsningsparameter som väljs i par. 0-20 till 0-24 har en egen skala och egna siffror efter ett eventuellt decimalkomma. Om en parameter har ett större numeriskt värde leder det till att färre decimaler visas.

Ex.: Aktuell avläsning:
5,25 A; 15,2 A, 105 A.

Statusdisplay I

Denna avläsningsstatus är standard efter start eller initiering.

Använd [INFO] för att få information om mätvärdenas länkar till de visade driftvariablerna (1.1, 1.2, 1.3, 2 och 3). Se driftvariablerna som visas på displayen i den här bilden. 1,1, 1,2 och 1,3 visas i liten storlek. 2 och 3 visas i medelstor storlek.




130BP04.1.10

Statusdisplay II

Se driftvariablerna (1,1, 1,2, 1,3 och 2) som visas på displayen i den här bilden.


I exemplet har Varvtal, Motorström, Motoreffekt och Frekvens valts som variabler på första och andra raden. 1,1, 1,2 och 1,3 visas i liten storlek. 2 visas i stor storlek.



130BP06.2.10

Statusdisplay III:


Den här skärmen visar händelse och åtgärd från Smart Logic Control. Mer information finns i avsnittet *Smart Logic Control*.



130BP06.3.10

Nedre delen

visar alltid frekvensomformarens statusläge.



130BP07.4.10

Justering av displaykontrast


Tryck på [status] och [▲] för att göra displayen mörkare
Tryck på [status] och [▼] för att göra displayen ljusare

Indikeringslampor (dioder):

Om vissa gränsvärden överskrids tänds larm- och/eller varningslampan. En status- och larmtext visas på manöverpanelen.

På-lampan lyser när ström matas till frekvensomformaren via nätspänning, en DC-bussanslutning eller en extern 24 V-försörjning. Samtidigt tänds bakgrundsbelysningen.

- Grön lysdiod/On: Styrsektionen är igång.
- Gul lysdiod/Warn.: Anger en varning.
- Blinkande röd lysdiod/Larm: Anger ett larm.



130BP04.4.10

GLCP-knappar Menyknappar

Menyknapparna är uppdelade i funktionsområden. Knapparna under displayen och indikeringslamporna används för parameterinställning, inklusive val av visningsläge vid normal drift.

**[Status]**

Anger status för frekvensomformaren och/eller motorn. 3 olika avläsningar kan väljas genom att [Status]-knappen trycks ned:

Avläsning med 5 rader, avläsning med 4 rader eller Smart Logic Control.

Använd **[Status]** för att välja visningsläge och för att ändra tillbaka till displayläge från antingen snabbinstallations-, huvudmeny- eller larmläget. Använd också knappen [Status] för att växla mellan enkelt och dubbelt avläsningsläge.

[Quick Menu]

Möjliggör snabb inställning av frekvensomformaren. **De vanligaste funktionerna kan programmeras här.**

[Quick Menu] består av:

- **Q1: Personlig meny**
- **Q2: Snabbinstallation**
- **Q3: Funktionsmenyer**
- **Q5: Gjorda ändringar**
- **Q6: Loggning**

Funktionsmenyn ger en snabb och enkel åtkomst till alla parametrar som krävs för större delen av vatten- och spillvattentillämpningar, inklusive variabelt moment, konstant moment, pumpar, doseringspumpar, brandpumpar, tryckstegringspump, blandarpumpar, blåspumpar samt andra pump- och fläkttillämpningar. Bland andra funktioner, har den också parametrar för att välja vilka variabler som ska visas på LCP, till exempel digitalt förinställda hastigheter, skalning av analoga referenser, stängda slingzoner, multizonttillämpningar och specifika funktioner som är relaterade till vatten- och spillvattentillämpningar.

Det går att komma åt snabbmenyparametrarna direkt, om inte ett lösenord har skapats via par. 0-60, 0-61, 0-65 eller 0-66.

Det går att växla direkt mellan Snabbmenyläge och Huvudmenyläge.

[Main Menu]

används för att programmera alla parametrar.

Det går att komma åt huvudmenyparametrarna direkt, om inte ett lösenord har skapats via par. 0-60, 0-61, 0-65 eller 0-66. De flesta vatten- och tillämpningar är enklast att komma åt via snabbmenyn, snabbinställningar och funktionsmenyer istället för att gå via huvudmenyparametrarna.

Det går att växla direkt mellan huvudmenyläge och snabbmenyläge.

Du kommer åt parameterkortkommandot genom att hålla ned **[Main Menu]**-knappen i tre sekunder. Parameterkortkommandot ger direkt tillgång till en parameter.

[Alarm Log]

visar en larmlista över de fem senaste larmen (numrerade A1-A5). Om du vill få ytterligare information om ett larm använder du pilknapparna för att gå till önskat larmnummer och trycker på [OK]. Information om frekvensomformarens tillstånd före larmläget visas.

[Back]

återgår till det föregående steget eller den föregående nivån i navigationsstrukturen.


[Cancel]

föregående ändring eller kommando annulleras, förutsatt att displayen inte har ändrats.

[Info]

visar information om ett kommando, en parameter eller en funktion i ett displayfönster. [Info] ger utförlig information när detta behövs.


Avsluta infoläget genom att trycka på [Info], [Back] eller [Cancel].

**Navigationsknappar**


Använd de fyra navigationspilarna för att navigera mellan tillgängliga val i **[Quick Menu]**, **[Main Menu]** och **[Alarm log]**. Använd knapparna för att flytta markören.

[OK]

används för att välja en parameter som markerats med markören och för att aktivera en parameterändring.

**Manöverknappar**

för lokal styrning finns nederst på manöverpanelen.



[Hand on]

aktiverar styrningen av frekvensomformaren via GLCP:n. [Hand On] startar även motorn, och nu kan du också mata in motorvarvtalsdata med hjälp av pilknapparna. Knappen kan väljas som *Aktiverad* [1] eller *Inaktiverad* [0] via parameter 0-40 [Hand on]-knapp på LCP.

Följande styrsignaler fortsätter att vara aktiva när [Hand on] aktiveras:

- [Hand on] - [Off] - [Auto on]
- Reset-knapp
- Coasting stopp, inverterat (motorutrullning till stopp)
- Reversering
- Menyval, Isb - Menyval, msb
- Stoppkommando från seriell kommunikation
- Snabbstopp
- DC-broms

Externa stoppsignaler som aktiveras via styrsignaler eller en seriell buss åsidosätter ett startkommando via LCP:n.

[Off]

stoppar den anslutna motorn. Knappen kan vara *Aktiverad* [1] eller *Inaktiverad* [0] via parameter 0-41 [Off]-knapp på LCP. Om ingen extern stoppfunktion har valts och om knappen [Off] är inaktiv kan motorn stoppas genom att nätförsörjningen kopplas bort.

[Auto on]

möjliggör styrning av frekvensomformaren via styrplintarna och/eller via den seriella kommunikationen. När en startsignal aktiveras på styrplintarna och/eller bussen startar frekvensomformaren. Knappen kan väljas som *Aktiverad* [1] eller *Inaktiverad* [0] via parameter 0-42 [Auto on]-knapp på LCP.

En aktiv HAND-OFF-AUTO-signal via de digitala ingångarna har högre prioritet än manöverknapparna [Hand on] - [Auto on].

[Reset]

används för att återställa frekvensomformaren efter ett larm (tripp). Knappen kan vara *Aktiverad* [1] eller *Inaktiverad* [0] via parameter 0-43 [Reset]-knapp på LCP.

Parametervägen

kan utföras genom att [Main Menu]-knappen hålls ned i 3 sekunder. Parameterkortkommandot ger direkt tillgång till en parameter.

5.1.3 Manövrering med numerisk LCP(NLPC)

Följande instruktioner avser NLCP (LCP 101).

Manöverpanelen är uppdelad i fyra funktionsgrupper:

1. Numerisk display.
2. Menu-knappen och indikeringslampor - ändring av parametrar och växling mellan visningsfunktioner.
3. Navigationsknappar och indikeringslampor (lysdioder).
4. Funktions- och indikeringsdioder.

OBS!

Parameterkopiering är inte möjligt med den numeriska lokala manöverpanelen (LCP 101).

Välj ett av följande lägen

Statusläge: Anger status för frekvensomformaren eller motorn.

Om ett larm inträffar växlar NLCP:n automatiskt till statusläget.

Ett antal larm kan visas.

Snabbinstallations- eller huvudmenyläge: Visar parametrar och parameterinställningar.




Bild 5.1 Numerisk LCP (NLCP)

130BA191.10

Välj ett av följande lägen

- Status
- Snabbinstallation
- Huvudmeny

Huvudmeny

används för att programmera alla parametrar. Det går att komma åt de här parametrarna direkt, om inte ett lösenord har skapats via 0-60 Huvudmenylösenord, 0-61 Åtkomst till huvudmeny utan lösenord, 0-65 Personlig meny, lösenord eller 0-66 Åtkomst till personlig meny utan lösenord.

Snabbinstallation används för att konfigurera frekvensomformaren med hjälp av enbart de viktigaste parametrarna. Parametervärdena kan ändras med upp- och nedpilarna medan värdet blinkar.

Välj Huvudmeny genom att trycka på [Menu]-knappen några gånger till lysdioden för huvudmenyn tänds.

Välj parametergruppen [xx-__] och tryck på [OK]

Välj parametern __-[xx] och tryck på [OK]

Om parametern är en matrisparameter väljer du matrisnumret och trycker på [OK]

Välj önskat datavärde och tryck på [OK].

Navigationsknappar

[Back]

för att gå bakåt

Pil [▲] [▼]

knapparna används för att manövrera mellan parametergrupper, parametrar och inom parametrar.

[OK]

används för att välja en parameter som markerats med markören och för att aktivera en parameterändring.



Bild 5.2 Exempel på statusdisplay

130BP077.10



Bild 5.3 Exempel på larmdisplay

130BP078.10




Bild 5.4 Displayexempel

130BP079.10

Indikeringslampor (dioder):

- Grön lysdiod/On: Anger om styrsektionen är på.
- Gul lysdiod/Vrn.: Anger en varning.
- Blinkande röd lysdiod/Larm: Anger ett larm.

Menu-knappen




Bild 5.5 Manöverknappar på LCP (NLCP)

[Hand on]

aktiverar styrningen av frekvensomformaren via LCP. [Hand On] startar även motorn och nu kan du också mata in motorvarvtalsdata med hjälp av pilknapparna. Knappen kan vara *Aktiverad* [1] eller *Inaktiverad* [0] via 0-40 [Hand on]-knapp på LCP.

Externa stoppsignaler som aktiveras via styrsignaler eller en seriell buss åsidosätter ett startkommando via LCP.

Följande styrsignaler fortsätter att vara aktiva när [Hand on] aktiveras:

- [Hand on] - [Off] - [Auto on]
- Reset-knapp
- Utrullningsstopp, inverterat
- Reversering
- Menyval, Isb - Menyval, msb
- Stoppkommando från seriell kommunikation
- Snabbstopp
- DC-broms

[Off]

stoppa den anslutna motorn. Knappen kan vara *Aktiverad* [1] eller *Inaktiverad* [0] via 0-41 [Off]-knapp på LCP.

Om ingen extern stoppfunktion har valts och om knappen [Off] är inaktiv kan motorn stoppas genom att koppla ifrån nätförsörjningen.

[Auto on]

möjliggör styrning av frekvensomformaren via styrplintarna och/eller via den seriella kommunikationen. När en startsignal aktiveras på styrplintarna och/eller bussen startar frekvensomformaren. Knappen kan vara *Aktiverad* [1] eller *Inaktiverad* [0] via 0-42 [Auto on]-knapp på LCP.

OBS!

En aktiv HAND-OFF-AUTO-signal via de digitala ingångarna har högre prioritet än manöverknapparna [Hand on] [Auto on].

[Reset]

används för att återställa frekvensomformaren efter ett larm (tripp). Knappen kan vara *Aktiverad* [1] eller *Inaktiverad* [0] via 0-43 [Reset]-knapp på LCP.

5.1.4 Ändra data

1. Tryck på [Quick Menu]- eller [Main Menu]-knappen.
2. Använd knapparna [▲] och [▼] för att hitta den parametergrupp som ska redigeras.
3. Tryck på [OK].
4. Använd [▲] och [▼] för att hitta den parameter som ska redigeras.
5. Tryck på [OK].
6. Använd knapparna [▲] och [▼] för att välja korrekt parameterinställning. Det går också att flytta till siffror inom ett tal med hjälp av pilarna. Markören visar den siffra som valts för ändring. [▲]-knappen ökar värdet, [▼]-knappen minskar värdet.
7. Tryck på [Cancel]-knappen för att avbryta ändringen eller på [OK]-knappen för att acceptera ändringen och ange ny inställning.

5.1.5 Ändra ett textvärde

Om den valda parametern innehåller ett textvärde ändrar du textvärdet genom att trycka på navigationsknapparna upp/ned.

Upp-knappen ökar värdet, och ned-knappen minskar värdet. Placera markören på det värde som ska sparas och tryck på [OK].




Bild 5.6 Displayexempel.

5.1.6 Ändra en grupp av numeriska datavärden

Om den valda parametern innehåller ett numeriskt datavärde kan du ändra det valda värdet med navigationsknapparna [◀] och [▶] och upp/ned-knapparna [▲] [▼]. Använd navigationsknapparna [◀] och [▶] för att flytta markören.




Bild 5.7 Displayexempel.

Använd navigationsknapparna upp/ned för att ändra datavärdet. Upp-knappen ökar datavärdet, och ned-knappen minskar det. Placera markören på det värde som ska sparas och tryck på [OK].




Bild 5.8 Displayexempel.

5.1.7 Ändra datavärde, stegvis

I vissa parametrar kan du välja att ändra datavärdet steglöst eller stegvis. Detta gäller 1-20 *Motoreffekt [kW]*, 1-22 *Motorspänning* och 1-23 *Motorfrekvens*. Parametrarna ändras både som en grupp av numeriska datavärden och steglöst som numeriska datavärden.

5.1.8 Avläsning och programmering av Indexerade parametrar

Parametrarna indexeras när de placeras i en rullande stack. 15-30 *Larmlogg: Felkodtill* 15-32 *Larmlogg: Tid* innehåller en fellogg som kan avläsas. Välj en parameter, tryck på [OK] och använd navigeringsknapparna upp/ned för att bläddra genom loggvärdena.

Använd 3-10 *Förinställd referens* som ett exempel: Välj parametern, tryck på [OK] och använd navigeringsknapparna upp/ned för att bläddra genom de indexerade värdena. Du ändrar parametervärdet genom att välja det indexerade värdet och trycka på [OK]. Ändra värdet genom att använda knapparna upp/ned. Tryck på [OK] för att godkänna den nya inställningen. Tryck på [Cancel] för att avbryta. Tryck på [Back] för att lämna parametern.

5.1.9 Tips och råd

*	I de flesta vatten- och spillvattentillämpningar ger Quick Menu, Quick Set-up och Function Set-up en enkel och snabb åtkomst till alla parametrar som krävs.
*	Att utföra en AMA, när möjlighet ges, garanterar bästa axelprestanda
*	Displayens kontrast kan justeras genom att trycka på [Status] och [▲] för mörkare eller genom att trycka på [Status] och [▼] för ljusare display.
*	Under [Snabbmeny] och [Gjorda ändringar] visas alla parametrar som har ändrats från fabriksinställningen
*	Tryck och håll ned [Main Menu]-knappen i 3 sekunder för att komma åt valfri parameter
*	I servicesyfte rekommenderas det att alla parametrar kopieras till LCP:n, se parameter 0-50 för ytterligare information

Tabell 5.1 Tips och råd

5

5.1.10 Snabböverföring av parameterinställningar med GLCP

När inställningen av en frekvensomformare är slutförd bör du lagra parameterinställningarna i GLCP eller på en dator med konfigurationsprogrammet MCT 10.

⚠ VARNING

Stoppa motorn innan du utför de här åtgärderna.

Datalagring i LCP:

1. Gå till *0-50 LCP-kopiering*
2. Tryck på [OK]
3. Välj "Alla till LCP"
4. Tryck på [OK]

Alla parameterinställningar sparas nu i GLCP som förloppsindikatorn visar. När den når 100 % trycker du på [OK].

GLCP kan nu anslutas till en annan frekvensomformare, och parameterinställningarna kan kopieras till den frekvensomformaren.

Dataöverföring från LCP till frekvensomformare:

1. Gå till *0-50 LCP-kopiering*
2. Tryck på [OK]
3. Välj "Alla från LCP"
4. Tryck på [OK]

Parameterinställningarna som lagrats i GLCP:n överförs nu till frekvensomformaren, som förloppsindikatorn visar. När den når 100 % trycker du på [OK].

5.1.11 Initiering till to Fabriksinställningar

Det finns två sätt att initiera frekvensomformaren till standard: Rekommenderad initiering och manuell initiering. Observera att de har olika påverkan beroende på nedanstående beskrivning.

Rekommenderad initiering (via 14-22 Driftläge)

1. Välj 14-22 Driftläge
2. Tryck på [OK]
3. Välj "Initiering" (på NLCP väljs 2)
4. Tryck på [OK]
5. Slå från strömmen till enheten och vänta tills displayen har stängts av.
6. Slå på strömmen och frekvensomformaren återställs. Observera att den första starten tar några sekunder extra
7. Tryck på [Reset].

14-22 Driftläge initierar allt utom:

14-50 RFI-filter

8-30 Protokoll

8-31 Adress

8-32 Baudhastighet

8-35 Min. svarsfördröjning

8-36 Max. svarsfördröjning

8-37 Max fördr. mellan byte

15-00 Drifttimmar till 15-05 Överspänningar

15-20 Historiklogg: händelse till 15-22 Historiklogg: tid

15-30 Larmlogg: Felkod till 15-32 Larmlogg: Tid

Denna parameter initierar allt utom allt utom:

15-00 Drifttimmar

15-03 Nättillslag

15-04 Överhettningar

15-05 Överspänningar

5.1.12 RS-485-bussanslutning

En eller flera frekvensomformare kan anslutas till en regulator (eller master) genom standardgränssnittet RS-485. Plint 68 är ansluten till P-signalen (TX+, RX+), medan plint 69 är ansluten till N-signalen (TX-, RX-).

Om flera frekvensomformare ska anslutas till samma master måste dessa parallellkopplas.




Bild 5.9 Anslutningsexempel.

För att undvika spänningsutjämningsströmmar i skärmen ska kabelns skärm förbindas till jord via plint 61, som är ansluten till ramen via en RC-länk.

Bussavslutning

RS-485-bussen ska avslutas med ett motståndsnät i de båda slutpunkterna. Om frekvensomformaren är den första eller den sista enheten i RS-485-slingan, anges switch S801 på styrkortet till ON.

Mer information finns i avsnittet *Switcharna S201, S202 och S801*.

5.1.13 Så här ansluter du en dator till n

Om du vill styra eller programmera n från en dator installerar du det PC-baserade konfigurationsprogrammet. Datorn ansluts via en vanlig (värd-/enhets-)USB-kabel eller via -gränssnittet, som visas i *Design Guide för*, kapitlet *Installation > Installation av övriga anslutningar*.

OBS!

USB-anslutningen är galvaniskt isolerad från nätspänningen (PELV) och andra högspänningsplintar. USB-anslutningen är ansluten till skyddsjorden hos n. Använd aldrig något annat än en isolerad bärbar dator som PC-anslutning till USB-anslutningen hos n.

OBS!

Parametrar som väljs i 0-25 Personlig meny, förblir som de är, med standardfabriksinställning.

Manuell initiering

OBS!

När manuell initiering utförs, återställs samtidigt inställningar för seriell kommunikation, RFI-filter och fellogg. Tar bort de parametrar som har valts i 0-25 Personlig meny.

1. Bryt nätförsörjningen och vänta tills displayen slocknat.
- 2a. Tryck på [Status] - [Main Menu] - [OK] samtidigt som du startar GLCP-knappsatsen.
- 2b. Tryck på [Menu] medan du startar LCP 101, numerisk display
3. Släpp knapparna efter 5 sek.
4. Frekvensomformaren är nu programmerad enligt fabriksinställningarna




Bild 5.10 Mer information om styrkabelanslutningar finns i avsnittet *Styrplintar*.

5.1.14 Programverktyg för PC

PC-baserat konfigurationsverktyg MCT 10

Alla frekvensomformare är utrustade med en seriell kommunikationsport. Danfoss tillhandahåller ett PC-verktyg för kommunikation mellan dator och frekvensomformare, konfigurationsprogrammet MCT 10. I avsnittet *Tillgänglig litteratur* finns detaljerad information om detta verktyg.

MCT 10 konfigurationsprogramvara

MCT 10 är ett lättanvänt, interaktivt verktyg som används för att ställa in parametrar i våra frekvensomformare. Programvaran kan hämtas från följande Danfoss webbplats <http://www.Danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/SoftwareDownload/DDPC+Software+Program.htm>.

MCT 10 konfigurationsprogramvara användbart för:

- Planera ett kommunikationsnätverk offline. MCT 10 innehåller en fullständig frekvensomformar-databas
- Idrifttagning av frekvensomformare online
- Spara inställningar för alla frekvensomformare
- Byta ut en frekvensomformare i ett nätverk
- Enkel och korrekt dokumentation av inställningarna för frekvensomformaren efter idrifttagning.
- Utöka ett befintligt nätverk
- Kommande frekvensomformare stöds

Konfigurationsprogrammet MCT 10 stöder Profibus DP-V1 via en masterklass 2-anslutning. Den gör det möjligt att läsa/skriva parametrar online i en frekvensomformare via Profibus-nätverket. Därmed behövs inte något extra kommunikationsnätverk.

Spara frekvensomformarinställningar:

1. Anslut en dator till enheten via USB-porten. (Obs! Använd en dator, som har isolerats från nätet, tillsammans med USB-porten. Om du inte gör det kan utrustningen skadas.)
2. Öppna konfigurationsprogrammet MCT 10
3. Välj "Read from drive"
4. Välj "Save as"

Alla parametrar har nu lagrats i datorn.

Läsa in frekvensomformarinställningar:

1. Ansluta en PC till frekvensomformaren via USB-porten
2. Öppna MCT 10 konfigurationsprogramvara
3. Välj "Open" om du vill visa de lagrade filerna
4. Öppna den önskade filen.
5. Välj "Write to drive"

Alla parameterinställningar överförs nu till frekvensomformaren.

En separat handbok för MCT 10 konfiguration Programvara finns tillgänglig: *MG.10.Rx.yy*.

MCT 10 konfigurationsprogramvara programvarumoduler

Följande moduler ingår i programpaketet:



MCT konfigurationsprogramvara 10 programvara

Inställning av parametrar
Kopiering till och från frekvensomformare
Dokumentation och utskrift av parameterinställningar inklusive diagram

Ext. användargränssnitt

Schema för preventivt underhåll
Klockinställningar
Tidsinställd åtgärdsprogramering
Konfiguration av Smart Logic Controller

Beställningsnummer:

Beställ CD-skivan med konfigurationsprogrammet MCT 10TDU med kodnumret 130B1000.

Du kan även hämta MCT 10 från Danfoss: WWW.DANFOSS.COM, affärsområde: Motion Controls.

6 Programmering av frekvensomformaren

6.1 Programmering

6.1.1 Parameterinställning

Översikt över parametergrupper

Grupp	Namn	Funktion
0-	Drift/display	Parametrar relaterade till frekvensomformarens fundamentala funktioner, funktion för LCP-knappar och konfiguration av LCP-display.
1-	Last/motor	Parametergrupp för motorinställningar.
2-	Bromsar	Parametergrupp för inställning av bromsfunktioner i frekvensomformaren.
3-	Referens/ramper	Parametrar för referenshantering, definitioner av begränsningar och konfigurering av frekvensomformarens reaktion på förändringar.
4-	Gränser/varningar	Parametergrupp för konfiguration av gränser och varningar.
5-	Digital I/O	Parametergrupp för att konfigurera digitala ingångar och utgångar.
6-	Analog I/O	Parametergrupp för att konfigurera analoga ingångar och utgångar.
8-	Kommunikation och tillval	Parametergrupp för konfiguration av kommunikationer och tillval.
9-	Profibus	Parametergrupp för alla Profibus-specifika parametrar.
10-	DeviceNet-fältbuss	Parametergrupp för DeviceNet-specifika parametrar.
13-	SL (Smart Logic)	Parametergrupp för Smart Logic Control
14-	Specialfunktioner	Parametergrupp för att konfigurera speciella frekvensomformarfunktioner.
15-	Frekvensomformarinformation	Parametergrupp som innehåller frekvensomformarinformation, som t.ex. driftdata, hårdvarukonfiguration och programversioner.
16-	Dataavläsningar	Parametergrupp för dataavläsningar, t.ex. aktuell referens, spänning, styrning, larm, varningar och statusord.
18-	Info och avläsn.	Den här parametergruppen innehåller de senaste 10 loggarna för förebyggande underhåll.
20-	Frekvensomformare med återkoppling	Den här parametergruppen används för att konfigurera PID-regulator med återkoppling som reglerar enhetens utfrekvens.
21-	Utökad återkoppling	Parametrar för konfiguration av de tre PID-regulatorerna med utökad återkoppling.
22-	Applikationsfunktioner	De här parametrarna övervakar vattentillämpningar.
23-	Tidsbaserade funktioner	De här parametrarna är till för åtgärder som måste utföras varje dag eller varje vecka, t.ex. olika referenser för drifttimmar/icke-drifttimmar.
25-	Grundläggande kaskadregulatorfunktioner	Parametrar för konfigurering av baskaskadregulatorn för sekvensreglering av flera pumpar.
26-	Analogt I/O-tillval MCB 109	Parametrar för konfiguration av analogt I/O-kort MCB-109.
27-	Utökad kaskadstyrning	Parametrar för konfiguration av utökad kaskadreglering.
29-	Vattentillämpningsfunktioner	Parametrar för att ställa in vattenspecifika funktioner.
31-	Förbik. alternativ	Parametrar för konfiguration av tillvalet Förbikoppling.

Tabell 6.1 Parametergrupper

Parameterbeskrivningar och parameterval visas på den grafiska (GLCP) eller numeriska (NLCP) manöverpanelen i displayområdet. (Mer information finns i avsnitt 5.) Det går att komma åt parametrarna genom att trycka på [Quick Menu]- eller [Main Menu]-knappen på manöverpanelen. Snabbmenyn används främst för idrifttagning av enheten vid start, genom att tillhandahålla de parametrar som krävs för att starta driften. Huvudmenyn ger åtkomst till alla parametrar för ingående tillämpningsprogrammering.

Alla digitala och analoga ingångs-/utgångsplintar kan ha flera funktioner. Alla plintar har standardfunktioner som passar för flertalet av vattentillämpningar. Om specialfunktioner krävs måste dessa programmeras i parametergrupp 5 eller 6.

6.1.2 Snabbmenyläge

GLCP ger åtkomst till alla parametrar som visas i snabbmenyerna. Ställ in grundläggande parametrar med knappen [Quick Menu]:

När du trycker på [Quick Menu] visar listan de olika områden som ingår i snabbmenyn.


Effektiv parameterinställning för vattentillämpningar

Parametrarna kan enkelt konfigureras för de allra flesta vatten- och spillvattentillämpningar med hjälp av [Quick Menu].

Det optimala sättet att konfigurera parametrar via [Quick Menu] är att följa stegen nedan:

1. Tryck på [Quick Setup] för att välja grundläggande motorinställningar, ramptider osv.
2. Tryck på [Function Setups] för att konfigurera de funktioner som krävs på frekvensomformaren - om de inte redan omfattas av inställningarna i [Quick Setup].
3. Välj mellan *Allmänna inställningar*, *Utan återkoppling-inställningar* eller *Med återkoppling-inställningar*.

Konfigurationen bör utföras i den ordning som anges.



130BP064.11

Bild 6.1 Snabbmenyvy.

Par.	Beteckning	[Units]
0-01	Språk	
1-20	Motoreffekt	[kW]
1-22	Motorspänning	[V]
1-23	Motorfrekvens	[Hz]
1-24	Motorström	[A]
1-25	Nominell motorhastighet	[v/m]
3-41	Ramp 1, uppramptid	[s]
3-42	Ramp 1, nedramptid	[s]
4-11	Motorvarvtal, nedre gräns	[v/m]
4-13	Motorvarvtal, övre gräns	[v/m]
1-29	Automatisk motoranpassning (AMA)	

Tabell 6.2 Snabbinstallationparametrar. Se avsnittet *Ofta använda parametrar - Förklaringar*

Om *Ingen funktion* har valts för plint 27, behövs ingen anslutning till +24 V på plint 27 för att det ska gå att starta.

Om *Inverterad utrullning* (farfabriksinställningsvärde) har valts för plint 27, behövs en anslutning till + 24 V för att det ska gå att starta.

Detaljerade parameterbeskrivningar finns i avsnittet *Ofta använda parametrar - Förklaringar*.

6.1.3 Q1 Min personliga meny

Parametrar som definieras av användare kan lagras i Q1 Personlig meny.

Välj *Personlig meny* för att endast visa de parametrar som har förvalts och programmerats som personliga parametrar. En pump eller OEM-utrustning kan tex. ha förprogrammerat dessa att finnas i Personlig meny vid tillverkning, för att göra finjusteringar enklare vid ingångkörning. De här parametrarna väljs i par. 0-25 *Min personliga meny*. Upp till 20 olika parametrar kan definieras i den här menyn.

Q1 Min personliga meny
20-21 Börvärde 1
20-93 Prop. först. för PID
20-94 PID-integraltid

6.1.4 Q2 Quick Setup

Parametrarna i Q2 Snabbmeny är de grundläggande parametrar som alltid behövs för att iordningsställa frekvensomformaren för drift.

Q2 Quick Setup	
Parameternummer och namn	Enhet
0-01 Språk	
1-20 Motoreffekt	kW
1-22 Motorspänning	V
1-23 Motorfrekvens	Hz
1-24 Motorström	A
1-25 Nominell motorhastighet	varv/minut
3-41 Ramp 1, uppamptid	s
3-42 Ramp 1, nedamptid	s
4-11 Motorvarvtal, nedre gräns	v/m
4-13 Motorvarvtal, övre gräns	v/m
1-29 Automatisk motoranpassning (AMA)	

6.1.5 Q3 Funktionsmenyer

Funktionsmenyn ger en snabb och enkel åtkomst till alla parametrar som krävs för större delen av vatten- och spillvattentillämpningar, inklusive variabelt moment, konstant moment, pumpar, doseringspumpar, brandpumpar, tryckstegringspump, blandarpumpar, blåspumpar samt andra pump- och fläkttillämpningar. Bland andra funktioner, har den också parametrar för att välja vilka variabler som ska visas på LCP, till exempel digitalt förinställda hastigheter, skalning av analoga referenser, stängda slingzoner, multizonttillämpningar och specifika funktioner som är relaterade till vatten- och spillvattentillämpningar.

Åtkomst till Funktionsinställningar, exempel:




Bild 6.2 Steg 1: Starta frekvensomformaren (lysdiod: på)




Bild 6.3 Steg 2: Tryck på knappen [QUICK MENU].




Bild 6.4 Steg 3: Använd navigeringsknapparna upp/ned för att bläddra ned till Funktionsinställningar. Tryck på [OK]




Bild 6.5 Steg 4: Funktionsinställningar visas. Välj Q3-1 Allmänna inställningar. Tryck på [OK]




Bild 6.6 Steg 5: Använd navigeringsknapparna upp/ned för att bläddra ned till Q3-12 Analoga utgångar. Tryck på [OK]




Bild 6.7 Steg 6: Se beskrivning av parameter 6-50 Plint 42, utgång. Tryck på [OK]




Bild 6.8 Steg 7: Använd navigeringsknapparna upp/ned för att bläddra mellan de olika alternativen. Tryck på [OK]

Parametrarna för funktionsinställning är grupperade på följande sätt:

Q3-1 Allmänna inställningar			
Q3-10 Klockinställningar	Q3-11 Visningsinställningar	Q3-12 Analog utgång	Q3-13 Reläer
0-70 Ange datum och tid	0-20 Displayrad 1,1, liten	6-50 Plint 42, utgång	Relä 1 ⇒ 5-40 Funktionsrelä
0-71 Datumformat	0-21 Displayrad 1,2, liten	6-51 Plint 42, utgång min-skala	Relä 2 ⇒ 5-40 Funktionsrelä
0-72 Tidsformat	0-22 Displayrad 1,3, liten	6-52 Plint 42, utgång max-skala	Relätillval 7 ⇒ 5-40 Funktionsrelä
0-74 Vinter-/sommartid	0-23 Displayrad 2, stor		Relätillval 8 ⇒ 5-40 Funktionsrelä
0-76 Vinter-/sommartid, start	0-24 Displayrad 3, stor		Relätillval 9 ⇒ 5-40 Funktionsrelä
0-77 Vinter-/sommartid, slut	0-37 Displaytext 1		
	0-38 Displaytext 2		
	0-39 Displaytext 3		

Q3-2 inställningar för "Utan återkoppling"	
Q3-20 Digital referens	Q3-21 Analog referens
3-02 Minimireferens	3-02 Minimireferens
3-03 Maximireferens	3-03 Maximireferens
3-10 Förinställd referens	6-10 Plint 53, låg spänning
Plint 29, digital ingång 5-13	6-11 Plint 53, hög spänning
5-14 Plint 32, digital ingång	6-14 Plint 53, lågt ref./återkopplings värde
5-15 Plint 33, digital ingång	6-15 Plint 53, högt ref./återkopplings värde

Q3-3 Inställningar för Med återkoppling	
Q3-30 Återkopplingsinställningar	Q3-31 PID-inst.
1-00 Konfigurationsläge	20-81 Normal/inverterad PID-reglering
20-12 Referens/återkopplingsenhet	20-82 PID-startvarvtal [v/m]
3-02 Minimireferens	20-21 Börvärde 1
3-03 Maximireferens	20-93 Prop. först. för PID
6-20 Plint 54, låg spänning	20-94 PID-integraltid
6-21 Plint 54, hög spänning	
6-24 Plint 54, lågt ref./återkopplingsvärde	
6-25 Plint 54 hög ref./återkopplingsvärde	
6-00 Tidgräns för signalavbrott	
6-01 Tidgräns för signalavbrott, funktion	

6.1.6 Q5 Gjorda ändringar

Q5 De ändringar som görs kan användas för felsökning.

Välj **Gjorda ändringar för att få information om:**

- de senaste 10 ändringarna. Använd navigeringssknapparna upp/ned för att bläddra mellan de 10 senaste ändrade parametrarna.
- ändringar gjorda efter fabriksinställning.

Välj *Loggningar* för att få information om avläsningar på displayens teckenrader. Informationen visas som grafer. Det är bara visningsparametrarna som valts i par. 0-20 till par. 0-24 som kan visas. Det går att lagra upp till 120 prov i minnet som referens till senare.

Observera att de parametrar som listas i tabellerna nedan för Q5 bara är exempel eftersom de kommer att variera beroende på programmeringen av den enskilda frekvensomformaren.

Q5-1 De senaste 10 ändringarna
20-94 PID-integraltid
20-93 Prop. först. för PID

Q5-2 Ändrade fabriksinställningar
20-93 Prop. först. för PID
20-94 PID-integraltid

Q5-3 Ingångsuppgifter
Analog ingång 53
Analog ingång 54

6.1.7 Q6 Loggning

Q6 Loggningar kan användas vid felsökning.

Observera att de parametrar som listas i tabellerna nedan för Q6 bara är exempel eftersom de kommer att variera beroende på programmeringen av den enskilda frekvensomformaren.

Q6 Loggning
Referens
Analog ingång 53
Motorström
Frekvens
Återkoppling
Energilogg
Trend, forts. bin
Trend, tid bin
Trendjämförelse

6.1.8 Läget Huvudmeny

Både GLCP och NLCP ger till huvudmenyläget. Välj huvudmenyläget genom att trycka på [Main Menu]-knappen. Illustration 6.2 visar resultatavläsningen på displayen på GLCP:n.

Rad 2 till och med 5 på displayen visar en lista över parametergrupper som kan väljas genom att trycka på knapparna upp och ned.




Bild 6.9 Displayexempel.

Varje parameter har ett namn och ett nummer, vilka alltid är desamma oavsett vilket programmeringsläge som används. I huvudmenyläget visas parametrarna gruppvis. Den första siffran i parameternumret (från vänster) indikerar parametergruppnumret.

Alla parametrar kan ändras i huvudmenyn. Enhetens konfiguration (*1-00 Konfigurationsläge*) styr vilka andra parametrar som är tillgängliga för programmering. Om exempelvis Med återkoppling väljs, aktiveras ytterligare parametrar som är relaterade till drift med återkoppling. Tillvalskort som har lagts till i enheten aktiverar ytterligare parametrar som hör ihop med det aktuella tillvalet.

6.1.9 Val av parametrar

I huvudmenyläget visas parametrarna gruppvis. Välj en parametergrupp med hjälp av navigationsknapparna. Följande parametergrupper är tillgängliga:

Grupp nr	Parametergrupp:
0-**	Drift/display
1-**	Last/motor
2-**	Bromsar
3-**	Referenser/ramper
4-**	Gränser/varningar
5-**	Digital I/O
6-**	Analog I/O
8-**	Komm. och tillval
9-**	Profibus
10-**	CAN-fältbuss
11-**	LonWorks
13-**	SL (Smart Logic)
14-**	Specialfunktioner
15-**	FC-information
16-**	Dataavläsningar
18-**	Dataavläsningar 2
20-**	FC med återkoppling
21-**	Ext. med återkoppling
22-**	Applikationsfunktioner
23-**	Tidsåtgärder
25-**	Kaskadregulator
26-**	Analogt I/O-tillval MCB 109
27-**	Kaskadregulator, tillval
29-**	Vattentillämpningsfunktioner
31-**	Förbik. alternativ

När du har valt en parametergrupp väljer du en parameter med navigationsknapparna. I GLCP-displayens mittavsnitt visas parameterens nummer och namn tillsammans med det valda parametervärdet.




Bild 6.10 Displayexempel.

6.2 Ofta använda parametrar - Förklaringar

6.2.1 Huvudmeny

Huvudmenyn innehåller alla tillgängliga tillgängliga parametrar i frekvensomformaren VLT® AQUA Drive FC 200.

Alla parametrar grupperas på ett logiskt sätt med ett gruppnamn som indikerar parametergruppens funktion. Alla parametrar listas efter namn och nummer i avsnittet *Parameteralternativ* i denna handbok.

Alla parametrar som ingår i snabbmenyer (Q1, Q2, Q3, Q5 och Q6) hittas i det följande.

En del av de mest använda parametrarna för VLT® AQUA Drive-tillämpningar förklaras också i följande avsnitt.

En detaljerad förklaring på alla parametrar finns i Programmeringshandboken till VLT® AQUA Drive MG.20.OX.YY som finns på www.danfoss.com. Den går också att beställa från ditt lokala Danfoss-kontor.

Parametrar relaterade till ns fundamentala funktioner, LCP-knapparnas funktion och LCP-displayens konfiguration.

0-01 Språk

Option:

Funktion:

Option:	Funktion:
	Anger vilket språk som ska användas på displayen. Frekvensomformaren kan levereras med 4 olika språkpaket. Engelska och tyska ingår i alla paket. Engelska kan inte tas bort eller ändras.
[0] * English	Ingår i språkpaket 1 - 4
[1] Tyska	Ingår i språkpaket 1 - 4
[2] Franska	Del av språkpaket 1
[3] Danska	Del av språkpaket 1
[4] Spanska	Del av språkpaket 1
[5] Italienska	Del av språkpaket 1
[6] Svenska	Del av språkpaket 1
[7] Nederländska	Del av språkpaket 1
[10] Kinesiska	Ingår i språkpaket 2
[20] Finska	Del av språkpaket 1
[22] Amerikansk engelska	Del av språkpaket 4
[27] Grekiska	Del av språkpaket 4
[28] Portugisiska	Del av språkpaket 4
[36] Slovenska	Del av språkpaket 3
[39] Koreanska	Ingår i språkpaket 2
[40] Japanska	Ingår i språkpaket 2
[41] Turkiska	Del av språkpaket 4
[42] Traditionell kinesiska	Ingår i språkpaket 2
[43] Bulgariska	Del av språkpaket 3
[44] Serbiska	Del av språkpaket 3
[45] Rumänska	Del av språkpaket 3
[46] Ungerska	Del av språkpaket 3
[47] Tjeckiska	Del av språkpaket 3
[48] Polska	Del av språkpaket 4
[49] Ryska	Del av språkpaket 3
[50] Thailändska	Ingår i språkpaket 2
[51] Indonesiska, Bahasa	Ingår i språkpaket 2

0-20 Displayrad 1.1, liten		
Option:	Funktion:	
		Välj en variabel för display i rad 1, vänster position.
[0]	Inget	Inget displayvärde valt
[953]	Profibus-varningsord	Visar Profibus-kommunikationsvarningar.
[1005]	Avläsning Sändfel, räknare	Visa antalet överföringsfel i CAN-styrningen sedan senaste nättillslag.
[1006]	Avläsning Mottag.fel, räknare	Visa antalet mottagningsfel i CAN-styrningen sedan senaste nättillslag.
[1007]	Avläsning Buss av, räknare	Visar antalet bussavstängningshändelser sedan förra starten.
[1013]	Varningsparameter	Visa ett DeviceNet-specifikt varningsord. En bit är tilldelad varje varning.
[1230]		
[1472]		
[1473]		
[1474]		
[1501]	Drifftid	Visar antal timmar som motorn har varit igång.
[1502]	kWh-räknare	Visa energiförbrukningen från nätet i kWh.
[1600]	Styror	Visa det styror som skickats från frekvensomformaren via den seriella kommunikationsporten i hex-kod.
[1601]	Referens [Enhet]	Total referens (summan av digital/analog/förinställd/buss/fryst referens/öka och minska) i vald enhet.
[1602]	Referens %	Total referens (summan av digital/analog/förinställd/buss/fryst referens/öka och minska) i procent.
[1603]	Statusord	Aktuellt statusord
[1605]	Faktiskt huvudvärde [%]	En eller flera varningar i form av en Hex-kod
[1609]	Anpassad avläsning	Visa de användardefinierade visningarna som de har definierats i 0-30 Enhet, anv.def. visning, 0-31 Minvärde för anv.def. visning och 0-32 Maxvärde för anv.def. visning.
[1610]	Effekt [kW]	Motorns faktiska effektförbrukning i kW.

0-20 Displayrad 1.1, liten		
Option:	Funktion:	
[1611]	Effekt [hk]	Motorns faktiska effektförbrukning i HP.
[1612]	Motorspänning	Anger spänningen till motorn.
[1613]	Frekvens	Motorfrekvensen, dvs. utfrekvensen från frekvensomformaren i Hz.
[1614]	Motorström	Fasströmmen i motorn mätt som ett effektivvärde.
[1615]	Frekvens [%]	Motorfrekvensen, dvs. utfrekvensen från frekvensomformaren i procent.
[1616]	Moment [Nm]	Aktuell motorbelastning i procent av nominellt motormoment.
[1617]	Varvtal [v/m]	Varvtal per minut, dvs. motoraxelns varvtal vid återkoppling baserat på angiven information från motorns märkskyltsdata, utfrekvensen och belastningen på frekvensomformaren.
[1618]	Motor, termisk	Termisk belastning på motorn, beräknad genom ETR-funktionen. Se även parametergrupp 1-9* Motortemperatur.
[1619]	KTY-sensortemperatur	
[1620]	Motorvinkel	
[1622]	Moment [%]	Visar faktiskt producerat vridmoment, i procent.
[1625]		
[1630]	DC-busspänning	Mellankretsspänningen i frekvensomformaren.
[1632]	Bromsenergi/s	Aktuell bromseffekt som överförs till ett externt bromsotstånd. Anges som ett momentant värde.
[1633]	Bromsenergi/2 min	Bromseffekt som överförs till ett externt bromsotstånd. Medeleffekten för de senaste 120 sekunderna beräknas kontinuerligt.
[1634]	Kylplattans temp.	Aktuell temperatur på frekvensomformarens kylplatta. Urkopplingsgränsen är $95 \pm 5^\circ \text{C}$; återinkoppling sker vid $70 \pm 5^\circ \text{C}$.
[1635]	Växelriktare, termisk	Växelriktarens procentuella belastning.
[1636]	Nominell ström, växelriktare	Frekvensomformarens nominella ström

0-20 Displayrad 1.1, liten		
Option:	Funktion:	
[1637]	Maximal ström, växelriktare	Frekvensomformarens maximala ström
[1638]	SL Controller, status	Status för den åtgärd som utförs av regulatören
[1639]	Styrkortstemperatur	Styrkortets temperatur.
[1650]	Extern referens	Summan av den externa referensen i procent, dvs. summan av analog/puls/buss.
[1651]	Pulsreferens	
[1652]	Återkoppling [enhet]	Signalvärdet i enheter från programmerade digitala ingångar.
[1653]	DigiPot-referens	Visa bidraget från den digitala potentiometern till den faktiska referensen.
[1660]	Digital ingång	Visar statusen för de digitala ingångarna. Signal låg = 0; Signal hög = 1. Beträffande ordning, se 16-60 Digital ingång. Bit 0 är längst till höger.
[1661]	Plint 53, switchinställning	Inställningen för ingångsplint 53. Ström = 0; Spänning = 1.
[1662]	Analog ingång 53	Faktiska värdet på ingång 53 antingen som referensvärde eller skyddsvärde.
[1663]	Plint 54, switchinställning	Inställningen för ingångsplint 54. Ström = 0; Spänning = 1.
[1664]	Analog ingång 54	Faktiskt värde på ingång 54 antingen som referensvärde eller skyddsvärde.
[1665]	Analog utgång 42 [mA]	Faktiska värdet på utgång 42 i mA. Använd 6-50 Plint 42, utgång för att välja den variabel som ska representeras av utgång 42.
[1666]	Digital utgång [bin]	Binära värdet för alla digitala utgångar.
[1667]	Frekv.ingång nr 29 [Hz]	Faktiskt värde för den frekvens som finns på plint 29 som en pulsingång.
[1668]	Frekv.ingång nr 33 [Hz]	Faktiskt värde för den frekvens som finns på plint 33 som en pulsingång.
[1669]	Pulsutgång nr 27 [Hz]	Faktiska värdet för pulser på plint 27 i digitalt utgångsläge.
[1670]	Pulsutgång nr 29 [Hz]	Faktiska värdet för pulser på plint 29 i digitalt utgångsläge.
[1671]	Reläutgång [bin]	Visa inställningar för alla reläer.

0-20 Displayrad 1.1, liten		
Option:	Funktion:	
[1672]	Räknare A	Visa nuvarande värde för Räknare A.
[1673]	Räknare B	Visa nuvarande värde för Räknare B.
[1674]	Prec.stopp, räknare	
[1675]	Analog in X30/11	Faktiskt värde för signalen på ingång X30/11 (Generellt I/O-kort. Tillval)
[1676]	Analog in X30/12	Faktiskt värde för signalen på ingång X30/12 (Generellt I/O-kort. Tillval)
[1677]	Analog ut X30/8 [mA]	Faktiskt värde vid utgång X30/8 (Generellt I/O-kort. Tillval). Använd 6-60 Plint X30/8, utgång för att välja den variabel som ska visas.
[1678]		
[1679]		
[1680]	Fältbuss, CTW 1	Styror (CTW) mottaget från bussmastern.
[1682]	Fältbuss, REF 1	Huvudreferensvärde som skickats med styror via det seriella kommunikationsnätverket t ex. BMS, PLC eller annan masterstyrning.
[1684]	Komm.tillval, STW	Utökad statusord för fältbusskommunikationstillval.
[1685]	FC-port, CTW 1	Styror (CTW) mottaget från bussmastern.
[1686]	FC-port, REF 1	Statusord (STW) skickat till bussmastern.
[1690]	Larmord	Ett eller flera larm i form av en Hex-kod (används för seriell kommunikation)
[1691]	Larmord 2	Ett eller flera larm i form av en Hex-kod (används för seriell kommunikation)
[1692]	Varningsord	Ett eller flera varningar i form av en Hex-kod (används för seriell kommunikation)
[1693]	Varningsord 2	Ett eller flera varningar i form av en Hex-kod (används för seriell kommunikation)
[1694]	Utök. statusord	En eller flera tillståndskoder i form av en Hex-kod (används för seriell kommunikation)
[3401]	PCD 1 Skriv till MCO	
[3402]	PCD 2 Skriv till MCO	
[3403]	PCD 3 Skriv till MCO	
[3404]	PCD 4 Skriv till MCO	

0-20 Displayrad 1.1, liten	
Option:	Funktion:
[3405]	PCD 5 Skriv till MCO
[3406]	PCD 6 Skriv till MCO
[3407]	PCD 7 Skriv till MCO
[3408]	PCD 8 Skriv till MCO
[3409]	PCD 9 Skriv till MCO
[3410]	PCD 10 Skriv till MCO
[3421]	PCD 1 Läs från MCO
[3422]	PCD 2 Läs från MCO
[3423]	PCD 3 Läs från MCO
[3424]	PCD 4 Läs från MCO
[3425]	PCD 5 Läs från MCO
[3426]	PCD 6 Läs från MCO
[3427]	PCD 7 Läs från MCO
[3428]	PCD 8 Läs från MCO
[3429]	PCD 9 Läs från MCO
[3430]	PCD 10 Läs från MCO
[3440]	Digitala ingångar
[3441]	Digitala utgångar
[3450]	Faktisk position
[3451]	Kommandoangiven position
[3452]	Faktisk masterposition
[3453]	Indexposition, slav
[3454]	Indexposition, master
[3455]	Kurvposition
[3456]	Spårningsfel
[3457]	Synkroniseringsfel
[3458]	Faktisk hastighet
[3459]	Faktisk masterhastighet
[3460]	Synkroniseringsstatus
[3461]	Axelstatus
[3462]	Programstatus
[3470]	MCO-larmord 1
[3471]	MCO-larmord 2
[9913]	
[9914]	
[9920]	
[9921]	
[9922]	
[9923]	
[9924]	
[9925]	
[9926]	
[9927]	

0-21 Displayrad 1.2, liten	
Option:	Funktion:
	Välj en variabel för visning på rad 1, mellanposition.
[1662] *	Analog ingång 53 Tillvalen är samma som de som listas för par. 0-20 Displayrad 1.1 liten.

0-22 Displayrad 1,3, liten	
Option:	Funktion:
	Välj en variabel för visning på rad 1, höger position.
[1614] *	Motorström Alternativen är samma som för 0-20 Displayrad 1.1, liten.

0-23 Displayrad 2, stor	
Option:	Funktion:
	Välj en variabel för visning på rad 2.
[1615] *	Frekvens Tillvalen är samma som de som listas för par. 0-20 Displayrad 1.1 liten.

0-24 Displayrad 3, stor	
Option:	Funktion:
[1652] *	Återkoppling [enhet] Alternativen är samma som de som är uppräddade för 0-20 Displayrad 1.1, liten.
	Välj en variabel för visning på rad 2.

0-37 Displaytext 1	
Range:	Funktion:
0 N/A* 0 N/A]	I den här parametern går det att ange en unik textsträng som visas på LCP eller läses via seriell kommunikation. Om den ska visas permanent väljs Displaytext 1 i 0-20 Displayrad 1.1, liten, 0-21 Displayrad 1.2, liten, 0-22 Displayrad 1.3, liten, 0-23 Displayrad 2, stor eller 0-24 Displayrad 3, stor. Använd knapparna [▲] eller [▼] på LCP för att ändra ett tecken. Använd knapparna [◀] och [▶] för att flytta markören. När ett tecken är markerat med markören, går det att ändra. Använd knapparna [▲] eller [▼] på LCP för att ändra ett tecken. Ett tecken kan infogas genom att placera markören mellan två tecken och trycka på [▲] eller [▼].

0-38 Displaytext 2		
Range:	Funktion:	
0 N/A* 0 N/A]	[0 - N/A]	I den här parametern går det att ange en unik textsträng som visas på LCP eller läses via seriell kommunikation. Om den ska visas permanent väljs Displaytext 2 i 0-20 Displayrad 1.1, liten, 0-21 Displayrad 1.2, liten, 0-22 Displayrad 1.3, liten, 0-23 Displayrad 2, storeller 0-24 Displayrad 3, stor. Använd knapparna [▲] eller [▼] på LCP för att ändra ett tecken. Använd knapparna [◀] och [▶] för att flytta markören. Ett tecken markeras sedan med en markör. Detta tecken går att ändra. Ett tecken kan infogas genom att placera markören mellan två tecken och trycka på [▲] eller [▼].

0-39 Displaytext 3		
Range:	Funktion:	
0 N/A* 0 N/A]	[0 - N/A]	I den här parametern går det att ange en unik textsträng som visas på LCP eller läses via seriell kommunikation. Om den ska visas permanent väljs Displaytext 3 i 0-20 Displayrad 1.1, liten, 0-21 Displayrad 1.2, liten, 0-22 Displayrad 1.3, liten, 0-23 Displayrad 2, stor eller 0-24 Displayrad 3, stor. Använd knapparna [▲] eller [▼] på LCP för att ändra ett tecken. Använd knapparna [◀] och [▶] för att flytta markören. Ett tecken markeras sedan med en markör. Detta tecken går att ändra. Ett tecken kan infogas genom att placera markören mellan två tecken och trycka på [▲] eller [▼].

0-70 Datum och tid		
Range:	Funktion:	
Storleksrelaterad*	[0 - 0]	

0-71 Datumformat		
Option:	Funktion:	
[0] *	ÅÅÅÅ-MM-DD	Ställer in det datumformat som ska användas i LCP.
[1]	DD-MM-ÅÅÅÅ	Ställer in det datumformat som ska användas i LCP.
[2]	MM/DD/ÅÅÅÅ	Ställer in det datumformat som ska användas i LCP.

0-72 Tidsformat		
Option:	Funktion:	
		Ställer in det tidsformat som ska användas i LCP.
[0] *	24 h	
[1]	12 h	

0-74 Vinter-/sommartid		
Option:	Funktion:	
		Välj hur vinter-/sommartid ska hanteras. För manuell vinter-/sommartid anges startdatum och

0-74 Vinter-/sommartid		
Option:	Funktion:	
		slutdatum i 0-76 Vinter-/sommartid, start och 0-77 Vinter-/sommartid, slut.
[0] *	Av	
[2]	Manuell	

0-76 Vinter-/sommartid, start		
Range:	Funktion:	
0 N/A* [0 - 0 N/A]		Ställer in det datum då sommartiden startar. Datumet programmeras i det format som väljs i 0-71 Datumformat.

0-77 Vinter-/sommartid, slut		
Range:	Funktion:	
0 N/A* [0 - 0 N/A]		

6.2.2 1-0* Allmänna inställningar

Ange huruvida frekvensomformaren körs med eller utan återkoppling.

1-00 Konfigurationsläge		
Option:	Funktion:	
[0] *	Utan återkoppling	Motorvarvtalet bestäms genom att en varvtalsreferens tillämpas eller genom att det önskade varvtalet ställs in i Hand-läge. Utan återkoppling används också om frekvensomformaren är en del av ett styrsystem med återkoppling baserat på en extern PID-regulator med en utgående varvtalsreferenssignal.
[3]	Med återkoppling	Motorvarvtalet bestäms av en referens från den inbyggda PID-regulator som varierar motorvarvtalet som en del av en styrprocess med återkoppling (t.ex. konstant tryck eller temperatur). PID-regulatorn måste konfigureras i parametergrupp 20-**eller via Funktionsmenyn genom att trycka på knappen [Quick Menu].

OBS!

Den här parametern kan inte ändras när motorn körs.

OBS!

När inställd till Med återkoppling reverseras inte motorns riktning medß kommandot Reversering eller Start reversering.

1-20 Motoreffekt [kW]		
Range:	Funktion:	
4.00 kW* [0.09 - 3000.00 kW]	Ange den nominella motoreffekten i kW enligt motorns märkskyltsdata. Det fabriksinställda värdet motsvarar den nominella uteffekten för enheten. Du kan inte ändra denna parameter när motorn körs. Beroende på de val som gjorts i 0-03 Regionala inställningar, görs antingen 1-20 Motoreffekt [kW] eller 1-21 Motoreffekt [HK] osynlig.	

1-22 Motorspänning		
Range:	Funktion:	
400. V* [10. - 1000. V]	Ange den nominella motorspänningen enligt motorns märkskyltsdata. Det fabriksinställda värdet motsvarar den nominella uteffekten för enheten. Du kan inte ändra denna parameter när motorn körs.	

1-23 Motorfrekvens		
Range:	Funktion:	
50. Hz* [20 - 1000 Hz]	Välj den motorfrekvensvärde som finns på märkskylten. Vid drift på 87 Hz med 230/400 V-motorer ska märkskyltsdata anges för 230 V/50 Hz. Anpassa 4-13 Motorvarvtal, övre gräns [rpm] och 3-03 Maximireferens till 87 Hz-tillämpningen.	

OBS!

Du kan inte ändra denna parameter när motorn körs.

1-24 Motorström		
Range:	Funktion:	
7.20 A* [0.10 - 10000.00 A]	Ange det nominella motorströmsvärdet från motorns märkskyltsdata. Data används för att beräkna vridmoment, termiskt motorskydd med mera.	

OBS!

Det går inte att ändra den här parametern när motorn körs.

1-25 Nominellt motorvarvtal		
Range:	Funktion:	
1420. RPM* [100 - 60000 RPM]	Ange det nominella motorvarvtalet från motorns märkskyltsdata. Dessa data används för att beräkna automatiska motorkompensationer.	

OBS!

Du kan inte ändra denna parameter när motorn körs.

1-29 Automatisk motoranpassning (AMA)		
Option:	Funktion:	
	AMA-funktionen optimerar dynamiska motorprestanda genom att automatiskt optimera de avancerade motorparametrarna 1-30 Statorresistans (Rs) till 1-35 Huvudreaktans (Xh) medan motorn står stilla.	
[0] *	Av	Ingen funktion
[1]	Aktivera fullst. AMA	utförAMA för statormotståndet Rs, rotormotståndet Rr, statorläckagereaktansen X1, rotorläckagereaktansen X2 och huvudreaktans Xh.
[2]	Aktivera red. AMA	Utför endast en reducerad AMA på statormotståndet Rs i systemet. Välj detta tillval om ett LC-filter används mellan frekvensomformaren och motorn.

Aktivera AMA-funktionen genom att trycka på [Hand on] efter det att [1] eller [2] valts. Se även avsnittet *Automatisk motoranpassning* i Design Guide. Efter en normal sekvens kommer displayen att visa texten: "Tryck på [OK] för att slutföra AMA". När man tryckt på [OK]-knappen är frekvensomformaren klar för drift.

OBS!

- Bästa möjliga anpassning av frekvensomformaren erhålls om AMA körs på en kall motor.
- AMA kan inte utföras medan motorn är igång.

OBS!

Undvik att generera externa vridmoment vid AMA.

OBS!

Om någon av inställningarna i parametergruppen 1-2* Motordata ändras, 1-30 Statorresistans (Rs) till 1-39 Motorpoler, kommer de avancerade motorparametrarna att återställas till fabriksinställningarna. Det går inte att ändra den här parametern när motorn körs.

OBS!

Fullständig AMA ska köras utan filter. Endast reducerad AMA ska köras med filter.


Se avsnittet: *Tillämpningsexempel > Automatisk motoranpassning* i Design Guide.

6.2.3 3-0* Referensgränser

3-02 Minimireferens	
Range:	Funktion:
0.000 ReferenceFeed-backUnit*	[-999999.999 - par. 3-03 ReferenceFeedbackUnit]


3-04 Referensfunktion	
Option:	Funktion:
[0] * Summa	Summerar både externa och förinställda källor.
[1] Extern/förinställd	Använd antingen förinställd eller extern referenskälla. Växla mellan extern och förinställd via ett kommando på den digitala ingången

3-10 Förinställd referens	
Matris [8]	
Range:	Funktion:
0.00 %*	[-100.00 - 100.00 %]
	Ange upp till åtta olika förinställda referenser (0-7) i denna parameter med hjälp av matrisprogrammering. Den förinställda referens anges som en procentsats av värdet Ref _{MAX} (3-03 <i>Maximum referens</i> , för med återkoppling se 20-14 <i>Maximum Reference/Feedb.</i>). När förinställda referenser används väljer du Förinställd ref. bit 0 / 1 / 2 [16], [17] eller [18] för korresponderande digitala ingångarna i parametergruppen 5-1* Digitala ingångar.



130BB036.10

130BA149.10



3-41 Ramp 1, uppramptid	
Range:	Funktion:
10.00 s*	[1.00 - 3600.00 s]
	Ange uppramptiden, dvs. accelerationstiden från 0 v/m till 1-25 <i>Nominellt motorvarvtal</i> . Välj en uppramptid så att utströmmen inte överskrider strömbegränsningen i 4-18 <i>Strömbegränsning</i> under rampning. Se nedramptid i 3-42 <i>Ramp 1, nedramptid</i> .

$$par.3 - 41 = \frac{tacc \times nnorm [par.1 - 25]}{ref [varv/minute]} [s]$$

3-42 Ramp 1, nedramptid	
Range:	Funktion:
20.00 s*	[1.00 - 3600.00 s]
	Ange nedramptiden, dvs. inbromsningstiden från 1-25 <i>Nominellt motorvarvtal</i> till 0 v/m. Välj en nedramptid så att det inte finns någon överspänning i växelriktaren på grund av motorns regenerativa drift samt att den genererade strömmen inte överstiger strömgränsen som anges i 4-18 <i>Strömbegränsning</i> . Se uppramptid i 3-41 <i>Ramp 1, uppramptid</i> .

$$par.3 - 42 = \frac{tdec \times nnorm [par.1 - 25]}{ref [varv/minute]} [s]$$

3-84 Inledande ramptid	
Range:	Funktion:
0,00 s*	[0,00 - 60,00 s]
	Ange uppramningstiden från noll till Motorvarvtal, nedre gräns, 4-11 <i>Motorvarvtal, nedre gräns [rpm]</i> eller 4-12 <i>Motorvarvtal, nedre gräns [Hz]</i> . Dränkbara brunnpumpar kan skadas av att köras under minimivarvtalet. En snabb ramptid under minimivarvtal rekommenderas. Denna parameter kan användas som en snabb ramphastighet från noll till Motorvarvtal, nedre gräns.

3-85 Backventilens ramptid		
Range:	Funktion:	
0,00 s* [0,00 - 60,00 s]	För att kontrollera att backventilen stängs för att förhindra vattenslag, kan den här parametern användas för att ställa in nedrampningstiden från 4-11 Motorvarvtal, nedre gräns [rpm] eller 4-12 Motorvarvtal, nedre gräns [Hz] till. Kontrollera ventilramphastigheten som anges av användaren i eller . När skilljer sig från 0 sekunder aktiveras slutramptiden för backventilen och används för att nedrampning av hastigheten från motorvarvtalet nedre gräns till backventilstopp som anges i eller .	

3-86 Backventil, rampluthastighet [v/m]	
Range:	Funktion:

3-87 Styrventil, rampstopphastighet [Hz]	
Range:	Funktion:

3-88 Slutlig ramptid		
Range:	Funktion:	
0,00 s* [0,00 - 60,00 s]	Ange Slutlig ramptid som ska användas vid nedrampning från Motorvarvtal, nedre gräns, 4-11 Motorvarvtal, nedre gräns [rpm] eller 4-12 Motorvarvtal, nedre gräns [Hz], till noll. Dränkbara brunnspumpar kan skadas av att köras under minimivarvtalet. En snabb ramptid under minimivarvtal rekommenderas. Denna parameter kan användas som en snabb ramphastighet från Motorvarvtal, nedre gräns till noll.	

4-11 Motorvarvtal, nedre gräns [rpm]		
Range:	Funktion:	
0 RPM* [0 - par. 4-13 RPM]	Ange minimigränsen för motorvarvtal. Motorvarvtal, nedre gräns kan ställas in så att den motsvarar det lägsta motorvarvtalet rekommenderat av tillverkaren. Motorvarvtalets nedre gräns får inte överskrida inställningarna i 4-13 Motorvarvtal, övre gräns [rpm].	

4-13 Motorvarvtal, övre gräns [rpm]		
Range:	Funktion:	
1500 RPM* [par. 4-11 - 60000 RPM]	Ange den maximala gränsen för motorvarvtal. Motorvarvtal, övre gräns kan ställas in för att motsvara tillverkarens högsta nominella motorvarvtal. Motorvarvtal övre gräns måste överstiga inställningen i 4-11 Motorvarvtal, nedre gräns [rpm]. Endast 4-11 Motorvarvtal, nedre gräns [rpm] eller 4-12 Motorvarvtal, nedre gräns [Hz] visas beroende på andra parametrar som ställts in i huvudmenyn och beroende på fabriksinställningar för den geografiska platsen.	

6

OBS!

Max. utfrekvens får inte överskrida 10 % av växelriktarens switchfrekvens (14-01 Switchfrekvens).

OBS!

Ändringar i 4-13 Motorvarvtal, övre gräns [rpm] återställer värdet i 4-53 Varning, högt varvtal till samma värde som ställs in i 4-13 Motorvarvtal, övre gräns [rpm].

Parametergrupp för att konfigurera digital ingång och utgång.

5-01 Plint 27, funktion		
Option:	Funktion:	
[0] *	Ingång	Anger plint 27 som digital ingång.
[1]	Utgång	Anger plint 27 som digital utgång.

6.2.4 4-** Gränser och varningar

Parametergrupp för konfiguration av gränser och varningar.

6.2.5 5-1* Digitala ingångar

Parametrar för konfigurering av ingångsfunktionerna för ingångsplintarna.

De digitala ingångarna används för att välja olika funktioner i frekvensomformaren. Alla digitala ingångar kan ställas in för följande funktioner:

Alla = Plint 18, 19, 27, 29, 32, X30/2, X30/3, X30/4. X30/ är plintarna på MCB 101.

Funktioner kopplade till endast en digital ingång anges i motsvarande parameter.

Digital ingång, funktion	Välj	Plint
Ingen funktion	[0]	Alla *plintar 32, 33
Reset-knapp	[1]	Alla
Invert. utrullning	[2]	Alla
Utr. och återst., inv.	[3]	Alla
DC-broms, inverterad	[5]	Alla
Stopp, inverterat	[6]	Alla
Externt stopp	[7]	Alla
Start	[8]	Alla *plint 18
Pulsstart	[9]	Alla
Reversering	[10]	Alla *plint 19
Starta reverserat	[11]	Alla
Jogg	[14]	Alla *plint 29
Förinställd ref. till	[15]	Alla
Förinst. ref.-bit 0	[16]	Alla
Förinst. ref.-bit 1	[17]	Alla
Förinst ref bit 2	[18]	Alla
Frys referens	[19]	Alla
Frys utfrekvens	[20]	Alla
Öka varvtal	[21]	Alla
Minska varvtal	[22]	Alla
Menyval, bit 0	[23]	Alla
Menyval, bit 1	[24]	Alla
Pulsingång	[32]	plint 29, 33
Ramp, bit 0	[34]	Alla
Nätfel, inverterat	[36]	Alla
Drift tillåten	[52]	
Hand-start	[53]	
Auto-start	[54]	
DigiPot, öka	[55]	Alla
DigiPot, minska	[56]	Alla
DigiPot, rensa	[57]	Alla
Räknare A (upp)	[60]	29, 33
Räknare A (ned)	[61]	29, 33
Återställ räknare A	[62]	Alla
Räknare B (upp)	[63]	29, 33
Räknare B (ned)	[64]	29, 33
Återställ räknare B	[65]	Alla
Energisparläge	[66]	
Återställ underhållsord	[78]	
Start av huvudpump	[120]	
Alternering av huvudpump	[121]	
Pump 1, stopp	[130]	
Pump 2, stopp	[131]	
Pump 3, stopp	[132]	

Alla digitala ingångar kan programmeras till dessa funktioner:

[0]	Ingen funktion	Inga reaktioner på signalerna som överförs till plinten.
[1]	Reset-knapp	Återställer frekvensomformaren efter TRIPP/LARM. Alla larm kan inte återställas.
[2]	Invert. utrullning	Lämnar motorn i fritt läge. Logisk "0" => utrullningsstopp. (Digital standardingång 27): Utrullningsstopp, inverterad ingång (NC).
[3]	Utr. och återst., inv.	Återställning och utrullningsstopp, inverterad ingång (NC). Lämnar motorn i fritt läge och återställer frekvensomformaren. Logisk "0" => utrullningsstopp och återställning.
[5]	DC-broms, inverterad	Inverterad ingång för DC-bromsning (NC). Stoppas motorn genom att mata den med likström under en viss tid. Se 2-01 DC-bromsström till 2-03 DC-broms, inkoppl.varvtal. Funktionen är endast aktiv när värdet i 2-02 DC-bromstid inte är 0. Logisk "0" => DC-bromsning.
[6]	Stopp, inverterat	Funktion för inverterat stopp. Genererar en stoppfunktion när den valda plinten övergår från logisk nivå "1" till "0". Stoppet utförs enligt den valda ramptiden (3-42 Ramp 1, nedramptid och 3-52 Ramp 2, nedramptid). När frekvensomformaren befinner sig vid momentgränsen och har mottagit ett stoppkommando, kan den inte stoppa själv. För att säkerställa att frekvensomformaren stoppar, konfigurera en digital utgång till <i>Momentgräns och stopp</i> [27] och anslut sedan denna digitala utgång till en digital ingång konfigurerad som utrullning.
[7]	Externt stopp	Samma funktion som Inverterat utrullningsstopp, men Externt stopp genererar larmmeddelandet "externt fel" på displayen när den plint som har programmerats för Utrullning, inverterad är logisk "0". Larmmeddelandet aktiveras även via de digitala utgångarna och reläutgångarna, om de har programmerats för Externt stopp. Larmet kan återställas med en digital ingång eller knappen [RESET], om orsaken till det externa stoppet har avhjälpats. En fördröjning kan programmeras i 22-00 Extern stoppfördröjning. När en signal har lagts på ingången fördröjs den reaktion som beskrivs ovan med den tid som har ställts in 22-00 Extern stoppfördröjning.
[8]	Start	Välj start för ett start-/stoppkommando. Logisk "1" = start, logisk "0" = stopp. (Digital standardingång 18).

[9]	Pulsstart	Motorn startar om en puls ges under minst 2 ms. Motorn stoppar om inverterat stopp aktiveras.																																				
[10]	Reversering	Ändrar riktningen för motoraxelrotationen. Välj logisk "1" för reversering. Reverseringssignalen ändrar endast rotationsriktningen. Den aktiverar inte startfunktionen. Välj båda riktningarna i 4-10 Motorvarvtal, riktning. (Digital standardingång 19).																																				
[11]	Starta reverserat	Används för att utföra start/stopp och reversering genom samma ledning. Signaler för start tillåts inte samtidigt.																																				
[14]	Jogg	Används för att aktivera joggvarvtal. Se 3-11 Joggvarvtal [Hz]. (Digital standardingång 29).																																				
[15]	Förinställd ref. till	Används för att växla mellan extern referens och förinställd referens. Det förutsätts att Extern/förinställd [1] har valts i 3-04 Referensfunktion. Logisk "0" = extern referens aktiv; logisk "1" = en av de åtta förinställda referenserna är aktiv.																																				
[16]	Förinst. ref.-bit 0	Innebär att du kan välja mellan en av de åtta förinställda referenserna enligt tabellen nedan.																																				
[17]	Förinst. ref.-bit 1	Innebär att du kan välja mellan en av de åtta förinställda referenserna enligt tabellen nedan.																																				
[18]	Förinst ref bit 2	Innebär att du kan välja mellan en av de åtta förinställda referenserna enligt tabellen nedan. <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Förinst ref. bit</th> <th>2</th> <th>1</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Förinställd ref. 0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Förinställd ref. 1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Förinställd ref. 2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Förinställd ref. 3</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Förinställd ref. 4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Förinställd ref. 5</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Förinställd ref. 6</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Förinställd ref. 7</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Förinst ref. bit	2	1	0	Förinställd ref. 0	0	0	0	Förinställd ref. 1	0	0	1	Förinställd ref. 2	0	1	0	Förinställd ref. 3	0	1	1	Förinställd ref. 4	1	0	0	Förinställd ref. 5	1	0	1	Förinställd ref. 6	1	1	0	Förinställd ref. 7	1	1	1
Förinst ref. bit	2	1	0																																			
Förinställd ref. 0	0	0	0																																			
Förinställd ref. 1	0	0	1																																			
Förinställd ref. 2	0	1	0																																			
Förinställd ref. 3	0	1	1																																			
Förinställd ref. 4	1	0	0																																			
Förinställd ref. 5	1	0	1																																			
Förinställd ref. 6	1	1	0																																			
Förinställd ref. 7	1	1	1																																			
[19]	Frys referens	Fryser den faktiska referensen. Den frysta referensen är nu aktiveringspunkt/villkor för användning av Öka varvtal och Minska varvtal. Om Öka/minska varvtal används, följer varvtalsändringen alltid ramp 2 3-51 Ramp 2, uppramptid och 3-52 Ramp 2, nedramptid i intervallet 0 3-03 Maximireferens Maximireferens.																																				
[20]	Frys utfrekvens	Fryser den faktiska motorfrekvensen (Hz). Den frysta motorfrekvensen är nu aktiveringspunkt/villkor för användning av Öka varvtal och Minska varvtal. Om öka/minska varvtal används följer varvtalsändringen alltid ramp 2 (3-51 Ramp 2, uppramptid och																																				

		3-52 Ramp 2, nedramptid) i intervallet 0 - 1-23 Motorfrekvens. När Frys utfrekvens är aktivt kan frekvensomformaren inte stoppas via en låg "start [13]"-signal. Stoppa frekvensomformaren via en plint programmerad för inverterad utrullning [2] eller Utrullning och återställning, inverterad [3].
[21]	Öka varvtal	Digital styrning av öka/minska varvtal önskas (motorpotentiometer). Aktivera denna funktion genom att välja antingen Frys referens eller Frys utfrekvens. När Öka varvtal aktiveras under kortare tid än 400 ms kommer den resulterande referensen att öka med 0,1 %. Om Öka varvtal aktiveras under längre tid än 400 ms kommer den resulterande referensen att rampas till Ramp 1 i 3-41 Ramp 1, uppramptid.
[22]	Minska varvtal	Samma som Öka varvtal [21].
[23]	Menyval, bit 0	Välj en av de fyra inställningarna. Ställ in 0-10 Aktiv meny till Extra menyval.
[24]	Menyval, bit 1	Samma som Menyval, bit 0 [23]. (Digital standardingång 32).
[32]	Pulsingång	Välj Pulsingång när du använder en pulssekvens antingen som referens eller återkoppling. Skalning görs i parametergrupp 5-5*.
[34]	Ramp, bit 0	Välj vilken ramp som ska användas. Logisk "0" väljer ramp 1, medan logisk "1" väljer ramp 2.
[36]	Nätfel, inverterat	Aktiverar 14-10 Nätfel. Nätfel, inverterat är aktivt vid logisk "0".
[52]	Drift tillåten	Ingångsplinten som Drift tillåten har programmerats för måste vara logisk "1" innan ett startkommando kan accepteras. Drift tillåten har en logisk "OCH"-funktion relaterad till den plint som har programmerats för START [8], Jogg [14] eller Frys utfrekvens [20], vilket innebär att båda villkoren måste uppfyllas för att motorn ska kunna startas. Om Drift tillåten är ansluten till flera plintar räcker det att Drift tillåten har angetts till logisk "1" på en av plintarna för att funktionen ska utföras. Den digitala utgångssignal för Driftbegäran (Start [8], Jogg [14] eller Frys utfrekvens [20]) som har programmerats i par. 5-3* Digitala utgångar, eller par. 5-4* Reläer, påverkas inte av Drift tillåten.
[53]	Hand-start	En signal försätter frekvensomformaren i Handläge som när knappen Hand on på LCP trycks ned och ett normalt stoppkommando åsidosätts. Om signalen kopplas från stoppas motorn. Om andra startkommandon ska vara giltiga, måste en annan digital ingång tilldelas Autostart och

		en signal läggs på denna. Knapparna Hand On och Auto On på LCP har ingen effekt. Knappen Off på LCP åsidosätter Handstart och Autostart. Tryck på någon av knapparna Hand On eller Auto On för att aktivera Handstart respektive Autostart igen. Om ingen signal läggs på antingen Handstart eller Autostart stoppas motorn, oavsett om ett normalt startkommando skickas. Om en signal läggs på både Handstart och Autostart blir funktionen Autostart. Om knappen Off på LCP trycks ned stoppas motorn, oavsett om signaler läggs på Handstart och Autostart.
[54]	Auto-start	En signal försätter frekvensomformaren i läge Auto som när LCPknappen Auto On trycks ned. Se även Handstart [53].
[55]	DigiPot, öka	Använder ingången som en ÖKA-signal till den funktion för digital potentiometer som beskrivs i parametergrupp 3-9*
[56]	DigiPot, minska	Använder ingången som en MINSKA-signal till den funktion för digital potentiometer som beskrivs i parametergrupp 3-9*
[57]	DigiPot, rensa	Använder ingången för att RENSA den referens för digital potentiometer som beskrivs i parametergrupp 3-9*
[60]	Räknare A (upp)	(Endast plint 29 eller 33) Ingång för inkrementell räkning i SLC-räknaren.
[61]	Räknare A (ned)	(Endast plint 29 eller 33) Ingång för dekrementell räkning i SLC-räknaren.
[62]	Återställ räknare A	Ingång för återställning av räknare A.
[63]	Räknare B (upp)	(Endast plint 29 och 33) Ingång för inkrementell räkning i SLC-räknaren.
[64]	Räknare B (ned)	(Endast plint 29 och 33) Ingång för dekrementell räkning i SLC-räknaren.
[65]	Återställ räknare B	Ingång för återställning av räknare B.
[66]	Energisparläge	Tvingar frekvensomformaren till Energisparläge (se par. 22-4*, Energisparläge). Reagerar på framflanken av den signal som skickas!
[78]	Återställ förebyggande underhållsord	Återställer alla data i 16-96 Underhållsord till 0.

Inställningarna nedan är alla relaterade till kaskadregulatorn. Kopplingsscheman och inställningar för parametern, se parametergrupp 25-** för ytterligare information.

[120]	Start av huvudpump	Start/stopp av huvudpumpen (som regleras av frekvensomformaren). En start kräver att också en systemstartsignal har lagts på exempelvis en av de digitala ingångar som har ställts in för Start [8]!
-------	--------------------	--

[121]	Växling av huvudpump	Framtvingar växling av huvudpumpen i en kaskadregulator. <i>Växling av huvudpump, 25-50 Alternering av huvudpump</i> måste vara inställd till <i>På kommando</i> [2] eller <i>Vid inkoppling</i> eller <i>På kommando</i> [3]. <i>Växlingshändelse, 25-51 Alterneringshändelse</i> kan vara inställd till vilket som helst av de fyra alternativen.																																
[130 - 138]	Pump 1, stopp - Pump 9, stopp	Den här funktionen är beroende av inställningen i <i>25-06 Antal pumpar</i> . Om denna är <i>Nej</i> [0] refererar Pump 1 till den pump som regleras av reläet RELÄ 1 osv. Om den är <i>Ja</i> [1] refererar Pump 1 till den pump som regleras av frekvensomformaren endast (utan inblandning från något av de inbyggda reläerna) och Pump 2 till den pump som regleras av reläet RELÄ 1. Huvudpumpar med olika varvtal kan inte stoppas i den enklaste kaskadregulatorn. Se nedanstående tabell:																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Inställning i par. 5-1*</th> <th colspan="2">Inställning i 25-06 Antal pumpar</th> </tr> <tr> <th>[0] No</th> <th>[1] Ja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[130] Pump 1, stopp</td> <td>Styrs av RELÄ1 (endast om inte huvudpump)</td> <td>Regleras av frekvensomformaren (kan inte låsas)</td> </tr> <tr> <td>[131] Pump 2, stopp</td> <td>Regleras av RELÄ 2</td> <td>Regleras av RELÄ 1</td> </tr> <tr> <td>[132] Pump 3, stopp</td> <td>Regleras av RELÄ 3</td> <td>Regleras av RELÄ 2</td> </tr> <tr> <td>[133] Pump 4, stopp</td> <td>Regleras av RELÄ 4</td> <td>Regleras av RELÄ 3</td> </tr> <tr> <td>[134] Pump 5, stopp</td> <td>Regleras av RELÄ 5</td> <td>Regleras av RELÄ 4</td> </tr> <tr> <td>[135] Pump 6, stopp</td> <td>Regleras av RELÄ 6</td> <td>Regleras av RELÄ 5</td> </tr> <tr> <td>[136] Pump 7, stopp</td> <td>Regleras av RELÄ 7</td> <td>Regleras av RELÄ 6</td> </tr> <tr> <td>[137] Pump 8, stopp</td> <td>Regleras av RELÄ 8</td> <td>Regleras av RELÄ 7</td> </tr> <tr> <td>[138] Pump 9, stopp</td> <td>Regleras av RELÄ 9</td> <td>Regleras av RELÄ 8</td> </tr> </tbody> </table>	Inställning i par. 5-1*	Inställning i 25-06 Antal pumpar		[0] No	[1] Ja	[130] Pump 1, stopp	Styrs av RELÄ1 (endast om inte huvudpump)	Regleras av frekvensomformaren (kan inte låsas)	[131] Pump 2, stopp	Regleras av RELÄ 2	Regleras av RELÄ 1	[132] Pump 3, stopp	Regleras av RELÄ 3	Regleras av RELÄ 2	[133] Pump 4, stopp	Regleras av RELÄ 4	Regleras av RELÄ 3	[134] Pump 5, stopp	Regleras av RELÄ 5	Regleras av RELÄ 4	[135] Pump 6, stopp	Regleras av RELÄ 6	Regleras av RELÄ 5	[136] Pump 7, stopp	Regleras av RELÄ 7	Regleras av RELÄ 6	[137] Pump 8, stopp	Regleras av RELÄ 8	Regleras av RELÄ 7	[138] Pump 9, stopp	Regleras av RELÄ 9	Regleras av RELÄ 8
Inställning i par. 5-1*	Inställning i 25-06 Antal pumpar																																	
	[0] No	[1] Ja																																
[130] Pump 1, stopp	Styrs av RELÄ1 (endast om inte huvudpump)	Regleras av frekvensomformaren (kan inte låsas)																																
[131] Pump 2, stopp	Regleras av RELÄ 2	Regleras av RELÄ 1																																
[132] Pump 3, stopp	Regleras av RELÄ 3	Regleras av RELÄ 2																																
[133] Pump 4, stopp	Regleras av RELÄ 4	Regleras av RELÄ 3																																
[134] Pump 5, stopp	Regleras av RELÄ 5	Regleras av RELÄ 4																																
[135] Pump 6, stopp	Regleras av RELÄ 6	Regleras av RELÄ 5																																
[136] Pump 7, stopp	Regleras av RELÄ 7	Regleras av RELÄ 6																																
[137] Pump 8, stopp	Regleras av RELÄ 8	Regleras av RELÄ 7																																
[138] Pump 9, stopp	Regleras av RELÄ 9	Regleras av RELÄ 8																																

5-13 Plint 29, digital ingång
Option: Funktion:

[0] *	Ingen drift	Samma alternativ och funktioner som parametergrupp 5-1* <i>Digitala ingångar</i> .
-------	-------------	--

5-14 Plint 32, digital ingång
Option: Funktion:

[0] *	Ingen drift	Samma alternativ och funktioner som parametergrupp 5-1* <i>Digitala ingångar</i> , förutom för <i>Pulsingång</i> .
-------	-------------	--

5-15 Plint 33, digital ingång
Option: Funktion:

[0] *	Ingen drift	Samma alternativ och funktioner som parametergrupp 5-1*, <i>Digitala ingångar</i> .
-------	-------------	---

5-30 Plint 27, digital utgång

Samma alternativ och funktioner som parametergrupp 5-3*.

Option: Funktion:

[0] *	Ingen funktion	
-------	----------------	--

5-40 Funktionsrelä
Option: Funktion:

		Välj tillval för att ange funktionen för reläerna. Val av varje mekaniskt relä utförs i en matrisparameter.
[0] *	Ingen funktion	
[1]	Styrning klar	
[2]	Enhet klar	
[3]	Enhet klar / fjärr	
[4]	Aktivera/ingen varn.	
[5]	VLT kör	
[6]	Kör / ingen varning	
[7]	Kör i omr. / ingen v.	
[8]	Kör på ref./ej varn.	
[9]	Larm	
[10]	Larm eller varning	
[11]	På momentgräns	
[12]	Utanför strömomr.	
[13]	Under ström, låg	
[14]	Över ström, hög	
[15]	Utanför varvtalsomr.	
[16]	Under varvtal, lågt	
[17]	Över varvtal, högt	
[18]	Utanför återk.omr.	
[19]	Under återk., låg	
[20]	Över återk., hög	
[21]	Termisk varning	
[22]	Klar, ej term.varn.	
[23]	Fjärr, klar, ing. term.	
[24]	Klar, spänning OK	
[25]	Reversering	
[26]	Buss OK	
[27]	Momentgräns & stopp	
[28]	Broms, ingen varning	
[29]	Broms klar, inga fel	
[30]	Bromsfel (IGBT)	
[31]	Relä 123	
[32]	Mek. bromsstyrning	
[33]	Säk.stopp aktiverat	
[36]	Styrdord, bit 11	
[37]	Styrdord, bit 12	
[40]	Utanför ref.omr.	
[41]	Under referens, låg	

5-40 Funktionsrelä		
Option:	Funktion:	
[42]	Över ref., hög	
[45]	Busstyrn.	
[46]	Busstyrn., 1 vid t.out	
[47]	Busstyrn., 0 vid t.out	
[51]	MCO-styrning	
[60]	Komparator 0	
[61]	Komparator 1	
[62]	Komparator 2	
[63]	Komparator 3	
[64]	Komparator 4	
[65]	Komparator 5	
[70]	Logisk regel 0	
[71]	Logisk regel 1	
[72]	Logisk regel 2	
[73]	Logisk regel 3	
[74]	Logisk regel 4	
[75]	Logisk regel 5	
[80]	SL, digital utgång A	
[81]	SL, digital utgång B	
[82]	SL, digital utgång C	
[83]	SL, digital utgång D	
[84]	SL, digital utgång E	
[85]	SL, digital utgång F	
[120]	Lokal ref. aktiv	
[121]	Extern ref. aktiv	
[122]	Inget larm	
[123]	Startkmd. aktivt	
[124]	Kör reverserat	
[125]	Enhet i läge Hand	
[126]	Enhet i läge Auto	


5-53 Plint 29, högt ref./återkopplingsvärde		
Range:	Funktion:	
100.000 N/A*	[-999999.999 - 999999.999 N/A]	Ange det höga referensvärdet [v/m] för motorns axelvarvtal och det höga återkopplingsvärdet, se även 5-58 Plint 33, högt ref./återkopplingsvärde.

6.2.6 6-** Analog In/Ut

Parametergrupp för att konfigurera analog ingång och utgång.

6-00 Spänn.för. 0, tidsgräns		
Range:	Funktion:	
10 s*	[1 - 99 s]	Ange perioden för Spänn.för. 0, tidsgräns. Spänn.för. 0, tidsgräns är aktiv för analoga ingångar, dvs. plint 53 eller plint 54 och används som referens- eller återkopplingskällor. Om värdet för referenssignalen på den valda strömingången faller under 50 % av värdet i 6-10 Plint 53, låg spänning, 6-12 Plint 53, svag ström, 6-20 Plint 54, låg spänning eller 6-22 Plint 54, svag ström under längre tid än den som ställts in i 6-00 Spänn.för. 0, tidsgräns, kommer funktionen som valts i 6-01 Spänn.för. 0, tidsg.funktion att aktiveras.

6-01 Spänn.för. 0, tidsg.funktion		
Option:	Funktion:	
		Välj timeout-funktion. Funktionen som är angiven i 6-01 Spänn.för. 0, tidsg.funktion aktiveras om insignalen på plint 53 eller 54 ligger under 50 % av värdet i 6-10 Plint 53, låg spänning, 6-12 Plint 53, svag ström, 6-20 Plint 54, låg spänning eller 6-22 Plint 54, svag ström i en tidsperiod som definierats i 6-00 Spänn.för. 0, tidsgräns. Om flera timeouter sker samtidigt, prioriterar frekvensomformaren timeoutfunktionerna enligt följande: <ol style="list-style-type: none"> 6-01 Spänn.för. 0, tidsg.funktion 8-04 Tidsg.funktion för styrord Du kan välja mellan följande alternativ för frekvensomformarens utfrekvens: <ul style="list-style-type: none"> [1] frysas vid aktuellt värde [2] tvångsstyras till stopp [3] tvångsstyras till joggvarvtal [4] tvångsstyras till max. varvtal [5] tvångsstyras till stopp och tripp
[0] *	Av	
[1]	Frys utgång	
[2]	Stopp	
[3]	Jogg	
[4]	Maxvarvtal	
[5]	Stopp och tripp	



6-10 Plint 53, låg spänning		
Range:	Funktion:	
0.07 V* [0.00 - par. 6-11 V]	Ange värdet för låg spänning. Det här värdet för skalning av analoga ingångar ska motsvara det lägsta värdet för referens/återkoppling, som har ställts in i 6-14 Plint 53, lågt ref./återkopplingsvärde.	

6-11 Plint 53, hög spänning		
Range:	Funktion:	
10.00 V* [par. 6-10 - 10.00 V]	Ange värdet för hög spänning. Detta skalningsvärde för analoga ingångar bör motsvara det höga referens-/återkopplingsvärde som anges i 6-15 Plint 53, högt ref./återkopplingsvärde.	

6-14 Plint 53, lågt ref./återkopplingsvärde		
Range:	Funktion:	
0.000 N/A* [-999999.999 - 999999.999 N/A]	Ange värdet för skalning av analoga ingångar som motsvarar den låga spänning/låga ström som anges i 6-10 Plint 53, låg spänning och 6-12 Plint 53, svag ström.	

6-15 Plint 53, högt ref./återkopplingsvärde		
Range:	Funktion:	
50.000 N/A* [-999999.999 - 999999.999 N/A]	Ange det värde för skalning av analoga ingångar som motsvarar det högsta värdet för spänning/ström, som har ställts in i 6-11 Plint 53, hög spänning och 6-13 Plint 53, stark ström.	

6-20 Plint 54, låg spänning		
Range:	Funktion:	
0.07 V* [0.00 - par. 6-21 V]	Ange värdet för låg spänning. Det här värdet för skalning av analoga ingångar ska motsvara det lägsta värdet för referens/återkoppling, som har ställts in i 6-24 Plint 54, lågt ref./återkopplingsvärde.	

6-21 Plint 54, hög spänning		
Range:	Funktion:	
10.00 V* [par. 6-20 - 10.00 V]	Ange värdet för hög spänning. Detta skalningsvärde för analoga ingångar bör motsvara det höga referens-/återkopplingsvärde som anges i 6-25 Plint 54, högt ref./återkopplingsvärde.	

6-24 Plint 54, lågt ref./återkopplingsvärde		
Range:	Funktion:	
0.000 N/A* [-999999.999 - 999999.999 N/A]	Ange värdet för skalning av analoga ingångar som motsvarar värdet för låg spänning/låg ström som har ställts in i 6-20 Plint 54, låg spänning och 6-22 Plint 54, svag ström.	

6-25 Plint 54, högt ref./återkopplingsvärde		
Range:	Funktion:	
100.000 N/A* [-999999.999 - 999999.999 N/A]	Ange det värde för skalning av analoga ingångar som motsvarar det högsta värdet för spänning/ström, som har ställts in i 6-21 Plint 54, hög spänning och 6-23 Plint 54, stark ström.	

6-50 Plint 42, utgång		
Option:	Funktion:	
[0] *	Ingen funktion	
[100]	Utfrekvens	0 - 100 Hz, (0-20 mA)
[101]	Referens	Minimireferens - Maximireferens, (0-20 mA)
[102]	Återkoppling	-200 % till +200 % av 20-14 Maximum Reference/Feedb., (0-20 mA)
[103]	Motorström	0 - Växelriktar max. Ström (16-37 Maximal ström, växelriktare), (0-20 mA)

6-50 Plint 42, utgång		
Option:	Funktion:	
[104]	Mom. i förh t gräns	0 - Momentgräns (4-16 Momentgräns, motordrift), (0-20 mA)
[105]	Moment i förh t nom.	0 - Nominellt motormoment, (0-20 mA)
[106]	Effekt	0 - Nominell motoreffekt, (0-20 mA)
[107] *	Varvtal	0 - Motorvarvtal, övre gräns (4-13 Motorvarvtal, övre gräns [rpm] och 4-14 Motorvarvtal, övre gräns [Hz]), (0-20 mA)
[113]	Utök. återkoppling 1	0 - 100 %, (0-20 mA)
[114]	Utök. återkoppling 2	0 - 100 %, (0-20 mA)
[115]	Utök. återkoppling 3	0 - 100 %, (0-20 mA)
[130]	Utfrekvens 4-20 mA	0 - 100 Hz
[131]	Referens 4-20 mA	Minimireferens - Maximireferens
[132]	Återkoppli. 4-20 mA	-200 % till +200 % av 20-14 Maximum Reference/Feedb.
[133]	Motorström 4-20 mA	0 - Växelriktar max. ström (16-37 Maximal ström, växelriktare)
[134]	Mom.% gr. 4-20 mA	0 - Momentgräns (4-16 Momentgräns, motordrift)
[135]	Mom.% nom 4-20 mA	0 - Märkmoment motor
[136]	Effekt 4-20 mA	0 - Nominell motoreffekt
[137]	Varvtal 4-20 mA	0 - Varvtal, övre gräns (4-13 och 4-14)
[139]	Busstymn.	0 - 100 %, (0-20 mA)
[140]	Busstymn. 4-20 mA	0 - 100%
[141]	Busst. t.o.	0 - 100 %, (0-20 mA)
[142]	Busst. 4-20 mA t.o.	0 - 100%
[143]	Utök. återkoppling 1 4-20mA	0 - 100%
[144]	Utök. återkoppling 2 4-20mA	0 - 100%
[145]	Utök. återkoppling 3 4-20mA	0 - 100%

OBS!

Värden för att ställa in Minimireferens finns för Utan återkoppling i 3-02 Minimireferens och för Med återkoppling i 20-13 Minimum Reference/Feedb.. Värden för Maximireferens finns för utan återkoppling i 3-03 Maximireferens och i 20-14 Maximum Reference/Feedb. för Med återkoppling.

6-51 Plint 42, utgång min-skala		
Range:	Funktion:	
0.00 %* [0.00 - 200.00 %]	Skala den minimala utgången (0 eller 4 mA) för den analoga signalen vid plint 42. Ställ in värdet som en procent av det fullständiga intervallet på variabeln som väljs i 6-50 Plint 42, utgång.	

6-52 Plint 42, utgång max-skala		
Range:	Funktion:	
100.00 %* [0.00 - 200.00 %]	Skala den maximala utgången (20 mA) för den analoga signalen vid plint 42. Ställ in värdet som en procent av det fullständiga intervallet på variabeln som väljs i 6-50 Plint 42, utgång.	
Det är möjligt att få ett värde som är lägre än 20 mA vid full skala genom att programmera värden > 100 % och använda en formel enligt följande:		

$20 \text{ mA} / \text{önskad maximal ström} \times 100 \%$

i.e. $10 \text{ mA} : \frac{20 \text{ mA}}{10 \text{ mA}} \times 100 \% = 200 \%$


EXEMPEL 1:

Variabelvärde = UTFREKVENS, intervall = 0-100 Hz

Intervall som behövs för utgång = 0-50 Hz

Utsignal 0 eller 4 mA behövs vid 0 Hz (0 % av intervallet) - ställ in 6-51 Plint 42, utgång min-skala till 0 %


Utsignal 20 mA behövs vid 50 Hz (50 % av intervallet) - ställ in 6-52 Plint 42, utgång max-skala till 50 %



EXEMPEL 2:

Variabel= ÅTERKOPPLING, intervall = -200 % till +200 %


Intervall som behövs för utgång = 0-100 %
 Utsignal 0 eller 4 mA behövs vid 0 % (50 % av intervall) -
 ställ in 6-51 Plint 42, utgång min-skala till 50 %.
 Utsignal 20 mA behövs vid 100 % (75 % av intervall) - ställ
 in 6-52 Plint 42, utgång max-skala till 75 %.



130BA856.10

EXEMPEL 3:

Variabelvärde= REFERENS, område= Min ref - Max ref
 Intervall som behövs för utgång = Min ref (0 %) - Max ref
 (100 %), 0-10 mA
 Utsignal 0 eller 4 mA behövs vid Min ref. - ställ in 6-51 Plint
 42, utgång min-skala till 0 %
 Utsignal 10 mA behövs vid Max ref. (100 % av intervall) -
 ställ in 6-52 Plint 42, utgång max-skala till 200 %
 (20 mA / 10 mA x 100 % = 200 %).



130BA857.10

6.2.7 Frekvensomformare med återkoppling, 20-**

Den här parametergruppen används för att konfigurera PID-regulator med återkoppling som reglerar enhetens utfrekvens på frekvensomformaren.

20-12 Enhet för referens/återkoppling	
Option:	Funktion:

20-21 Börvärde 1		
Range:		Funktion:
0.000 ProcessCtrlUnit*	[-999999.999 - 999999.999 ProcessCtrlUnit]	Börvärde 1 används i läget med återkoppling för att ange en börvärdesreferens som används av frekvensomformarens PID-regulator. Se beskrivningen av 20-20 Återkopplingsfunktion. OBS! Börvärdesreferensen som anges här läggs till andra referenser som eventuellt är aktiverade (se parametergrupp 3-1*).

6

20-81 Normal/inv. PID-reglering		
Option:		Funktion:
[0] *	Normalt	
[1]	Inverterat	Normal [0] får frekvensomformarens utfrekvens att minska när återkopplingen är större än börvärdesreferensen. Detta är vanligt för tryckreglerade tillämpningar för tilluftsfläktar och pumpar. Inverterat [1] får frekvensomformarens utfrekvens att öka när återkopplingen är större än börvärdesreferensen.

20-82 PID-startvarvtal [RPM]		
Range:		Funktion:
0 RPM*	[0 - par. 4-13 RPM]	När frekvensomformaren först startas rampar den inledningsvis upp till utvarvtalet i läget utan återkoppling, efter den aktiva uppramptiden. När det utvarvtal som har programmerats här uppnås, växlar frekvensomformaren automatiskt till läget med återkoppling och PID-regulatorn börjar fungera. Detta är användbart i applikationer där den drivna belastningen först snabbt måste accelereras till ett minimivarvtal vid start. OBS! Den här parametern visar endast om 0-02 Enhet för motorvarvtal har ställts in till [0], v/m.

20-93 Prop. först. för PID		
Range:		Funktion:
0.50 N/A*	[0.00 - 10.00 N/A]	

Om (Fel x Förstärkning) hoppar med ett värde som är lika med vad som ställts in i 20-14 *Maximum Reference/Feedb.* kommer PID-regulatorn att ändra utvarvtalet till det som är inställt i 4-13 *Motorvarvtal, övre gräns [rpm]*/ 4-14 *Motorvarvtal, övre gräns [Hz]* men är i praktiken förstas begränsad av denna inställning.
Det proportionella bandet (fel som orsakar att uteffekt ändras från 0-100 %) kan beräknas genom formeln:

$$\left(\frac{1}{\text{Proportionell Förstärkning}}\right) \times (\text{Max. Referens})$$

OBS!

Ange alltid det önskade värdet för 20-14 *Maximum Reference/Feedb.* innan värdena för PID-regulatorn i i parametergrupp 20-9* anges.

6

20-94 PID-integraltid		
Range:	Funktion:	
20.00 s*	[0.01 - 10000.00 s]	Över tiden ackumulerar integratorn ett bidrag till uteffekten från PID-regulatorn så länge som det finns en avvikelse mellan Referens/Börvärde och återkopplingssignaler. Bidraget är proportionellt mot storleken på avvikelsen. Detta säkerställer att avvikelsen (felet) går mot noll. Snabb återkoppling på avvikeser fås när integraltiden ställs in på ett lågt värde. Om du ställer in den för lågt kan dock styrningen bli instabil Värdeuppsättningen är den tid som integreringen behöver för att lägga till samma bidrag som den proportionella delen för en given avvikelse. Om värdet ställs in på 10 000 kommer regulatorn att fungera som en rent proportionell regulator med ett P-band baseat på värdet som ställts in i 20-93 <i>Prop. först. för PID</i> . Om ingen avvikelse kan uppmätas kommer uteffekten från den proportionella regulatorn att vara 0.

6.2.8 22-** Övrigt

Den här gruppen innehåller parametrar som används för att övervaka vatten-/spillvattentillämpningar.

22-20 Autoinst. av låg effekt		
Start av automatisk konfiguration av effektdata för Effektjustering vid Ej flöde.		
Option:	Funktion:	
[0] *	Av	
[1]	Aktiverad	När parametern är inställd på <i>Aktiverad</i> , aktiveras en automatisk konfigurationssekvens som automatiskt anger varvtalet till cirka 50 och 85 % av det nominella motorvarvtalet (4-13 <i>Motorvarvtal, övre gräns [rpm]</i> ,

22-20 Autoinst. av låg effekt		
Start av automatisk konfiguration av effektdata för Effektjustering vid Ej flöde.		
Option:	Funktion:	
		4-14 <i>Motorvarvtal, övre gräns [Hz]</i>). Vid de två varvtalen uppmäts och lagras effektförbrukningen automatiskt. Innan Autoinst. av låg effekt aktiveras:
	1.	Skapa ett tillstånd utan flöde genom att stänga alla ventiler
	2.	Frekvensomformaren måste vara inställd på Utan återkoppling (1-00 <i>Konfigurationsläge</i>). Observera att det är viktigt att också ställa i 1-03 <i>Momentegenskaper</i> .

OBS!

Automatisk konfiguration måste utföras när systemet har uppnått normal drifttemperatur!

OBS!

Det är viktigt att 4-13 *Motorvarvtal, övre gräns [rpm]* eller 4-14 *Motorvarvtal, övre gräns [Hz]* har ställts in på motorns maximala driftvarvtal!

Det är viktigt att den automatiska konfigurationen utförs innan den integrerade PI-regulatorn konfigureras, eftersom inställningarna återställs när Med återkoppling ändras till Utan återkoppling i 1-00 *Konfigurationsläge*.

OBS!

Utför optimeringen med samma inställningar i 1-03 *Momentegenskaper*, som för drift efter optimeringen.

22-21 Detekt. låg effekt		
Option:	Funktion:	
[0] *	Inaktiverad	
[1]	Aktiverad	Om Aktiverad väljs måste idrifttagningen av Detekt. låg effekt utföras för att ställa in parametrarna i grupp 22-3* för korrekt drift!

22-22 Detekt. lågt varvtal		
Option:	Funktion:	
[0] *	Inaktiverad	
[1]	Aktiverad	Välj Aktiverad för att detektera när motorn körs med ett varvtal som har ställts in i 4-11 <i>Motorvarvtal, nedre gräns [rpm]</i> eller 4-12 <i>Motorvarvtal, nedre gräns [Hz]</i> .

22-23 Inget flöde, funktion		
Vanliga åtgärder för Detekt. låg effekt och Detekt. lågt varvtal (enskilda val är inte möjliga).		
Option:		Funktion:
[0] *	Av	
[1]	Energisparläge	Frekvensomformaren går över i energisparläge när ett lcke-flödes-villkor känns av. Se paramtergrupp 22-4* för programmeringsalternativ för energisparläge.
[2]	Varning	Frekvensomformaren fortsätter att köras men en lcke-flödes-varning [W92] aktiveras. En digital utgång på frekvensomformaren eller en seriell kommunikationsbuss kan skicka en varning till annan utrustning.
[3]	Larm	Frekvensomformaren stoppas och aktiverar ett lcke-flödes-larm [A 92]. En digital utgång på frekvensomformaren eller en seriell kommunikationsbuss kan skicka en varning till annan utrustning.

OBS!

Ställ inte in 14-20 Återställningsläge, på [13] Obegr. autoåterst., när 22-23 Inget flöde, funktion är inställd på [3] Alarm. Om du gör så kommer frekvensomformaren att kontinuerligt växla mellan drift och stopp när en lcke-flödes-varning känns av.

OBS!

Om frekvensomformaren är utrustad med en konstant varvtalsförbikoppling med en automatisk förbikopplingsfunktion som utför förbikopplingen om frekvensomformaren upplever fast larmvillkor, ska den automatiska förbikopplingsfunktionen inaktiveras, om [3] Larm väljs som lcke-flödes-funktion.

22-24 Inget flöde, fördr.		
Range:		Funktion:
10 s*	[1 - 600 s]	Ange under hur lång tid låg effekt/lågt varvtal måste detekteras för att signalen för åtgärder ska aktiveras. Om detekteringen upphör innan timern löper ut kommer timern att återställas.

22-26 Torrkörning, funktion		
Välj önskad åtgärd vid torrkörning pumpdrift.		
Option:		Funktion:
[0] *	Av	
[1]	Varning	Frekvensomformaren fortsätter köras men aktiverar en torrkörningsvarning [W93]. En digital utgång på frekvensomformaren eller en seriell kommunikationsbuss kan skicka en varning till annan utrustning.
[2]	Larm	Frekvensomformaren stoppas och aktiverar ett torrkörningslarm [A93]. En digital utgång på

22-26 Torrkörning, funktion		
Välj önskad åtgärd vid torrkörning pumpdrift.		
Option:		Funktion:
		frekvensomformaren eller en seriell kommunikationsbuss kan skicka en varning till annan utrustning.

OBS!

Detekt. låg effekt måste vara Aktiverad (22-21 Detekt. låg effekt) och ha tagits i drift (med hjälp av antingen paramtergrupp 22-3*, Inget flöde, effektopt. eller 22-20 Autoinst. av låg effekt) för att detektering av torrkörning ska kunna användas.

OBS!

Ställ inte in 14-20 Återställningsläge, på [13] Obegr. autoåterst., när 22-26 Torrkörning, funktion är inställd på [2] Larm. Om du gör så kommer frekvensomformaren att kontinuerligt växla mellan drift och stopp när ett torrkörningsvillkor känns av.

OBS!

Om frekvensomformaren är utrustad med en konstant varvtalsförbikoppling med en automatisk förbikopplingsfunktion som utför förbikopplingen om frekvensomformaren upplever fast larmvillkor, ska den automatiska förbikopplingsfunktionen inaktiveras, om [2] Larm eller [3] Man. Återställningslarm väljs som torrkörningsfunktion.

22-27 Torrkörning, fördr.		
Range:		Funktion:
10 s*	[0 - 600 s]	Anger under hur lång tid torrkörningstillståndet måste vara aktivt innan en varning eller ett larm aktiveras.

22-30 Inget flöde, effekt		
Range:		Funktion:
0.00 kW*	[0.00 - 0.00 kW]	Avläsning av beräknad effekt för inget flöde vid faktiskt varvtal. Om effekten sjunker till displayvärdet identifierar frekvensomformaren tillståndet som en situation med Inget flöde.

22-31 Effektkorrigeringsfaktor		
Range:		Funktion:
100 %*	[1 - 400 %]	Gör korrigeringar för den beräknade effekten vid 22-30 Inget flöde, effekt. Om Inget flöde detekteras, när det inte ska detekteras, ska inställningen minska. Om Inget flöde däremot inte detekteras, när det ska detekteras, ska inställningen öka till mer än 100 %.

22-32 Lågt varvtal [RPM]		
Range:	Funktion:	
0 RPM*	[0 - par. 22-36 RPM]	Ska användas om <i>0-02 Enhet för motorvarvtal</i> har ställts in till varv/minut (parametern syns inte om Hz har valts). Ställ in använt varvtal för 50 %-nivån. Funktionen används för att lagra värden som behövs för att optimera Inget flöde, detekt.

22-33 Lågt varvtal [Hz]		
Range:	Funktion:	
0 Hz*	[0.0 - par. 22-37 Hz]	Ska användas om <i>0-02 Enhet för motorvarvtal</i> har ställts in till Hz (parametern syns inte om varv/minut har valts). Ställ in använt varvtal för 50 %-nivån. Funktionen används för att lagra värden som behövs för att optimera Inget flöde, detekt.

22-34 Lågt varvtal, effekt [kW]		
Range:	Funktion:	
0 kW*	[0.00 - 0.00 kW]	Ska användas om <i>0-03 Regionala inställningar</i> har ställts in till Internationellt (parametern syns inte om USA har valts). Ställ in effektförbrukningen på varvtalsnivån 50 %. Funktionen används för att lagra värden som behövs för att optimera Inget flöde, detekt.

22-35 Lågt varvtal, effekt [HK]		
Range:	Funktion:	
0 hp*	[0.00 - 0.00 hp]	Ska användas om <i>0-03 Regionala inställningar</i> har ställts in för USA (parametern syns inte om Internationellt har valts). Ställ in effektförbrukningen på varvtalsnivån 50 %. Funktionen används för att lagra värden som behövs för att optimera Inget flöde, detekt.

22-36 Högt varvtal [RPM]		
Range:	Funktion:	
0 RPM*	[0 - par. 4-13 RPM]	Ska användas om <i>0-02 Enhet för motorvarvtal</i> har ställts in till varv/minut (parametern syns inte om Hz har valts). Ställ in använt varvtal för 85 %-nivån. Funktionen används för att lagra värden som behövs för att optimera Inget flöde, detekt.

22-37 Högt varvtal [Hz]		
Range:	Funktion:	
0.0 Hz*	[0.0 - par. 4-14 Hz]	Ska användas om <i>0-02 Enhet för motorvarvtal</i> har ställts in till Hz

22-37 Högt varvtal [Hz]		
Range:	Funktion:	
		(parametern syns inte om varv/minut har valts). Ställ in använt varvtal för 85 %-nivån. Funktionen används för att lagra värden som behövs för att optimera Inget flöde, detekt.

22-38 Högt varvtal, effekt [kW]		
Range:	Funktion:	
0 kW*	[0.00 - 0.00 kW]	Ska användas om <i>0-03 Regionala inställningar</i> har ställts in till Internationellt (parametern syns inte om USA har valts). Ställ in effektförbrukningen på varvtalsnivån 85 %. Funktionen används för att lagra värden som behövs för att optimera Inget flöde, detekt.

22-39 Högt varvtal, effekt [HK]		
Range:	Funktion:	
0 hp*	[0.00 - 0.00 hp]	Ska användas om <i>0-03 Regionala inställningar</i> har ställts in för USA (parametern syns inte om Internationellt har valts). Ställ in effektförbrukningen på varvtalsnivån 85 %. Funktionen används för att lagra värden som behövs för att optimera Inget flöde, detekt.

22-40 Minsta körtid		
Range:	Funktion:	
10 s*	[0 - 600 s]	Ange önskad minsta körtid för motorn efter ett startkommando (digital ingång eller buss) innan Energisparläge aktiveras.

22-41 Minsta vilotid		
Range:	Funktion:	
10 s*	[0 - 600 s]	Ange önskad minimitid för upprätthållande av Energisparläge. Detta åsidosätter alla återstartsvillkor.

22-42 Återstartsvarvtal [RPM]		
Range:	Funktion:	
0 RPM*	[par. 4-11 - par. 4-13 RPM]	Ska användas om <i>0-02 Enhet för motorvarvtal</i> har ställts in till varv/minut (parametern syns inte om Hz har valts). Ska endast användas om <i>1-00 Konfigurationsläge</i> har ställts in till Utan återkoppling och varvtalsreferensen anges av en extern regulator. Ange det referensvarvtal vid vilket Energisparläge ska avbrytas.

22-43 Återstartsvarvtal [Hz]		
Range:	Funktion:	
0 Hz* [par. 4-12 - par. 4-14 Hz]	Ska användas om 0-02 Enhet för motorvarvtal har ställts in till Hz (parametern syns inte om varv/minut har valts). Ska endast användas om 1-00 Konfigurationsläge har ställts in till Utan återkoppling och varvtalsreferensen anges av en extern regulator som reglerar trycket. Ange det referensvarvtal vid vilket Energisparläge ska avbrytas.	

22-44 Återstart, ref./ÅK-skillnad		
Range:	Funktion:	
10 %* [0 - 100 %]	Ska endast användas om 1-00 Konfigurationsläge har ställts in till Med återkoppling och den integrerade PI-regulatorn används för att reglera trycket. Ställ in det tillåtna tryckfallet i procent av börvärdet för trycket (Pset) innan Energisparläge avbryts. OBS! Om detta används i en applikation där den integrerade PI-regulatorn har ställts in till inverterad reglering i 20-71 Optimeringsläge kommer värdet i 22-44 Återstart, ref./ÅK-skillnad att läggas till automatiskt.	

22-45 Börvärdesökning		
Range:	Funktion:	
0 %* [-100 - 100 %]	Ska endast användas om 1-00 Konfigurationsläge har ställts in till Med återkoppling och den integrerade PI-regulatorn används. I system med konstant tryckreglering är det fördelaktigt att öka trycket i systemet innan motorn stoppas. Detta förlänger tiden under vilken motorn stoppas och hjälper till att förhindra tätt förekommande starter/stopp. Ställ in önskat övertryck/önskad temperatur i procent av börvärdet för trycket (Pset)/temperaturen innan Energisparläge aktiveras. Om inställningen är 5 % blir tryckökningen Pset*1,05. Negativa värden kan exempelvis användas för kyltorsreglering där en negativ ändring krävs.	

22-46 Max. ökningstid		
Range:	Funktion:	
60 s* [0 - 600 s]	Ska endast användas om 1-00 Konfigurationsläge har ställts in till Med återkoppling och den integrerade PI-regulatorn används för att reglera trycket. Ställ in den maximala tid under vilken ökningsläge ska tillåtas. Om den inställda tiden	

22-46 Max. ökningstid		
Range:	Funktion:	
	överskrids aktiveras Energisparläge, även om den inställda tryckökningen inte har uppnåtts.	

22-50 Kurvslut, funktion		
Option:	Funktion:	
[0] * Av	Övervakning av kurvslut är inte aktivt.	
[1]	Varning	Frekvensomformare fortsätter köra men aktiverar en kurvslutsvarning [W94]. En digital utgång på frekvensomformaren eller en seriell kommunikationsbuss kan skicka en varning till annan utrustning.
[2]	Larm	Frekvensomformare fortsätter köra men aktiverar ett kurvslutsalarm [A94]. En digital utgång på frekvensomformaren eller en seriell kommunikationsbuss kan skicka en varning till annan utrustning.

OBS!

Automatisk omstart återställer larmet och startar om systemet.

OBS!

Ställ inte in 14-20 Återställningsläge, på [13] Obegr. autoåterst., när 22-50 Kurvslut, funktion är inställd på [2] Larm. Om du gör så kommer frekvensomformaren kontinuerligt att växla mellan drift och stopp när ett kurvslutsvillkor känns av.

OBS!

Om frekvensomformaren är utrustad med en konstant varvtalsförbikoppling med en automatisk förbikopplingsfunktion som utför förbikopplingen om frekvensomformaren upplever fast larmvillkor, ska den automatiska förbikopplingsfunktionen inaktiveras, om [2] Larm eller [3] Man. återställningslarm väljs som kurvslutsfunktion.


22-51 Kurvslut, fördr.		
Range:	Funktion:	
10 s* [0 - 600 s]	När ett kurvslutstillstånd detekteras, aktiveras en timer. När den tid som har ställts in i den här parametern löper ut, och kurvslutstillståndet har varit stabilt under hela perioden, aktiveras den funktion som har ställts in i 22-50 Kurvslut, funktion funktion. Om tillståndet upphör innan timern löper ut, återställs timern.	

22-80 Flödeskompensation		
Option:	Funktion:	
[0] *	Inaktiverad	[0] <i>Inaktiverad</i> : Börvärdeskompensationen är inte aktiv.
[1]	Aktiverad	[1] <i>Aktiverad</i> : Börvärdeskompensationen är aktiv. När den här parametern är aktiv, är den flödeskompenserande börvärdesfunktionen aktiv.


22-81 Skattning av kvadratisk-linjär kurva		
Range:	Funktion:	
100 %*	[0 - 100 %]	Exempel 1: Justering av den här parametern innebär att formen på styrkurvan kan justeras. 0 = Linjär 100 % = idealisk form (teoretiskt).


OBS!

Visas inte vid kaskadkörning.



130BA388.11

22-82 Arbetsgränsberäkning	
Option:	Funktion:
	Exempel 1: Varvtal vid systemdesignsarbetsgränsen är känd:  <p>I faktabladet som visar karaktäristik för den specifika utrustningen vid olika varvtal kan man genom att läsa rakt över från punkten H_{DESIGN} och punkten Q_{DESIGN} hitta punkt A, som motsvarar systemdesignsarbetsgränsen. Pumpegenskaperna vid den här punkten bör identifieras och associerad hastighet bör programmeras. Att stänga ventilerna och justera varvtalet tills H_{MIN} har uppnåtts gör att varvtalet vid ickeflödespunkten kan identifieras.</p>

22-82 Arbetsgränsberäkning	
Option:	Funktion:
	Justering av 22-81 <i>Skattning av kvadratisk-linjär kurva</i> innebär att formen på styrkurvan sedan kan justeras oändligt. Exempel 2: Varvtalet vid systemarbetsdesigngränsen är inte känt: När hastigheten vid systemdesignsarbetsgränsen är okänd, måste en annan referenspunkt på kontrollkurvan bestämmas med hjälp av databladet. Genom att titta på kurvan för det nominella varvtalet och genom att plotta designtrycket (H_{DESIGN} , punkt C) kan flödet vid trycket Q_{RATED} avgöras. På samma sätt genom att plotta designflödet (Q_{DESIGN} , punkt D) kan trycket H_D vid detta flöde avgöras. Att känna till dessa två punkter på pumpkurvan, längs med H_{MIN} som beskrivs ovan gör att frekvensomformaren kan beräkna referenspunkten B och sålunda plotta styrkurvan som också kommer att innehålla systemdesignsarbetsgränsen A. 
[0] *	Inaktiverad [0]: Arbetsgränsberäkningen är inte aktiv. Att användas om hastigheten vid designpunkten är känd (se tabellen ovan).
[1]	Aktiverad [1]: Arbetsgränsberäkningen är aktiv. När parametern är aktiv går det att beräkna den okända systemdesignsarbetsgränsen vid hastigheten 50/60 Hz från de ingångsdata som angetts i 22-83 <i>Varvtal vid inget flöde [RPM]</i> , 22-84 <i>Varvtal vid inget flöde [Hz]</i> , 22-87 <i>Tryck vid varvtal utan flöde</i> , 22-88 <i>Tryck vid nominellt varvtal</i> , 22-89 <i>Flöde vid designgräns</i> och 22-90 <i>Flöde vid nom. varvtal</i> .

22-84 Varvtal vid inget flöde [Hz]		
Range:	Funktion:	
50.0 Hz*	[0.0 - par. 22-86 Hz]	Upplösning 0,033 Hz. Motorvarvtalet vid vilket flödet effektivt har stoppats och minimetrycket H_{MIN} uppnås ska anges här i Hz. Hastigheten kan även anges i varv/minut i 22-83 <i>Varvtal vid inget flöde [RPM]</i> . Varv/minut används i 0-02 <i>Enhet för motorvarvtal</i> och då ska även 22-86 <i>Varvtal vid designgräns [Hz]</i> användas. Att stänga ventilerna och minska varvtalet tills minimetrycket H_{MIN} uppnås avgör detta värde.

22-85 Varvtal vid designgräns [RPM]		
Range:		Funktion:
1500. RPM*	[par. 22-83 - 60000. RPM]	Upplösning, 1 varv/minut. Visas endast när 22-82 <i>Arbetsgränsberäkning</i> är inställd på <i>Inaktiverad</i> . Hastigheten på motorn när systemdesignsarbetsgränsen uppnås ska anges i varv/minut. Alternativt kan hastigheten anges i Hz i 22-86 <i>Varvtal vid designgräns [Hz]</i> . Varv/minut används i 0-02 <i>Enhet för motorvarvtal</i> och då ska även 22-83 <i>Varvtal vid inget flöde [RPM]</i> användas.

22-86 Varvtal vid designgräns [Hz]		
Range:		Funktion:
50/60.0 Hz*	[par. 22-84 - par. 4-19 Hz]	Upplösning 0,033 Hz. Visas endast när 22-82 <i>Arbetsgränsberäkning</i> är inställd på <i>Inaktiverad</i> . Hastigheten på motorn då systemdesignsarbetsgränsen nås, ska här anges i Hz. Hastigheten kan även anges i varv/minut i 22-85 <i>Varvtal vid designgräns [RPM]</i> . Varv/minut används i 0-02 <i>Enhet för motorvarvtal</i> och då ska även 22-83 <i>Varvtal vid inget flöde [RPM]</i> användas.

22-87 Tryck vid varvtal utan flöde		
Range:		Funktion:
0.000 N/A*	[0.000 - par. 22-88 N/A]	Ange trycket H_{MIN} som stämmer överens med varvtalet vid inget flöde i referens-/återkopplingsenheterna.

Se också 22-82 *Arbetsgränsberäkning* punkt D.

22-88 Tryck vid nominellt varvtal		
Range:		Funktion:
999999.999 N/A*	[par. 22-87 - 999999.999 N/A]	Ange det värdet som motsvarar trycket vid nominellt varvtal i referens/återkopplingsenheterna. Det här värdet kan definieras med hjälp av pumpens datablad.

22-83 Varvtal vid inget flöde [RPM]		
Range:		Funktion:
300. RPM*	[0 - par. 22-85 RPM]	Upplösning, 1 varv/minut. Hastigheten på motorn då flödet är noll och minimitrycket H_{MIN} uppnås, ska anges här i varv/minut. Alternativt kan hastigheten anges i Hz i 22-84 <i>Varvtal vid inget flöde [Hz]</i> . Varv/minut används i 0-02 <i>Enhet för motorvarvtal</i> och då ska även 22-85 <i>Varvtal vid designgräns [RPM]</i>

22-83 Varvtal vid inget flöde [RPM]		
Range:		Funktion:
		användas. Att stänga ventilerna och minska varvtalet tills minimitrycket H_{MIN} uppnås avgör detta värde.

Se också 22-82 *Arbetsgränsberäkning* punkt C.

22-90 Flöde vid nom. varvtal		
Range:		Funktion:
0.000 N/A*	[0.000 - 999999.999 N/A]	Ange värdet som motsvarar flödet vid nominellt varvtal. Det här värdet kan definieras med hjälp av pumpens datablad.

6.2.9 23-0* Tidsstyrda åtgärder

Använd *Tidsstyrda åtgärder* för åtgärder som behöver utföras dagligen eller varje vecka, till exempel olika referenser för arbetstimmar/lediga timmar. Det går att programmera upp till 10 tidsstyrda åtgärder i frekvensomformaren. Numret för en tidsstyrd åtgärd väljs i listan när parametergruppen 23-0* från LCP. 23-00 *TILL*, 23-04 *Inträffar* och ange sedan numret på den tidsstyrda åtgärden. Varje tidsstyrd åtgärd delas in i en *TILL*-tid och en *FRÅN*-tid, då två olika åtgärder kan utföras.

Klockstyrningen (parametergrupp 0-7* *Klockinställningar*) för Tidsstyrda åtgärder kan åsidosättas från *Tidsstyrda åtgärder, auto* (klockstyrd) till *Tidsstyrda åtgärder, inaktiv, Konstant åtgärd AV* eller *Konstant åtgärd PÅ* antingen i *T-08 Timed Actions Mode* eller med kommandon som gäller för de digitala ingångarna ([68] *Tidsstyrda åtgärder, inaktiv*, [69] *Konstant åtgärd AV* eller [70] *Konstant åtgärd PÅ* i parametergrupp 5-1* *Digitala ingångar*).

Displayraderna 2 och 3 i LCP visar statusen för läget Tidsstyrda åtgärder (0-23 *Displayrad 2, stor* och 0-24 *Displayrad 3, stor*, inställning [1643] *Status för tidsstyrda åtgärder*. [1243] *Status för tidsstyrda åtgärder*).

OBS!

En ändring i läget via digitala ingångar kan endast ske om *T-08 Timed Actions Mode* är inställd på [0] *Tidsstyrd åtgärd, auto*.

Om kommandon appliceras samtidigt på de digitala ingångarna för Konstant AV och Konstant PÅ, kommer läget *Tidsstyrd åtgärd* ändras till *Tidsstyrd åtgärd, auto* och de två kommandona åsidosätt.

Om *0-70 Ange datum och tid* inte ställs in eller om frekvensomformaren ställs in i läge HAND eller AV (via LCP), ändras läge *Tidsstyrd åtgärd* till *Tidsstyrd åtgärd, inaktiv*. *Tidsstyrda åtgärder* har en högre prioritet än samma åtgärder/kommandon som aktiveras av den digitala ingången eller Smart Logic Controller.

Åtgärderna som programmeras i *Tidsstyrda åtgärder* slås ihop med motsvarande åtgärder från digitala ingångar, styrord via buss och Smart Logic Controller, enligt sammanslagningsregler som angetts i parametergrupp 8-5*, Digital/Buss.

OBS!

Klockan (parametergrupp 0-7*) måste vara korrekt programmerad för att *Tidsstyrda åtgärder* ska fungera korrekt.

OBS!

Det analoga tillvalskortet Analog I/O MCB 109 monteras med en batteribackup för datum och tid inkluderad.

OBS!

Det PC-baserade konfigurationverktyget MCT 10 består av en specialguide för enkel programmering av *tidsstyrda åtgärder*.

23-00 TILL, tid		
Array [10]		
Range:	Funktion:	
0 N/A*	[0 - 0 N/A]	Ställer in TILL-tiden för den tidsstyrda åtgärden. OBS! Frekvensomformaren har ingen backup för klockfunktionen och inställningen för datum/tid återställs till fabriksinställningen (2000-01-01, 00.00) efter en avstängning, om inte en modul för realtidsklocka med backuphar installerats. I <i>0-79 Klockfel</i> går det att programmera en varning i händelse av att klockan inte är korrekt inställd, till exempel efter en avstängning.

23-01 TILL, åtgärd		
Arra [10]		
Option:	Funktion:	
	Välj åtgärden under TILL, tid. Beskrivningar av alternativen finns i <i>13-52 SL Controller-funktioner</i> .	
[0] *	INAKTIVERAD	
[1]	Ingen åtgärd	
[2]	Välj meny 1	
[3]	Välj meny 2	
[4]	Välj meny 3	
[5]	Välj meny 4	
[10]	Välj förinställd ref. 0	
[11]	Välj förinställd ref. 1	
[12]	Välj förinställd ref. 2	
[13]	Välj förinställd ref. 3	
[14]	Välj förinställd ref. 4	
[15]	Välj förinställd ref. 5	
[16]	Välj förinställd ref. 6	
[17]	Välj förinställd ref. 7	
[18]	Välj ramp 1	
[19]	Välj ramp 2	
[22]	Kör	
[23]	Kör bakåt	
[24]	Stopp	
[26]	Dcstopp	
[27]	Utrullning	
[28]	Frys utgång	
[29]	Starta timer 0	
[30]	Starta timer 1	
[31]	Starta timer 2	
[32]	Ange dig. ut. A låg	
[33]	Ange dig. ut. B låg	
[34]	Ange dig. ut. C låg	
[35]	Ange dig. ut. D låg	
[36]	Ange dig. ut. E låg	
[37]	Ange dig. ut. F låg	
[38]	Ange dig. ut. A hög	
[39]	Ange dig. ut. B hög	
[40]	Ange dig. ut. C hög	
[41]	Ange dig. ut. D hög	
[42]	Ange dig. ut. E hög	
[43]	Ange dig. ut. F hög	
[60]	Återställ räknare A	
[61]	Återställ räknare B	
[70]	Starta timer 3	
[71]	Starta timer 4	
[72]	Starta timer 5	
[73]	Starta timer 6	
[74]	Starta timer 7	

OBS!

För val [32] - [43], se också parametergrupp 5-3*, *Digitala utgångar* och par. 5-4*, *Reläer*.

23-02 FRÅN, tid		
Array [10]		
Range:	Funktion:	
0 N/A* [0 - 0 N/A]	Ställer in FRÅN, tid för den tidsstyrda åtgärden.	
	<p>OBS! Frekvensomformaren har ingen backup för klockfunktionen och inställningen för datum/tid återställs till fabriksinställningen (2000-01-01 00:00) efter en avstängning, om inte en modul för realtidsklocka med backuphar installerats. I 0-79 Klockfel går det att programmera en varning i händelse av att klockan inte är korrekt inställd, till exempel efter en avstängning.</p>	

23-03 FRÅN, åtgärd		
Matris [10]		
Option:	Funktion:	
	Välj åtgärden under FRÅN, tid. Beskrivningar av alternativen finns i 13-52 SL Controller-funktioner.	
[0] *	INAKTIVERAD	
[1]	Ingen åtgärd	
[2]	Välj meny 1	
[3]	Välj meny 2	
[4]	Välj meny 3	
[5]	Välj meny 4	
[10]	Välj förinställd ref. 0	
[11]	Välj förinställd ref. 1	
[12]	Välj förinställd ref. 2	
[13]	Välj förinställd ref. 3	
[14]	Välj förinställd ref. 4	
[15]	Välj förinställd ref. 5	
[16]	Välj förinställd ref. 6	
[17]	Välj förinställd ref. 7	
[18]	Välj ramp 1	
[19]	Välj ramp 2	
[22]	Kör	
[23]	Kör bakåt	
[24]	Stopp	
[26]	Dcstopp	
[27]	Utrullning	
[28]	Frys utgång	
[29]	Starta timer 0	
[30]	Starta timer 1	
[31]	Starta timer 2	

23-03 FRÅN, åtgärd		
Matris [10]		
Option:	Funktion:	
[32]	Ange dig. ut. A låg	
[33]	Ange dig. ut. B låg	
[34]	Ange dig. ut. C låg	
[35]	Ange dig. ut. D låg	
[36]	Ange dig. ut. E låg	
[37]	Ange dig. ut. F låg	
[38]	Ange dig. ut. A hög	
[39]	Ange dig. ut. B hög	
[40]	Ange dig. ut. C hög	
[41]	Ange dig. ut. D hög	
[42]	Ange dig. ut. E hög	
[43]	Ange dig. ut. F hög	
[60]	Återställ räknare A	
[61]	Återställ räknare B	
[70]	Starta timer 3	
[71]	Starta timer 4	
[72]	Starta timer 5	
[73]	Starta timer 6	
[74]	Starta timer 7	

23-04 Inträffar		
Matris [10]		
Option:	Funktion:	
	Välj vilken/vilka dagar den tidsstyrda åtgärden gäller. Ange arbetsdagar/lediga dagar i 0-81 Arbetsdagar, 0-82 Extra arbetsdagar och 0-83 Extra lediga dagar.	
[0] *	Alla dagar	
[1]	Arbetsdagar	
[2]	Lediga dagar	
[3]	Måndag	
[4]	Tisdag	
[5]	Onsdag	
[6]	Torsdag	
[7]	Fredag	
[8]	Lördag	
[9]	Söndag	

6.2.10 Vattentillämpningsfunktioner, 29-**

Den här gruppen innehåller parametrar som används för att övervaka vatten-/spillvattentillämpningar.

29-00 Rörfyllning aktiv		
Option:	Funktion:	
29-01 Rörfyllningshastighet [v/m]		
Range:	Funktion:	
Storleksrelaterad*	[par. 4-11 - par. 4-13 v/m]	
29-02 Rörfyllningshastighet [Hz]		
Range:	Funktion:	
Storleksrelaterad*	[par. 4-12 - par. 4-14 Hz]	
29-03 Rörfyllningstid		
Range:	Funktion:	
29-04 Påfyllningshastighet		
Range:	Funktion:	
0,001 ProcessCtrlUnit*	[0,001 - 999999,999 ProcessCtrlUnit]	Specificerar påfyllningshastigheten i enheter/sekund genom PI-regulatorn. Påfyllningsenheter är återkoppling enhet/sekund. Denna funktion används för att fylla upp vertikala rörsystem men kommer bara vara aktiv när fyllningstiden har överskridits, oavsett andra villkor, tills rörfyllningsbörvärdet som ställts in i har uppnåtts.
29-05 Fyllningsbörvärde		
Range:	Funktion:	
0,000 ProcessCtrlUnit*	[-999999,999 - 999999,999 ProcessCtrlUnit]	Anger fyllningstrycket då rörfyllningsfunktionen inaktiveras och PID-regulatorn tar över styrningen. Denna funktion kan användas för både horisontella och vertikala ledningssystem.

6.3 Parametertillval

6.3.1 Fabriksinställningar

Ändring under drift:

"SANT" innebär att parametern kan ändras när frekvensomformaren är igång och "FALSKT" innebär att frekvensomformaren måste stoppas innan några ändringar kan utföras.

4-meny:

Alla konfigurationer: parametern kan ställas in individuellt i alla fyra menyer, dvs. en enskild parameter kan ha fyra olika datavärden.

En meny datavärdet blir detsamma i alla menyer.

SR:

Storleksrelaterad

Inte tillämpligt:

Inget standardvärde tillgängligt.

Konverterings-index:

Den här siffran refererar till en omvandlings-siffra som används när du skriver till eller läser från frekvensomformaren.

Konv. index	100	75	74	70	67	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Konv. faktor	1	3600000	3600	60	1/60	100000	10000	10000	1000	100	10	1	0,1	0,01	0,001	0,000	0,00001	0,00000

Datotyp	Beskrivning	Modell
2	Heltal 8	Int8
3	Integer 16	Int16
4	Integer 32	Int32
5	Osignerat 8	Uint8
6	Osignerat 16	Uint16
7	Osignerat 32	Uint32
9	Synlig sträng	VisStr
33	Normaliserat värde, 2 byte	N2
35	Bitsekvens, 16 booleska variabler	V2
54	Tidsskillnad utan datum	TimD

6.3.2 Drift/Display 0-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Endast FC 302	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
0-0* Grundinställningar							
0-01	Språk	[0] English	1 meny		SANT	-	Uint8
0-02	Enhet för motorvarvtal	[0] RPM	2 menyer		FALSK	-	Uint8
0-03	Regionala inställningar	[0] Internationellt	2 menyer		FALSK	-	Uint8
0-04	Drifttillstånd vid start	[0] Återuppta	Alla menyer		SANT	-	Uint8
0-05	Enh. f. lokalt läge	[0] Som motorvarvtalsenh.	2 menyer		FALSK	-	Uint8
0-1* Menyhantering							
0-10	Aktiv meny	[1] Meny 1	1 meny		SANT	-	Uint8
0-11	Redigera meny	[9] Aktiv meny	Alla menyer		SANT	-	Uint8
0-12	Menyn är länkad till	[0] Inte länkad	Alla menyer		FALSK	-	Uint8
0-13	Avläsning: Länkade menyer	0 N/A	Alla menyer		FALSK	0	Uint16
0-14	Avläsning: Prog. menyer/kanal	0 N/A	Alla menyer		SANT	0	Int32
0-2* LCP-display							
0-20	Displayrad 1.1, liten	1601	Alla menyer		SANT	-	Uint16
0-21	Displayrad 1.2, liten	1662	Alla menyer		SANT	-	Uint16
0-22	Displayrad 1.3, liten	1614	Alla menyer		SANT	-	Uint16
0-23	Displayrad 2, stor	1613	Alla menyer		SANT	-	Uint16
0-24	Displayrad 3, stor	1652	Alla menyer		SANT	-	Uint16
0-25	Personlig meny	ExpressionLimit	1 meny		SANT	0	Uint16
0-3* Anp. LCP-avläsn.							
0-30	Enhet, anv.def. visning	[1] %	Alla menyer		SANT	-	Uint8
0-31	Minvärde för anv.def. visning	ExpressionLimit	Alla menyer		SANT	-2	Int32
0-32	Maxvärde för anv.def. visning	0,00 CustomReadoutUnit	Alla menyer		SANT	-2	Int32
0-37	Displaytext 1	0 N/A	1 meny		SANT	0	VisStr[25]
0-38	Displaytext 2	0 N/A	1 meny		SANT	0	VisStr[25]
0-39	Displaytext 3	0 N/A	1 meny		SANT	0	VisStr[25]
0-4* LCP-knappsats							
0-40	[Hand on]-knapp på LCP	[1] Aktiverad	Alla menyer		SANT	-	Uint8
0-41	[Off]-knapp på LCP	[1] Aktiverad	Alla menyer		SANT	-	Uint8
0-42	[Auto on]-knapp på LCP	[1] Aktiverad	Alla menyer		SANT	-	Uint8
0-43	[Reset]-knapp på LCP	[1] Aktiverad	Alla menyer		SANT	-	Uint8
0-44	[Off/Reset]-knapp på LCP	[1] Aktiverad	Alla menyer		SANT	-	Uint8
0-45	[Förbikoppla frekvensomformare] LCP-tangent	[1] Aktiverad	Alla menyer		SANT	-	Uint8
0-5* Kopiera/spara							
0-50	LCP-kopiering	[0] Ingen kopiering	Alla menyer		FALSK	-	Uint8
0-51	Menykopiering	[0] Ingen kopiering	Alla menyer		FALSK	-	Uint8
0-6* Lösenord							
0-60	Huvudmenylösenord	100 N/A	1 meny		SANT	0	Uint16
0-61	Åtkomst till huvudmeny utan lösenord	[0] Full åtkomst	1 meny		SANT	-	Uint8
0-65	Personlig meny, lösenord	200 N/A	1 meny		SANT	0	Uint16
0-66	Åtkomst till personlig meny utan lösenord	[0] Full åtkomst	1 meny		SANT	-	Uint8

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvand- lingsinde x	Typ
0-7* Klockinställningar						
0-70	Datum och tid	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	TimeOfDay
0-71	Datumformat	[0] ÅÅÅÅ-MM-DD	1 meny	SANT	-	UInt8
0-72	Tidsformat	[0] 24 h	1 meny	SANT	-	UInt8
0-74	Vinter-/sommartid	[0] Off	1 meny	SANT	-	UInt8
0-76	Vinter-/sommartid, start	ExpressionLimit	1 meny	SANT	0	TimeOfDay
0-77	Vinter-/sommartid, slut	ExpressionLimit	1 meny	SANT	0	TimeOfDay
0-79	Klockfel	null	1 meny	SANT	-	UInt8
0-81	Arbetsdagar	null	1 meny	SANT	-	UInt8
0-82	Extra arbetsdagar	ExpressionLimit	1 meny	SANT	0	TimeOfDay
0-83	Extra lediga dagar	ExpressionLimit	1 meny	SANT	0	TimeOfDay
0-89	Datum- och tidsavläsning	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	VisStr[25]

6.3.3 Last/Motor 1-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-meny	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
1-0* Allmänna inställn.						
1-00	Konfigurationsläge	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
1-01	Motorstyrningsprincip	null	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
1-03	Momentegenskaper	[3] Autom. energioptim. VT	Alla menyer	SANT	-	Uint8
1-1* Motorval						
1-10	Motor konstruktion	[0] Asynkront	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
1-2* Motordata						
1-20	Motoreffekt [kW]	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	1	Uint32
1-21	Motoreffekt [HK]	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	-2	Uint32
1-22	Motorspänning	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
1-23	Motorfrekvens	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
1-24	Motorström	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	-2	Uint32
1-25	Nominellt motorvarvtal	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	67	Uint16
1-28	Motorrotationskontroll	[0] Off	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
1-29	Automatisk motoranpassning (AMA)	[0] Off	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
1-3* Av. motordata						
1-30	Statorresistans (Rs)	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	-4	Uint32
1-31	Rotorresistans (Rr)	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	-4	Uint32
1-35	Huvudreaktans (Xh)	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	-4	Uint32
1-36	Järnförlustmotstånd (Rfe)	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	-3	Uint32
1-39	Motorpoler	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	0	Uint8
1-5* Belastn.ober. inställning						
1-50	Motormagnetisering vid nollvarvtal	100 %	Alla menyer	SANT	0	Uint16
1-51	Min. varvtal normal magnetiser. [v/m]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
1-52	Min. varvtal normal magnetiser. [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
1-6* Belastn.ber. inställning						
1-60	Belastningskomp. vid lågt varvtal	100 %	Alla menyer	SANT	0	Int16
1-61	Belastningskomp. vid högt varvtal	100 %	Alla menyer	SANT	0	Int16
1-62	Eftersläpningskompensation	0 %	Alla menyer	SANT	0	Int16
1-63	Eftersläpningskomp., tidskonstant	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
1-64	Resonansdämpning	100 %	Alla menyer	SANT	0	Uint16
1-65	Resonansdämpning, tidskonstant	5 ms	Alla menyer	SANT	-3	Uint8
1-7* Startjusteringar						
1-71	Startfördr.	0,0 s	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
1-73	Flygande start	[0] Inaktiverad	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
1-74	Startvarvtal [v/m]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
1-75	Startvarvtal [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
1-76	Startström	0,00 A	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
1-8* Stoppjusteringar						
1-80	Funktion vid stopp	[0] Utrullning	Alla menyer	SANT	-	Uint8
1-81	Min. varvtal för funktion v. stopp [v/m]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
1-82	Min. varvtal för funktion v. stopp [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
1-86	Tripp lågt varvtal [RPM]	0 v/m	Alla menyer	SANT	67	Uint16
1-87	Tripp lågt varvtal [RPM]	0 Hz	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
1-9* Motortemperatur						
1-90	Termiskt motorskydd	[4] ETR-tripp 1	Alla menyer	SANT	-	Uint8
1-91	Extern motorfläkt	[0] No	Alla menyer	SANT	-	Uint16
1-93	Termistorkälla	[0] Ingen	Alla menyer	SANT	-	Uint8

6.3.4 Bromsar 2-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
2-0* DC-broms						
2-00	DC-hållström	50 %	Alla menyer	SANT	0	Uint8
2-01	DC-bromsström	50 %	Alla menyer	SANT	0	Uint16
2-02	DC-bromstid	10,0 s	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
2-03	DC-broms, inkoppl.varvtal	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
2-04	DC-broms, inkoppl.varvtal [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
2-1* Bromsenergifunkt.						
2-10	Bromsfunktion	[0] Off	Alla menyer	SANT	-	Uint8
2-11	Bromsmotstånd (ohm)	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint16
2-12	Bromseffektgräns (kW)	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint32
2-13	Bromseffektövervakning	[0] Off	Alla menyer	SANT	-	Uint8
2-15	Bromskontroll	[0] Off	Alla menyer	SANT	-	Uint8
2-16	AC-broms max. ström	100,0 %	Alla menyer	SANT	-1	Uint32
2-17	Överspanningsstyrning	[2] Aktiverat	Alla menyer	SANT	-	Uint8

6.3.5 Referens/ Ramper 3-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
3-0* Referensgränser						
3-02	Minimireferens	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
3-03	Maximireferens	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
3-04	Referensfunktion	[0] Summa	Alla menyer	SANT	-	Uint8
3-1* Referenser						
3-10	Förinställd referens	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	Int16
3-11	Jogghastighet [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
3-13	Referensplats	[0] Länkat till Hand/Auto	Alla menyer	SANT	-	Uint8
3-14	Förinställd relativ referens	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	Int32
3-15	Referens 1, källa	[1] Analog ingång 53	Alla menyer	SANT	-	Uint8
3-16	Referens 2, källa	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
3-17	Referens 3, källa	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
3-19	Joggarvtal [v/m]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
3-4* Ramp 1						
3-41	Ramp 1, uppramptid	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
3-42	Ramp 1, nedramptid	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
3-5* Ramp 2						
3-51	Ramp 2, uppramptid	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
3-52	Ramp 2, nedramptid	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
3-8* Andra ramper						
3-80	Joggramptid	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
3-81	Snabbstopp, ramptid	ExpressionLimit	2 menyer	SANT	-2	Uint32
3-84	Inledande ramptid	0,00 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
3-85	Backventilens ramptid	0,00 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
3-86	Backventil, rampsluthastighet [RPM]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
3-87	Styrventil, rampstopphastighet [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
3-88	Slutlig ramptid	0,00 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
3-9* Digital pot.meter						
3-90	Stegstorlek	0,10 %	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
3-91	Ramptid	1,00 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
3-92	Effektåterställning	[0] Off	Alla menyer	SANT	-	Uint8
3-93	Maximigräns	100 %	Alla menyer	SANT	0	Int16
3-94	Minimigräns	0 %	Alla menyer	SANT	0	Int16
3-95	Rampfördröjning	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-3	TimD

6.3.6 Gränser/varningar 4-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-meny	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
4-1* Motorgränser						
4-10	Motorvarvtal, riktning	[0] Medurs	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
4-11	Motorvarvtal, nedre gräns [v/m]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
4-12	Motorvarvtal, nedre gräns [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
4-13	Motorvarvtal, övre gräns [v/m]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
4-14	Motorvarvtal, övre gräns [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
4-16	Momentgräns, motordrift	110,0 %	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
4-17	Momentgräns, generatordrift	100,0 %	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
4-18	Strömgräns	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint32
4-19	Max. utfrekvens	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	-1	Uint16
4-5* Reg. varningar						
4-50	Varning, svag ström	0,00 A	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
4-51	Varning, stark ström	I _{max} VLT (P1637)	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
4-52	Varning, lågt varvtal	0 v/m	Alla menyer	SANT	67	Uint16
4-53	Varning, högt varvtal	outputSpeedHighLimit (P413)	Alla menyer	SANT	67	Uint16
4-54	Varning låg referens	-999999,999 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
4-55	Varning hög referens	999999,999 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
4-56	Varning låg återkoppling	-999999,999 ReferenceFeed-backUnit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
4-57	Varning hög återkoppling	999999,999 ReferenceFeed-backUnit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
4-58	Motorfasfunktion saknas	[1] On	Alla menyer	SANT	-	Uint8
4-6* Varvtal, förbik.						
4-60	Förbikoppla varvtal från [v/m]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
4-61	Förbikoppla varvtal från [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
4-62	Förbikoppla varvtal till [v/m]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
4-63	Förbikoppla varvtal till [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
4-64	Konf. halvauto förbikoppling	[0] Off	Alla menyer	FALSK	-	Uint8

6.3.7 Digital I/O 5-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
5-0* Digitalt I/O-läge						
5-00	Digitalt I/O-läge	[0] PNP - Aktivt vid 24V	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
5-01	Plint 27, funktion	[0] Ingång	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-02	Plint 29, funktion	[0] Ingång	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-1* Digitala ingångar						
5-10	Plint 18, digital ingång	[8] Start	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-11	Plint 19, digital ingång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-12	Plint 27, digital ingång	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-13	Plint 29, digital ingång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-14	Plint 32, digital ingång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-15	Plint 33, digital ingång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-16	Plint X30/2, digital ingång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-17	Plint X30/3, digital ingång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-18	Plint X30/4, digital ingång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-3* Digitala utgångar						
5-30	Plint 27, digital utgång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-31	Plint 29, digital utgång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-32	Plint X30/6, digital utgång (MCB 101)	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-33	Plint X30/7, digital utgång (MCB 101)	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-4* Reläer						
5-40	Funktionsrelä	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-41	Till-fördr., relä	0,01 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
5-42	Från-fördr., relä	0,01 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
5-5* Pulsingång						
5-50	Plint 29, låg frekvens	100 Hz	Alla menyer	SANT	0	Uint32
5-51	Plint 29, hög frekvens	100 Hz	Alla menyer	SANT	0	Uint32
5-52	Plint 29, lågt ref./återkopplings värde	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
5-53	Plint 29, högt ref./återkopplings värde	100,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
5-54	Pulsfilter, tidskonstant nr 29	100 ms	Alla menyer	FALSK	-3	Uint16
5-55	Plint 33 Låg frekvens	100 Hz	Alla menyer	SANT	0	Uint32
5-56	Plint 33 Hög frekvens	100 Hz	Alla menyer	SANT	0	Uint32
5-57	Plint 33, lågt ref./återkopplings värde	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
5-58	Plint 33, högt ref./återkopplings värde	100,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
5-59	Pulsfilter, tidskonstant nr 33	100 ms	Alla menyer	FALSK	-3	Uint16
5-6* Pulsutgång						
5-60	Plint 27, pulsutgångsvariabel	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-62	Pulsutgång, maxfrekv. nr 27	5000 Hz	Alla menyer	SANT	0	Uint32
5-63	Plint 29, pulsutgångsvariabel	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-65	Pulsutgång, maxfrekv. nr 29	5000 Hz	Alla menyer	SANT	0	Uint32
5-66	Plint X30/6, pulsutgångsvariabel	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
5-68	Pulsutgång, maxfrekv. nr X30/6	5000 Hz	Alla menyer	SANT	0	Uint32

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
5-9* Busstyrning						
5-90	Busstyrning, digital & relä	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32
5-93	Pulsutg. 27, busstyrning	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	N2
5-94	Pulsutg. 27, förinställd timeout	0,00 %	1 meny	SANT	-2	Uint16
5-95	Pulsutg. 29, busstyrning	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	N2
5-96	Pulsutg. 29, förinställd timeout	0,00 %	1 meny	SANT	-2	Uint16
5-97	Pulsutg. #X30/6, busstyrning	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	N2
5-98	Pulsutg. #X30/6, förinst. timeout	0,00 %	1 meny	SANT	-2	Uint16

6.3.8 Analog I/O 6-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
6-0* Analogt I/O-läge						
6-00	Spänn.för. 0, tidsgräns	10 s	Alla menyer	SANT	0	Uint8
6-01	Spänn.för. 0, tidsg.funktion	[0] Off	Alla menyer	SANT	-	Uint8
6-1* Analog ingång 53						
6-10	Plint 53, låg spänning	0,07 V	Alla menyer	SANT	-2	Int16
6-11	Plint 53, hög spänning	10,00 V	Alla menyer	SANT	-2	Int16
6-12	Plint 53 Låg ström	4,00 mA	Alla menyer	SANT	-5	Int16
6-13	Plint 53 Hög ström	20,00 mA	Alla menyer	SANT	-5	Int16
6-14	Plint 53, lågt ref./återkopplings värde	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
6-15	Plint 53, högt ref./återkopplings värde	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
6-16	Plint 53, tidskonstant för filter	0,001 s	Alla menyer	SANT	-3	Uint16
6-17	Plint 53, sp.för. nolla	[1] Aktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
6-2* Analog ingång 54						
6-20	Plint 54, låg spänning	0,07 V	Alla menyer	SANT	-2	Int16
6-21	Plint 54, hög spänning	10,00 V	Alla menyer	SANT	-2	Int16
6-22	Plint 54 Låg ström	4,00 mA	Alla menyer	SANT	-5	Int16
6-23	Plint 54 Hög ström	20,00 mA	Alla menyer	SANT	-5	Int16
6-24	Plint 54, lågt ref./återkopplings värde	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
6-25	Plint 54, högt ref./återkopplings värde	100,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
6-26	Plint 54, tidskonstant för filter	0,001 s	Alla menyer	SANT	-3	Uint16
6-27	Plint 54, sp.för. nolla	[1] Aktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
6-3* Analog ingång X30/11						
6-30	Plint X30/11, låg spänning	0,07 V	Alla menyer	SANT	-2	Int16
6-31	Plint X30/11, hög spänning	10,00 V	Alla menyer	SANT	-2	Int16
6-34	Plint X30/11, lågt ref./återkopplings värde	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
6-35	Plint X30/11, högt ref./återkopplings värde	100,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
6-36	Plint X30/11, tidskonstant för filter	0,001 s	Alla menyer	SANT	-3	Uint16
6-37	Plint X30/11, sp.för. nolla	[1] Aktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
6-4* Analog ingång X30/12						
6-40	Plint X30/12, låg spänning	0,07 V	Alla menyer	SANT	-2	Int16
6-41	Plint X30/12, hög spänning	10,00 V	Alla menyer	SANT	-2	Int16
6-44	Plint X30/12, lågt ref./återkopplings värde	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
6-45	Plint X30/12, högt ref./återkopplings värde	100,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
6-46	Plint X30/12, tidskonstant för filter	0,001 s	Alla menyer	SANT	-3	Uint16
6-47	Plint X30/12, sp.för. nolla	[1] Aktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
6-5* Analog utgång 42						
6-50	Plint 42, utgång	[100] Utfrekvens 0-100	Alla menyer	SANT	-	Uint8
6-51	Plint 42, utgång min-skala	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	Int16
6-52	Plint 42, utgång max-skala	100,00 %	Alla menyer	SANT	-2	Int16
6-53	Plint 42, busstyrning för utgång	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	N2
6-54	Plint 42, förinst. timeout för utgång	0,00 %	1 meny	SANT	-2	Uint16

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
6-6* Analog utgång X30/8						
6-60	Plint X30/8, utgång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
6-61	Plint X30/8, min. skala	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	Int16
6-62	Plint X30/8, max. skala	100,00 %	Alla menyer	SANT	-2	Int16
6-63	Plint X30/8, busstyrning för utgång	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	N2
6-64	Plint X30/8, förinst. timeout för utgång	0,00 %	1 meny	SANT	-2	Uint16

6.3.9 Komm. och tillval 8-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
8-0* Allmänna inställni.						
8-01	Styrplats	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
8-02	Källa för styrord	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
8-03	Tidsgräns för styrord	ExpressionLimit	1 meny	SANT	-1	Uint32
8-04	Tidsg.funktion för styrord	[0] Off	1 meny	SANT	-	Uint8
8-05	Funktion vid End-of-timeout	[1] Återuppta meny	1 meny	SANT	-	Uint8
8-06	Återst. tidsg. för styrord	[0] Återställ inte	Alla menyer	SANT	-	Uint8
8-07	Diagnos-trigger	[0] Inaktivera	2 menyer	SANT	-	Uint8
8-1* Styrordsinställn.						
8-10	Styrprofil	[0] FC-profil	Alla menyer	SANT	-	Uint8
8-13	Konfigurerbart statusord, STW	[1] Profils-tandard	Alla menyer	SANT	-	Uint8
8-14	Konfigurerbart styrord CTW	[1] Profils-tandard	Alla menyer	SANT	-	Uint8
8-3* FC-portinställn-ar						
8-30	Protokoll	null	1 meny	SANT	-	Uint8
8-31	Adress	ExpressionLimit	1 meny	SANT	0	Uint8
8-32	Baudhastighet	null	1 meny	SANT	-	Uint8
8-33	Paritet/stoppbitar	null	1 meny	SANT	-	Uint8
8-35	Min. svarsfördröjning	ExpressionLimit	1 meny	SANT	-3	Uint16
8-36	Max. svarsfördröjning	ExpressionLimit	1 meny	SANT	-3	Uint16
8-37	Maximal fördr. mellan byte	ExpressionLimit	1 meny	SANT	-5	Uint16
8-4* MC-protokollinställningar för FC						
8-40	Telegramval	[1] Standardtelegram 1	2 menyer	SANT	-	Uint8
8-5* Digital/buss						
8-50	Välj utrullning	[3] Logiskt ELLER	Alla menyer	SANT	-	Uint8
8-52	Välj DC-broms	[3] Logiskt ELLER	Alla menyer	SANT	-	Uint8
8-53	Välj start	[3] Logiskt ELLER	Alla menyer	SANT	-	Uint8
8-54	Välj reversering	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
8-55	Menyval	[3] Logiskt ELLER	Alla menyer	SANT	-	Uint8
8-56	Välj förinställd referens	[3] Logiskt ELLER	Alla menyer	SANT	-	Uint8
8-7* BACnet						
8-70	BACnet, enhetsinstans	1 N/A	1 meny	SANT	0	Uint32
8-72	MS/TP, max. master	127 N/A	1 meny	SANT	0	Uint8
8-73	MS/TP, maxinfo stommar	1 N/A	1 meny	SANT	0	Uint16
8-74	Service	[0] Skicka vid nätanslutn.	1 meny	SANT	-	Uint8
8-75	Initieringslösenord	ExpressionLimit	1 meny	SANT	0	VisStr[20]

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvand- lingsindex	Typ
8-8* FC-portdiagnostik						
8-80	Bussmedd.antal	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32
8-81	Bussfelsantal	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32
8-82	Slavmeddelande mottaget	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32
8-83	Slavfelsantal	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32
8-9* Bussjogg						
8-90	Bussjogg 1	100 RPM	Alla menyer	SANT	67	Uint16
8-91	Bussjogg 2	200 RPM	Alla menyer	SANT	67	Uint16
8-94	Bussåterk. 1	0 N/A	1 meny	SANT	0	N2
8-95	Bussåterk. 2	0 N/A	1 meny	SANT	0	N2
8-96	Bussåterk. 1	0 N/A	1 meny	SANT	0	N2

6.3.10 Profibus 9-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
9-00	börvärde	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint16
9-07	Faktiskt värde	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
9-15	PCD, skrivkonfiguration	ExpressionLimit	2 menyer	SANT	-	Uint16
9-16	PCD, läskonfiguration	ExpressionLimit	2 menyer	SANT	-	Uint16
9-18	Nodadress	126 N/A	1 meny	SANT	0	Uint8
9-22	Telegramval	[108] PPO 8	1 meny	SANT	-	Uint8
9-23	Parametrar för signaler	0	Alla menyer	SANT	-	Uint16
9-27	Parameterredigering	[1] Aktiverad	2 menyer	FALSK	-	Uint16
9-28	Processreglering	[1] Aktivera cykl. Mast.	2 menyer	FALSK	-	Uint8
9-44	Räknare för felmeddelanden	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint16
9-45	Felkod	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint16
9-47	Felnummer	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint16
9-52	Räknare för felsituationer	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint16
9-53	Profibus-varningsord	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	V2
9-63	Faktisk baudhast.	[255] Baudhastighet saknas	Alla menyer	SANT	-	Uint8
9-64	Identifiering av enhet	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint16
9-65	Profilnummer	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	OctStr[2]
9-67	Styrord 1	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	V2
9-68	Statusord 1	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	V2
9-71	Profibus spara datavärden	[0] Off	Alla menyer	SANT	-	Uint8
9-72	Återställ enhet	[0] Ingen åtgärd	1 meny	FALSK	-	Uint8
9-80	Definierade parametrar (1)	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
9-81	Definierade parametrar (2)	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
9-82	Definierade parametrar (3)	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
9-83	Definierade parametrar (4)	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
9-84	Definierade parametrar (5)	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
9-90	Ändrade parametrar (1)	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
9-91	Ändrade parametrar (2)	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
9-92	Ändrade parametrar (3)	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
9-93	Changed parameters (4)	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
9-94	Ändrade parametrar (5)	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16

6.3.11 CAN-fältbuss 10-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
10-0* Gemensamma inst.						
10-00	CAN-protokoll	null	2 menyer	FALSK	-	Uint8
10-01	Välj baudhastighet	null	2 menyer	SANT	-	Uint8
10-02	MAC-ID	ExpressionLimit	2 menyer	SANT	0	Uint8
10-05	Avläsning Sändfel, räknare	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint8
10-06	Avläsning Mottag.fel, räknare	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint8
10-07	Avläsning Buss av, räknare	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint8
10-1* DeviceNet						
10-10	Välj processdatatyp	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
10-11	Skriv processdatakonfig.	ExpressionLimit	2 menyer	SANT	-	Uint16
10-12	Läs processdatakonfig.	ExpressionLimit	2 menyer	SANT	-	Uint16
10-13	Varningsparameter	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint16
10-14	Nätreferens	[0] Off	2 menyer	SANT	-	Uint8
10-15	Nätstyrning	[0] Off	2 menyer	SANT	-	Uint8
10-2* COS-filter						
10-20	COS-filter 1	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
10-21	COS-filter 2	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
10-22	COS-filter 3	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
10-23	COS-filter 4	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
10-3* Parameteråtkomst						
10-30	Matrisindex	0 N/A	2 menyer	SANT	0	Uint8
10-31	Lagra datavärden	[0] Off	Alla menyer	SANT	-	Uint8
10-32	Devicenet-revision	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint16
10-33	Lagra alltid	[0] Off	1 meny	SANT	-	Uint8
10-34	Motorproduktkod	130 Ej tillämpligt	1 meny	SANT	0	Uint16
10-39	Devicenet, F-parametrar	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32

6.3.12 Smart Logic 13-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
13-0* SLC-inställningar						
13-00	SL Controller-läge	null	2 menyer	SANT	-	Uint8
13-01	Starthändelse	null	2 menyer	SANT	-	Uint8
13-02	Stopp-händelse	null	2 menyer	SANT	-	Uint8
13-03	Återställ SLC	[0] Återställ inte SLC	Alla menyer	SANT	-	Uint8
13-1* Komparatorer						
13-10	Komparatoroperand	null	2 menyer	SANT	-	Uint8
13-11	Komparatoroperator	null	2 menyer	SANT	-	Uint8
13-12	Komparatorvärde	ExpressionLimit	2 menyer	SANT	-3	Int32
13-2* Timers						
13-20	SL Controller-timer	ExpressionLimit	1 meny	SANT	-3	TimD
13-4* Logiska regler						
13-40	Logisk regel, boolesk 1	null	2 menyer	SANT	-	Uint8
13-41	Logisk regel, operator 1	null	2 menyer	SANT	-	Uint8
13-42	Logisk regel, boolesk 2	null	2 menyer	SANT	-	Uint8
13-43	Logisk regel, operator 2	null	2 menyer	SANT	-	Uint8
13-44	Logisk regel, boolesk 3	null	2 menyer	SANT	-	Uint8
13-5* Status						
13-51	SL Controller-villkor	null	2 menyer	SANT	-	Uint8
13-52	SL Controller-funktioner	null	2 menyer	SANT	-	Uint8

6.3.13 Specialfunktioner 14-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-meny	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
14-0* Växelriktarswitch.						
14-00	Switchmönster	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
14-01	Switchfrekvens	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
14-03	Övermodulering	[1] On	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
14-04	PWM, brus	[0] Off	Alla menyer	SANT	-	Uint8
14-1* Nät på/av						
14-10	Nätfel	[0] Ingen funktion	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
14-11	Nätspänning vid nätfel	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint16
14-12	Funktion vid nätfel	[3] Nedstämpling	Alla menyer	SANT	-	Uint8
14-2* Trippåterst						
14-20	Återställningsläge	[10] Autoåterställning x 10	Alla menyer	SANT	-	Uint8
14-21	Automatisk återstarttid	10 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
14-22	Driftläge	[0] Normal drift	Alla menyer	SANT	-	Uint8
14-23	Typkod	null	2 menyer	FALSK	-	Uint8
14-25	Trippfördröjning vid momentgräns	60 s	Alla menyer	SANT	0	Uint8
14-26	Trippfördröjning vid växelriktarfel	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint8
14-28	Produktionsinst.	[0] Ingen åtgärd	Alla menyer	SANT	-	Uint8
14-29	Servicekod	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Int32
14-3* Strömgränsreg.						
14-30	Strömgränsreg., prop. förstärkning	100 %	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
14-31	Strömgränsreg., integrationstid	0,020 s	Alla menyer	FALSK	-3	Uint16
14-4* Energioptimering						
14-40	Var.moment, nivå	66 %	Alla menyer	FALSK	0	Uint8
14-41	Minimal AEO-magnetisering	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint8
14-42	Minimal AEO-frekvens	10 Hz	Alla menyer	SANT	0	Uint8
14-43	Motorns cosfi	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
14-5* Miljö						
14-50	RFI 1	[1] On	1 meny	FALSK	-	Uint8
14-52	Fläktstyrning	[0] Auto	Alla menyer	SANT	-	Uint8
14-53	Fläktövervakning	[1] Varning	Alla menyer	SANT	-	Uint8
14-55	Utgångsfilter	[0] Inget filter	1 meny	FALSK	-	Uint8
14-59	Faktiskt antal växelriktare	ExpressionLimit	1 meny	FALSK	0	Uint8
14-6* Automatisk nedstämpling						
14-60	Funktion vid överhettning	[1] Nedstämpling	Alla menyer	SANT	-	Uint8
14-61	Funktion vid växelriktaröverb.	[1] Nedstämpling	Alla menyer	SANT	-	Uint8
14-62	Växelriktare ström, överbel. växelrikt.	95 %	Alla menyer	SANT	0	Uint16
14-8* Tillval						
14-80	Tillval försörjt via extern 24VDC	[0] No	2 menyer	FALSK	-	Uint8

6.3.14 Frekvensomformarinformation 15-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
15-0* Driftdata						
15-00	Drifttimmar	0 h	Alla menyer	FALSK	74	Uint32
15-01	Drifttid	0 h	Alla menyer	FALSK	74	Uint32
15-02	kWh-räknare	0 kWh	Alla menyer	FALSK	75	Uint32
15-03	Nättillslag	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint32
15-04	Överhettningar	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
15-05	Överspänningar	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
15-06	Återställ kWh-räkneverk	[0] Återställ inte	Alla menyer	SANT	-	Uint8
15-07	Återställ drifttidsräknare	[0] Återställ inte	Alla menyer	SANT	-	Uint8
15-08	Antal starter	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint32
15-1* Inst. för datalogg						
15-10	Loggningskälla	0	2 menyer	SANT	-	Uint16
15-11	Loggningsintervall	ExpressionLimit	2 menyer	SANT	-3	TimD
15-12	Trigg-villkor	[0] Falskt	1 meny	SANT	-	Uint8
15-13	Loggningsläge	[0] Logga alltid	2 menyer	SANT	-	Uint8
15-14	Spara före trigg	50 N/A	2 menyer	SANT	0	Uint8
15-2* Historiklogg						
15-20	Historiklogg: händelse	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint8
15-21	Historiklogg: värde	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint32
15-22	Historiklogg: tid	0 ms	Alla menyer	FALSK	-3	Uint32
15-23	Historiklogg: Datum och tid	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	0	TimeOfDay
15-3* Larmlogg						
15-30	Larmlogg: Felkod	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint8
15-31	Larmlogg: Värde	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Int16
15-32	Larmlogg: Tid	0 s	Alla menyer	FALSK	0	Uint32
15-33	Larmlogg: Datum och tid	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	0	TimeOfDay
15-34	Larmlogg: Börvärde	0,000 ProcessCtrlUnit	Alla menyer	FALSK	-3	Int32
15-35	Larmlogg: Återkoppling	0,000 ProcessCtrlUnit	Alla menyer	FALSK	-3	Int32
15-36	Larmlogg: Strömbehov	0 %	Alla menyer	FALSK	0	Uint8
15-37	Larmlogg: Processtyrenhet	[0]	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
15-4* Frekvensomformaridentifiering						
15-40	FC-typ	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[6]
15-41	Effektandel	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[20]
15-42	Spänning	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[20]
15-43	Programversion	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[5]
15-44	Beställd typkodsträng	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[40]
15-45	Faktisk typkodsträng	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[40]
15-46	Frekvensomf. beställningsnummer	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[8]
15-47	Beställningsnr för nätkort	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[8]
15-48	LCP-idnr	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[20]
15-49	Program-ID, styrkort	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[20]
15-50	Program-ID, nätkort	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[20]
15-51	Frekvensomf. serienummer	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[10]
15-53	Serienummer för nätkort	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[19]

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
15-6* Tillvals-id						
15-60	Tillval monterat	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[30]
15-61	Programversion för tillval	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[20]
15-62	Beställningsnr för tillval	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[8]
15-63	Serienr för tillval	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[18]
15-70	Tillval för fack A	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[30]
15-71	Fack A Tillval SW version	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[20]
15-72	Tillval för fack B	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[30]
15-73	Fack B Tillval SW version	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[20]
15-74	Tillval för fack C0	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[30]
15-75	Fack C0 Tillval SW version	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[20]
15-76	Tillval för fack C1	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[30]
15-77	Fack C1 Tillval SW version	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[20]
15-9* Parameterinfo						
15-92	Definierade parametrar	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
15-93	Ändrade parametrar	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16
15-98	Drive identifiering	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	VisStr[40]
15-99	Parametermetadata	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint16

6.3.15 Dataavläsningar 16-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
16-0* Allmän status						
16-00	Styrdord	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	V2
16-01	Referens [Enhet]	0,000 ReferenceFeed-backUnit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
16-02	Referens [%]	0,0 %	Alla menyer	SANT	-1	Int16
16-03	statusord	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	V2
16-05	Faktiskt huvudvärde [%]	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	N2
16-09	Anpassad avläsning	0,00 CustomReadoutUnit	Alla menyer	SANT	-2	Int32
16-1* Motorstatus						
16-10	Effekt [kW]	0,00 kW	Alla menyer	SANT	1	Int32
16-11	Effekt [hkr]	0,00 hp	Alla menyer	SANT	-2	Int32
16-12	Motorspänning	0,0 V	Alla menyer	SANT	-1	UInt16
16-13	Frekvens	0,0 Hz	Alla menyer	SANT	-1	UInt16
16-14	Motorström	0,00 A	Alla menyer	SANT	-2	Int32
16-15	Frekvens [%]	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	N2
16-16	Moment [Nm]	0,0 Nm	Alla menyer	SANT	-1	Int32
16-17	Varvtal [v/m]	0 v/m	Alla menyer	SANT	67	Int32
16-18	Motor, termisk	0 %	Alla menyer	SANT	0	UInt8
16-22	Moment [%]	0 %	Alla menyer	SANT	0	Int16
16-3* Drive status						
16-30	Likströmslänkspänning	0 V	Alla menyer	SANT	0	UInt16
16-32	Bromsenergi/s	0,000 kW	Alla menyer	SANT	0	UInt32
16-33	Bromsenergi/2 min	0,000 kW	Alla menyer	SANT	0	UInt32
16-34	Kylplattans temp.	0 °C	Alla menyer	SANT	100	UInt8
16-35	Växelriktare, termisk	0 %	Alla menyer	SANT	0	UInt8
16-36	Växelriktare nom. ström	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-2	UInt32
16-37	Växelriktare Max. ström	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-2	UInt32
16-38	SL Controller, status	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	UInt8
16-39	Styrkortstemperatur	0 °C	Alla menyer	SANT	100	UInt8
16-40	Loggbuffert full	[0] No	Alla menyer	SANT	-	UInt8
16-5* Ref. & återk.						
16-50	Extern referens	0,0 N/A	Alla menyer	SANT	-1	Int16
16-52	Återkoppling [enhet]	0,000 ProcessCtrlUnit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
16-53	DigiPot-referens	0,00 N/A	Alla menyer	SANT	-2	Int16
16-54	Återkoppling 1 [enhet]	0,000 ProcessCtrlUnit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
16-55	Återkoppling 2 [enhet]	0,000 ProcessCtrlUnit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
16-56	Återkoppling 3 [enhet]	0,000 ProcessCtrlUnit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
16-58	PID-utfrekvens [%]	0,0 %	Alla menyer	SANT	-1	Int16
16-59	Justerat börvärde	0,000 ProcessCtrlUnit	Alla menyer	SANT	-3	Int32

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
16-6* Ingångar & utgångar						
16-60	Digital ingång	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint16
16-61	Plint 53, switchinställning	[0] Ström	Alla menyer	SANT	-	Uint8
16-62	Analog ingång 53	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
16-63	Plint 54, switchinställning	[0] Ström	Alla menyer	SANT	-	Uint8
16-64	Analog ingång 54	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
16-65	Analog utgång 42 [mA]	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int16
16-66	Digital utgång [bin]	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Int16
16-67	Pulsingång 29 [Hz]	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Int32
16-68	Pulsingång 33 [Hz]	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Int32
16-69	Pulsutgång nr 27 [Hz]	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Int32
16-70	Pulsutgång nr 29 [Hz]	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Int32
16-71	Reläutgång [bin]	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint16
16-72	Räknare A	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Int32
16-73	Räknare B	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Int32
16-75	Analog in X30/11	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
16-76	Analog in X30/12	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
16-77	Analog ut X30/8 [mA]	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int16
16-8* Fältbuss & FC-port						
16-80	Fältbuss, CTW 1	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	V2
16-82	Fältbuss, REF 1	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	N2
16-84	Komm.tillval, tillval, STW	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	V2
16-85	FC-port, CTW 1	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	V2
16-86	FC-port, REF 1	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	N2
16-9* Avläsn. diagnostik						
16-90	Larmord	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32
16-91	Larmord 2	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32
16-92	Varningsord	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32
16-93	Varningsord 2	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32
16-94	Utök. statusord	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32
16-95	Utök. statusord 2	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32
16-96	Underhållsord	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32

6.3.16 Dataavläsningar 2 18-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
18-0* Underhållslogg						
18-00	Underhållslogg: Objekt	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint8
18-01	Underhållslogg: Åtgärd	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	Uint8
18-02	Underhållslogg: Tid	0 s	Alla menyer	FALSK	0	Uint32
18-03	Underhållslogg: Datum och tid	ExpressionLimit	Alla menyer	FALSK	0	TimeOfDay
18-3* Ingångar & utgångar						
18-30	Analog ingång X42/1	0,000 N/A	Alla menyer	FALSK	-3	Int32
18-31	Analog ingång X42/3	0,000 N/A	Alla menyer	FALSK	-3	Int32
18-32	Analog ingång X42/5	0,000 N/A	Alla menyer	FALSK	-3	Int32
18-33	Analog ut X42/7 [V]	0,000 N/A	Alla menyer	FALSK	-3	Int16
18-34	Analog ut X42/9 [V]	0,000 N/A	Alla menyer	FALSK	-3	Int16
18-35	Analog ut X42/11 [V]	0,000 N/A	Alla menyer	FALSK	-3	Int16

6.3.17 Frekvensomformare med återkoppling 20-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
20-0* Återkoppling						
20-00	Återk. 1, källa	[2] Analog ingång 54	Alla menyer	SANT	-	Uint8
20-01	Återk. 1, konvertering	[0] Linjär	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
20-02	Återkoppling 1, källenhets	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
20-03	Återk. 2, källa	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
20-04	Återk. 2, konvertering	[0] Linjär	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
20-05	Återkoppling 2, källenhets	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
20-06	Återk. 3, källa	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
20-07	Återk. 3, konvertering	[0] Linjär	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
20-08	Återkoppling 3, källenhets	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
20-12	Enhet för referens/återkoppling	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
20-2* Återkoppling/Börvärde						
20-20	Återkopplingsfunktion	[4] Max.	Alla menyer	SANT	-	Uint8
20-21	Börvärde 1	0,000 ProcessCtrlUnit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
20-22	Börvärde 2	0,000 ProcessCtrlUnit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
20-23	Börvärde 3	0,000 ProcessCtrlUnit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
20-7* PID-autooptimering						
20-70	Återkopplingstyp	[0] Auto	2 menyer	SANT	-	Uint8
20-71	PID-prestanda	[0] Normal	2 menyer	SANT	-	Uint8
20-72	PID-utgångsförändring	0,10 N/A	2 menyer	SANT	-2	Uint16
20-73	Minimal återkopplingsnivå	-999999,000 ProcessCtrlUnit	2 menyer	SANT	-3	Int32
20-74	Maximal återkopplingsnivå	999999,000 ProcessCtrlUnit	2 menyer	SANT	-3	Int32
20-79	PID-autooptimering	[0] Inaktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
20-8* PID-grundinställningar						
20-81	Normal/inv. PID-reglering	[0] Normal	Alla menyer	SANT	-	Uint8
20-82	PID-startvarvtal [RPM]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
20-83	PID-startvarvtal [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
20-84	Inom referens bandbredd	5 %	Alla menyer	SANT	0	Uint8
20-9* PID-regulator						
20-91	PID Anti Windup	[1] On	Alla menyer	SANT	-	Uint8
20-93	Prop. först. för PID	2,00 Ej tillämpligt	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
20-94	PID-integraltid	8,00 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
20-95	PID-derivatavid	0,00 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
20-96	PID-diff. förstärkningsgräns	5,0 N/A	Alla menyer	SANT	-1	Uint16

6.3.18 Utök. Med återkoppling 21-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
21-0* Utök. PID-autoopt.						
21-00	Återkopplingstyp	[0] Auto	2 menyer	SANT	-	Uint8
21-01	PID-prestanda	[0] Normal	2 menyer	SANT	-	Uint8
21-02	PID-utgångsförändring	0,10 N/A	2 menyer	SANT	-2	Uint16
21-03	Minimal återkopplingsnivå	-999999,000 N/A	2 menyer	SANT	-3	Int32
21-04	Maximal återkopplingsnivå	999999,000 N/A	2 menyer	SANT	-3	Int32
21-09	PID-autooptimering	[0] Inaktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
21-1* Utök. ÅK 1 ref./ÅK						
21-10	Utök. 1, ref./återk.enhet	[0]	Alla menyer	SANT	-	Uint8
21-11	Utök. 1, minimireferens	0,000 ExtPID1Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-12	Utök. 1, maximireferens	100,000 ExtPID1Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-13	Utök. 1, referenskälla	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
21-14	Utök. 1, återk.källa	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
21-15	Utök. 1, börvärde	0,000 ExtPID1Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-17	Utök. 1, referens [enhet]	0,000 ExtPID1Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-18	Utök. 1, återk. [enhet]	0,000 ExtPID1Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-19	Utök. 1, uteffekt [%]	0 %	Alla menyer	SANT	0	Int32
21-2* Utök. ÅK 1 PID						
21-20	Utök. 1, norm./inv. reglering	[0] Normal	Alla menyer	SANT	-	Uint8
21-21	Utök. 1, prop. förstärkning	0,50 N/A	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
21-22	Utök. 1, integraltid	20,00 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
21-23	Utök. 1, differentieringstid	0,00 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
21-24	Utök. 1, diff. förstärkningsgräns	5,0 N/A	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
21-3* Utök. ÅK 2 ref./ÅK						
21-30	Utök. 2, ref./återk.enhet	[0]	Alla menyer	SANT	-	Uint8
21-31	Utök. 2, minimireferens	0,000 ExtPID2Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-32	Utök. 2, maximireferens	100,000 ExtPID2Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-33	Utök. 2, referenskälla	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
21-34	Utök. 2, återk.källa	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
21-35	Utök. 2, börvärde	0,000 ExtPID2Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-37	Utök. 2, referens [enhet]	0,000 ExtPID2Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-38	Utök. 2, återk. [enhet]	0,000 ExtPID2Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-39	Utök. 2, uteffekt [%]	0 %	Alla menyer	SANT	0	Int32
21-4* Utök. ÅK 2 PID						
21-40	Utök. 2, norm./inv. reglering	[0] Normal	Alla menyer	SANT	-	Uint8
21-41	Utök. 2, prop. förstärkning	0,50 N/A	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
21-42	Utök. 2, integraltid	20,00 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
21-43	Utök. 2, differentieringstid	0,00 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
21-44	Utök. 2, diff. förstärkningsgräns	5,0 N/A	Alla menyer	SANT	-1	Uint16

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
21-5* Utök. ÅK 3 ref./ÅK						
21-50	Utök. 3, ref./återk.enhet	[0]	Alla menyer	SANT	-	Uint8
21-51	Utök. 3, minimireferens	0,000 ExtPID3Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-52	Utök. 3, maximireferens	100,000 ExtPID3Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-53	Utök. 3, referenskälla	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
21-54	Utök. 3, återkopplingskälla	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
21-55	Utök. 3, börvärde	0,000 ExtPID3Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-57	Utök. 3, referens [enhet]	0,000 ExtPID3Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-58	Utök. 3, återk. [enhet]	0,000 ExtPID3Unit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
21-59	Utök. 3, uteffekt [%]	0 %	Alla menyer	SANT	0	Int32
21-6* Utök. ÅK 3 PID						
21-60	Utök. 3, norm./inv. reglering	[0] Normal	Alla menyer	SANT	-	Uint8
21-61	Utök. 3, prop. förstärkning	0,50 N/A	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
21-62	Utök. 3, integraltid	20,00 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
21-63	Utök. 3, differentieringstid	0,00 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint16
21-64	Utök. 3, diff. förstärkningsgräns	5,0 N/A	Alla menyer	SANT	-1	Uint16

6.3.19 Tillämpningsfunktioner 22-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
22-0* Övrigt						
22-00	Extern stoppfördröjning	0 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
22-2* Inget flöde, detekt.						
22-20	Autoinst. av låg effekt	[0] Off	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
22-21	Detekt. låg effekt	[0] Inaktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
22-22	Detekt. lågt varvtal	[0] Inaktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
22-23	Inget flöde, funktion	[0] Off	Alla menyer	SANT	-	Uint8
22-24	Inget flöde, fördr.	10 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
22-26	Torrkörning, funktion	[0] Off	Alla menyer	SANT	-	Uint8
22-27	Torrkörning, fördr.	10 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
22-3* Inget flöde, effektopt.						
22-30	Inget flöde, effekt	0,00 kW	Alla menyer	SANT	1	Uint32
22-31	Effektkorrigeringsfaktor	100 %	Alla menyer	SANT	0	Uint16
22-32	Lågt varvtal [RPM]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
22-33	Lågt varvtal [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
22-34	Lågt varvtal, effekt [kW]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	1	Uint32
22-35	Lågt varvtal, effekt [HK]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
22-36	Högt varvtal [RPM]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
22-37	Högt varvtal [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
22-38	Högt varvtal, effekt [kW]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	1	Uint32
22-39	Högt varvtal, effekt [HK]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
22-4* Energisparläge						
22-40	Minsta körtid	60 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
22-41	Minsta vilotid	30 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
22-42	Återstartsvarvtal [RPM]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
22-43	Återstartsvarvtal [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
22-44	Återstart, ref./ÅK-skillnad	10 %	Alla menyer	SANT	0	Int8
22-45	Börvärdesökning	0 %	Alla menyer	SANT	0	Int8
22-46	Max. ökningstid	60 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
22-5* Kurvslut						
22-50	Kurvslut, funktion	[0] Off	Alla menyer	SANT	-	Uint8
22-51	Kurvslut, fördr.	10 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
22-6* Rembrottsdetektering						
22-60	Rembrott, funktion	[0] Off	Alla menyer	SANT	-	Uint8
22-61	Rembrott, moment	10 %	Alla menyer	SANT	0	Uint8
22-62	Rembrott, fördröjning	10 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
22-7* Kort cykel, skydd						
22-75	Kort cykel, skydd	[0] Inaktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
22-76	Intervall mellan starter	start_to_start_min_on_time (P2277)	Alla menyer	SANT	0	Uint16
22-77	Minsta körtid	0 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
22-8* Flödeskompensation						
22-80	Flödeskompensation	[0] Inaktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
22-81	Skattning av kvadratisk-linjär kurva	100 %	Alla menyer	SANT	0	Uint8
22-82	Arbetsgränsberäkning	[0] Inaktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
22-83	Varvtal vid inget flöde [RPM]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
22-84	Varvtal vid inget flöde [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
22-85	Varvtal vid designgräns [RPM]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
22-86	Varvtal vid designgräns [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
22-87	Tryck vid varvtal utan flöde	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
22-88	Tryck vid nominellt varvtal	999999,999 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
22-89	Flöde vid designgräns	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
22-90	Flöde vid nom. varvtal	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32

6.3.20 Tidsstyrda åtgärder, 23-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
23-0* Tidsstyrda åtgärder						
23-00	TILL, tid	ExpressionLimit	2 menyer	SANT	0	TimeOfDay-WoDate
23-01	TILL-åtgärd	[0] Inaktiverad	2 menyer	SANT	-	Uint8
23-02	FRÅN, tid	ExpressionLimit	2 menyer	SANT	0	TimeOfDay-WoDate
23-03	FRÅN-åtgärd	[0] Inaktiverad	2 menyer	SANT	-	Uint8
23-04	Inträffar	[0] Alla dagar	2 menyer	SANT	-	Uint8
23-1* Underhåll						
23-10	Underhållsobjekt	[1] Motorlager	1 meny	SANT	-	Uint8
23-11	Underhållsåtgärd	[1] Smörja	1 meny	SANT	-	Uint8
23-12	Underhåll, tidsbas	[0] Inaktiverad	1 meny	SANT	-	Uint8
23-13	Underhåll, tidsintervall	1 h	1 meny	SANT	74	Uint32
23-14	Underhåll, datum och tid	ExpressionLimit	1 meny	SANT	0	TimeOfDay
23-1* Underhåll, återställning						
23-15	Återställ underhållsord	[0] Återställ inte	Alla menyer	SANT	-	Uint8
23-16	Underhållstext	0 N/A	1 meny	SANT	0	VisStr[20]
23-5* Energilogg						
23-50	Energilogg, upplösning	[5] Senaste 24 timmarna	2 menyer	SANT	-	Uint8
23-51	Perioden startar	ExpressionLimit	2 menyer	SANT	0	TimeOfDay
23-53	Energilogg	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32
23-54	Återställ energilogg	[0] Återställ inte	Alla menyer	SANT	-	Uint8
23-6* Trender						
23-60	Trendvariabel	[0] Effekt [kW]	2 menyer	SANT	-	Uint8
23-61	Kont. binärdata	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32
23-62	Tidsinst. binärdata	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint32
23-63	Tidsinst. periodstart	ExpressionLimit	2 menyer	SANT	0	TimeOfDay
23-64	Tidsinst. periodslut	ExpressionLimit	2 menyer	SANT	0	TimeOfDay
23-65	Min. binärvärde	ExpressionLimit	2 menyer	SANT	0	Uint8
23-66	Återställ kont. binärdata	[0] Återställ inte	Alla menyer	SANT	-	Uint8
23-67	Återställ tidsinst. binärdata	[0] Återställ inte	Alla menyer	SANT	-	Uint8
23-8* Återbetalningsräknare						
23-80	Effektpreferensfaktor	100 %	2 menyer	SANT	0	Uint8
23-81	Energikostnad	1,00 N/A	2 menyer	SANT	-2	Uint32
23-82	Investering	0 N/A	2 menyer	SANT	0	Uint32
23-83	Minskad energiåtgång	0 kWh	Alla menyer	SANT	75	Int32
23-84	Minskade kostnader	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Int32

6.3.21 Kaskadregulator 25-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
25-0* Systeminställningar						
25-00	Kaskadregulator	null	2 menyer	FALSK	-	Uint8
25-02	Motorstart	[0] Direkt till nät	2 menyer	FALSK	-	Uint8
25-04	Pumpalternering	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
25-05	Fast huvudpump	null	2 menyer	FALSK	-	Uint8
25-06	Antal pumpar	2 N/A	2 menyer	FALSK	0	Uint8
25-2* Bandbreddsinst.						
25-20	Inkopplingsbandbredd	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint8
25-21	Förbik.bandbredd	100 %	Alla menyer	SANT	0	Uint8
25-22	Bandbredd, fast varvtal	casco_staging_bandwidth (P2520)	Alla menyer	SANT	0	Uint8
25-23	SBW-inkopplingsfördr.	15 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
25-24	SBW-urkopplingsfördr.	15 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
25-25	OBW-tid	10 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
25-26	Urkoppling vid inget flöde	[0] Inaktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
25-27	Inkopplingsfunktion	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
25-28	Tid för inkopplingsfunktion	15 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
25-29	Urkopplingsfunktion	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
25-30	Tid för urkopplingsfunktion	15 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
25-4* Inkopplingsinställningar						
25-40	Nedrampning, fördröjning	10,0 s	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
25-41	Upprampningsfördröjning	2,0 s	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
25-42	Inkopplingströskel	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint8
25-43	Urkopplingströskel	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint8
25-44	Inkopplingsvarvtal [RPM]	0 v/m	Alla menyer	SANT	67	Uint16
25-45	Inkopplingsvarvtal (varv/minut)	0,0 Hz	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
25-46	Urkopplingsvarvtal [v/m]	0 v/m	Alla menyer	SANT	67	Uint16
25-47	Urkopplingsvarvtal [Hz]	0,0 Hz	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
25-5* Alterneringsinställningar						
25-50	Alternering av huvudpump	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
25-51	Alterneringshändelse	[0] Extern	Alla menyer	SANT	-	Uint8
25-52	Alterneringstidsintervall	24 h	Alla menyer	SANT	74	Uint16
25-53	Alternering, timervärde	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	VisStr[7]
25-54	Alternering, fördefinierad tid	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	TimeOfDay-WoDate
25-55	Alternera om last < 50 %	[1] Aktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
25-56	Inkopplingsläge vid alternering	[0] Långsamt	Alla menyer	SANT	-	Uint8
25-58	Kör nästa pump, fördröjning	0,1 s	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
25-59	Kör på nät, fördr.	0,5 s	Alla menyer	SANT	-1	Uint16

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
25-8* Status						
25-80	Kaskadstatus	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	VisStr[25]
25-81	Pumpstatus	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	VisStr[25]
25-82	Huvudpump	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint8
25-83	Relästatus	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	VisStr[4]
25-84	Pump TILL, tid	0 h	Alla menyer	SANT	74	Uint32
25-85	Relä TILL, tid	0 h	Alla menyer	SANT	74	Uint32
25-86	Återställ reläräknare	[0] Återställ inte	Alla menyer	SANT	-	Uint8
25-9* Service						
25-90	Pumpstopp	[0] Off	Alla menyer	SANT	-	Uint8
25-91	Manuell alternering	0 N/A	Alla menyer	SANT	0	Uint8

6.3.22 Analogt I/O-tillval MCB 109 26-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-meny	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
26-0* Analogt I/O-läge						
26-00	Plint X42/1-läge	[1] Spänning	Alla menyer	SANT	-	Uint8
26-01	Plint X42/3-läge	[1] Spänning	Alla menyer	SANT	-	Uint8
26-02	Plint X42/5-läge	[1] Spänning	Alla menyer	SANT	-	Uint8
26-1* Analog ingång X42/1						
26-10	Plint X42/1, låg spänning	0,07 V	Alla menyer	SANT	-2	Int16
26-11	Plint X42/1, hög spänning	10,00 V	Alla menyer	SANT	-2	Int16
26-14	Plint X42/1, lågt ref./återk. värde	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
26-15	Plint X42/1, högt ref./återk. värde	100,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
26-16	Plint X42/1, tidskonstant för filter	0,001 s	Alla menyer	SANT	-3	Uint16
26-17	Plint X42/1, sp.för. nolla	[1] Aktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
26-2* Analog ingång X42/3						
26-20	Plint X42/3, låg spänning	0,07 V	Alla menyer	SANT	-2	Int16
26-21	Plint X42/3, hög spänning	10,00 V	Alla menyer	SANT	-2	Int16
26-24	Plint X42/3, lågt ref./återk. värde	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
26-25	Plint X42/3, högt ref./återk. värde	100,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
26-26	Plint X42/3, tidskonstant för filter	0,001 s	Alla menyer	SANT	-3	Uint16
26-27	Plint X42/3, sp.för. nolla	[1] Aktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
26-3* Analog ingång X42/5						
26-30	Plint X42/5, låg spänning	0,07 V	Alla menyer	SANT	-2	Int16
26-31	Plint X42/5, hög spänning	10,00 V	Alla menyer	SANT	-2	Int16
26-34	Plint X42/5, lågt ref./återk. värde	0,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
26-35	Plint X42/5, högt ref./återk. värde	100,000 N/A	Alla menyer	SANT	-3	Int32
26-36	Plint X42/5, tidskonstant för filter	0,001 s	Alla menyer	SANT	-3	Uint16
26-37	Plint X42/5, sp.för. nolla	[1] Aktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
26-4* Analog ut X42/7						
26-40	Plint X42/7, utgång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
26-41	Plint X42/7, min skala	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	Int16
26-42	Plint X42/7, max skala	100,00 %	Alla menyer	SANT	-2	Int16
26-43	Plint X42/7, busstyrning	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	N2
26-44	Plint X42/7, förinställd timeout	0,00 %	1 meny	SANT	-2	Uint16
26-5* Analog ut X42/9						
26-50	Plint X42/9, utgång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
26-51	Plint X42/9, min skala	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	Int16
26-52	Plint X42/9, max skala	100,00 %	Alla menyer	SANT	-2	Int16
26-53	Plint X42/9, busstyrning	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	N2
26-54	Plint X42/9, förinställd timeout	0,00 %	1 meny	SANT	-2	Uint16
26-6* Analog ut X42/11						
26-60	Plint X42/11, utgång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
26-61	Plint X42/11, min skala	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	Int16
26-62	Plint X42/11, max skala	100,00 %	Alla menyer	SANT	-2	Int16
26-63	Plint X42/11, busstyrning	0,00 %	Alla menyer	SANT	-2	N2
26-64	Plint X42/11, förinst. timeout	0,00 %	1 meny	SANT	-2	Uint16

6.3.23 Kaskadregulator, tillval 27-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Modell
27-0* Styrning och status						
27-01	Pumpstatus	[0] Klar	Alla menyer	SANT	-	Uint8
27-02	Manuell pumpstyrning	[0] Ingen funktion	2 menyer	SANT	-	Uint8
27-03	Aktuella drifttidstimmar	0 h	Alla menyer	SANT	74	Uint32
27-04	Pump, totalt antal timmar	0 h	Alla menyer	SANT	74	Uint32
27-1* Konfiguration						
27-10	Kaskadregulator	[0] Inaktiverad	2 menyer	FALSK	-	Uint8
27-11	Antal frekvensomformare	1 N/A	2 menyer	FALSK	0	Uint8
27-12	Antal pumpar	ExpressionLimit	2 menyer	FALSK	0	Uint8
27-14	Pumpkapacitet	100 %	2 menyer	FALSK	0	Uint16
27-16	Balanserad drifttid	[0] Balanserad prioritet 1	2 menyer	SANT	-	Uint8
27-17	Motorstartare	[0] Direkt online	2 menyer	FALSK	-	Uint8
27-18	Rotationstid för pumpar som inte används	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint16
27-19	Återställ aktuella drifttimmar	[0] Återställ inte	Alla menyer	SANT	-	Uint8
27-2* Bandbreddsinställningar						
27-20	Normalt arbetsområde	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint8
27-21	Förbikopplingsgräns	100 %	Alla menyer	SANT	0	Uint8
27-22	Arbetsområde för fast varvtal	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint8
27-23	Inkopplingsfördröjning	15 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
27-24	Urkopplingsfördröjning	15 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
27-25	Förbikoppla hålltid	10 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
27-27	Min. varvtal för urkopplingsfördröjning	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint16
27-3* Inkopplingsvarvtal						
27-31	Inkoppling på varvtal (v/m)	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
27-32	Varvtal vid inkoppling [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
27-33	Varvtal vid urkoppling [v/m]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
27-34	Varvtal vid urkoppling [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
27-4* Inkopplingsinställningar						
27-40	Autojustera inkopplingsinställningar	[1] Aktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
27-41	Nedrampning, fördröjning	10,0 s	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
27-42	Upprampningsfördröjning	2,0 s	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
27-43	Inkopplingströskel	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint8
27-44	Urkopplingströskel	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	Uint8
27-45	Inkopplingsvarvtal [RPM]	0 v/m	Alla menyer	SANT	67	Uint16
27-46	Inkopplingsvarvtal [Hz]	0,0 Hz	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
27-47	Urkopplingsvarvtal [RPM]	0 v/m	Alla menyer	SANT	67	Uint16
27-48	Urkopplingsvarvtal [Hz]	0,0 Hz	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
27-5* Alterneringsinställningar						
27-50	Automatisk alternering	[0] Inaktiverad	Alla menyer	FALSK	-	Uint8
27-51	Alterneringshändelse	null	Alla menyer	SANT	-	Uint8
27-52	Alterneringstidsintervall	0 min	Alla menyer	SANT	70	Uint16
27-53	Alternering, timervärde	0 min	Alla menyer	SANT	70	Uint16
27-54	Alternering vid viss tid på dagen	[0] Inaktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
27-55	Alternering, fördefinierad tid	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	0	TimeOfDay-WoDate
27-56	Alterneringskapaciteten är <	0 %	Alla menyer	SANT	0	Uint8
27-58	Kör nästa pump, fördröjning	0,1 s	Alla menyer	SANT	-1	Uint16

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Modell
27-6* Digitala ingångar						
27-60	Plint X66/1, digital ingång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
27-61	Plint X66/3, digital ingång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
27-62	Plint X66/5, digital ingång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
27-63	Plint X66/7, digital ingång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
27-64	Plint X66/9, digital ingång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
27-65	Plint X66/11, digital ingång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
27-66	Plint X66/13, digital ingång	[0] Ingen funktion	Alla menyer	SANT	-	Uint8
27-7* Anslutningar						
27-70	Relä	[0] Standardrelä	2 menyer	FALSK	-	Uint8
27-9* Avläsningar						
27-91	Kaskadreferens	0,0 %	Alla menyer	SANT	-1	Int16
27-92	Procent av den totala kapaciteten	0 %	Alla menyer	SANT	0	Uint16
27-93	Status på kaskadtilvalet	[0] Inaktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8

6.3.24 Vattentillämpningsfunktioner 29-**

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Typ
29-0* Rörfyllning						
29-00	Rörfyllning aktiv	[0] Inaktiverad	2 menyer	FALSK	-	Uint8
29-01	Rörfyllningshastighet [RPM]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	67	Uint16
29-02	Rörfyllningshastighet [Hz]	ExpressionLimit	Alla menyer	SANT	-1	Uint16
29-03	Rörfyllningstid	0,00 s	Alla menyer	SANT	-2	Uint32
29-04	Påfyllningshastighet	0,001 ProcessCtrlUnit	Alla menyer	SANT	-3	Int32
29-05	Fyllningstryck	0,000 ProcessCtrlUnit	Alla menyer	SANT	-3	Int32

6.3.25 Förbik. alternativ 31-**

6

Par. No. #	Parameterbeskrivning	Standardvärde	4-menyer	Ändra under drift	Omvandlingsindex	Modell
31-00	Förbik. läge	[0] Frekvensomformare	Alla menyer	SANT	-	Uint8
31-01	Förbikoppl. startfördr. tid	30 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
31-02	Förbikoppl. trippfördr.tid	0 s	Alla menyer	SANT	0	Uint16
31-03	Testläge, aktivering	[0] Inaktiverad	Alla menyer	SANT	-	Uint8
31-10	Statusord, förbikoppla	0 N/A	Alla menyer	FALSK	0	V2
31-11	Drifftid, förbikoppla	0 h	Alla menyer	FALSK	74	Uint32
31-19	Fjärrförbik., aktivering	[0] Inaktiverad	2 menyer	SANT	-	Uint8

7 Allmänna specifikationer

Nätförsörjning (L1-1, L2-1, L3-1, L1-2, L2-2, L3-2):

Nätspänning	380-500 V \pm 10%
Nätspänning	525-690 V \pm 10 %

Nätspänning låg / nätavbrott:

Vid låg nätspänning eller ett nätavbrott fortsätter FC till dess att mellankretsspänningen är lägre än den undre gränsspänningen, som normalt är 15 % under FC lägsta märkspänning. Start och fullt moment kan inte förväntas vid en nätspänning som är lägre än 10 % av FC nätspänning.

Nätfrekvens	50/60 Hz \pm 5 %
Maximal obalans tillfälligt mellan nätfaser	3,0 % av nominell nätspänning
Aktiv effektfaktor (λ)	\geq 0,9 vid nominell belastning
Förskjuten effektfaktor ($\cos\phi$) nära 1	(> 0,98)
Koppling på nätspänningsingång L1, L2, L3 (nättillslag)	max. en gång/2 min.
Miljö enligt EN60664-1	överspänningskategori III / utsläppsgrad 2

Enheten är lämplig att använda på en krets som har kapacitet att leverera högst 100 000 RMS symmetriska ampere, 480/690 V maximalt.

Motoreffekt (U, V, W):

Motorspänning	0-100 % av nätspänningen
Utfrekvens	0 - 800* Hz
Koppling på utgång	Obegränsat
Ramptider	1-3600 sek.

* Spänning- och effektberoende

Momentegenskaper:

Startmoment (konstant moment)	maximalt 110 % under 1 min.*
Startmoment	max. 135 % upp till 0,5 s*
Överbelastningsmoment (konstant moment)	maximalt 110 % under 1 min.*

*Procenttalet avser frekvensomformarens nominella moment.

Kabellängder och tvärsnitt:

Max. motorkabellängd, skärmad kabel	150 m
Max. motorkabellängd, oskärmad kabel	300 m
Maximal ledararea till motor, nät, lastdelning och broms *	
Max. ledararea för styrplintar, styv ledning	1,5 mm ² /16 AWG (2 x 0,75 mm ²)
Max. ledararea för styrplintar, mjuk kabel	1 mm ² /18 AWG
Max. ledararea för styrplintar, mantlad kabel	0,5 mm ² /20 AWG
Min. ledararea för styrplintar	0,25 mm ²

* Mer information finns i tabellen Nätförsörjning!

Digitala ingångar:

Programmerbara digitala ingångar	4 (6)
Plintnummer	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33,
Logik	PNP eller NPN
Spänningsnivå	0 - 24V DC
Spänningsnivå, logiskt "0" PNP	< 5 V DC
Spänningsnivå, logiskt "1" PNP	> 10 V DC
Spänningsnivå, logiskt "0" NPN	> 19 V DC
Spänningsnivå, logiskt "1" NPN	< 14 V DC
Maxspänning vid ingång	28 V DC
Ingångsresistans, Ri	ca 4 k Ω


Alla digitala ingångar är galvaniskt isolerade från nätspänningen (PELV) och övriga högspänningsplintar.

1) Plint 27 och 29 kan också programmeras som utgångar.

Analoga ingångar:

Antal analoga ingångar	2
Plintnummer	53, 54
Lägen	Spänning eller ström
Lägesväljare	Brytare S201 och brytare S202
Spänningsläge	Brytare S201/brytare S202 = OFF (U)
Spänningsnivå	: 0 till + 10 V (skalbar)
Ingångsresistans, Ri	ca 10 k Ω
Max. spänning	\pm 20 V
Strömläge	Brytare S201/brytare S202 = ON (I)
Strömnivå	0/4 till 20 mA (skalbar)
Ingångsresistans, Ri	ca 200 Ω
Max. ström	30 mA
Upplösning för analoga ingångar	10 bitar (samt tecken)
Noggrannhet analoga ingångar	Max. fel: 0,5 % av full skala
Bandbredd	200 Hz

De analoga ingångarna är galvaniskt isolerade från nätspänningen (PELV) och övriga högspänningsplintar.



Pulsingångar:

Programmerbara pulsingångar	2
Plintnummer puls	29, 33
Max. frekvens på plint 29, 33	110 kHz (mottaktsdriven)
Max. frekvens på plint 29, 33	5 kHz (öppen kollektor)
Min. frekvens på plint 29 och 33	4 Hz
Spänningsnivå	se avsnittet om digitala ingångar
Maxspänning vid ingång	28V DC
Ingångsresistans, Ri	ca 4 k Ω
Noggrannhet, pulsingång (0,1-1 kHz)	Max. fel: 0,1 % av full skala

Analog utgång:

Antal programmerbara analoga utgångar	1
Plintnummer	42
Strömområde vid analog utgång	0/4-20mA
Max. motståndsbelastning på gemensam vid analog utgång	500 Ω
Noggrannhet på analog utgång	Max. fel: 0,8 % av full skala
Upplösning på analog utgång	8 bitar

Den analoga utgången är galvaniskt isolerad från nätspänningen (PELV) och övriga högspänningsplintar.

Styrkort, seriell kommunikation:

Plintnummer	68 (TX+, RX+), 69 (TX-, RX-)
Plint nummer 61	Gemensamt för plint 68 och 69

-kretsen för seriell kommunikation är funktionellt separerad från andra centrala kretsar och galvaniskt isolerad från nätspänningen (PELV).

Digitala utgångar:

Programmerbara digitala utgångar/pulsutgångar	2
Plintnummer	27, 29 ¹⁾
n	0 - 24 V
Max. utström (platta eller källa)	40 mA
Max. belastning vid frekvensutgång	1 k Ω
Max. kapacitiv belastning vid frekvensutgång	10 nF
Min. utfrekvens vid frekvensutgång	0 Hz
Max. utfrekvens vid frekvensutgång	32 kHz
Noggrannhet, frekvensutgång	Max. fel: 0,1 % av full skala
Upplösning, frekvensutgångar	12 bitar

1) Plintarna 27 och 29 kan även programmeras som ingångar.

Den digitala utgången är galvaniskt isolerad från nätspänningen (PELV) och övriga högspänningsplintar.

Styrkort, 24 V likström utgång:

Plintnummer	12, 13
Max. belastning	200 mA

24 V DC-försörjningen är galvaniskt isolerad från nätspänningen (PELV), men har samma potential som de analoga och digitala in- och utgångarna.

Reläutgångar:

Programmerbara reläutgångar	2
Relä 01 Plintnummer	1-3 (brytande), 1-2 (slutande)
Max. plintbelastning (AC-1) ¹⁾ på 1-3 (NC), 1-2 (NO) (resistiv belastning)	240 V AC, 2 A
Max. plintbelastning (AC-15) ¹⁾ (induktiv belastning @ $\cos\phi$ 0,4)	240V AC, 0,2 A
Max. plintbelastning (DC-1) ¹⁾ på 1-2 (NO), 1-3 (NC) (resistiv belastning)	60V DC, 1 A
Max. plintbelastning (DC-13) ¹⁾ (induktiv belastning)	24V DC, 0,1A
Relä 02 Plintnummer	4-6 (brytande), 4-5 (slutande)
Max. plintbelastning (AC-1) ¹⁾ på 4-5 (NO) (resistiv belastning) ²⁾³⁾	400V AC, 2 A
Max. plintbelastning (AC-15) ¹⁾ på 4-5 (NO) (induktiv belastning @ $\cos\phi$ 0,4)	240V AC, 0,2 A
Max. plintbelastning (DC-1) ¹⁾ på 4-5 (NO) (resistiv belastning)	80V DC, 2 A
Max. plintbelastning (DC-13) ¹⁾ på 4-5 (NO) (induktiv belastning)	24V DC, 0,1A
Max. plintbelastning (AC-1) ¹⁾ på 4-6 (NC) (resistiv belastning)	240V AC, 2 A
Max. plintbelastning (AC-15) ¹⁾ på 4-6 (NC) (induktiv belastning @ $\cos\phi$ 0,4)	240V AC, 0,2 A
Max. plintbelastning (DC-1) ¹⁾ på 4-6 (NC) (resistiv belastning)	50V DC, 2 A
Max. plintbelastning (DC-13) ¹⁾ på 4-6 (NC) (resistiv belastning)	24V DC, 0,1 A
Min. plintbelastning på 1-3 (NC), 1-2 (NO), 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24V DC 10mA, 24V AC 20 mA
Miljö enligt EN 60664-1	överspänningskategori III/utsläppsgrad 2

1) IEC 60947 del 4 och 5

Reläkontakterna är galvaniskt isolerade från resten av kretsen genom förstärkt isolering (PELV).

2) Överspänningskategori II

3) UL-tillämpningar 300V AC 2 A

Styrkort, 10 V likströmsutgång:

Plintnummer	50
Motorspänning	10,5 V \pm 0,5 V
Max. belastning	25 mA

10 V DC-försörjningen är galvaniskt isolerad från nätspänningen (PELV) och övriga högspänningsplintar.

Styregenskaper:

Upplösning av utfrekvens vid 0–1000 Hz	+/- 0,003Hz
Systemets svarstid (plint 18, 19, 27, 29, 32, 33)	\leq 2 ms
Varvtalsreglering (utan återkoppling)	1:100 av synkront varvtal
Varvtalsnoggrannhet, utan återkoppling	30 - 4000 varv/minut: Max fel \pm 8 varv/minut

Alla styregenskaper är baserade på en 4-polig asynkronmotor

Driftmiljö:

Kapsling, ramstorlek D och E	IP 00, IP 21, IP 54
Kapsling, ramstorlek F	IP 21, IP 54
Vibrationstest	0,7 g
Relativ fuktighet	5 % - 95 % (IEC 721-3-3; Klass 3K3 (icke kondenserande)) under drift
Aggressiv miljö (IEC 60068-2-43) H ₂ S test	klass kD
Testmetod enligt IEC 60068-2-43 H ₂ S (10 dagar)	
Omgivande temperatur (vid 60 AVM-växlingsläge)	
- med nedstämpling	max. 55 ° C ¹⁾
- med full uteffekt, normalt EFF2-motorer	max. 50 ° C ¹⁾
- vid full konstant FCutström	max. 45 ° C ¹⁾

1) Mer information om nedstämpling finns i avsnittet Speciella förhållanden i Design Guide.

Min. omgivningstemperatur vid full drift	0 °C
Min. omgivningstemperatur vid reducerade prestanda	- 10 °C
Temperatur vid lagring/transport	-25 - +65/70 °C
Max. höjd över havet utan nedstämpling	1000 m
Max. höjd över havet med nedstämpling	3000 m

Nedstämpling för hög höjd, se avsnittet om speciella förhållanden

EMC-standard, emission	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,
EMC-standard, immunitet	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

Se avsnittet om speciella förhållanden!

Styrkortsprestanda:

Scan intervall	5 ms
Styrkort, USB seriell kommunikation	
USB-standard	1,1 (Full hastighet)
USB-uttag	USB-uttag, typ B-enhet

FÖRSIKTIGT

Anslutning till en PC görs via en USB-standardkabel (värd/enhet).

USB-anslutningen är galvaniskt isolerad från nätspänningen (PELV) och andra högspänningsplintar.

USB-anslutningen är **inte** galvaniskt isolerad från skyddsjorden. Använd endast enskild dator eller en isolerad USB-kabel/konverterare som anslutning till USB-kontakten på frekvensomformaren.

Skydd och funktioner:

- Elektronisk-termiskt motorskydd mot överbelastning.
- Temperaturövervakning av kylplattan säkerställer att frekvensomformaren trippar om temperaturen når en förinställd nivå. En överbelastningstemperatur kan inte återställas förrän kylplattans temperatur ligger under de värden som anges på följande sidor (riktlinje - dessa temperaturer kan variera beroende på effektstorlek, kapsling, kapslingsklass etc.).
- Frekvensomformaren skyddas mot kortslutningar på motorplintarna U, V och W.
- Om en fas saknas ger frekvensomformaren en varningssignal eller trippar (beroende på belastningen).
- Mellankretsspänningen övervakas och vid för låg eller för hög mellankretsspänning trippar frekvensomformaren.
- Frekvensomformaren är skyddad mot jordfel på motorplintarna U, V och W.

Nätförsörjning 6 x 380 - 500V AC				
	P315	P355	P400	P450
Normal axeleffekt vid 400 V [kW]	315	355	400	450
Normal axeleffekt vid 460 V [hk]	450	500	600	600
Normal axeleffekt vid 500 V [kW]	355	400	500	530
Kapsling IP21	F8/F9	F8/F9	F8/F9	F8/F9
Kapsling IP54	F8/F9	F8/F9	F8/F9	F8/F9
Utström				
Kontinuerlig (vid 400 V) [A]	600	648	745	800
Intermittent (60 s överbelastning) (vid 400 V) [A]	660	724	820	880
Kontinuerlig (vid 460/ 500 V) [A]	540	590	678	730
Intermittent (60 s överbelastning) (vid 460/ 500 V) [A]	594	649	746	803
Kontinuerlig KVA (vid 400 V) [KVA]	416	456	516	554
Kontinuerlig KVA (vid 460 V) [KVA]	430	470	540	582
Kontinuerlig KVA (vid 500 V) [KVA]	468	511	587	632
Max. inström				
Kontinuerlig (vid 400 V) [A]	590	647	733	787
Kontinuerlig (vid 460/ 500 V) [A]	531	580	667	718
Max. kabeldimension, nät [mm ² (AWG ²)]	4 x 90 (3/0)	4 x 90 (3/0)	4 x 240 (500 mcm)	4 x 240 (500 mcm)
Max. kabeldimension, motor [mm ² (AWG ²)]	4 x 240 (4 x 500 mcm)	4 x 240 (4 x 500 mcm)	4 x 240 (4 x 500 mcm)	4 x 240 (4 x 500 mcm)
Max. kabeldimension [mm ² (AWG ²)]	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
Max. externa nätsäkringar [A] 1	700			
Uppskattad effektförlust vid 400 V [W] ⁴⁾	6790	7701	8879	9670
Uppskattad effektförlust vid 460 V [W]	6082	6953	8089	8803
Vikt, kapsling IP21, IP 54 [kg]	440/656			
Verkningsgrad 4)	0,98			
Utfrekvens	0 - 600Hz			
Kylplattans övertemp. tripp	95 °C			
Effektort omgivningstripp	68 °C			
* Hög överbelastning = 160 % moment under 60 sekunder, Normal överbelastning = 110 % moment under 60 sekunder.				

Nätförsörjning 6 x 380 - 500V AC						
	P500	P560	P630	P710	P800	P1000
Normal axeleffekt vid 400 V [kW]	500	560	630	710	800	1000
Normal axeleffekt vid 460 V [hk]	650	750	900	1000	1200	1350
Normal axeleffekt vid 500 V [kW]	560	630	710	800	1000	1100
Kapsling IP21, 54 utan/med tillvalsskåp	F10/F11	F10/F11	F10/F11	F10/F11	F12/F13	F12/F13
Utström						
Kontinuerlig (vid 400 V) [A]	880	990	1120	1260	1460	1720
Intermittent (60 s överbelastning) (vid 400 V) [A]	968	1089	1232	1386	1606	1892
Kontinuerlig (vid 460/ 500 V) [A]	780	890	1050	1160	1380	1530
Intermittent (60 s överbelastning) (vid 460/ 500 V) [A]	858	979	1155	1276	1518	1683
Kontinuerlig KVA (vid 400 V) [KVA]	610	686	776	873	1012	1192
Kontinuerlig KVA (vid 460 V) [KVA]	621	709	837	924	1100	1219
Kontinuerlig KVA (vid 500 V) [KVA]	675	771	909	1005	1195	1325
Max. inström						
Kontinuerlig (vid 400 V) [A]	857	964	1090	1227	1422	1675
Kontinuerlig (vid 460/ 500 V) [A]	759	867	1022	1129	1344	1490
Max. kabeldimension, motor [mm ² (AWG ²)]	8x150 (8x300 mcm)			12x150 (12x300 mcm)		
Max. kabeldimension, nät [mm ² (AWG ²)]	6 x 120 (6 x 250 mcm)					
Max. kabeldimension [mm ² (AWG ²)]	4x185 (4x350 mcm)			6x185 (6x350 mcm)		
Max. externa nätsäkringar [A] 1	900			1500		
Uppskattad effektförlust vid 400 V [W] ⁴⁾	10647	12338	13201	15436	18084	20358
Uppskattad effektförlust vid 460 V [W]	9414	11006	12353	14041	17137	17752
F9/F11/F13 max. sammanlagda förluster för A1 RFI, brytare eller fränkoppling och kontakter F9/F11/F13	963	1054	1093	1230	2280	2541
Max. förluster för paneltillval	400					
Vikt, kapsling IP21, IP 54 [kg]	1004/ 1299	1004/ 1299	1004/ 1299	1004/ 1299	1246/ 1541	1246/ 1541
Vikt, likriktarmodul [kg]	102	102	102	102	136	136
Vikt, växelriktarmodul [kg]	102	102	102	136	102	102
Verkningsgrad 4)	0,98					
Utfrekvens	0-600 Hz					
Kylplattans övertemp. tripp	95 °C					
Effektkort omgivningstripp	68 °C					

* Hög överbelastning = 160 % moment under 60 sekunder, Normal överbelastning = 110 % moment under 60 sekunder.

Nätförsörjning 3 x 525–690 V AC				
	P450	P500	P560	P630
Normal axeleffekt vid 550 V [kW]	355	400	450	500
Normal axeleffekt vid 575 V [hk]	450	500	600	650
Normal axeleffekt vid 690 V [kW]	450	500	560	630
Kapsling IP21	F8/F9	F8/F9	F8/F9	F8/F9
Kapsling IP54	F8/F9	F8/F9	F8/F9	F8/F9
Utström				
Kontinuerlig (vid 550 V) [A]	470	523	596	630
Intermittent (60 s överbelastning) (vid 550 V) [A]	517	575	656	693
Kontinuerlig (vid 575/ 690 V) [A]	450	500	570	630
Intermittent (60 s överbelastning) (vid 575/ 690 V) [A]	495	550	627	693
Kontinuerlig KVA (vid 550 V) [KVA]	448	498	568	600
Kontinuerlig KVA (vid 575 V) [KVA]	448	498	568	627
Kontinuerlig KVA (vid 690 V) [KVA]	538	598	681	753
Max. inström				
Kontinuerlig (vid 550 V) [A]	453	504	574	607
Kontinuerlig (vid 575 V) [A]	434	482	549	607
Kontinuerlig (vid 690 V) [A]	434	482	549	607
Max. kabeldimension, nät [mm ² (AWG)]	4 x 85 (3/0)			
Max. kabeldimension, motor [mm ² (AWG)]	4 x 250 (500 mcm)			
Max. kabeldimension, broms [mm ² (AWG)]	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)
Max. externa nätsäkringar [A] 1	630			
Uppskattad effektförlust vid 600 V [W] ⁴⁾	6132	6903	8343	9244
Uppskattad effektförlust vid 690 V [W] ⁴⁾	6449	7249	8727	9673
Vikt, kapsling IP21, IP 54 [kg]	440/656			
Verkningsgrad 4)	0,98			
Utfrekvens	0 - 500 Hz			
Kylplattans övertemp. tripp	85 °C			
Effektort omgivningstripp	68 °C			

* Hög överbelastning = 160 % moment under 60 sek., Normal överbelastning = 110 % moment under 60 sek.

Nätförsörjning 3 x 525–690 V AC			
	P710	P800	P900
Normal axeleffekt vid 550 V [kW]	560	670	750
Normal axeleffekt vid 575 V [hk]	750	950	1050
Normal axeleffekt vid 690 V [kW]	710	800	900
Kapsling IP21, 54 utan/med tillvalsskåp	F10/F11	F10/F11	F10/F11
Utström			
Kontinuerlig (vid 550 V) [A]	763	889	988
Intermittent (60 s överbelastning) (vid 550 V) [A]	839	978	1087
Kontinuerlig (vid 575/ 690 V) [A]	730	850	945
Intermittent (60 s överbelastning) (vid 575/ 690 V) [A]	803	935	1040
Kontinuerlig KVA (vid 550 V) [KVA]	727	847	941
Kontinuerlig KVA (vid 690 V) [KVA]	872	1016	1129
Max. inström			
Kontinuerlig (vid 550 V) [A]	743	866	962
Kontinuerlig (vid 575 V) [A]	711	828	920
Kontinuerlig (vid 690 V) [A]	711	828	920
Max. kabeldimension, motor [mm ² (AWG ²)]	8 x 150 (8 x 300 mcm)		
Max. kabeldimension, nät [mm ² (AWG ²)]	6 x 120 (6 x 250 mcm)		
Max. kabeldimension [mm ² (AWG ²)]	4x185 (4x350 mcm)		
Max. externa nätsäkringar [A] 1	900		
Uppskattad effektförlust vid 600 V [W] ⁴⁾	10771	12272	13835
Uppskattad effektförlust vid 690 V [W] ⁴⁾	11315	12903	14533
F3/F4 Max. tillagda förluster för nätbrytare, fränkopplare och kontaktor	427	532	615
Max. förluster för paneltillval	400		
Vikt, kapsling IP21, IP 54 [kg]	1004/ 1299	1004/ 1299	1004/ 1299
Vikt, likriktarmodul [kg]	102	102	102
Vikt, växelriktarmodul [kg]	102	102	136
Verkningsgrad 4)	0,98		
Utfrekvens	0-500 Hz		
Kylplattans övertemp. tripp	85 °C		
Effektkort omgivningstripp	68 °C		

* Hög överbelastning = 160 % moment under 60 sek., Normal överbelastning = 110 % moment under 60 sek.

Nätförsörjning 3 x 525–690 V AC			
	P1M0	P1M2	P1M4
Normal axeleffekt vid 550 V [kW]	850	1000	1100
Normal axeleffekt vid 575 V [hk]	1150	1350	1550
Normal axeleffekt vid 690 V [kW]	1000	1200	1400
Kapsling IP21, 54 utan/med tillvalsskåp	F12/F13	F12/F13	F12/F13
Utström			
Kontinuerlig (vid 550 V) [A]	1108	1317	1479
Intermittent (60 s överbelastning) (vid 550 V) [A]	1219	1449	1627
Kontinuerlig (vid 575/ 690 V) [A]	1060	1260	1415
Intermittent (60 s överbelastning) (vid 575/ 690 V) [A]	1166	1386	1557
Kontinuerlig KVA (vid 550 V) [KVA]	1056	1255	1409
Kontinuerlig KVA (vid 690 V) [KVA]	1267	1506	1691
Max. inström			
Kontinuerlig (vid 550 V) [A]	1079	1282	1440
Kontinuerlig (vid 575 V) [A]	1032	1227	1378
Kontinuerlig (vid 690 V) [A]	1032	1227	1378
Max. kabeldimension, motor [mm ² (AWG ²)]	12x150 (12x300 mcm)		
Max. kabeldimension, nät F12 [mm ² (AWG ²)]	8x240 (8x500 mcm)		
Max. kabeldimension, nät F13 [mm ² (AWG ²)]	8 x 400 (8 x 900 mcm)		
Max. kabeldimension, broms [mm ² (AWG ²)]	6 x 185 (6 x 350 mcm)		
Max. externa nätsäkringar [A] 1	1600	2000	2500
Uppskattad effektförlust vid 600 V [W] ⁴⁾	15592	18281	20825
Uppskattad effektförlust vid 690 V [W] ⁴⁾	16375	19207	21857
F3/F4 Max. tillagda förluster för nätbrytare, fränkopplare och kontaktor	665	863	1044
Max. förluster för paneltillval	400		
Vikt, kapsling IP21, IP 54 [kg]	1246/ 1541	1246/ 1541	1280/1575
Vikt, likriktarmodul [kg]	136	136	136
Vikt, växelriktarmodul [kg]	102	102	136
Verkningsgrad 4)	0,98		
Utfrekvens	0-500 Hz		
Kylplattans övertemp. tripp	85 °C		
Effektort omgivningstripp	68 °C		

* Hög överbelastning = 160 % moment under 60 sek., Normal överbelastning = 110 % moment under 60 sek.

- 1) För typen av säkring se avsnittet Säkringar.
- 2) American Wire Gauge.
- 3) Mätt med 5 m skärmd motorkabel vid nominell belastning och nominell frekvens.
- 4) Den typiska effektförlusten är vid nominella belastningsförhållanden och förväntas vara inom +/-15 % (toleransen står i samband med variation i spänning och kabelförhållanden).
 Värdena är baserade på en typisk motorverkningsgrad (i gränsen mellan eff2/eff3). Motorer med lägre effekt bidrar också till effektförlusten i frekvensomformaren och omvänt.
 Om switchfrekvensen ökas jämfört med standardinställningen ökar kraftförlusten markant.
 LCP och normala styrkorts förbrukningar är medräknade. Vidare tillval och kundbelastning kan öka förlusterna med upp till 30 W. (Vanligen endast 4 W extra vardera för ett fullt belastat styrkort, eller tillval för öppning A eller öppning B).
 Även om mätningar görs med noggrann utrustning, måste viss bristande precision i mätningen tillåtas (+/-5 %).

8 Felsökning

8.1 Larm och varningar

En varning eller ett larm indikeras av den relevanta lysdioden på framsidan av frekvensomformaren samt med en kod på displayen.

En varning förblir aktiv tills dess orsak åtgärdats. Under vissa förhållanden kan motordriften fortsätta. Varningsmeddelanden kan vara kritiska men är det inte nödvändigtvis.

I händelse av ett larm kommer frekvensomformaren att ha trippat. Larm måste återställas för att driften ska startas om efter det att dess orsak rättats till.

Detta kan göras på tre sätt:

1. Genom att använda kontrollknappen [RESET] på LCP-manöverpanelen.
2. Via en digital ingång med funktionen "Återställning".
3. Via seriell kommunikation/fältbuss(tillval).
4. Automatisk återställning med funktionen [Auto Reset] är en standardinställning för VLT AQUA frekvensomformare. Se avsnittet *14-20 Återställningsläge* i *VLT AQUA Drive Programming Guide*

Efter en manuell återställning med [RESET]-knappen på LCP:n måste [AUTO ON]- eller [HAND ON]-knappen aktiveras för att motorn ska startas om.

Om ett larm inte kan återställas, kan det bero på att orsaken inte åtgärdats, eller att larmet är tripplåst (se även tabell på följande sida).

Larm som är tripplåsta ger extra skydd, vilket innebär att nätförsörjningen måste vara avstängd innan larmet går att återställa. När frekvensomformaren satts igång igen är den inte längre blockerad och kan återställas som beskrivs ovan efter det att orsaken åtgärdats.

Larm som inte är tripplåsta kan också återställas med hjälp av den automatiska återställningsfunktionen i *14-20 Återställningsläge* (Varning! Automatisk väckning kan inträffa!)

Om en varning och ett larm är markerat mot en kod i tabellen på följande sida, betyder det antingen att en varning kommer före ett larm eller att det går att definiera om en varning eller ett larm ska visas för ett visst fel.

Detta är möjligt i till exempel *1-90 Termiskt motorskydd*. Efter ett larm eller en tripp roterar motorn fritt (utrullning) och larmet och varningen blinkar på frekvensomformaren. Så snart problemet har åtgärdats, fortsätter bara larmet att blinka.

Nr	Beskrivning	Varning	Larm/tripp	Larm/tripplås	Parameterreferens
1	10 V låg	X			
2	Signalavbrott	(X)	(X)		6-01
3	Ingen motor	(X)			1-80
4	Nätfasbortfall	(X)	(X)	(X)	14-12
5	Mellankretsspänning hög	X			
6	Mellankretsspänning låg	X			
7	Likströmsöverspänning	X	X		
8	Likströmsunderspänning	X	X		
9	Växelriktaren överbelastad	X	X		
10	Motor ETR övertemperatur	(X)	(X)		1-90
11	Överhettning i motortermistorn	(X)	(X)		1-90
12	Momentgräns	X	X		
13	Överström	X	X	X	
14	Jordfel	X	X	X	
15	Ofullständig maskinvara		X	X	
16	Kortslutning		X	X	
17	Timeout för styrord	(X)	(X)		8-04
23	Internt fläktfel	X			
24	Extern fläktfel	X			14-53
25	Bromsmotstånd kortslutet	X			
26	Effektgräns för bromsmotstånd	(X)	(X)		2-13
27	Bromschopper kortsluten	X	X		
28	Bromstest	(X)	(X)		2-15
29	Övertemperatur i frekvensomformaren	X	X	X	
30	Motorfas U saknas	(X)	(X)	(X)	4-58
31	Motorfas V saknas	(X)	(X)	(X)	4-58
32	Motorfas W saknas	(X)	(X)	(X)	4-58
33	Uppladdningsfel		X	X	
34	Fel i fältbusskommunikation	X	X		
35	Utanför frekvensområde	X	X		
36	Nätfel	X	X		
37	Fasobalans	X	X		
39	Kylplattans givare		X	X	
40	Överbelastning på digital utgångsplint 27	(X)			5-00, 5-01
41	Överbelastning på digital utgångsplint 29	(X)			5-00, 5-02
42	Överbelastning på digital utgång på X30/6	(X)			5-32
42	Överbelastning på digital utgång på X30/7	(X)			5-33
46	Nätkortsförsörjning		X	X	
47	24 V-spänning låg	X	X	X	
48	1,8 V-spänning låg		X	X	
49	Varvtalsgräns	X			
50	AMA - kalibrering misslyckades		X		
51	AMA-kontroll U_{nom} och I_{nom}		X		
52	AMA låg I_{nom}		X		
53	AMA - för stor motor		X		
54	AMA - för liten motor		X		
55	AMA - parameter utanför område		X		
56	AMA - avbrutet av användaren		X		
57	AMA - timeout		X		
58	AMA - internt fel	X	X		
59	Strömgräns	X			
60	Extern stopp	X			
62	Utfrekvens vid maximal gräns	X			
64	Spänningsgräns	X			
65	Överhettning i styrkortet	X	X	X	
66	Kylplattans temperatur låg	X			
67	Tillvalskonfiguration har ändrats		X		
68	Säkerhetsstopp aktiverat		X ¹⁾		
69	Nät Nätkortstemp.		X	X	
70	Ogiltig frekvensomformare -konfiguration			X	
71	PTC 1 Säkerhetsstopp	X	X ¹⁾		
72	Farligt fel			X ¹⁾	
73	Säk. st. autoomstart				
76	Effekt enhet inst.	X			
79	Illegal PS konfig.		X	X	
80	Frekv.omf. initieras till standardvärde		X		
91	Analog ingång 54, felaktiga inställningar			X	
92	Inget flöde	X	X		22-2*
93	Torrkörning	X	X		22-2*
94	Kurvslut	X	X		22-5*
95	Trasigt band	X	X		22-6*
96	Start fördröjd	X			22-7*
97	Stopp fördröjt	X			22-7*
98	Klockfel	X			0-7*

Tabell 8.1 Lista över larm- och varningskoder

Nr	Beskrivning	Varning	Larm/tripp	Larm/tripplås	Parameterreferens
220	Överbelastning, tripp		X		
243	Broms IGBT	X	X		
244	Kylplattans temperatur	X	X	X	
245	Kylplattans givare		X	X	
246	Nätkortsförsörjning		X	X	
247	Nätkortstemp.		X	X	
248	Illegal PS konfig.		X	X	
250	Ny reservdel			X	
251	Ny typkod		X	X	

Tabell 8.2 Lista över larm- och varningskoder

(X) Beroende på parameter

1) Kan inte återställas automatiskt via 14-20 Återställningsläge

En tripp är den åtgärd som utförs när ett larm har utlöst. Trippen innebär att motorn rullar ut och kan återställas genom att RESET trycks in eller genom att en återställning utförs via en digital ingång (Par. 5-1* [1]). Den utlösande händelse som orsakar ett larm kan inte skada frekvensomformaren eller orsaka farliga tillstånd. Ett tripplås är en åtgärd som följer på ett larm som anger att frekvensomformaren eller anslutna delar kan skadas. Ett tripplås kan endast återställas med hjälp av en startsekvens.

Lysdiödsindikering	
Varning	gul
Larm	blinkande röd
Tripp låst	gul och röd

8

Utökad statusord för larmord					
Bit	Hex	Dec	Larmord	Varningsord	Utökad statusord
0	00000001	1	Bromstest	Bromstest	Rampdrift
1	00000002	2	Nät Nätkortstemp.	Nät Nätkortstemp.	AMA körs
2	00000004	4	Jordfel	Jordfel	Start med-/moturs
3	00000008	8	Styrkortstemp.	Styrkortstemp.	Minska
4	00000010	16	Styrord TILL	Styrord TILL	Öka
5	00000020	32	Överström	Överström	Återkoppl. hög
6	00000040	64	Momentgräns	Momentgräns	Återkoppl. låg
7	00000080	128	Motort., över	Motort., över	Hög utström
8	00000100	256	Motor ETR Över	Motor ETR Över	Svag utström
9	00000200	512	Växelri. överb.	Växelri. överb.	Utfrekvens hög
10	00000400	1024	DC-undersp.	DC-undersp.	Utfrekvens låg
11	00000800	2048	DC-översp.	DC-översp.	Bromstest OK
12	00001000	4096	Kortslutning	Låg DC-spänning	Bromsning max.
13	00002000	8192	Uppladdningsfel	Hög DC-spänning	Bromsning
14	00004000	16384	Nätfasbortfall Nätfasbortfall	Nätfasbortfall Nätfasbortfall	Utanför varvtalsomr.
15	00008000	32768	AMA Not OK	Ingen motor	OVC aktiv
16	00010000	65536	Signalavbrott	Signalavbrott	
17	00020000	131072	Internt fel	10 V låg	
18	00040000	262144	Bromsöverbel.	Bromsöverbel.	
19	00080000	524288	U-fasbortfall	Bromsmotstånd	
20	00100000	1048576	V-fasbortfall	Broms IGBT	
21	00200000	2097152	W-fasbortfall	Varvtalsgräns	
22	00400000	4194304	Fältbussfel	Fältbussfel	
23	00800000	8388608	24 V-spänning, låg	24 V-spänning, låg	
24	01000000	16777216	Nätfel	Nätfel	
25	02000000	33554432	1,8 V-försörjning, låg	Strömgräns	
26	04000000	67108864	Bromsmotstånd	Låg temperatur	
27	08000000	134217728	Broms IGBT	Spänningsgräns	
28	10000000	268435456	Tillvalsändring	Används ej	
29	20000000	536870912	Frekvensomformare initierad	Används ej	
30	40000000	1073741824	Säkerhetsstopp	Används ej	

Tabell 8.3 Beskrivning av larmord, varningsord och utökad statusord

Larmorden, varningsorden och de utökade statusorden kan avläsas via den seriella bussen eller fältbussen (tillval) för diagnostisering. Se även 16-90 Larmord, 16-92 Varningsord och 16-94 Utök. statusord.

8.1.1 Felmeddelande

WARNING 1, 10 V, låg

Styrkortets spänning ligger under 10 V från plint 50. Minska belastningen på plint 50, eftersom 10 V-försörjningen är överbelastad. Max. 15 mA eller min. 590 Ω.

Detta tillstånd kan orsakas av en kortslutning i en ansluten potentiometer eller felaktig kabeldragning i potentiometer.

Felsökning: Så här tar du bort kabeln från plint 50. Om varningen försvinner ligger problemet i kundens kabeldragning. Byt ut styrkortet om varningen inte försvinner.

WARNING/ALARM 2, signalavbrott

Denna varning eller detta larm visas bara om den programmerats i parameter 6-01, Gnistläge, signalavbrott, tidsg.funktion. Signalen på en av de analoga ingångarna ligger under 50 % av det minimivärde som programmerats för den ingången. Detta tillstånd kan orsakas av trasig kabeldragning eller en felaktig enhet som sänder signalen.

Felsökning:

Kontrollera anslutningar på alla analoga ingångsplintar. Styrkortsplintarna 53 och 54 för signaler, plint 55 gemensam. MCB 101-plintar 11 och 12 för signaler, plint 10 gemensam. MCB 109 plintar 1, 3, 5 för signaler, plintar 2, 4, 6 gemensamma).

Kontrollera att frekvensomformarprogramering och switch-inställningar matchar den analoga signaltypen.

Utför signaltest på ingångsplint

WARNING/LARM 3 Ingen motor

Ingen motor har anslutits till frekvensomformarens utgång. Varningen eller larmet visas bara om den har programmerats av användaren i parameter 1-80, Funktion vid stopp.

Felsökning: Kontrollera anslutningen mellan frekvensomformare och motor.

WARNING/LARM 4 Fasfel

En fas saknas på försörjningssidan, eller så är nätspänningsobalansen för hög. Det här meddelandet visas också vid fel i ingångslikriktaren för frekvensomformaren. Tillval programmeras i parameter 14-12, Funktion vid nätfel

Felsökning: Kontrollera nätspänningen och matningsströmmen till frekvensomformaren.

WARNING 5, hög spänning DC-buss

Mellankretsspänningen (DC) är högre än varningsgränsen för överspänning. Gränsen är beroende på frekvensomformarens spänningsmärkning. Frekvensomformaren är fortfarande aktiv.

WARNING 6, låg mellankretsspänning

Mellankretsspänningen (DC) är lägre än varningsgränsen för underspänning. Gränsen är beroende på frekvensomformarens spänningsmärkning. Frekvensomformaren är fortfarande aktiv.

WARNING/LARM 7 DC-överspänning

Om mellankretsspänningen överskrider gränsvärdet kommer frekvensomformaren att trippa efter en tid.

Felsökning:

Anslut ett bromsmotstånd

Förläng ramptiden

Ändra ramptyp

Aktivera funktionerna i 2-10 *Bromsfunktion*

Ökning 14-26 *Trippfördröjning vid växelriktarfel*

WARNING/LARM 8, DC-underspänning

Om mellankretsspänningen (DC) sjunker under gränsvärdet för varning för låg spänning kontrollerar frekvensomformaren om 24 V-reservförsörjningen är ansluten. Om ingen 24 V-reservförsörjning har anslutits trippar frekvensomformaren efter en angiven tid, beroende på enhet. Tidsfördröjningen varierar med enhetsstorlek.

Felsökning:

Kontrollera att frekvensomformaren får rätt nätspänning.

Utför ingångsspänningstest

Utför mjukladdning och test av likriktarens kretsar

WARNING/LARM 9, Växelriktaren överbelastad

Frekvensomformaren slås snart från på grund av en överbelastning (för hög ström under för lång tid). Räknaren för elektroniskt, termiskt växelriktarskydd varnar vid 98 % och trippar vid 100 % samtidigt som ett larm utlöses. Frekvensomformaren *kan inte* återställas förrän räknaren ligger under 90 %.

Felet är att frekvensomformaren har belastats med mer 100 % under för lång tid.

Felsökning:

Jämför utströmmen som visas på LCP med frekvensomformarens nominella ström.

Jämför utströmmen som visas på LCP med uppmätt motorström.

Visa den Termiska frekvensomformarbelastningen och övervaka värdet. Vid drift över frekvensomformarens kontinuerliga strömmärkning ska räknaren öka. Vid drift under frekvensomformarens kontinuerliga strömmärkning ska räknaren minska.

Observera: I nedstämplingsavsnittet i Design Guide finns mer information om när en hög switchfrekvens krävs.

WARNING/LARM 10, Motor överbelastningstemperatur

Enligt det elektronisk-termiska skyddet (ETR) är motorn överhettad. Välj om frekvensomformaren ska ge varning eller larm när det beräknade värdet stigit till 100 % i 1-90 *Termiskt motorskydd*. Orsaken till felet är att motorn är överbelastad med mer än 100 % under alltför lång tid.

Felsökning:

- Kontrollera om motorn är överhettad.
- Kontrollera om motorn är mekaniskt överbelastad
- Kontrollera att motor 1-24 *Motorström* är korrekt inställd.
- Kontrollera att motorparametrarna 1-20 till 1-25 är korrekt inställda.
- Inställningen i parameter 1-91 , Motor extern fläkt
- Kör AMA i parameter 1-29.

VARNING/LARM 11, Motortermistor överhettad

Termistorn eller termistoranslutningen har kopplats ur. Välj om frekvensomformaren ska ge varning eller larm när det beräknade värdet stigit till 100 % i 1-90 *Termiskt motorskydd*.

Felsökning:

- Kontrollera om motorn är överhettad.
- Kontrollera om motorn är mekaniskt överbelastad.
- Kontrollera att termistorn har anslutits korrekt mellan plint 53 eller 54 (analog spänningsingång) och plint 50 (+10 V-försörjning) eller mellan plint 18 eller 19 (digital ingång, endast PNP) och plint 50.
- Om en KTY-givare används ska anslutningen mellan plint 54 och 55 kontrolleras.
- Kontrollera att programmeringen i parameter 1-93 matchar givarens kabeldragning om du använder en termisk brytare eller termistor.
- Kontrollera att programmeringen i parameter 1-95, 1-96 och 1-97 matchar givarens kabeldragning, om du använder en KTY-givare.

VARNING/LARM 12, Momentgräns

Momentet är högre än värdet i 4-16 *Momentgräns, motordrift* (vid motordrift) eller också är momentet högre än värdet i 4-17 *Momentgräns, generator drift* (vid generatordrift). Parameter 14-25 kan användas för att ändra detta från tillståndet Varning till tillståndet Varning följt av Larm.

VARNING/LARM 13, Överström

Växelriktarens toppströmbegränsning (cirka 200 % av nominell ström) har överskridits. Varningen ges under cirka 1,5 sekunder, varefter frekvensomformaren trippar och larmar. Om utökad mekaniska bromsstyrning väljs kan trippen återställas externt.

Felsökning:

- Detta fel kan orsakas av chockbelastning eller snabb acceleration vid höga, tröga belastningar.
- Stäng av frekvensomformaren. Kontrollera om motoraxeln går att vrida.
- Kontrollera att motorstorleken passar till frekvensomformaren.
- Inkorrekta motordata i parametrar 1-20 till 1-25.

LARM 14, Jordfel:

Det finns en läckström från utfaserna till jord, antingen i kabeln mellan frekvensomformaren och motorn eller i själva motorn.

Felsökning:

- Stäng av frekvensomformaren och åtgärda jordfelet.
- Mät motståndet till jord på motorledningarna och motorn med en megohmmeter och kontrollera om det finns jordfel i motorn.
- Utför strömgiavartest.

LARM 15, Ofullständig maskinvara

Ett monterat tillval fungerar inte med det aktuella styrkortets maskinvara eller programvara.

Notera värdet på följande parametrar och kontakta din Danfoss-återförsäljare:

- 15-40 FC-typ
- 15-41 Effektdel
- 15-42 Spänning
- 15-43 Programversion:
- 15-45 Faktisk typkodsträng
- 15-49 Program-ID-styrkort
- 15-50 Program-ID-effektkort
- 15-60 Tillval monterat (för varje tillvalsöppning)
- 15-61 Programversion för tillval (för varje tillvalsöppning)

LARM 16, Kortslutning

Kortslutning mellan motorplintarna eller i själva motorn. Stäng av frekvensomformaren och åtgärda kortslutningen.

VARNING/LARM 17, Tidsgräns för styrord

Det finns ingen kommunikation med frekvensomformaren. Varningen är bara aktiv när 8-04 *Tidsgränsfunktion för styrord* INTE är inställd på AV.

Om 8-04 *Tidsgränsfunktion för styrord* har ställts in på *Stopp och Tripp* visas en varning och frekvensomformaren utför sedan neddrampning tills den trippar, samtidigt som ett larm utlöses.

Felsökning:

- Kontrollera anslutningar på den seriella kommunikationskabeln.
- Ökning 8-03 *Tidsgräns för styrord*
- Kontrollera att kommunikationsutrustningen fungerar.
- Kontrollera att installationen är korrekt med avseende på EMC-kraven.

VARNING 23, Internt fläktfel

Fläktvarningsfunktionen är en extra skyddsfunktion som kontrollerar om fläkten går/är monterad. Fläktvarningen kan inaktiveras i 14-53 *Fläktövervakning* ([0] Inaktiverad).

I frekvensomformare med D-, E- och F-ramar övervakas den reglerade spänningen till fläktarna.

Felsökning:

- Kontrollera fläktmotståndet.
- Kontrollera mjukladdningssäkringar.

VARNING 24, Externt fläktfel

Fläktvarningsfunktionen är en extra skyddsfunktion som kontrollerar om fläkten går/är monterad. Fläktvarningen kan inaktiveras i *14-53 Fläktövervakning* ([0] Inaktiverad).

I frekvensomformare med D-, E- och F-ramar övervakas den reglerade spänningen till fläktarna.

Felsökning:

- Kontrollera fläktmotståndet.
- Kontrollera mjukladdningssäkringar.

VARNING 25, Bromsmotstånd kortslutet

Bromsmotståndet övervakas under drift. Om det kortslots kopplas bromsfunktionen ur och varningen visas. Frekvensomformaren fungerar fortfarande, men utan bromsfunktionen. Stäng av frekvensomformaren och byt ut bromsmotståndet (se *2-15 Bromskontroll*).

LARM/VARNING 26, Effektgräns för bromsmotstånd

Effekten som överförs till bromsmotståndet beräknas: som en procentsats, som ett medelvärde för de senaste 120 sekunderna, med utgångspunkt från bromsmotståndets motståndsvärde och mellankretsspänningen. Varningen aktiveras när den förbrukade bromseffekten är högre än 90 %. Om *Tripp* [2] har valts i *2-13 Bromseffektövervakning* stängs frekvensomformaren av och detta larm utlöses när den förbrukade bromseffekten är större än 100 %.

Varning Det är risk för stor effektutveckling i bromsmotståndet när bromstransistorn är kortsloten.

VARNING/LARM 27, Bromschopperfel

Bromstransistorn övervakas under drift. Om den kortslots kopplas bromsfunktionen ur och varningen visas. Frekvensomformaren kan fortfarande köras, men eftersom bromstransistorn har kortslutits överförs en avsevärd effekt till bromsmotståndet, även om detta inte är aktivt. Stäng av frekvensomformaren och ta bort bromsmotståndet.

Detta larm/denna varning kan också inträffa om bromsmotståndet överhettas. Plint 104 till 106 är tillgängliga som bromsmotstånd. Klixon-ingångar, se avsnittet Temperaturbrytare för bromsmotstånd.

LARM/VARNING 28, Bromstest misslyckades

Fel i bromsmotstånd: bromsmotståndet är inte anslutet eller är defekt.

Kontrollera parameter 2-15, Bromstest.

LARM 29, Kylflänsens temp

Kylflänsens maximala temperatur har överskridits. Temperaturfelet återställs inte förrän kylflänsens temperatur sjunkit under en definierad kylflänstemperatur. Tripp och återställ-

ningspunkt är olika baserat på frekvensomformarens effektstorlek

Felsökning:

- För hög omgivningstemperatur.
- För lång motorkabel.
- För litet utrymme över och under frekvensomformaren.
- Smutsig kylfläns.
- Blockerat luftflöde runt frekvensomformaren.
- Kylflänsens fläkt är skadad.

I D-, E- och F-ramar baseras detta larm på den temperatur som mäts av kylplattans givare som är monterad inuti IGBT-modulen. I F-ramar kan detta larm också orsakas av den termiska givaren i likriktarmodulen.

Felsökning:

- Kontrollera fläktmotståndet.
- Kontrollera mjukladdningssäkringar.
- IGBT-termisk givare.

LARM 30, Motorfas U saknas

Motorfas U mellan frekvensomformaren och motorn saknas.
Stäng av frekvensomformaren och kontrollera motorfas U.

LARM 31, Motorfas V saknas

Motorfas V mellan frekvensomformaren och motorn saknas.
Stäng av frekvensomformaren och kontrollera motorfas U.

LARM 32, Motorfas W saknas

Motorfas W mellan frekvensomformaren och motorn saknas.
Stäng av frekvensomformaren och kontrollera motorfas W.

LARM 33, Uppladdningsfel

För många nättillslag har inträffat inom en kort tidsperiod. Låt enheten svalna till driftstemperatur.

VARNING/LARM 34, Fältbuss kommunikationsfel:

-fältbuss på kommunikationstillvalskortet fungerar inte.

VARNING 35, Utanförfrekvensområde:

Den här varningen blir aktiv när utfrekvensen har nått Utfrekvens övre gräns (parameter 4-53) eller Utfrekvens undre gräns (parameter 4-52). I *Processreglering, med återkoppling* (parameter 1-00) visas varningen på displayen.

VARNING/LARM 36, Nätfel

Varningen/larmet är endast aktivt om nätspänningen till frekvensomformaren försvinner och *14-10 Nätfel* INTE är inställda på AV. Kontrollera säkringarna på frekvensomformaren

LARM 38, Internt fel

Vid det här larmet kan det bli nödvändigt att kontakta Danfoss-leverantören. Några vanliga larmmeddelanden:

0	Den seriella porten kan inte initieras. Allvarligt maskinvarufel
---	--

256-258	EEPROM-data är skadade eller för gamla
512	EEPROM-data för styrkortet är skadade eller för gamla
513	Kommunikationstidgränsen uppnåddes när EEPROM-data skulle läsas
514	Kommunikationstidgränsen uppnåddes när EEPROM-data skulle läsas
515	Den programorienterade styrningen känner inte igen EEPROM-data
516	Det går inte att skriva till EEPROM eftersom ett skrivkommando pågår
517	Skrivkommandot har nått tidsgränsen
518	Fel i EEPROM
519	Streckkodsdata saknas eller är ogiltiga i EEPROM
783	Parametervärdet ligger utanför min-/maxgränser
1024-1279	Det gick inte att skicka ett CAN-telegram som måste skickas.
1281	Digital signalprocessor, tidsgräns för blinkning
1282	Dålig versionsmatchning i effekt micro-programvaran
1283	Dålig versionsmatchning i effekt EEPROM-data
1284	Det går inte att utläsa programvaruversion på den digitala signalprocessorn
1299	Tillvalsprogramvara i fack A är för gammal
1300	Tillvalsprogramvara i fack B är för gammal
1301	Tillvalsprogramvara i fack C0 är för gammal
1302	Tillvalsprogramvara i fack C1 är för gammal
1315	Tillvalsprogramvara i öppning A stöds ej (inte tillåten)
1316	Tillvalsprogramvara i öppning B stöds ej (inte tillåten)
1317	Tillvalsprogramvara i öppning C0 stöds ej (inte tillåten)
1318	Tillvalsprogramvara i öppning C1 stöds ej (inte tillåten)
1379	Tillval A svarade inte när plattformsversion skulle beräknas.
1380	Tillval B svarade inte när plattformsversion skulle beräknas.
1381	Tillval C0 svarade inte när plattformsversion skulle beräknas.
1382	Tillval C1 svarade inte när plattformsversion skulle beräknas.
1536	Ett undantagsfel registrerades i den programorienterade styrningen. Felsökningsinformation skrevs till LCP
1792	DSP-övervakning är aktiverad. Felsökning av effektdelsdata, motororienterade styrdata, överfördes inte korrekt
2049	Effektdata omstartades
2064-2072	H081x: tillvalet i öppning x har startat om
2080-2088	H082x: tillvalet i öppning x har utfärdat en startfördröjning
2096-2104	H083x: tillvalet i öppning x har utfärdat en giltig startfördröjning
2304	Det gick inte att läsa några data från effekt-EEPROM
2305	Programversion från effektenhet saknas
2314	Effektenhetsdata från effektenhet saknas
2315	Programversion från effektenhet saknas
2316	io_statepage från effektenhet saknas
2324	Effektkortskonfigurationen är felaktig vid start
2325	Ett effektkort slutade kommunicera när nätströmmen kopplades på
2326	Effektkortskonfigurationen är felaktig efter fördröjningen då effektkortet registrerades
2327	För många effektkort är för närvarande registrerade
2330	Effektstorleksinformationen mellan effektkortet stämmer inte överens
2561	Ingen kommunikation från DSP till ATACD
2562	Ingen kommunikation från ATACD till DSP (kör)
2816	Styrkortsmodul, stackspill
2817	Schemaläggare, långsamma uppgifter
2818	Snabba uppgifter
2819	Parametertråd
2820	LCP Stackspill
2821	Seriell port, spill
2822	USB-port, spill
2836	cflistMempool är för liten
3072-5122	Parametervärdet ligger utanför de tillåtna gränserna
5123	Tillval i fack A: Maskinvaran inkompatibel med styrkortets maskinvara
5124	Tillval i fack B: Maskinvaran inkompatibel med styrkortets maskinvara
5125	Tillval i fack C0: Maskinvaran inkompatibel med styrkortets maskinvara
5126	Tillval i fack C1: Maskinvaran inkompatibel med styrkortets maskinvara
5376-6231	Slut på minne

LARM 39, Kylplattans givare

Ingen återkoppling från kylplattans temperaturgivare.

Signalen från den IGBT-termiska givaren är inte tillgänglig på effektkortet. Problemet kan finnas på effektkortet, på växelriktarkortet eller på kabeln mellan effektkortet och växelriktarkortet.

WARNING 40, Överbelastning på digital utgångsplint 27

Kontrollera belastningen på plint 27 eller åtgärda kortslutningen. Kontrollera 5-00 *Digitalt I/O-läge* och 5-01 *Plint 27, funktion*.

WARNING 41, Överbelastning på digital utgångsplint 29

Kontrollera belastningen på plint 29 eller åtgärda kortslutningen. Kontrollera 5-00 *Digitalt I/O-läge* och 5-02 *Plint 29, funktion*.

WARNING 42, Överbelastning på digital utgång på X30/6 eller X30/7:

Kontrollera belastningen på X30/6 eller ta bort kortslutningsanslutningen. Kontrollera 5-32 *Plint X30/6, digital utgång*.

För X30/7: kontrollera belastningen på X30/7 eller ta bort kortslutningsanslutningen. Kontrollera 5-33 *Plint X30/7, digital utgång*.

LARM 46, Effektkortsförsörjning

Effektkortets matning är utanför specifikationen.

Det finns tre strömförsörjningar som skapas av SMPS (switch-läges strömförsörjning) på effektkortet: 24 V, 5 V, +/- 18 V. Endast 24 V och 5 V övervakas när strömförsörjning sker med 24 VDC MCB 107-tillvalet. Alla tre övervakas när trefassspänning används.

WARNING 47, låg 24 V-försörjning

24 VDC är uppmätt på på styrkortet Den externa 24 V DC-reservförsörjningen kan vara överbelastad, i annat fall kontaktar du din Danfoss-leverantör.

WARNING 48, låg 1,8 V-försörjning

1,8 V DC-försörjning som används på styrkortet ligger utanför tillåtna gränser. Effektförsörjning är uppmätt på styrkortet.

WARNING 49, Varvtalsgräns

Varvtalet ligger inte inom specificerat intervall i 4-11 *Motorvarvtal, nedre gräns [rpm]* och 4-13 *Motorvarvtal, övre gräns [rpm]*.

LARM 50, AMA-kalibrering misslyckades

Kontakta din Danfoss-leverantör.

LARM 51, AMA kontrollera U_{nom} och I_{nom}

Inställningen för motorspänning, motorström och motoreffekt är troligen felaktig. Kontrollera inställningarna.

LARM 52, AMA låg I_{nom}

Motorströmmen är för låg. Kontrollera inställningarna.

LARM 53, AMA-motor för stor

Motorn är för stor för att AMA ska kunna genomföras.

LARM 54, AMA-motorn är för liten

Motorn är för stor för att AMA ska kunna genomföras.

LARM 55, AMA-parameter utanför område

Parametervärdena som hittades för motorn ligger utanför acceptabelt intervall.

LARM 56, AMA avbrutet av användaren

The AMA har avbrutits av användaren.

LARM 57, AMA-timeout

Försök att starta om AMA några gånger tills AMA kopplas på. Tänk på att upprepade körningar kan hetta upp motorn till en nivå där motståndens R_s och R_r ökas. Normalt är detta inget problem.

LARM 58, AMA internt fel

Kontakta din Danfoss-leverantör.

VARNING 59, Strömgräns

Strömmen är högre än värdet i par. 4-18, *Strömgräns*

VARNING 60, Externt stopp

Externt stopp har aktiverats. Återuppta normal drift genom att lägga 24 V DC på plinten som är programmerad för Externt stopp och återställ frekvensomformaren (via seriell kommunikation, digital I/O eller genom att trycka på återställningsknappen på knappsatsen).

VARNING 61, Spåringsfel

Ett fel har upptäckts mellan beräkna motorvarvtal och varvtalsmätningen från återkopplingsenheten. Funktionen för Varning/Larm/Inaktivera ställs in i par. 4-30 *Motoråterkopplingsfel, felinställning* i par. 4-31 *Motoråterk.varvtal, fel under den tid som angetts* i par. 4-32 *Timeout för motoråterk.bortfall*. Under en idrifttagningsprocess kan funktionen vara effektiv.

VARNING 62, Utfrekvens på maximal gräns

Utfrekvensen är högre än det värde som ställts in i 4-19 *Max. utfrekvens*

VARNING 64, Spänningsgräns

Kombinationen av belastning och varvtal kräver en motorspänning som är högre än den faktiska DC-bussspänningen.

VARNING/LARM/TRIPP 65, Överhettning i styrkortet

Överhettning i styrkortet: Frånslagningstemperaturen för styrkortet är 80 °C.

VARNING 66, Låg temperatur i kylflänsen

Denna varning baseras på temperaturgivaren i IGBT-modulen.

Felsökning:

Temperaturen i kylplattan mäts som 0°C. Detta kan tyda på att temperaturgivaren är defekt och fläkthastigheten ökas därmed till max. Denna varning ges om givarkabeln mellan IGBT och växelriktarkortet kopplas ifrån. Kontrollera IGBT:ns termiska givare.

LARM 67, Tillvalstillvalsmodulkonfigurationen har ändrats

Ett eller flera tillval har antingen lagts till eller tagits bort sedan det senaste nätfrånslaget.

LARM 68, Säkerhetsstopp aktiverat

Säkerhetsstoppet har aktiverats. Om du vill återgå till normal drift ansluter du 24 V DC till plint 37 och skickar sedan en återställningssignal (via buss, Digital I/O eller återställningsknappen. Se parameter 5-19, Plint 37 Säkerhetsstopp.

LARM 69, Effektkortstemperatur

Temperaturgivaren på effektkortet är antingen för varm eller för kall.

Felsökning:

Kontrollera att dörrfläktarna fungerar.

Kontrollera att filtren för dörrfläktarna inte är blockerade.

Kontrollera att kabelförskruvningen är korrekt installerad på frekvensomformare IP 21 och IP 54 (NEMA 1 och NEMA 12)

LARM 70, Ogiltig frekvensomformarkonfiguration

Den aktuella kombinationen av styrkort och nätkort är ogiltig.

VARNING/LARM 71, PTC 1 Säkerhetsstopp

Säkerhetsstopp har aktiverats från PTC-termistorkortet MCB 112 (motorn är för varm). Normal drift kan återupptas när MCB 112 på nytt ger 24 V DC till T-37 (när motortemperaturen når en acceptabel nivå) och när den digitala ingången från MCB 112 inaktiveras. När detta sker måste en återställningssignal skickas (via seriell kommunikation, digital I/O eller genom att trycka på återställningsknappen på knappsatsen). Observera att om automatisk omstart är aktiverad kan motorn starta när felet åtgärdats.

LARM 72, Allvarligt fel

Säkerhetsstopp med tripplås. Övriga signalnivåer på Säkerhetsstopp och den digitala ingången från termistorkortet MCB 112 PTC.

Varning 73, Automatisk omstart av säkerhetsstopp

Säkerhetsstoppad. Observera att om automatisk omstart är aktiverad kan motorn starta när felet åtgärdats.

VARNING 76, Effektenhetsinställning

Antalet effektenheter stämmer inte överens med det upptäckta antalet aktiva effektenheter. När en F-rammodul byts ut inträffar detta om de effektspecifika data i modulens effektkort inte stämmer överens de i frekvensomformare. Bekräfta att reservdelen och dess effektkort har rätt artikelnummer.

VARNING 77, Reducerat effektläge:

Denna varning indikerar att frekvensomformaren körs i reducerat effektläge (det vill säga mindre än det tillåtna antalet växelriktaravsnitt). Denna varning skapas på effektcykeln när frekvensomformaren är inställd på att köras med färre växelriktare och fortsätter att vara på.

LARM 79, Ogiltig effektdelskonfiguration

Skalningskortet är felaktigt eller inte installerat. Dessutom gick det inte att installera MK102-anslutningen på effektkortet.

LARM 80, frekvensomformaren initieras med standardvärde
Parameterinställningarna initieras till fabriksinställning efter en manuell återställning.

LARM 91, Analog ingång 54 Fel inställningar
Switch S202 måste ställas i position AV (spänningsingång) när en KTY-sensor är ansluten till den analoga ingångsplinten 54.

LARM 92, Inget flöde
En icke-belastningssituation har upptäckts i systemet. Se parametergrupp 22-2.

LARM 93, Torrkörning
En inget flöde och högt varvtal indikerar att pumpen körs torr. Se parametergrupp 22-2.

LARM 94, Kurvslut
Återkopplingen är lägre än börvärdet vilket kan indikera ett läckage i rörsystemet. Se parametergrupp 22-5.

LARM 95, Trasigt band
Momentet understiger den vridmomentsnivå som ställts in för ingen belastning som indikerar trasigt band. Se parametergrupp 22-6.

LARM 96, Start fördröjd
Starten av motorn har fördröjts på grund av att det korta periodskyddet är aktivt. Se parametergrupp 22-7.

VARNING 97, Stopp fördröjt
Stopp av motorn har fördröjts på grund av för kort körtid. Se parametergrupp 22-7.

VARNING 98, Klockfel
Klockfel. Tiden är inte inställd eller RTC-klockan (om den finns monterad) fungerar ej. Se parametergrupp 0-7.

LARM 243, Broms IGBT
Larmet gäller bara frekvensomformare med F-ram. Likvärdig med Larm 27. Rapportvärdet i larmloggen indikerar vilken effektmodul som genererade larmet:

- 1 = växelriktarmodulen till vänster.
- 2 = den mellersta växelriktarmodulen i F2- eller F4-frekvensomformare.
- 2 = växelriktarmodulen till höger i F1- eller F3-frekvensomformare.
- 3 = växelriktarmodulen till höger i F2- eller F4-frekvensomformare.
- 5 = likriktarmodul.

LARM 244, Kylflänsens temperatur
Larmet gäller bara frekvensomformare med F-ram. Likvärdig med Larm 29. Rapportvärdet i larmloggen indikerar vilken effektmodul som genererade larmet:

- 1 = växelriktarmodulen till vänster.
- 2 = den mellersta växelriktarmodulen i F2- eller F4-frekvensomformare.
- 2 = växelriktarmodulen till höger i F1- eller F3-frekvensomformare.

3 = växelriktarmodulen till höger i F2- eller F4-frekvensomformare.

5 = likriktarmodul.

LARM 245, Kylplattans givare
Larmet gäller bara frekvensomformare med F-ram. Likvärdig med Larm 39. Rapportvärdet i larmloggen indikerar vilken effektmodul som genererade larmet:

- 1 = växelriktarmodulen till vänster.
- 2 = den mellersta växelriktarmodulen i F2- eller F4-frekvensomformare.
- 2 = växelriktarmodulen till höger i F1- eller F3-frekvensomformare.
- 3 = växelriktarmodulen till höger i F2- eller F4-frekvensomformare.
- 5 = likriktarmodul.

LARM 246, Effektkorts försörjning
Larmet gäller bara frekvensomformare med F-ram. Likvärdig med Larm 46. Rapportvärdet i larmloggen indikerar vilken effektmodul som genererade larmet:

- 1 = växelriktarmodulen till vänster.
- 2 = den mellersta växelriktarmodulen i F2- eller F4-frekvensomformare.
- 2 = växelriktarmodulen till höger i F1- eller F3-frekvensomformare.
- 3 = växelriktarmodulen till höger i F2- eller F4-frekvensomformare.
- 5 = likriktarmodul.

LARM 247, Effektkortstemperatur
Larmet gäller bara frekvensomformare med F-ram. Likvärdig med Larm 69. Rapportvärdet i larmloggen indikerar vilken effektmodul som genererade larmet:

- 1 = växelriktarmodulen till vänster.
- 2 = den mellersta växelriktarmodulen i F2- eller F4-frekvensomformare.
- 2 = växelriktarmodulen till höger i F1- eller F3-frekvensomformare.
- 3 = växelriktarmodulen till höger i F2- eller F4-frekvensomformare.
- 5 = likriktarmodul.

LARM 248, Ogiltig effektdelskonfiguration
Larmet gäller bara för frekvensomformare i F-ram. Likvärdig med Larm 79. Rapportvärdet i larmloggen indikerar vilken effektmodul som genererade larmet:

- 1 = växelriktarmodulen till vänster.
- 2 = den mellersta växelriktarmodulen i F2- eller F4-frekvensomformare.
- 2 = växelriktarmodulen till höger i F1- eller F3-frekvensomformare.

3 = växelriktarmodulen till höger i F2- eller F4-frekvensomformare.

5 = likriktarmodul.

LARM 250, Ny reservdel

Effekten eller strömförsörjningens switchläge har ändrats. Kodtypen i frekvensomformaren måste återställas i EEPROM. Välj korrekt typkod i *14-23 Typkodsinställning* i enlighet med etiketten på enheten. Kom ihåg att välja "Spara till EEPROM" för att slutföra.

LARM 251, Ny typkod

Frekvensomformaren har en ny typkod.

Index

A		Digitala Ingångar:	125
Accelerationstiden.....	72	Dimensioner	11
Allmän Varning.....	4, 6	Dimensioner,	14
Allmänna Överväganden.....	15	Displayrad	
AMA.....	49, 58	1,3, Liten, 0-22.....	69
Analog		1.2, Liten 0-21.....	69
I/O.....	100	2, Stor, 0-23.....	69
Utgång.....	126	3, Stor, 0-24.....	69
Analoga Ingångar	126	Drift/Display	92
Analogt I/O-tillval MCB 109	121	Driftmiljö	128
		E	
Ä		Effektiv Parameterinställning För Vattentillämpningar	62
Ändra		Elektrisk Installation	41
Data.....	56	Elektroniskt Avfall	5
Datavärde.....	57	Elinstallation	45
En Grupp Av Numeriska Datavärden.....	56	Enhet För Referens/återkoppling, 20-12	81
Ett Textvärde.....	56	Extern	
		Fläkt.....	37
		Temperaturövervakning.....	25
Å		F	
Åtdragningsmoment	35	Fabriksinställningar	59, 91
Åtkomst Till Styrplintar	41	Fältbussanslutning	41
		Felmeddelande	137
A		Förbik. Alternativ	124
Automatisk Motoranpassning (AMA)	49	Förkortningar Och Standarder	5
		Frekvensomformare	
B		Med Återkoppling.....	113
Backventil, Rampsluthastighet [v/m]	73	Med Återkoppling, 20-**.....	81
Bakre Kylning –	21	Med Fabriksinstallerade Bromschoppertillval.....	37
Box/genomföring - IP21 (NEMA 1) Och IP54 (NEMA12)	21	Frekvensomformarinformation	108
Bromsar	95		
Bromskabel	37	G	
Bromsstyrning	138	GLCP	58
Brytare S201, S202 Och S801	48	Grafisk Display	51
		Gränser/varningar	97
C			
CAN-fältbuss	105	H	
Coasting	54	Högspänningsvarning	4
Copyright, Ansvarbegränsning Och Ändringsrättigheter	4	Huvudmenyläge	53
		Huvudreaktans	71
D			
Dataavläsningar		I	
Dataavläsningar.....	110	IEC Nödstopp Med Pilz-säkerhetsrelä	24
2.....	112	Indexerade Parametrar	57
DC-buss	137	Indikeringslampor (dioder):	52
Digital		Ingår I Språkpaket 2	66
I/O.....	98	Initiering Till	59
Utgång.....	127		

Installation		Moment	35
Av 24 V Extern DC-försörjning.....	41	Momentegenskaper	125
Av Säkerhetsstopp.....	7	Motoreffekt	125
Instruktion För Avfallshantering	5	Motorkabel	36
Isolationsmotståndsovervakning	24	Motorns Märkskylt	48
IT-nät	35	Motorskydd	128
 		Mottagande Av Frekvensomformaren	9
J			
Jordfelsbrytare	7, 24, 35	N	
Jordning	35	NAMUR	24
 		Nätanslutning	37
K		Nätanslutningar	26
Kabelåtkomst	15	Nätförsörjning (L1-1, L2-1, L3-1, L1-2, L2-2, L3-2):	125
Kabeldragning	26	NLCP	54
Kabellängd Och Ledararea:	28		
Kabellängder Och Tvärsnitt	125	O	
Kanalkylning	21	Oavsiktlig Start	7
Kapsling F, Paneltillval	24		
Kaskadregulator	119	Ö	
Kaskadregulator, Tillval	122	Öka/minska Varvtal	44
Komm. Och Tillval	102	Överbelastningsskydd För Motorn	6
Kommunikationstillvals	139		
KTY-givare	138	P	
Kylning	21	Parallellkoppling Av Motorer	49
 		Parameterinställning	61
L		Parametertillval	91
Läckström	7	Planera Installationsplatsen	9
Läckströmmarna	6	Potentiometerreferens	44
Läget Huvudmeny	65	Profibus	
Larm Och Varningar	134	Profibus.....	104
Last/Motor	94	DP-V1.....	60
LCP		Programverktyg För PC	60
LCP.....	58	Programversion	6
102.....	51	Pulsingångar	126
Lista Över Larm- Och Varningskoder	135	Pulsstart/pulsstopp	43
Luftflöde	21		
Lyft	9	Q	
Lysdioder	51	Q1 Min Personliga Meny	62
 		Q2 Quick Setup	63
M		Q3 Funktionsmenyer	63
Main Menu	61	Q5 Gjorda Ändringar	65
Manuell Motorstartare	24	Q6 Loggning	65
Märkplåt	48	Quick Menu	53, 61
Märkplåtdata	48		
MCT 10	60	R	
Mek. Bromsstyrning	49	Referens/ Ramper	96
Mekanisk Installation	15	Reläutgångar	127

Reparationsarbete.....	7	Styrningsegenskaper.....	127
Reset.....	54	Styrplintar.....	41
RFI-switch.....	35	Styrplintarnas Ingångspolaritet.....	47
Rörfyllning Aktiv, 29-00.....	90	Styrventil, Rampstopphastighet [Hz].....	73
Rörfyllningstid, 29-03.....	90	Switchfrekvens:.....	28
RS-485-bussanslutning.....	59		
		T	
S		Temperaturbrytare För Bromsmotstånd.....	40
Så		Termiskt Motorskydd.....	50
Här Ansluter Du En Dator Till N.....	59	Tidsstyrda Åtgärder.....	87, 118
Styr Du Den Grafiska LCP (GLCP).....	51	Tillämpningsfunktioner.....	116
Säkerhetsanvisningar.....	6	Tillgänglig Dokumentation För VLT® AQUA Drive.....	4
Säkerhetskategori 3 (EN 954-1).....	8		
Säkerhetsstopp.....	7	U	
Säkringar.....	26, 38	Uppackning.....	9
Säkringstabeller För High Power.....	38	Utgångsprestanda (U, V, W).....	125
Seriell Kommunikation.....	128	Utök. Med Återkoppling.....	114
Sinusvågfilter.....	28	Utrymme.....	15
Skärmade			
Skärmade.....	47	V	
Kablar.....	36	Val Av Parametrar.....	65
Skärmning Av Kablar:.....	28	Värmare Och Termostat.....	24
Skydd		Vattentillämpningsfunktioner.....	124
Skydd.....	38	Vattentillämpningsfunktioner, 29-**.....	90
Och Funktioner.....	128		
Smart Logic.....	106		
Snabbmeny.....	62		
Snabbmenyläge.....	53		
Snabböverföring Av Parameterinställningar Med GLCP.....	58		
Spänningsnivå.....	125		
Spänningsreferens Via En Potentiometer.....	44		
Specialfunktioner.....	107		
Språk - Parameter, 0-01.....	66		
Språkpaket			
1.....	66		
3.....	66		
4.....	66		
Start/stopp.....	43		
Statorläckagereaktansen.....	71		
Status.....	53		
Statusmeddelanden.....	51		
Stegvis.....	57		
Stoppkategori 0 (EN 60204-1).....	8		
Styrkablar.....	45, 47		
Styrkort,			
10 V Likströmsutgång.....	127		
24 V DC-utgång.....	127		
Seriell Kommunikation:.....	126		
USB Seriell Kommunikation.....	128		
Styrkortsprestanda.....	128		



www.danfoss.com/drives

Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innesående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. Danfoss och Danfoss logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt.



