

**Danfoss A/S**DK-6430 Nordborg
Danimarca
CVR n.: 20 16 57 15Telefono: +45 7488 2222
Fax: +45 7449 0949**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD UE****Danfoss A/S**

Vacon Ltd

dichiara sotto nostra esclusiva responsabilità che il

Prodotto Inverter VACON® 100

Tipo

Inverter a muro:

VACON® 0100 3L 0003 2...0310 2

VACON® 0100 3L 0003 4...0310 4

VACON® 0100 3L 0003 5...0310 5

VACON® 0100 3L 0004 6...0208 6

VACON® 0100 3L 0007 7...0208 7

Inverter IP00:

VACON® 0100 3L 0140 2...0310 2

VACON® 0100 3L 0140 5...1180 5

VACON® 0100 3L 0080 6...0820 6

VACON® 0100 3L 0080 7...0820 7

Inverter in quadro:

VACON® 0100 3L 0140 5...1180 5

VACON® 0100 3L 0080 7...0820 7


Coperto da questa dichiarazione è conforme alle seguenti direttive, ai seguenti standard e ad altri documenti normativi a condizione che il prodotto venga utilizzato rispettando le nostre istruzioni.

Sicurezza: EN 61800-5-1:2007
EN 60204-1:2006+A1:2009 (dove richiesta)

EMC: EN 61800-3:2004+A1:2012

ed è conforme alle disposizioni di sicurezza applicabili contenute nella Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE (fino al 19 aprile 2016), 2014/35/UE (dal 20 aprile 2016) e nella Direttiva EMC 2004/108/CE (fino al 19 aprile 2016), 2014/30/UE (dal 20 aprile 2016).

Anno di apposizione del contrassegno CE: 2009

Data 15-04-2016	Emesso da Firma  Nome: Antti Vuola Titolo: Responsabile inverter standard	Data 15-04-2016	Approvato da Firma  Nome: Timo Kasi Titolo: VP, centri di progettazione Finlandia e Italia
--------------------	---	--------------------	--

Danfoss garantisce esclusivamente la correttezza della versione in lingua inglese di questa dichiarazione. Se la dichiarazione è stata tradotta in altre lingue, i rispettivi traduttori sono responsabili per la correttezza della traduzione