

Ghid de operare VLT[®] Midi Drive FC 280



Conținut

1 Introducere	4
1.1 Scopul acestui manual	4
1.2 Resurse suplimentare	4
1.3 Versiunea documentului și a programului software	4
1.4 Prezentarea generală a produsului	4
1.5 Aprobări și certificări	6
1.6 Dezafectare	6
2 Siguranța	7
2.1 Simboluri referitoare la siguranță	7
2.2 Personalul calificat	7
2.3 Măsurile de precauție legate de siguranță	7
3 Instalarea mecanică	9
3.1 Despachetarea	9
3.2 Mediul în care se face instalarea	9
3.3 Montare	10
4 Instalația electrică	13
4.1 Instrucțiuni privind siguranța	13
4.2 Instalarea în conformitate cu EMC	13
4.3 Împământare	13
4.4 Schema de cablare	15
4.5 Accesul	17
4.6 Conectarea motorului	17
4.7 Conectarea la rețeaua de c.a.	18
4.8 Cablurile de control	19
4.8.1 Tipurile de borne de control	19
4.8.2 Conectarea la bornele de control	20
4.8.3 Activarea operării motorului (borna 27)	20
4.8.4 Controlul frânei mecanice	21
4.8.5 Comunicații de date prin USB	22
4.9 Tabela de control pentru instalare	23
5 Punerea în funcțiune	25
5.1 Instrucțiuni de siguranță	25
5.2 Alimentarea	25
5.3 Funcționarea panoului de comandă local	25
5.3.1 Panou de comandă local numeric (NLCP)	25
5.3.2 Funcția tastei Dreapta de pe NLCP	27

5.3.3 Quick Menu (Meniu rapid) pe panoul NLCP	27
5.3.4 Meniul principal pe panoul NLCP	29
5.3.5 Panou de comandă grafic, local (GLCP)	30
5.3.6 Setările parametrilor	32
5.3.7 Modificarea setărilor parametrilor cu panoul GLCP	32
5.3.8 Încărcarea/descărcarea datelor în/din panoul LCP	32
5.3.9 Restabilirea configurărilor implicite cu LCP	33
5.4 Programarea de bază	33
5.4.1 Configurarea motorului asincron	33
5.4.2 Configurarea motorului cu magneți permanenți în VVC+	34
5.4.3 Adaptarea automată a motorului (AMA)	35
5.5 Verificarea sensului de rotație a motorului	35
5.6 Verificarea sensului de rotație a encoderului	36
5.7 Testul comenzilor locale	36
5.8 Pornirea sistemului	36
5.9 Modulul de memorie	36
5.9.1 Sincronizarea între datele convertizorului de frecvență și un nou modul de memorie (crearea unor date de rezervă pentru convertizorul de frecvență)	37
5.9.2 Copierea datelor către un alt convertizor de frecvență	37
5.9.3 Copierea datelor către mai multe convertizoare de frecvență	37
5.9.4 Transferul informațiilor despre firmware	38
5.9.5 Copierea de rezervă a modificărilor parametrilor în modulul de memorie	38
5.9.6 Ștergerea datelor	38
5.9.7 Performanțele și instrucțiunile privind transferul	38
5.9.8 Activarea convertizorului PROFIBUS	39
6 Safe Torque Off (STO)	41
6.1 Măsuri de precauție legate de siguranță pentru funcția STO	42
6.2 Instalarea funcției Safe Torque Off	42
6.3 Punerea în funcțiune a funcției STO	43
6.3.1 Activarea funcției Safe Torque Off	43
6.3.2 Dezactivarea funcției Safe Torque Off	43
6.3.3 Test de punere în funcțiune a funcției STO	43
6.3.4 Test pentru aplicațiile STO în modul de repornire manuală	44
6.3.5 Test pentru aplicațiile STO în modul de repornire automată	44
6.4 Întreținere și service pentru funcția STO	44
6.5 Date tehnice despre STO	45
7 Exemple de aplicații	47
7.1 Introducere	47
7.2 Exemple de aplicații	47

7.2.1 AMA	47
7.2.2 Viteza	47
7.2.3 Pornire/Oprire	48
7.2.4 Resetarea alarmei externe	49
7.2.5 Termistor motor	49
7.2.6 SLC	49
8 Întreținerea, diagnosticarea și depanarea	50
8.1 Întreținere și service	50
8.2 Tipurile de avertismente și de alarme	50
8.3 Afișarea avertizărilor și alarmelor	51
8.4 Lista de avertismente și alarme	52
8.4.1 Listă de coduri pentru avertismente și alarme	52
8.5 Depanarea	57
9 Specificații	59
9.1 Date electrice	59
9.2 Rețeaua de alimentare	61
9.3 Ieșirea motorului și date despre motor	62
9.4 Mediul ambiant	62
9.5 Specificații ale cablului	63
9.6 Intrări/ieșiri de comandă și date de comandă	63
9.7 Cupluri de strângere pentru racordare	66
9.8 Siguranțele și întrerupătoarele de circuit	66
9.9 Dimensiuni de carcasă, puteri nominale și dimensiuni	69
10 Anexă	72
10.1 Simboluri, abrevieri și convenții	72
10.2 Structura meniului de parametri	72
Index	84

1 Introducere

1.1 Scopul acestui manual

Acest ghid de operare oferă informații pentru instalarea în siguranță și punerea în funcțiune a convertizorului de frecvență VLT® Midi Drive FC 280.

Ghidul de operare este destinat utilizării de către personalul calificat.

Pentru a utiliza convertizorul de frecvență în siguranță și în mod profesional, citiți ghidul de operare și urmați-l. Acordați atenție specială instrucțiunilor de siguranță și avertismentelor generale. Păstrați întotdeauna la îndemână acest ghid de operare, lângă convertizorul de frecvență.

VLT® este marcă comercială înregistrată.

1.2 Resurse suplimentare

Resurse disponibile pentru a înțelege funcțiile avansate, programarea și întreținerea convertizorului de frecvență:

- *Ghidul de proiectare* pentru VLT® Midi Drive FC 280, care oferă informații detaliate despre proiectarea și aplicațiile convertizorului de frecvență.
- *Ghidul de programare* pentru VLT® Midi Drive FC 280, care oferă informațiile necesare privind programarea și cuprinde descrierea completă a parametrilor.

Sunt disponibile publicații și manuale suplimentare de la Danfoss. Consultați drives.danfoss.com/knowledge-center/technical-documentation/ pentru listări.

1.3 Versiunea documentului și a programului software

Acest manual este revizuit și actualizat în mod periodic. Toate sugestiile de îmbunătățire sunt binevenite. *Tabel 1.1* arată versiunea documentului și versiunea de program software corespunzătoare.

Ediție	Observații	Versiune de program software
MG07A5	Actualizarea software-ului și suport pentru modulul de memorie.	1.5

Tabel 1.1 Versiunea documentului și a programului software

1.4 Prezentarea generală a produsului

1.4.1 Scopul utilizării

Convertizorul de frecvență este un regulator electronic al motorului, destinat pentru:

- reglarea vitezei motorului ca răspuns la reacția sistemului sau la comenzile de la distanță de la regulatoarele externe. Un sistem cu variator de turație este alcătuit din convertizorul de frecvență, motorul și echipamentul acționat de motor.
- Supravegherea stării sistemului și a motorului.

Convertizorul de frecvență poate fi utilizat și pentru protecția motorului la suprasarcină.

În funcție de configurare, convertizorul de frecvență poate fi utilizat în instalațiile autonome sau ca parte dintr-o aplicație sau instalație mai complexă.

Convertizorul de frecvență poate fi utilizat în medii rezidențiale, industriale și comerciale în conformitate cu legile și standardele locale.

AVERTISMENT!


Într-un mediu rezidențial, acest produs poate cauza perturbații radio, caz în care sunt necesare măsuri suplimentare de atenuare.

Utilizare necorespunzătoare previzibilă

Nu utilizați convertizorul de frecvență în aplicații care nu respectă condițiile și mediile de funcționare specificate. Asigurați conformitatea cu condițiile specificate în *capitol 9 Specificații*.

1.4.2 Schema bloc a convertizorului de frecvență

Ilustrația 1.1 este o schemă bloc cu componentele interne ale convertizorului de frecvență.



Zonă	Componentă	Funcții
1	Alimentare de la rețea	<ul style="list-style-type: none"> Alimentarea convertizorului de frecvență de la rețeaua de alimentare cu c.a.
2	Redresor	<ul style="list-style-type: none"> Puntea redresorului transformă intrarea de c.a. în curent continuu pentru a alimenta inverterul.
3	Magistrală de c.c.	<ul style="list-style-type: none"> Circuitul intermediar al magistralei de c.c. tratează curentul continuu.
4	Bobină de șoc în c.c.	<ul style="list-style-type: none"> Filtrează curentul în circuitul intermediar de c.c. Oferă protecție la variația tranzitorie a tensiunii rețelei. Reduce curentul eficace. Crește factorul de putere reflectat înapoi în rețea. Reduce armonicile pe intrarea de c.a.
5	Baterie de condensatoare	<ul style="list-style-type: none"> Stochează energia de c.c. Oferă protecție tranzitorie la căderi scurte de putere.
6	Invertor	<ul style="list-style-type: none"> Transformă curentul continuu într-o formă controlată de undă de c.a. cu modulație în lărgime a impulsurilor, pentru o ieșire variabilă controlată către motor.
7	Ieșire spre motor	<ul style="list-style-type: none"> Putere controlată la ieșirea trifazată către motor.

Zonă	Componentă	Funcții
8	Circuit de comandă	<ul style="list-style-type: none"> Puterea de intrare, procesarea internă, ieșirea și curentul de sarcină al motorului sunt monitorizate pentru a furniza o funcționare și un control eficiente. Comenzile de la interfața pentru utilizator și comenzile externe sunt monitorizate și executate. Se pot furniza ieșirea și comanda pentru stare.
9	PFC	<ul style="list-style-type: none"> Corecția factorului de putere modifică forma de undă a curentului extras de convertizorul de frecvență pentru a îmbunătăți factorul de putere.
10	Chopper de frânare	<ul style="list-style-type: none"> Chopperul de frânare este utilizat în circuitul intermediar de c.c. pentru a controla tensiunea c.c. când sarcina reintroduce energia în rețea.

Ilustrația 1.1 Exemplu de schemă bloc pentru un convertizor de frecvență


1.4.3 Dimensiuni de carcasă și puteri nominale

Pentru dimensiunile de carcasă și puterile nominale ale convertizoarelor de frecvență, consultați *capitol 9.9 Dimensiuni de carcasă, puteri nominale și dimensiuni*.

1.4.4 Safe Torque Off (STO)

Convertizorul de frecvență VLT® Midi Drive FC 280 acceptă funcția Safe Torque Off (STO). Consultați *capitol 6 Safe Torque Off (STO)* pentru detalii cu privire la instalarea, punerea în funcțiune, întreținerea și datele tehnice ale funcției STO.

1.5 Aprobări și certificări



Pentru informații despre conformitatea cu Acordul european cu privire la transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interne (ADN), consultați *capitolul Instalarea în conformitate cu ADN* din *Ghidul de proiectare pentru VLT® Midi Drive FC 280*.


Convertizorul de frecvență este în conformitate cu UL 508C privind cerințele de păstrare a memoriei termice. Pentru informații suplimentare, consultați *capitolul Protecția termică a motorului* din *Ghidul de proiectare pentru VLT® Midi Drive FC 280*.

Standardele aplicate și conformitatea pentru funcția STO

Utilizarea funcției STO la bornele 37 și 38 necesită îndeplinirea tuturor recomandărilor de siguranță, inclusiv legile, reglementările și instrucțiunile relevante. Funcția integrată STO respectă următoarele standarde:

- IEC/EN 61508:2010, SIL2
- IEC/EN 61800-5-2:2007, SIL2
- IEC/EN 62061:2015, SILCL din SIL2
- EN ISO 13849-1:2015, Categoria 3 PL d

1.6 Dezafectare



2 Siguranța

2.1 Simboluri referitoare la siguranță

În acest document sunt utilizate următoarele simboluri:

▲AVERTISMENT

Indică o situație potențial periculoasă care poate duce la deces sau la răni grave.

▲ATENȚIONARE

Indică o situație potențial periculoasă care poate duce la răni minore sau moderate. Poate fi utilizat, de asemenea, pentru a avertiza împotriva metodelor nesigure.

AVERTISMENT!

Indică informații importante, inclusiv situații ce pot duce la avarierea echipamentului sau a proprietății.

2.2 Personalul calificat

Pentru o funcționare fără probleme și sigură a convertizorului de frecvență, sunt necesare transportul, depozitarea, instalarea, operarea și întreținerea acestuia într-un mod corect și fiabil. Instalarea sau operarea acestui echipament sunt permise numai unui personal calificat.

Personalul calificat este reprezentat de oameni pregătiți, care sunt autorizați să instaleze, să pună în funcțiune și să întrețină echipamentul, sistemele și circuitele, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare. De asemenea, personalul trebuie să aibă cunoștință despre instrucțiunile și măsurile de siguranță descrise în acest manual.

2.3 Măsuri de precauție legate de siguranță

▲AVERTISMENT

TENSIUNE RIDICATĂ

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la intrarea în rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare cu c.c. sau la distribuirea de sarcină. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la răni grave sau la deces.

- Numai personalul calificat trebuie să efectueze instalarea, pornirea și întreținerea.
- Înainte de a efectua orice lucrări de întreținere sau de reparație, utilizați un dispozitiv corespunzător de măsurare a tensiunii pentru a vă asigura că s-a descărcat complet convertizorul de frecvență.

▲AVERTISMENT

PORNIRE ACCIDENTALĂ

Când convertizorul de frecvență este conectat la rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare în c.c. sau prin distribuirea sarcinii, motorul poate porni în orice moment. Pornirea accidentală în timpul programării, al lucrărilor de întreținere sau de reparație poate duce la deces, la răni grave sau la deteriorarea proprietății. Pornirea motorului se poate face cu un comutator extern, o comandă prin magistrala de câmp, un semnal de referință de intrare de la LCP, prin intermediul operării la distanță utilizând Program MCT 10 Set-up Software sau după remedierea unei stări de defecțiune.

Pentru a împiedica pornirea accidentală a motorului:

- Deconectați convertizorul de frecvență de la rețeaua de alimentare.
- Apăsați pe [Off/Reset] (Oprire/Resetare) de pe LCP, înainte de programarea parametrilor.
- Realizați toate conexiunile și asamblați convertizorul de frecvență, motorul și orice echipament antrenat înainte de a conecta convertizorul de frecvență la rețeaua de alimentare în c.a., la sursa de alimentare în c.c. sau la distribuirea de sarcină.

⚠️ AVERTISMENT**TIMP DE DESCĂRCARE**

Convertizorul de frecvență include condensatoare în circuitul intermediar, care pot rămâne încărcate chiar și atunci când convertizorul de frecvență nu este alimentat. Poate exista tensiune ridicată chiar și atunci când indicațiile de avertizare cu LED-uri sunt stinse. Nerespectarea timpului de așteptare specificat după deconectare, înainte de a efectua lucrări de întreținere sau de reparație, poate avea ca rezultat decesul sau vătămări grave.

- Opriți motorul.
- Deconectați rețeaua de alimentare cu c.a. și sursele de alimentare în circuit intermediar de la distanță, inclusiv bateriile de rezervă, conexiunile UPS și conexiunile circuitului intermediar către alte convertizoare de frecvență.
- Deconectați sau blocați motorul cu magneți permanenți.
- Așteptați să se descarce complet condensatoarele. Timpul minim de așteptare este specificat în Tabel 2.1.
- Înainte de a efectua orice lucrări de întreținere sau de reparație, utilizați un dispozitiv corespunzător de măsurare a tensiunii pentru a vă asigura că s-au descărcat complet condensatoarele.

Tensiune [V]	Gamă de putere [kW (CP)]	Timp minim de așteptare (minute)
200–240	0,37 – 3,7 (0,5 – 5)	4
380–480	0,37 – 7,5 (0,5 – 10)	4
	11–22 (15–30)	15

Tabel 2.1 Timp de descărcare

⚠️ AVERTISMENT**PERICOL DE CURENT DE DISPERSIE**

Curenții de dispersie depășesc 3,5 mA. Nerespectarea instrucțiunilor de legare la pământ a convertizorului de frecvență în mod corespunzător poate avea ca rezultat decesul sau vătămarea corporală gravă.

- Asigurați împământarea echipamentului de către un electrician autorizat.

⚠️ AVERTISMENT**ECHIPAMENT PERICULOS**

Contactul cu arborii rotativi și cu echipamentul electric poate duce la deces sau la răniri grave.

- Asigurați-vă că numai personalul instruit și calificat efectuează instalarea, pornirea și întreținerea.
- Asigurați-vă că lucrările electrice respectă normele electrice naționale și locale.
- Urmați procedurile din acest ghid.

⚠️ ATENȚIONARE**PERICOL DE DEFECTIUNE INTERNĂ**

O defecțiune internă în convertizorul de frecvență poate duce la răniri grave, atunci când convertizorul de frecvență nu este închis corespunzător.

- Înainte de alimentare, asigurați-vă că toate capacele de protecție sunt fixate și strânse bine.

3 Instalarea mecanică

3.1 Despachetarea

3.1.1 Elementele furnizate

Elementele furnizate pot varia în funcție de configurația produsului.

- Asigurați-vă că elementele furnizate și informațiile de pe plăcuța nominală corespund confirmării comenzii.
- Verificați vizual ambalajul și convertizorul de frecvență, pentru a depista avariile provocate de o manevră incorectă în timpul livrării. Depuneți la operatorul de transport toate plângerile legate de avariere. Păstrați piesele avariate pentru clarificare.



1	Sigla produsului
2	Numele produsului
3	Dezafectarea
4	Marcajul CE (Conformitate europeană)
5	Număr de serie
6	Sigla TÜV
7	Sigla UkrSEPRO
8	Codul de bare
9	Țara de proveniență
10	Referință pentru tipul de carcasă
11	Sigla EAC
12	Sigla RCM
13	Referință pentru UL
14	Specificații de avertizare
15	Sigla UL
16	Clasă IP
17	Tensiune, frecvență și curent la ieșire (la tensiuni scăzute/ridicate)

18	Tensiune, frecvență și curent la intrare (la tensiuni scăzute/ridicate)
19	Putere nominală
20	Cod de comandă
21	Cod tip

Ilustrația 3.1 Plăcuța nominală a produsului (exemplu)

AVERTISMENT!

Nu îndepărtați plăcuța nominală de pe convertizorul de frecvență (pierderea garanției).

Pentru informații suplimentare privind codul de tip, consultați *capitolul Codul de tip* din *Ghidul de proiectare* pentru VLT® Midi Drive FC 280.

3.1.2 Depozitarea

Asigurați-vă că sunt îndeplinite cerințele pentru depozitare. Consultați *capitol 9.4 Mediul ambiant* pentru detalii suplimentare.

3.2 Mediul în care se face instalarea

AVERTISMENT!

În medii cu lichide în aer, particule sau gaze corozive, asigurați-vă că valoarea nominală pentru IP/Tip a echipamentului se potrivește cu cea a mediului de instalare. Nerespectarea cerințelor de mediu ambiant poate reduce ciclul de viață al convertizorului de frecvență. Asigurați-vă că sunt îndeplinite cerințele pentru umiditatea aerului, temperatură și altitudine.

Vibrație și șoc

Convertizorul de frecvență respectă cerințele unităților ce pot fi montate pe pereții și podelele încăperilor de producție, precum și în panouri montate pe pereți și podele.

Pentru specificații detaliate privind condițiile mediului ambiant, consultați *capitol 9.4 Mediul ambiant*.

3.3 Montare

AVERTISMENT!

Montarea necorespunzătoare poate duce la supraîncălzire și la performanțe reduse.

Răcirea

- Asigurați-vă că există un spațiu de 100 mm (3,9 inchi) în partea de sus și de jos, pentru răcirea aerului.

Ridicare

- Pentru a determina o metodă sigură de ridicare, verificați greutatea unității. Consultați *capitol 9.9 Dimensiuni de carcasă, puteri nominale și dimensiuni*.
- Asigurați-vă că dispozitivul de ridicare este potrivit pentru această operațiune.
- Dacă este necesar, utilizați un troliu, o macara sau un încărcător cu furcă cu puterea nominală corespunzătoare pentru a muta unitatea.
- Pentru ridicare, utilizați inelele troliului de pe unitate, atunci când există.

Montare

Pentru adaptarea găurilor de montaj de pe unitatea VLT® Midi Drive FC 280, luați legătura cu furnizorul local Danfoss pentru a comanda un panou posterior separat.

Pentru a monta convertizorul de frecvență:

- Asigurați-vă că locul de montare este suficient de solid pentru a suporta greutatea unității. Convertizorul de frecvență permite instalarea de unități una lângă alta.
- Amplasați unitatea cât mai aproape de motor. Cablurile către motor trebuie să fie cât mai scurte.
- Pentru a furniza un curent de aer de răcire, montați unitatea în poziție verticală pe o suprafață netedă solidă sau pe panoul posterior opțional.
- Atunci când există, utilizați găurile de montaj alungite de pe unitate pentru montarea pe perete.


AVERTISMENT!

Pentru dimensiunile găurilor de montare, consultați *capitol 9.9 Dimensiuni de carcasă, puteri nominale și dimensiuni*.

3.3.1 Instalarea „unul lângă altul”

Instalarea „unul lângă altul”

Toate unitățile VLT® Midi Drive FC 280 pot fi instalate una lângă alta, în poziție verticală sau orizontală. Unitățile nu necesită ventilare suplimentară pe părțile laterale.



Ilustrația 3.2 Instalarea „unul lângă altul”


AVERTISMENT!

RISC DE SUPRAÎNCĂLZIRE


Dacă este utilizat kitul de conversie IP21, montarea unităților una lângă alta poate duce la supraîncălzire și la deteriorarea unității.

- Este necesar un spațiu de cel puțin 30 mm (1,2 in) între marginile capacului superior ale kitului de conversie IP21.

3.3.2 Montare orizontală



Ilustrația 3.3 Mod corect de montare orizontală (partea stângă în jos)



Ilustrația 3.4 Mod incorect de montare orizontală (partea dreaptă în jos)

3.3.3 Set de cuplare la magistrale

Setul de cuplare la magistrale asigură fixarea mecanică și ecranarea electrică a cablurilor pentru următoarele variante de casete de control:

- Casetă de control cu PROFIBUS.
- Casetă de control cu PROFINET.
- Casetă de control cu CANopen.
- Casetă de control cu Ethernet.
- Casetă de control cu POWERLINK.

Fiecare set de cuplare la magistrale conține 1 placă de cuplare orizontală și 1 placă de cuplare verticală. Montarea plăcii de cuplare verticală este opțională. Placa de cuplaj verticală oferă un suport mecanic mai bun pentru conectorii și cablurile PROFINET, Ethernet și POWERLINK.


3.3.4 Montare

Pentru montarea setului de cuplare la magistrale:

1. Poziționați placa de cuplaj orizontală pe caseta de control care este montată pe convertizorul de frecvență și fixați placa utilizând 2 șuruburi, așa cum se arată în *Ilustrația 3.5*. Cuplul de strângere este de 0,7 – 1,0 Nm (6,2 – 8,9 in-lb).
2. Opțional: Montați placa de cuplaj verticală astfel:
 - 2a Îndepărtați cele 2 arcuri mecanice și cele 2 cleme metalice de pe placa orizontală.
 - 2b Montați arcurile mecanice și clemele metalice pe placa verticală.
 - 2c Fixați placa prin cele 2 șuruburi, așa cum se arată în *Ilustrația 3.6*. Cuplul de strângere este de 0,7 – 1,0 Nm (6,2 – 8,9 in-lb).

AVERTISMENT!


Dacă este utilizat capacul superior IP21, nu montați placa de cuplaj verticală, deoarece înălțimea ei afectează instalarea corectă a capacului superior IP21.



1	Arcuri mecanice
2	Cleme metalice
3	Șuruburi

Ilustrația 3.5 Fixarea cu șuruburi a plăcii de cuplaj orizontală

3



1	Placă de cuplaj verticală
2	Șuruburi

Ilustrația 3.6 Fixarea cu șuruburi a plăcii de cuplaj verticale

Atât *Ilustrația 3.5* cât și *Ilustrația 3.6* prezintă conectori pentru Ethernet (RJ45). Tipul de conector existent depinde de versiunea de fieldbus a convertizorului de frecvență.

3. Realizați conexiunile adecvate ale cablurilor fieldbus (PROFIBUS/CANopen) sau introduceți presgarniturile cablurilor (RJ45 pentru PROFINET/POWERLINK/Ethernet/IP) în soclurile din caseta de control.
4.
 - 4a Poziționați cablurile PROFIBUS/CANopen între clemele metalice cu închidere elastică, pentru a stabili o fixare mecanică și contactul electric între secțiunile ecranate ale cablurilor și cleme.
 - 4b Poziționați cablurile PROFINET/POWERLINK/Ethernet/IP între clemele metalice cu închidere elastică, pentru a stabili o fixare mecanică între cabluri și cleme.

4 Instalația electrică

4.1 Instrucțiuni privind siguranța

Consultați *capitol 2 Siguranța* pentru instrucțiuni generale de siguranță.

⚠️ AVERTISMENT

TENSIUNE INDUSĂ

Tensiunea indusă din cablurile de ieșire către motor ale diferitelor convertizoare de frecvență care funcționează împreună, poate să încarce condensatoarele echipamentului chiar și cu echipamentul oprit și blocat. În cazul în care nu se respectă trasarea separată a cablurilor de ieșire către motor și utilizarea cablurilor ecranate, rezultatul poate fi moartea sau rănirea gravă.

- Trasați separat cablurile de ieșire către motor.
- Utilizați cabluri ecranate.
- Închideți simultan toate convertizoarele de frecvență.

⚠️ AVERTISMENT

PERICOL DE ELECTROCUTARE

Convertizorul de frecvență poate produce un curent continuu în conductorul de împământare și prin urmare poate rezulta moartea sau rănirea gravă.

- În cazul în care, pentru protecție împotriva electrocutării, este utilizat un dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD), este permis numai un dispozitiv RCD de tip B pe sursa de alimentare.

Dacă nu se respectă recomandările, dispozitivul pentru curent rezidual nu poate asigura protecția așteptată.

Protecția la supracurent

- Echipamentul suplimentar de protecție, cum ar fi protecția la scurtcircuit sau protecția termică a motorului între convertizorul de frecvență și motor, este necesar la aplicațiile cu mai multe motoare.
- Pentru protecția la scurtcircuit și la supracurent sunt necesare siguranțe de intrare. Dacă siguranțele nu sunt montate din fabrică, ele trebuie să fie furnizate de instalator. Vedeți siguranțele nominale maxime în *capitol 9.8 Siguranțele și întrerupătoarele de circuit*.

Tipul și secțiunile cablurilor

- Toate cablurile trebuie să respecte reglementările locale și naționale cu privire la cerințele legate de secțiunea transversală și de temperatura mediului ambiant.
- Recomandare cu privire la cablurile de conexiune: conductor de cupru calculat pentru minimum 75°C (167°F).

Consultați *capitol 9.5 Specificații ale cablului* pentru dimensiunile și tipurile de cabluri recomandate.

4.2 Instalarea în conformitate cu EMC

Pentru a realiza o instalare care să respecte compatibilitatea electromagnetică (EMC), urmați instrucțiunile furnizate în *capitol 4.3 Împământare*, *capitol 4.4 Schema de cablare*, *capitol 4.6 Conectarea motorului* și *capitol 4.8 Cablurile de control*.

4.3 Împământare

⚠️ AVERTISMENT

PERICOL DE CURENT DE DISPERSIE


Curenții de dispersie depășesc 3,5 mA. Nerespectarea instrucțiunilor de legare la pământ în mod corespunzător a convertizorului de frecvență poate duce la deces sau la răniri grave.

- Asigurați împământarea echipamentului de către un electrician autorizat.

Pentru siguranță la instalațiile electrice

- Împământați corespunzător convertizorul de frecvență în conformitate cu standardele și directivele în vigoare.
- Utilizați un conductor de împământare special pentru cablurile de alimentare, de putere a motorului și de control.
- Nu legați împământarea de la 1 convertizor de frecvență la altul, într-un model înlănțuit (consultați *Ilustrația 4.1*).
- Mențineți lungimile conductorilor de împământare cât mai scurte.
- Respectați cerințele pentru cabluri ale producătorului motorului.
- Secțiune transversală minimă pentru cablurile de împământare: 10 mm² (7 medie).
- Conductorii de împământare legați separat, ambii respectând cerințele de dimensiune.

4



Ilustrația 4.1 Principiul de legare la împământare

Pentru instalarea în conformitate cu EMC

- Stabiliți contactul electric între ecranul cablului și carcasa convertizorului de frecvență, cu ajutorul presetupelor metalice sau cu ajutorul clemelor furnizate cu echipamentul (consultați *capitol 4.6 Conectarea motorului*).
- Utilizați o secțiune mare a conductorului pentru a reduce trenurile de impulsuri rapide.
- Nu utilizați conductori de conexiune.


AVERTISMENT!

EGALIZAREA POTENȚIALELOR

Apare riscul unor trenuri de impulsuri rapide atunci când potențialul de împământare dintre convertizorul de frecvență și sistemul de control este diferit. Instalați cabluri de egalizare a potențialelor între componentele din sistem. Secțiune transversală a cablului recomandată: 16 mm² (6 medie).

4.4 Schema de cablare


Această secțiune descrie modul de cablare a convertizorului de frecvență.



Ilustrația 4.2 Desen schematic pentru cablarea de bază

A = analogic, D = digital

- 1) Chopperul de frână încorporat este disponibil numai pe unitățile trifazate.
- 2) De asemenea, borna 53 poate fi utilizată ca intrare digitală.
- 3) Comutatorul S801 (terminație magistrală) poate fi utilizat pentru a permite terminația la portul RS-485 (bornele 68 și 69).
- 4) Consultați capitolul 6 Safe Torque Off (STO) pentru cablarea corectă pentru funcția STO.
- 5) Convertizorul de frecvență S2 (monofazat, 200 – 240 V) nu acceptă aplicații de distribuire a sarcinii.
- 6) Tensiunea maximă este de 17 V pentru borna 27 ca ieșire analogică.




1	PLC	10	Cablu de alimentare (neecranat)
2	Cablu de egalizare de minimum 16 mm ² (6 medie)	11	Contactur de ieșire și mai multe opțiuni.
3	Cabluri de control	12	Izolația cablului îndepărtată
4	Minimum 200 mm (7,87 in) între cablurile de control, cablurile către motor și cele de alimentare.	13	Bară comună de legare la pământ. Respectați reglementările naționale și locale prin împământarea dulapului.
5	Rețea de alimentare	14	Rezistor de frânare
6	Suprafață goală (nevopsită)	15	Casetă metalică
7	Șaibe stea	16	Conexiune la motor
8	Cablu de frână (ecranat)	17	Motor
9	Cablu de motor (neecranat)	18	Presetupă cablu EMC

Ilustrația 4.3 Legătură electrică tipică

4.5 Accesul

- Îndepărtați placa de acoperire cu o șurubelniță. Consultați *Ilustrația 4.4*.



Ilustrația 4.4 Accesul la cablajul de control

4.6 Conectarea motorului

⚠️ AVERTISMENT


TENSIUNE INDUSĂ

Tensiunea indusă din cablurile de ieșire către motor care sunt alăturate poate duce la încărcarea condensatoarelor echipamentului, chiar și atunci când echipamentul este oprit și blocat. În cazul în care nu se respectă trasarea separată a cablurilor de ieșire către motor și utilizarea cablurilor ecranate, rezultatul poate fi decesul sau vătămarea corporală gravă.

- Trasați separat cablurile de ieșire către motor.
- Utilizați cabluri ecranate.
- Respectați normele electrice locale și naționale pentru dimensiunile cablurilor. Pentru dimensiunile maxime ale cablurilor, consultați *capitol 9.1 Date electrice*.
- Respectați cerințele pentru cabluri ale producătorului motorului.
- Bornele pentru conectarea motorului sau panourile de acces sunt prevăzute la baza unităților IP21/Tip 1.
- Nu conectați un dispozitiv de pornire sau unul de schimbare a polilor (de exemplu, motor Dahlander sau motor cu inducție cu inel colector) între convertizorul de frecvență și motor.


Procedură

1. Dezizolați o porțiune a izolației exterioare a cablului.
2. Poziționați cablul dezizolat sub clema de cablu, pentru a realiza fixarea mecanică și contactul electric între ecranul cablului și împământare.
3. Conectați cablul de împământare la cea mai apropiată bornă de împământare, conform instrucțiunilor de împământare furnizate în *capitol 4.3 Împământare*. Consultați *Ilustrația 4.5*.
4. Conectați cablurile motorului trifazat la bornele 96 (U), 97 (V) și 98 (W), așa cum se arată în *Ilustrația 4.5*.
5. Strângeți bornele conform informațiilor furnizate în *capitol 9.7 Cupluri de strângere pentru racordare*.




Ilustrația 4.5 Conectarea motorului

Conexiunile la rețea, motor și împământare pentru convertizoarele de frecvență monofazate și trifazate sunt prezentate în *Ilustrația 4.6*, *Ilustrația 4.7* și respectiv în *Ilustrația 4.8*. Configurațiile reale variază în funcție de tipurile unităților și de echipamentul opțional.




130BE232.11

Ilustrația 4.6 Conexiunile la rețea, motor și împământare pentru unitățile monofazate



130BE804.10

Ilustrația 4.8 Conexiunile la rețea, motor și împământare pentru unitățile trifazate (K4, K5)



130BE231.11

Ilustrația 4.7 Conexiunile la rețea, motor și împământare pentru unitățile trifazate (K1, K2, K3)

4.7 Conectarea la rețeaua de c.a.

- Dimensionați cablurile pe baza curentului de intrare al convertizorului de frecvență. Pentru dimensiunile maxime ale conductorilor, consultați *capitol 9.1 Date electrice*.
- Respectați normele electrice locale și naționale pentru dimensiunile cablurilor.

Procedură


1. Conectați cablurile de alimentare în c.a. la bornele N și L pentru unitățile monofazate (consultați *Ilustrația 4.6*) sau la bornele L1, L2 și L3 pentru unitățile trifazate (consultați *Ilustrația 4.7*).
2. În funcție de configurația echipamentului, conectați alimentarea la bornele de intrare ale rețelei de alimentare sau la modulul de deconectare a intrării.
3. Legați cablul la împământare, respectând instrucțiunile de împământare aflate în *capitol 4.3 Împământare*.
4. Când sunt alimentate de la o sursă de alimentare izolată (rețea de alimentare IT sau triunghi simetric) sau de la rețeaua de alimentare TT/TN-S cu împământare (triunghi împământat), asigurați-vă că este scos șurubul pentru filtrul RFI. Prin scoaterea șurubului filtrului RFI se împiedică avariile în circuitul intermediar și se reduc curenții

de scurgere la pământ, în conformitate cu reglementările IEC 61800-3 (consultați *Ilustrația 9.2*, șurubul filtrului RFI se află pe partea laterală a convertizorului de frecvență).


4.8 Cablurile de control

4.8.1 Tipurile de borne de control

Ilustrația 4.9 prezintă conectorii demontabili ai convertizorului de frecvență. Funcțiile bornelor și configurațiile implicite sunt rezumate în *Tabel 4.1* și *Tabel 4.2*.



Ilustrația 4.9 Locațiile bornelor de control



Ilustrația 4.10 Numerele bornelor

Pentru detalii despre valorile nominale la borne, consultați *capitol 9.6 Intrări/ieșiri de comandă și date de comandă*.

Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
I/E digitale, I/E în impulsuri, codificator			
12, 13	-	+24 V c.c.	Tensiune de alimentare de 24 V c.c. Curentul maxim de ieșire este de 100 mA pentru toate sarcinile de 24 V.
18	Parametru 5-10 Terminal 18 Digital Input	[8] Pornire	Intrări digitale.
19	Parametru 5-11 Terminal 19 Digital Input	[10] Reversare	

Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
27	Parametru 5-01 Terminal 27 Mode Parametru 5-12 Terminal 27 Digital Input Parametru 5-30 Terminal 27 Digital Output	Intrare digitală [2] Oprire inert. inv. Ieșire digitală [0] Nefuncționare	Selectabil, fie pentru intrare digitală, fie pentru ieșire digitală, fie pentru ieșire în impulsuri. Configurarea implicită este intrare digitală.
29	Parametru 5-13 Terminal 29 Digital Input	[14] Jog	Intrare digitală.
32	Parametru 5-14 Terminal 32 Digital Input	[0] Nefuncțional	Intrare digitală, codificator 24 V. Borna 33 poate fi utilizată pentru intrare în impulsuri.
33	Parametru 5-15 Terminal 33 Digital Input	[0] Nefuncțional	
37, 38	-	STO	Intrări de siguranță în funcționare.
Intrări/ieșiri analogice			
42	Parametru 6-91 Terminal 42 Analog Output	[0] No operation (Nefuncțional)	Ieșire analogică programabilă. Semnalul analogic este de 0 – 20 mA sau de 4 – 20 mA pe o sarcină maximă de 500 Ω. De asemenea, pot fi configurate ca ieșiri digitale.
50	-	+10 V c.c.	Tensiune de alimentare de 10 V c.c. Valoarea maximă de 15 mA este utilizată în mod obișnuit pentru un potențiomtru sau un termistor.
53	Grupul de parametri 6-1* Intr. analog. 53	-	Intrare analogică. Este acceptat numai mod tensiune. De asemenea, poate fi utilizată ca intrare digitală.
54	Grupul de parametri 6-2* Intr. analog. 54	-	Intrare analogică. Selectabilă între modulele tensiune sau curent.

Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
55	-	-	Bornă de comun pentru intrările digitale și analogice.

Tabel 4.1 Descrierea bornelor – Intrări/ieșiri digitale, Intrări/ieșiri analogice

Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
Comunicație serială			
61	-	-	Filtru RC integrat pentru ecranarea cablului. NUMAI pentru conectarea ecranării când apar probleme de EMC.
68 (+)	Grupul de parametri 8-3* Conf. port FC	-	Interfața pentru RS485. Un comutator al cardului de control este furnizat pentru rezistența de capăt.
69 (-)	Grupul de parametri 8-3* Conf. port FC	-	
Relee			
01, 02, 03	Parametru 5-40 Function Relay	[1] Control preg.	leșirea pe releu în format C. Aceste relee sunt amplasate în diferite locații în funcție de configurația și dimensiunea convertizorului de frecvență. Utilizabilă pentru tensiune de c.a. sau de c.c. și pentru sarcini rezistive sau inductive.

Tabel 4.2 Descrierea bornelor – comunicație serială

4.8.2 Conectarea la bornele de control

Conectorii bornelor de control pot fi deconectați de la convertizorul de frecvență pentru ușurința instalării, așa cum se arată în *Ilustrația 4.9*.

Pentru detalii privind cablarea pentru funcția STO, consultați *capitol 6 Safe Torque Off (STO)*.

AVERTISMENT!

Mențineți cablurile de control cât mai scurte posibil și separați-le de cablurile de putere, pentru a reduce la minimum interferența.

1. Slăbiți șuruburile de la borne.
2. Introduceți cablurile de control mufate în sloturi.
3. Strângeți șuruburile de la borne.
4. Asigurați-vă că acest contact este ferm și strâns. Un cablu de control care este slăbit poate fi sursa unor defectări ale echipamentului sau a funcționării mai puțin optime.

Consultați *capitol 9.5 Specificații ale cablului* pentru a afla dimensiunile cablurilor de control la borne și *capitol 7 Exemple de aplicații* pentru conexiunile tipice ale cablurilor de control.

4.8.3 Activarea operării motorului (borna 27)

Un conductor de șuntare este necesar între borna 12 (sau 13) și borna 27 pentru funcționarea convertizorului de frecvență când se utilizează valorile de programare implicite din fabrică.

- Bornă 27 de intrare digitală este proiectată pentru a primi o comandă de interblocare externă de 24 V c.c.
- Când nu se utilizează niciun dispozitiv de interblocare, conectați un conductor de șuntare între borna de control 12 (recomandată) sau 13 și borna 27. Conductorul de șuntare furnizează un semnal intern de 24 V pe borna 27.
- Numai pentru GLCP: Când linia de stare din partea de jos a panoului LCP afișează *AUTO REMOTE COAST (ROTIRE AUTOMATĂ DIN INERȚIE DE LA DISTANȚĂ)*, acest lucru indică faptul că unitatea este gata de funcționare, dar că lipsește un semnal de intrare pe borna 27.

AVERTISMENT!

PORNIREA NU POATE FI EFECTUATĂ

Convertizorul de frecvență nu poate funcționa fără un semnal pe borna 27, decât în cazul în care borna 27 este reprogramată.

4.8.4 Controlul frânei mecanice


În aplicațiile de ridicare/coborâre, este necesară controlarea frânei electromecanice.

- Controlați frâna utilizând orice ieșire pe releu sau orice ieșire digitală (borna 27).
- Mențineți ieșirea închisă (fără tensiune) atâta timp cât convertizorul de frecvență nu poate menține motorul oprit, de exemplu din cauza unei sarcini prea mari.
- Pentru aplicațiile cu o frână electromecanică, selectați [32] *Contr.frână el.mec.* din grupul de parametri 5-4* *Relee*.
- Frâna este eliberată când curentul de sarcină al motorului depășește valoarea predefinită în parametru 2-20 *Release Brake Current*.

- Frâna este acționată când frecvența de ieșire este mai mică decât frecvența configurată în parametru 2-22 *Activate Brake Speed [Hz]* și numai în cazul în care convertizorul de frecvență execută o comandă de oprire.

În cazul în care convertizorul de frecvență se află în una dintre situațiile următoare, frâna mecanică intervine imediat.

- În modul alarmă.
- În stare de supratensiune.
- Funcția STO este activată.
- A fost dată o comandă de rotire din inerție.




130BF687.10

Note: 1) DC injection current during "Active Brake Delay" after MAV reduced to "0". Only support in some products.

2) Only support in some products.

Ilustrația 4.11 Frână mecanică


Convertizorul de frecvență nu este un dispozitiv de siguranță. Este responsabilitatea proiectantului sistemului să integreze dispozitivele de siguranță conform reglementărilor naționale relevante privind macaralele/ridicarea.



130BE201.11

Ilustrația 4.12 Conectarea frânei mecanice la convertizorul de frecvență

4.8.5 Comunicații de date prin USB



e30bt623.11

Ilustrația 4.13 Lista magistralelor din rețea

Când cablul USB este deconectat, convertizorul de frecvență conectat prin intermediul portului USB este eliminat din lista de magistrale Network (Rețea).


AVERTISMENT!

O magistrală USB nu are nicio capacitate de configurare a adresei și niciun nume de magistrală de configurat. Dacă se conectează mai mult de 1 convertizor de frecvență prin intermediul USB, numele magistralei este automat incrementat în lista de magistrale Network (Rețea) din Program MCT 10 Set-up Software. Conectarea a mai mult de 1 convertizor de frecvență prin intermediul unui cablu USB determină de obicei computerele instalate cu Windows XP să emită o excepție și să se blocheze. De aceea, se recomandă să conectați un singur convertizor de frecvență la PC, prin intermediul USB.

4.8.6 Comunicația serială RS485

Conectați cablurile comunicației seriale RS485 la bornele (+)68 și (-)69.

- Se recomandă un cablu ecranat pentru comunicația serială.
- Pentru împământare corespunzătoare, consultați capitol 4.3 Împământare.



130BB489.10

Ilustrația 4.14 Diagrama de cablare pentru comunicația serială

Pentru configurarea de bază a comunicației seriale, selectați următoarele:

1. Tipul de protocol în *parametru 8-30 Protocol*.
2. Adresa convertizorului de frecvență din *parametru 8-31 Adresă*.
3. Rata de transfer în *parametru 8-32 Vit.[baud]*.

Există două protocoale de comunicație în convertizorul de frecvență. Respectați cerințele pentru cabluri ale producătorului motorului.

- Danfoss FC.
- Modbus RTU.

Funcțiile pot fi programate de la distanță utilizând software-ul protocolului și conexiunea RS485 sau din grupul de parametri 8-** Com. și opțiuni.

Selectarea unui anumit protocol de comunicație modifică diferitele setări implicite ale parametrilor pentru a se

potrivi specificațiilor protocolului respectiv și pune la dispoziție parametri suplimentari specifici protocolului.

4.9 Tabela de control pentru instalare

Înainte de finalizarea instalării unității, verificați întreaga instalație așa cum este detaliat în *Tabel 4.3*. Bifați elementele respective după finalizare.

Verificare a următoarelor elemente	Descriere	<input checked="" type="checkbox"/>
Echipament auxiliar	<ul style="list-style-type: none"> Căutați echipamentul auxiliar, comutatoarele, deconectările sau siguranțele de intrare/întrerupătoare de circuit care pot fi amplasate pe partea de alimentare a convertizorului de frecvență sau pe partea de ieșire către motor. Asigurați-vă că sunt pregătite pentru funcționarea la viteză maximă. Verificați funcționarea și instalarea tuturor senzorilor utilizați pentru semnalul de reacție la convertizorul de frecvență. Îndepărtați orice condensatoare de corecție a factorului de putere de la motor (motoare). Reglați condensatoarele de corecție a factorului de putere din partea de alimentare de la rețea și asigurați-vă că sunt echilibrate. 	
Dirjecționarea cablului	<ul style="list-style-type: none"> Verificați cablurile motorului și cablurile de control dacă sunt separate, ecranate sau așezate în 3 conducte metalice separate, pentru a le izola față de interferența de înaltă frecvență. 	
Cabluri de control	<ul style="list-style-type: none"> Verificați pentru a detecta conductoare întrerupte sau avariate și conexiuni slăbite. Pentru insensibilitate la zgomot, verificați dacă aceste cabluri de control sunt izolate față de cablurile de alimentare și cablurile motorului. Verificați sursa de tensiune a semnalelor dacă este necesar. <p>Se recomandă utilizarea cablului ecranat sau a perechii de conductoare torsadate. Asigurați-vă că ecranarea este corect realizată.</p>	
Spațiu liber pentru răcire	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că spațiul liber din partea de sus și din partea de jos este corespunzător pentru a asigura un curent de aer adecvat pentru răcire; consultați <i>capitol 3.3 Montare</i>. 	
Mediul ambiant	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă sunt îndeplinite cerințele pentru mediul ambiant. 	
Siguranțe fuzibile și întrerupătoare de circuit	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă siguranțele fuzibile și întrerupătoarele de circuit sunt corespunzătoare. Verificați dacă toate siguranțele fuzibile sunt introduse bine, dacă sunt în stare de funcționare și dacă toate întrerupătoarele de circuit sunt în poziția deschis. 	
Împământare	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă sunt realizate toate conexiunile la împământare și asigurați-vă că acestea sunt strânse și neoxidate. Nu legați împământarea la conducte și nu montați panoul posterior pe o suprafață metalică. 	
Cabluri de alimentare pentru intrare și ieșire	<ul style="list-style-type: none"> Verificați conexiunile slăbite. Verificați dacă toate cablurile de motor și de rețea sunt în conducte separate sau sunt cabluri ecranate separate. 	
Partea interioară a panoului	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă partea interioară a unității este lipsită de murdărie, de fragmente metalice, de umezeală și de coroziune. Verificați dacă unitatea este montată pe o suprafață metalică nevopsită. 	
Comutatoare	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă toate comutatoarele și setările de separatoarelor de rețea sunt în pozițiile corespunzătoare. 	
Vibrație	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă unitatea este montată fix sau dacă sunt utilizate suporturile împotriva șocurilor, dacă sunt necesare. Verificați orice semnal neobișnuit de vibrație. 	

Tabel 4.3 Tabela de control pentru instalare

⚠️ ATENȚIONARE

PERICOL POTENȚIAL ÎN CAZUL UNEI DEFECȚIUNI INTERNE

Pericol de vătămări corporale în cazul în care convertizorul de frecvență nu este închis corect.

- Înainte de alimentare, asigurați-vă că toate capacele de protecție sunt fixate și strânse bine.

5 Punerea în funcțiune

5.1 Instrucțiuni de siguranță

Consultați *capitol 2 Siguranța* pentru instrucțiuni generale de siguranță.

AVERTISMENT

TENSIUNE RIDICATĂ

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la rețeaua de alimentare cu c.a. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la răniri grave sau la deces.

- Instalarea, pornirea și întreținerea trebuie efectuate numai de către personalul calificat.

Înainte de alimentare:

1. Închideți corespunzător capacul.
2. Verificați dacă toate presetupele cablului sunt strânse bine.
3. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare a unității este în poziția OPRIT și blocat. Nu vă bazați pe separatoarele de rețea ale convertizorului de frecvență pentru izolarea alimentării.
4. Verificați că nu există tensiune pe bornele de intrare L1 (91), L2 (92) și L3 (93), între faze și între fază și împământare.
5. Verificați că nu există tensiune pe bornele de ieșire 96 (U), 97(V) și 98 (W), între faze și între fază și împământare.
6. Confirmați continuitatea la motor, prin măsurarea valorilor în Ω între U – V (96 – 97), V – W (97 – 98) și W – U (98 – 96).
7. Verificați împământarea corespunzătoare a convertizorului de frecvență și a motorului.
8. Inspectați convertizorul de frecvență pentru a vedea dacă există conexiuni slăbite pe borne.
9. Confirmați dacă tensiunea de alimentare se potrivește cu tensiunea convertizorului de frecvență și a motorului.

5.2 Alimentarea

Alimentați convertizorul de frecvență parcurgând următorii pași:

1. Confirmați că tensiunea de intrare este stabilă în limita de 3%. În caz contrar, corectați diferența tensiunii de intrare înainte de a continua. Repetați această procedură după corectarea tensiunii.
2. Asigurați-vă că toate cablurile echipamentului opțional corespund aplicației de instalare.
3. Asigurați-vă că toate dispozitivele operatorului sunt în poziția OPRIT (OFF). Ușile panoului trebuie să fie închise, iar capacele trebuie să fie bine strânse.
4. Alimentați unitatea. Nu porniți convertizorul de frecvență acum. Pentru unitățile care au un separator de rețea, rotiți-l în poziția PORNIT (ON) pentru a alimenta convertizorul de frecvență.

5.3 Funcționarea panoului de comandă local

Convertizorul de frecvență acceptă panou numeric de control local (NLCP), panou grafic de comandă local (GLCP) și capac de protecție. Această secțiune descrie operațiile efectuate cu NLCP și GLCP.


AVERTISMENT!

De asemenea, convertizorul de frecvență poate fi programat din aplicația Program MCT 10 Set-up Software pe PC, prin intermediul portului de comunicații RS485 sau al portului USB. Această aplicație software poate fi comandată folosind numărul comenzii 130B1000 sau poate fi descărcată de pe Danfoss site-ul web: drives.danfoss.com/downloads/pc-tools/#/.

5.3.1 Panou de comandă local numeric (NLCP)

Panoul numeric de comandă local (NLCP) este împărțit în 4 grupe funcționale.

- A. Afășaj numeric.
- B. Tasta de meniu.
- C. Tastele de navigare și indicatoarele luminoase (LED-uri).
- D. Tastele de operare și indicatoarele luminoase (LED-uri).



Ilustrația 5.1 Vizualizarea panoului NLCP

A. Afișaj numeric

Afișajul LCD este prevăzut cu iluminare de fundal și are 1 linie numerică. Toate datele sunt afișate pe panoul NLCP.

1	Numărul de configurare arată setul de parametri activ și setul de parametri de editare. Dacă aceeași configurare funcționează atât ca set de parametri activ, cât și ca set de parametri de editare, se va afișa doar numărul respectiv de configurare (configurare din fabrică). Când setul de parametri activ diferă de cel de editare, ambele numere sunt prezentate pe afișaj (de exemplu, configurare 12). Numărul afișat intermitent arată setul de parametri de editare.
2	Număr de parametru.
3	Valoarea parametrului.
4	Sensul de rotație a motorului este afișat în partea din stânga jos a ecranului. O mică săgeată indică sensul de rotație.
5	Triunghiul indică dacă panoul LCP este în meniul Stare, în Meniul rapid sau în Meniul principal.

Tabel 5.1 Legendă la Ilustrația 5.1, secțiunea A



Ilustrația 5.2 Informațiile de pe afișaj

B. Tasta de meniu

Pentru a selecta între Stare, Meniu rapid sau Meniu principal, apăsați [Menu] (Meniu).

C. Indicatoare luminoase (LED-uri) și taste de navigare

	Indicator	Lumină	Funcție
6	On (Pornit)	Verde	ON (Pornit) se aprinde atunci când convertizorul de frecvență primește putere de la tensiunea rețelei, de la o bornă a magistralei de c.c. sau de la o sursă externă de 24 V.
7	Warn (Avertisment)	Galben	Când se îndeplinesc condițiile de avertizare, LED-ul galben WARN (Avertisment) se aprinde și în zona de afișare apare textul care identifică problema.
8	Alarm (Alarmă)	Roșu	O condiție de eroare determină aprinderea intermitentă a LED-ului roșu de alarmă și se afișează un text de alarmă.

Tabel 5.2 Legendă la Ilustrația 5.1, Indicatoare luminoase (LED-uri)

	Tastă	Funcție
9	[Back] (Înapoi)	pentru deplasarea la etapa precedentă sau la nivelul precedent din structura de navigare.
10	[▲] [▼]	Pentru comutarea între grupurile de parametri, parametri și în cadrul parametrilor sau pentru creșterea/descreșterea valorilor parametrilor. Săgețile pot fi utilizate și pentru setarea referinței locale.
11	[OK]	Apăsați pentru a accesa grupurile de parametri sau pentru a activa o selecție.
12	[▶]	Apăsați pentru a vă deplasa de la stânga la dreapta în cadrul valorii parametrului, pentru a modifica separat fiecare cifră.

Tabel 5.3 Legendă la Ilustrația 5.1, Taste de navigare

D. Taste de operare și indicatoare luminoase (LED-uri)

	Tastă	Funcție
13	Hand on (Pornire manuală)	Pornește convertizorul de frecvență în modul de comandă locală. <ul style="list-style-type: none"> Un semnal extern de oprire de la o intrare de comandă sau de la o comunicație serială înlocuiește pornirea manuală locală.
14	Off/Reset (Oprire/Resetare):	Oprește motorul, dar nu oprește și alimentarea convertizorului de frecvență sau resetează manual convertizorul de frecvență după remediarea unei defecțiuni. În modul alarmă, alarma va fi resetată după înlăturarea condiției care a declanșat-o.

	Tastă	Funcție
15	Auto On (Pornire automată)	Pune sistemul în modul de funcționare la distanță. <ul style="list-style-type: none"> Răspunde la o comandă externă de pornire prin bornele de control sau prin comunicația serială.

Tabel 5.4 Legendă la *Ilustrația 5.1*, secțiunea D

⚠️ AVERTISMENT


PERICOL DE ELECTROCUTARE

Chiar și după apăsarea tastei [Off/Reset] (Oprire/Resetați), există tensiune la bornele convertizorului de frecvență. Prin apăsarea tastei [Off/Reset] (Oprire/Resetați) nu se deconectează convertizorul de frecvență de la rețeaua de alimentare. Atingerea componentelor sub tensiune poate duce la deces sau la răniri grave.

- Nu atingeți componentele aflate sub tensiune.

5.3.2 Funcția tastei Dreapta de pe NLCP

Apăsați [▶] pentru a edita separat oricare dintre cele 4 cifre de pe afișaj. Când apăsați pe [▶] o dată, cursorul se deplasează la prima cifră, iar cifra respectivă luminează intermitent, așa cum se arată în *Ilustrația 5.3*. Apăsați pe [▲] [▼] pentru a modifica valoarea. Prin apăsare pe [▶] nu se modifică valoarea cifrelor, nici nu se deplasează punctul zecimal.



Ilustrația 5.3 Funcția tastei Dreapta

De asemenea, [▶] poate fi utilizată pentru deplasarea de la un grup de parametri la altul. Când vă aflați în *Main Menu (Meniu principal)*, apăsați [▶] pentru a vă deplasa la primul parametru din următorul grup de parametri (de exemplu, treceți de la *parametru 0-03 Regional Settings [0] Internațional* la *parametru 1-00 Configuration Mode [0] Vit. rot. buclă desc.*).

AVERTISMENT!


În timpul pornirii, panoul LCP afișează mesajul *INITIALIZING (SE INIȚIALEAZĂ)*. Când acest mesaj nu mai este afișat, atunci convertizorul de frecvență este pregătit pentru utilizare. Adăugarea sau eliminarea opțiunilor poate prelungi durata pornirii.

5.3.3 Quick Menu (Meniu rapid) pe panoul NLCP

Meniul rapid asigură acces ușor la parametrii utilizați cel mai des.

- Pentru a intra în *Meniul rapid*, apăsați tasta [Menu] (Meniu) până când indicatorul de pe afișaj ajunge deasupra *Quick Menu (Meniu rapid)*.
- Apăsați pe [▲] [▼] pentru a selecta fie QM1 fie QM2, apoi apăsați pe [OK].
- Apăsați pe [▲] [▼] pentru a naviga printre parametrii din *Quick Menu (Meniu rapid)*.
- Apăsați pe [OK] pentru a selecta un parametru.
- Apăsați pe [▲] [▼] pentru a modifica valoarea setării unui parametru.
- Apăsați pe [OK] pentru a accepta modificarea.
- Pentru a ieși, fie apăsați pe [Back] (Înapoi) de două ori (sau de 3 ori dacă vă aflați în QM2 și QM3) pentru a intra în meniul *Stare*, fie apăsați pe [Menu] (Meniu) o dată pentru a intra în *Main Menu (Meniu principal)*.

130BC445.13




Ilustrația 5.4 Structura meniului rapid

5.3.4 Meniul principal pe panoul NLCP

Meniul principal asigură acces la toți parametrii.

1. Pentru a intra în *Meniul principal*, apăsați tasta [Menu] (Meniu) până când indicatorul de pe afișaj ajunge deasupra *Main Menu (Meniu principal)*.
2. [▲] [▼]: Navigați printre grupurile de parametri.
3. Apăsați pe [OK] pentru a selecta un grup de parametri.
4. [▲] [▼]: Navigați printre parametrii dintr-un anumit grup.
5. Apăsați pe [OK] pentru a selecta parametrul.
6. [▶] și [▲]/[▼]: Setări/modificați valoarea parametrului.
7. Apăsați [OK] pentru a accepta valoarea.
8. Pentru a ieși, fie apăsați pe [Back] (Înapoi) de două ori (sau de 3 ori pentru parametri în matrice) pentru a intra în *Main Menu (Meniu principal)*, fie apăsați pe [Menu] (Meniu) o dată pentru a intra în meniul *Stare*.

Consultați *Ilustrația 5.5*, *Ilustrația 5.6* și *Ilustrația 5.7* pentru principiile de modificare a valorii parametrilor continui, enumerați și respectiv în matrice (șir). Acțiunile din ilustrații sunt descrise în *Tabel 5.5*, *Tabel 5.6* și în *Tabel 5.7*.




Ilustrația 5.5 Interacțiuni în Meniul principal – Parametri cu valori continue

1	[OK]: este afișat primul parametru din grup.
2	Apăsăți pe [▼] în mod repetat, pentru a vă deplasa în jos la parametru.
3	Apăsăți pe [OK] pentru a începe editarea.
4	[▶]: prima cifră se afișează intermitent (poate fi editată).
5	[▶]: a doua cifră se afișează intermitent (poate fi editată).
6	[▶]: a treia cifră se afișează intermitent (poate fi editată).
7	[▼]: reduceți valoarea parametrului, punctul zecimal se modifică în mod automat.
8	[▲]: creșteți valoarea parametrului.
9	[Back] (Înapoi): anulați modificările, reveniți la 2. [OK]: acceptați modificările, reveniți la 2
10	[▲][▼]: selectați parametrul din cadrul grupului.
11	[Back] (Înapoi): eliminați valoarea și afișați grupul de parametri.
12	[▲][▼]: selectați grupul.

Tabel 5.5 Modificarea valorilor în parametrii cu valori continue

Pentru parametrii enumerați interacțiunea este similară, dar valoarea parametrului este afișată între paranteze din cauza limitării numărului de cifre (4 cifre mari) pe panoul NLCP, iar enumerarea poate fi mai mare de 99. Când valoarea enumerării este mai mare de 99, panoul LCP poate afișa numai prima parte din paranteză.




Ilustrația 5.6 Interacțiuni în Meniul principal – Parametri enumerați

1	[OK]: este afișat primul parametru din grup.
2	Apăsăți pe [OK] pentru a începe editarea.
3	[▲][▼]: modificați valoarea parametrului (afișat intermitent).
4	Apăsăți pe [Back] (Înapoi) pentru a anula modificările sau pe [OK] pentru a accepta modificările (reveniți la ecranul 2).
5	[▲][▼]: selectați un parametru din cadrul grupului.
6	[Back] (Înapoi): eliminați valoarea și afișați grupul de parametri.
7	[▲][▼]: selectați un grup.

Tabel 5.6 Modificarea valorilor la parametrii enumerați

Parametrii în matrice (șir) funcționează astfel:



Ilustrația 5.7 Interacțiuni în Meniul principal – Parametri în matrice (șir)

1	[OK]: afișați numerele parametrilor și valoarea în primul index.
2	[OK]: indexul poate fi selectat.
3	[▲][▼]: selectați indexul.
4	[OK]: valoarea poate fi editată.
5	[▲][▼]: modificați valoarea parametrului (afișat intermitent).
6	[Back] (Înapoi): anulați modificările. [OK]: acceptați modificările.
7	[Back] (Înapoi): anulați editarea indexului, selectați un nou parametru.
8	[▲][▼]: selectați parametrul din cadrul grupului.
9	[Back] (Înapoi): eliminați valoarea indexului parametrului și afișați grupul de parametri.
10	[▲][▼]: selectați grupul.


Tabel 5.7 Modificarea valorilor la parametrii în matrice (șir)

5.3.5 Panou de comandă grafic, local (GLCP)

Panoul GLCP este împărțit în 4 grupe funcționale (consultați *Ilustrația 5.8*).

- A. Zona de afișare.
- B. Tastele meniului de afișare.
- C. Tastele de navigare și indicatoarele luminoase (LED-uri).

D. Tastele de operare și resetare.



Ilustrația 5.8 Panou de comandă grafic, local (GLCP)

A. Zona de afișare

Zona de afișare este activată atunci când convertizorul de frecvență primește tensiune de la rețea, de la o bornă a magistralei de c.c. sau de la o sursă externă de 24 Vcc.

Informațiile afișate pe LCP pot fi particularizate pentru aplicațiile utilizatorului. Selectați opțiuni în *Meniu rapid Q3-13 Setări afișaj*.

Afișaj	Număr de parametru	Configurare implicită
1	0-20	[1602] Referință [%]
2	0-21	[1614] Curent de sarcină motor
3	0-22	[1610] Putere [kW]
4	0-23	[1613] Frecvență
5	0-24	[1502] Contor kWh

Tabel 5.8 Legendă la Ilustrația 5.8, Zona de afișare

B. Tastele meniului de afișare

Tastele meniului sunt utilizate pentru accesul în meniu la configurarea parametrilor, pentru derularea între modurile de afișare a stării în timpul funcționării normale și pentru vizualizarea datelor din jurnalul de erori.

	Tastă	Funcție
6	Status (Stare)	Afișează informații despre funcționare.
7	Quick Menu (Meniu rapid)	Permite accesul la parametrii de programare pentru instrucțiunile de configurare inițială și multe instrucțiuni detaliate ale aplicației.
8	Main Menu (Meniu principal)	Permite accesul la toți parametrii de programare.
9	Alarm Log (Jurnal alarmă)	Afișează o listă a avertismentelor curente, ultimele 10 alarme și jurnalul de întreținere.

Tabel 5.9 Legendă la Ilustrația 5.8, Tastele meniului de afișare

C. Tastele de navigare și indicatoarele luminoase (LED-uri)

Tastele de navigare sunt utilizate pentru programarea funcțiilor și pentru mutarea cursorului afișajului. Tastele de navigare furnizează, de asemenea, reglarea vitezei în funcționarea locală. 3 indicatoare luminoase de stare ale convertizorului de frecvență sunt, de asemenea, amplasate în această zonă.

	Tastă	Funcție
10	Back (Înapoi)	Revine la etapa sau la lista anterioară din structura meniului.
11	Cancel (Anulare)	Anulează ultima modificare sau comandă atâta timp cât modul de afișare nu s-a schimbat.
12	Info (Informații)	Apăsați pentru a obține o definiție a funcției afișate.
13	Taste de navigare	Pentru a vă deplasa printre elementele din meniu, utilizați cele 4 taste de navigare.
14	OK	Apăsați pentru a accesa grupurile de parametri sau pentru a activa o selecție.

Tabel 5.10 Legendă la Ilustrația 5.8, Taste de navigare

	Indicator	Lumină	Funcție
15	On (Pornit)	Verde	ON (Pornit) se aprinde atunci când convertizorul de frecvență primește putere de la tensiunea rețelei, de la o bornă a magistralei de c.c. sau de la o sursă externă de 24 V.
16	Warn (Avertisment)	Galben	Când se îndeplinesc condițiile de avertizare, LED-ul galben WARN (Avertisment) se aprinde și în zona de afișare apare textul care identifică problema.
17	Alarm (Alarmă)	Roșu	O condiție de eroare determină aprinderea intermitentă a LED-ului roșu de alarmă și se afișează un text de alarmă.

Tabel 5.11 Legendă la *Ilustrația 5.8*, Indicatoare luminoase (LED-uri)

D. Tastele de operare și resetare

Tastele de operare se află în partea de jos a panoului LCP.

	Tastă	Funcție
18	Hand on (Pornire manuală)	Pornește convertizorul de frecvență în modul de pornire manuală. <ul style="list-style-type: none"> Un semnal extern de oprire de la o intrare de comandă sau de la o comunicație serială înlocuiește pornirea manuală locală.
19	Off (Oprit)	Oprește motorul, dar nu oprește și alimentarea convertizorului de frecvență.
20	Auto On (Pornire automată)	Pune sistemul în modul de funcționare la distanță. <ul style="list-style-type: none"> Răspunde la o comandă externă de pornire prin bornele de control sau prin comunicația serială.
21	Reset (Resetare)	Resetează manual convertizorul de frecvență după remedierea unei defecțiuni.

Tabel 5.12 Legendă la *Ilustrația 5.8*, Taste de operare și resetare

AVERTISMENT!

Pentru a regla contrastul afișajului, apăsați pe [Status] (Stare) și pe tastele [▲]/[▼].

5.3.6 Setările parametrilor

Stabilirea programării corecte pentru aplicații necesită adesea funcții de setare în câțiva parametri corelați. Detaliile despre parametri sunt furnizate în *capitol 10.2 Structura meniului de parametri*.

Datele de programare sunt stocate intern în convertizorul de frecvență.

- Pentru crearea unei copii de rezervă, încărcați datele în memoria panoului LCP.
- Pentru a descărca date pe un alt convertizor de frecvență, conectați panoul LCP la unitatea respectivă și descărcați setările stocate.
- Restabilirea configurărilor implicite din fabrică nu modifică datele stocate în memoria panoului LCP.

5.3.7 Modificarea setărilor parametrilor cu panoul GLCP

Accesați și modificați setările parametrilor din *Quick Menu (Meniu rapid)* sau din *Main Menu (Meniu principal)*. *Quick Menu (Meniu rapid)* asigură acces numai la un număr limitat de parametri.

1. Apăsați pe [Quick Menu] (Meniu rapid) sau pe [Main Menu] (Meniu principal) de pe LCP.
2. Apăsați pe [▲] [▼] pentru a naviga printre grupurile de parametri; apăsați pe [OK] pentru a selecta un grup de parametri.
3. Apăsați pe [▲] [▼] pentru a naviga printre parametri; apăsați pe [OK] pentru a selecta un parametru.
4. Apăsați pe [▲] [▼] pentru a modifica valoarea setării unui parametru.
5. Apăsați pe [◀] [▶] pentru a deplasa cifra când un parametru zecimal este în starea de editare.
6. Apăsați pe [OK] pentru a accepta modificarea.
7. Apăsați de două ori pe [Back] (Înapoi) pentru a intra în meniul Stare sau apăsați o dată pe [Main Menu] (Meniu principal) pentru a intra în Main Menu (Meniu principal).

Vizualizarea modificărilor

Meniu rapid Q5 – Changes Made (Modificări efectuate) listează toți parametrii modificați din configurările implicite.

- Lista afișează numai parametrii care au fost modificați în configurarea curentă de editare.
- Parametrii care au fost resetați la valorile implicite nu sunt listați.
- Mesajul *Empty (Gol)* indică faptul că nu s-a modificat niciun parametru.

5.3.8 Încărcarea/descărcarea datelor în/din panoul LCP

1. Apăsați pe [Off] (Oprir) pentru a opri motorul înainte de încărcarea sau de descărcarea datelor.
2. Apăsați pe [Main Menu] (Meniu principal) *parametru 0-50 LCP Copy* și apăsați pe [OK].

3. Selectați [1] *Tot către LCP* pentru a încărca datele în LCP sau selectați [2] *Tot din LCP* pentru a descărca datele din LCP.
4. Apăsați pe [OK]. O bară de progres afișează progresul încărcării sau al descărcării.
5. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală) sau pe [Auto On] (Pornire automată) pentru a reveni la funcționarea normală.

5.3.9 Restabilirea configurărilor implicite cu LCP

AVERTISMENT!

Există riscul de pierdere a datelor de programare, a datelor motorului, a localizării și a înregistrărilor de monitorizare prin restaurarea configurărilor implicite. Pentru a furniza o copie de rezervă, încărcați datele în panoul LCP înainte de inițializare.

Restabilirea setărilor implicite ale parametrilor este efectuată prin inițializarea convertizorului de frecvență. Inițializarea se realizează prin *parametru 14-22 Operation Mode* (recomandat) sau manual. Inițializarea nu resetează setările pentru *parametru 1-06 Clockwise Direction* și *parametru 0-03 Regional Settings*.

- Inițializarea care utilizează *parametru 14-22 Operation Mode* nu reinițializează setările convertizorului de frecvență, cum ar fi orele de funcționare, selecțiile comunicațiilor seriale, jurnalul de erori, jurnalul de alarmă și alte funcții de monitorizare.
- Inițializarea manuală șterge toate datele despre motor, despre programare, despre localizare și monitorizare și restabilește configurările implicite din fabrică.

Procedura de inițializare recomandată, prin parametru 14-22 Operation Mode

1. Selectați *parametru 14-22 Operation Mode*, apoi apăsați pe [OK].
2. Selectați [2] *Inițializare* și apăsați pe [OK].
3. Deconectați alimentarea unității și așteptați până când afișajul se stinge.
4. Alimentați unitatea.

Setările implicite ale parametrilor sunt restabilite în timpul pornirii. Această operațiune poate dura puțin mai mult decât operațiunea normală.

5. Se afișează *Alarma 80, Conv. inițializ.*
6. Apăsați pe [Reset] (Resetare) pentru a reveni la modul de funcționare.

Procedura de inițializare manuală

1. Deconectați alimentarea unității și așteptați până când afișajul se stinge.
2. Apăsați simultan și mențineți apăsat pe [Status] (Stare), [Main Menu] (Meniu principal) și [OK] pe GLCP sau apăsați simultan [Menu] (Meniu) și [OK] pe NLCP în timpul alimentării unității (aproximativ 5 s sau până când se aude un clic și pornește ventilatorul).

Setările implicite din fabrică ale parametrilor sunt restabilite în timpul pornirii. Această operațiune poate dura puțin mai mult decât operațiunea normală.

Inițializarea manuală nu resetează următoarele informații legate de convertizorul de frecvență:

- *Parametru 15-00 Operating hours.*
- *Parametru 15-03 Power Up's.*
- *Parametru 15-04 Over Temp's.*
- *Parametru 15-05 Over Volt's.*

5.4 Programarea de bază

5.4.1 Configurarea motorului asincron

Introduceți următoarele date despre motor, în ordinea din listă. Găsiți informațiile pe plăcuța cu datele nominale ale motorului.

1. *Parametru 1-20 Motor Power.*
2. *Parametru 1-22 Motor Voltage.*
3. *Parametru 1-23 Motor Frequency.*
4. *Parametru 1-24 Motor Current.*
5. *Parametru 1-25 Motor Nominal Speed.*

Pentru o performanță optimă în modul VVC⁺, sunt necesare date suplimentare despre motor pentru a configura următorii parametri.

6. *Parametru 1-30 Stator Resistance (Rs).*
7. *Parametru 1-31 Rotor Resistance (Rr).*
8. *Parametru 1-33 Stator Leakage Reactance (X1).*
9. *Parametru 1-35 Main Reactance (Xh).*

Datele se găsesc în fișa de date a motorului (în general, aceste date nu sunt disponibile pe plăcuța cu datele nominale ale motorului). Executați o AMA completă utilizând *parametru 1-29 Automatic Motor Adaption (AMA)* [1] *Activ AMA completă* sau introduceți manual parametrii.

Ajustarea specifică aplicației la executarea modului VVC⁺

Modul VVC⁺ este cel mai eficient mod de comandă. În majoritatea cazurilor, acesta oferă o performanță optimă fără ajustări ulterioare. Pentru a obține cea mai bună performanță, executați o AMA completă.

5.4.2 Configurarea motorului cu magneți permanenți în VVC⁺

Pașii inițiali ai programării

1. Configurați *parametru 1-10 Motor Construction* pentru următoarele opțiuni, pentru a activa funcționarea motorului cu magneți permanenți:
 - 1a [1] *MP, mot cu poli mas*
 - 1b [3] *PM, salient IPM (PM, IPM domin.)*
2. Selectați [0] *Bucă deschisă* în *parametru 1-00 Configuration Mode*.

AVERTISMENT!

Reacția codificatorului nu este acceptată pentru motoare cu magneți permanenți.

Programarea datelor referitoare la motor

După selectarea uneia dintre opțiunile motorului cu magneți permanenți în *parametru 1-10 Motor Construction*, parametrii referitori la motorul cu magneți permanenți din grupurile de parametri 1-2* *Date motor*, 1-3* *Date motor compl.* și 1-4* *Adv. Motor Data II (Date motor compl. II)* sunt activi.

Găsiți informațiile pe plăcuța nominală a motorului și în fișa de date a motorului.

Programați următorii parametri în ordinea din listă:

1. *Parametru 1-24 Motor Current.*
2. *Parametru 1-26 Motor Cont. Rated Torque.*
3. *Parametru 1-25 Motor Nominal Speed.*
4. *Parametru 1-39 Motor Poles.*
5. *Parametru 1-30 Stator Resistance (Rs).*
Introduceți rezistența statorică (Rs) între fază și comun. Dacă doar valoarea între două faze este disponibilă, împărțiți această valoare la 2 pentru a obține valoarea între fază și comun (punctul de comun în stea).
De asemenea, este posibilă măsurarea valorii cu un ohmmetru, care ia în considerare și rezistența cablului. Împărțiți valoarea măsurată la 2 și introduceți rezultatul.
6. *Parametru 1-37 d-axis Inductance (Ld).*
Introduceți inductanța directă între fază și comun pe axele motorului cu magneți permanenți. Dacă doar valoarea între două faze este disponibilă, împărțiți această valoare la 2 pentru a obține valoarea între fază și comun (punctul din stea).
De asemenea, este posibilă măsurarea valorii cu un aparat de măsurat inductanțe, care ia în considerare și inductanța cablului. Împărțiți valoarea măsurată la 2 și introduceți rezultatul.
7. *Parametru 1-40 Back EMF at 1000 RPM.*

Introduceți tensiunea electromagnetică indusă între faze a motorului cu magneți permanenți la o viteză mecanică de 1.000 RPM (valoare RMS). Tensiunea electromagnetică indusă reprezintă tensiunea generată de un motor cu magneți permanenți când nu este conectat niciun convertizor de frecvență, iar arborele este rotit din exterior. Tensiunea electromagnetică indusă este specificată în mod normal pentru viteza nominală a motorului sau pentru turația de 1.000 RPM, măsurată între 2 faze. Dacă valoarea nu este disponibilă pentru o viteză a motorului de 1.000 RPM, calculați valoarea corectă astfel: De exemplu, dacă tensiunea electromagnetică indusă la 1.800 RPM este de 320 V, tensiunea electromagnetică indusă la 1.000 RPM este:

Tensiune electromagnetică indusă = (Tensiune/RPM) x 1.000 = (320/1.800) x 1.000 = 178.

Programați această valoare pentru *parametru 1-40 Back EMF at 1000 RPM*.

Testarea funcționării motorului

1. Porniți motorul la viteză redusă (între 100 și 200 RPM). Dacă motorul nu se rotește, verificați instalarea, programarea generală și datele motorului.

Parcare

Această funcție reprezintă opțiunea recomandată pentru aplicațiile în care motorul se rotește la viteză redusă, (de exemplu, rotirea din inerție în aplicațiile cu ventilator). Parametrii *Parametru 2-06 Parking Current* și *parametru 2-07 Parking Time* pot fi ajustați. Măriți valorile setate din fabrică ale acestor parametri pentru aplicațiile cu inerție ridicată.

Porniți motorul la viteză nominală. În cazul în care aplicația nu funcționează bine, verificați setările motorului cu magneți permanenți în mod VVC⁺. În *Tabel 5.13* se afișează recomandările pentru diverse aplicații.

Aplicație	Setări
Aplicații cu inerție redusă $I_{\text{sarcină}}/I_{\text{Motor}} < 5$	<ul style="list-style-type: none"> • Creșteți valoarea pentru <i>parametru 1-17 Voltage filter time const.</i> cu un factor cuprins între 5 – 10. • Reduceți valoarea pentru <i>parametru 1-14 Damping Gain</i>. • Reduceți valoarea (< 100%) pentru <i>parametru 1-66 Min. Current at Low Speed</i>.
Aplicații cu inerție medie $50 > I_{\text{sarcină}}/I_{\text{Motor}} > 5$	Păstrați valorile calculate.

Aplicație	Setări
Aplicații cu inerție ridicată $I_{Sarcină}/I_{Motor} > 50$	Creșteți valorile pentru <i>parametru 1-14 Damping Gain</i> , <i>parametru 1-15 Low Speed Filter Time Const.</i> și <i>parametru 1-16 High Speed Filter Time Const.</i>
Sarcină mare la viteză redusă < 30% (viteză nominală)	Creșteți valoarea pentru <i>parametru 1-17 Voltage filter time const.</i> Creșteți valoarea pentru <i>parametru 1-66 Min. Current at Low Speed</i> (dacă este > 100% pentru un timp mai îndelungat, se poate supraîncălzi motorul).

Tabel 5.13 Recomandări pentru diferite aplicații

Dacă motorul începe să oscileze la o anumită viteză, creșteți *parametru 1-14 Damping Gain*. Creșteți valoarea în pași mici.

Cuplul de pornire poate fi ajustat în *parametru 1-66 Min. Current at Low Speed*. 100% oferă cuplul nominal drept cuplu de pornire.

5.4.3 Adaptarea automată a motorului (AMA)

Pentru a optimiza compatibilitatea dintre convertizorul de frecvență și motor în mod VVC⁺, executați AMA.

- Convertizorul de frecvență generează un model matematic al motorului pentru a regla curentul de ieșire al motorului, îmbunătățind astfel performanțele motorului.
- Este posibil ca anumite motoare să nu poată efectua versiunea completă a acestui test. În acest caz, selectați [2] *Activare AMA redusă* în *parametru 1-29 Automatic Motor Adaption (AMA)*.
- Dacă apar avertismente sau alarme, consultați *capitol 8.4 Lista de avertismente și alarme*.
- Pentru a obține cele mai bune rezultate, executați această procedură pe un motor rece.

Pentru a executa AMA utilizând panoul LCP

1. Cu setarea implicită a parametrilor, conectați bornele 13 și 27 înainte de a executa AMA.
2. Intrați în *Meniul principal*.
3. Accesați *grupul de parametri 1-** Sarcină/motor*.
4. Apăsăți pe [OK].
5. Setăți parametrii motorului utilizând datele aflate pe plăcuța nominală, pentru *grupul de parametri 1-2* Date motor*.

6. Setăți lungimea cablului către motor în *parametru 1-42 Motor Cable Length*.
7. Accesați *parametru 1-29 Automatic Motor Adaption (AMA)*.
8. Apăsăți pe [OK].
9. Selectați [1] *Activ AMA completă*.
10. Apăsăți pe [OK].
11. Testul se efectuează automat și indică atunci când s-a finalizat.

În funcție de clasa de putere, procedura AMA durează între 3 și 10 minute pentru a se finaliza.

AVERTISMENT!

Funcția AMA nu determină funcționarea motorului și nu afectează motorul.

5.5 Verificarea sensului de rotație a motorului

Înainte de punerea în funcțiune a convertizorului de frecvență, verificați sensul de rotație a motorului.

1. Apăsăți pe [Hand On] (Pornire manuală).
2. Apăsăți pe [▲] pentru referința de viteză pozitivă.
3. Verificați dacă viteza afișată este pozitivă.
4. Verificați dacă este corectă cablarea între convertizorul de frecvență și motor.
5. Verificați că sensul de rotație a motorului se potrivește cu setarea din *parametru 1-06 Clockwise Direction*.
 - 5a Când *parametru 1-06 Clockwise Direction* este setat la [0] *Normal* (spre dreapta implicit):
 - a. Verificați dacă motorul se rotește spre dreapta (în sensul acelor de ceasornic).
 - b. Verificați dacă săgeata de direcție de pe panoul LCP este spre dreapta.
 - 5b Când *parametru 1-06 Clockwise Direction* este setat la [1] *Invers* (în sensul invers acelor de ceasornic):
 - a. Verificați dacă motorul se rotește spre stânga (în sens anti-orar).
 - b. Verificați dacă săgeata de sens de pe panoul LCP este spre stânga.

5.6 Verificarea sensului de rotație a encoderului

Verificați sensul de rotație a codificatorului numai dacă se utilizează reacția acestuia.

1. Selectați [0] *Bucă deschisă* în *parametru 1-00 Configuration Mode*.
2. Selectați [1] *Encoder 24V* în *parametru 7-00 Speed PID Feedback Source*.
3. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală).
4. Apăsați pe [▲] pentru referința de viteză pozitivă (*parametru 1-06 Clockwise Direction* la [0] *Normal*).
5. Verificați în *parametru 16-57 Feedback [RPM]* dacă reacția este pozitivă.

AVERTISMENT!

REACȚIE NEGATIVĂ

Dacă reacția inversă este negativă, conexiunea la encoder este greșită. Utilizați *parametru 5-71 Term 32/33 Encoder Direction* pentru a inversa sensul sau inverșați cablurile de la encoder (codificator).

5.7 Testul comenzilor locale

1. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală) pentru a asigura o comandă de pornire locală către convertizorul de frecvență.
2. Accelerați convertizorul de frecvență apăsând pe [▲] pentru viteză maximă. Mutarea cursorului în stânga virgulei zecimale furnizează modificări de intrare mai rapide.
3. Observați problemele de accelerare.
4. Apăsați pe [Off] (Oprire). Observați problemele de decelerare.

În caz că apar probleme la accelerare sau la decelerare, consultați *capitol 8.5 Depanarea*. Pentru resetarea convertizorului de frecvență după o decuplare, consultați *capitol 8.2 Tipurile de avertismente și de alarme*.

5.8 Pornirea sistemului

Procedura din această secțiune necesită să fie finalizate cablarea și programarea aplicației de către utilizator. Se recomandă următoarea procedură după finalizarea configurării aplicației.

1. Apăsați pe [Auto On] (Pornire automată).
2. Aplicați o comandă externă de pornire.
3. Reglați referința vitezei pe întregul interval de viteze.
4. Eliminați comanda externă de pornire.

5. Pentru a vă asigura că sistemul funcționează conform așteptărilor, verificați nivelurile de sunet și vibrație ale motorului.

Dacă apar avertismente sau alarme, consultați *capitol 8.2 Tipurile de avertismente și de alarme* pentru a reseta convertizorul de frecvență după o deconectare.

5.9 Modulul de memorie

VLT® Memory Module MCM este un mic dispozitiv de memorie, care conține date precum:

- Firmware pentru convertizorul de frecvență (nu include firmware-ul de comunicații de pe cardul de control).
- Fișierul PUD.
- Fișierul SIVP.
- Fișier cu parametri.

VLT® Memory Module MCM este un accesoriu. Convertizorul de frecvență nu are modulul de memorie instalat din fabrică. Puteți comanda un nou modul de memorie folosind următoarele coduri de comandă.

Descriere	Cod de comandă
VLT® Memory Module MCM 102	132B0359
VLT® Memory Module MCM 103	132B0466

Tabel 5.14 Cod de comandă

Fiecare modul de memorie are un număr de serie unic, ce nu poate fi modificat.

AVERTISMENT!

VLT® Memory Module MCM poate fi utilizat la convertizorul de frecvență cu un firmware versiunea 1.5 și versiunile ulterioare.

Înainte de a efectua configurările cu modulul de memorie, selectați opțiunile corecte pentru *parametru 31-40 Memory Module Function*.

Parametru 31-40 Memory Module Function	Descriere
[0] Disabled (Dezactivat)	Funcția de descărcare sau încărcare a datelor este dezactivată.
*[1] Only Allow Download (Permite numai descărcarea)	Permite numai descărcarea datelor din modulul de memorie în convertizorul de frecvență. Aceasta este configurarea implicită pentru <i>parametru 31-40 Memory Module Function</i> .

Parametru 31-40 Memory Module Function	Descriere
[2] Only Allow Upload (Permite numai încărcarea)	Permite numai încărcarea datelor din convertizorul de frecvență în modulul de memorie.
[3] Allow Both Download and Upload (Permite descărcarea și încărcarea)	Dacă selectați această opțiune, convertizorul de frecvență va descărca mai întâi datele din modulul de memorie, apoi va încărca datele din convertizorul de frecvență în modulul de memorie.

Tabel 5.15 Descrierea Parametru 31-40 Memory Module Function

AVERTISMENT!**EVITAȚI SUPRASCRIEREA ACCIDENTALĂ**

Configurarea implicită pentru *parametru 31-40 Memory Module Function* este [1] *Only Allow Download (Permite numai descărcarea)*. Dacă se realizează o actualizare, cum ar fi actualizarea firmware-ului prin MCT 10 cu ajutorul fișierului OSS, actualizarea parametrului prin LCP sau magistrală, resetarea parametrilor prin *parametru 14-22 Operation Mode* sau resetarea pentru 3 degete a convertizorului de frecvență, datele actualizate se vor pierde după un nou ciclu de alimentare, deoarece convertizorul de frecvență va descărca din nou datele din modulul de memorie.

- După descărcarea datelor din modulul de memorie în convertizorul de frecvență, selectați [0] *Disabled (Dezactivat)* sau [2] *Only Allow Upload (Permite numai încărcarea)* în *parametru 31-40 Memory Module Function* înainte de a efectua un nou ciclu de alimentare.

5.9.1 Sincronizarea între datele convertizorului de frecvență și un nou modul de memorie (crearea unor date de rezervă pentru convertizorul de frecvență)

- Conectați un nou modul de memorie la convertizorul de frecvență.
- Selectați [2] *Only Allow Upload (Permite numai încărcarea)* sau [3] *Allow Both Download and Upload (Permite descărcarea și încărcarea)* în *parametru 31-40 Memory Module Function*.
- Porniți convertizorul de frecvență.
- Așteptați până la finalizarea sincronizării; consultați *capitol 5.9.7 Performanțele și instrucțiunile privind transferul* pentru a verifica instrucțiunile de transfer către convertizorul de frecvență.

AVERTISMENT!

Pentru a evita suprascrierea accidentală a datelor în modulul de memorie, efectuați setările pentru *parametru 31-40 Memory Module Function* înainte de următorul ciclu de alimentare, în funcție de scopul utilizării.

5.9.2 Copierea datelor către un alt convertizor de frecvență

- Asigurați-vă că datele necesare sunt încărcate în modulul de memorie; consultați *capitol 5.9.1 Sincronizarea între datele convertizorului de frecvență și un nou modul de memorie (crearea unor date de rezervă pentru convertizorul de frecvență)*.
- Deconectați modulul de memorie și conectați-l la un alt convertizor de frecvență.
- Asigurați-vă că ați selectat [1] *Only Allow Download (Permite numai descărcarea)* sau [3] *Allow Both Download and Upload (Permite descărcarea și încărcarea)* în *parametru 31-40 Memory Module Function* de pe noul convertizor de frecvență.
- Porniți noul convertizor de frecvență.
- Așteptați până când descărcarea este completă, iar datele sunt transferate; consultați *capitol 5.9.7 Performanțele și instrucțiunile privind transferul* pentru a verifica instrucțiunile de transfer către convertizorul de frecvență.

AVERTISMENT!

Pentru a evita suprascrierea accidentală a datelor în modulul de memorie, efectuați setările pentru *parametru 31-40 Memory Module Function* înainte de următorul ciclu de alimentare, în funcție de scopul utilizării.

5.9.3 Copierea datelor către mai multe convertizoare de frecvență

Dacă mai multe convertizoare de frecvență au aceeași tensiune/putere, informațiile unui singur convertizor de frecvență pot fi transferate către celelalte prin intermediul unui singur modul de memorie.

- Parcurgeți pașii de la *capitol 5.9.1 Sincronizarea între datele convertizorului de frecvență și un nou modul de memorie (crearea unor date de rezervă pentru convertizorul de frecvență)* pentru a încărca datele de la un singur convertizor de frecvență către un modul de memorie.
- Pentru a evita încărcarea accidentală a datelor către modulul de memorie principal, asigurați-vă

că opțiunea [1] *Only Allow Download* (Permite numai descărcarea) este selectată în parametru 31-40 *Memory Module Function* pentru celelalte convertizoare de frecvență.

3. Deconectați modulul de memorie și conectați-l la un alt convertizor de frecvență.
4. Porniți noul convertizor de frecvență.
5. Așteptați până când descărcarea este completă, iar datele sunt transferate; consultați capitol 5.9.7 *Performanțele și instrucțiunile privind transferul* pentru a verifica instrucțiunile de transfer către convertizorul de frecvență.
6. Repetați pașii 3 – 5 pentru următorul convertizor de frecvență.

AVERTISMENT!

De asemenea, datele pot fi descărcate în modulul de memorie de pe un computer prin VLT® Memory Module Programmer.

AVERTISMENT!

Dacă un modul de memorie gol este conectat la oricare dintre convertizoarele de frecvență pentru copierea de rezervă a datelor, realizați setările pentru parametru 31-40 *Memory Module Function* la [2] *Only Allow Upload* (Permite numai încărcarea) sau [3] *Allow Both Download and Upload* (Permite descărcarea și încărcarea) înainte de a efectua următorul ciclu de alimentare.

5.9.4 Transferul informațiilor despre firmware

Dacă 2 convertizoare de frecvență au aceeași tensiune și aceeași clasă de putere, informațiile despre firmware pot fi transferate de la 1 convertizor de frecvență la celălalt.

1. Parcurgeți pașii de la capitol 5.9.1 *Sincronizarea între datele convertizorului de frecvență și un nou modul de memorie (crearea unor date de rezervă pentru convertizorul de frecvență)* pentru a încărca informațiile despre firmware de la un singur convertizor de frecvență către un modul de memorie.
2. Parcurgeți pașii de la capitol 5.9.2 *Copierea datelor către un alt convertizor de frecvență* pentru a transfera informațiile despre firmware către un alt convertizor de frecvență cu aceeași tensiune și aceeași clasă de putere.

AVERTISMENT!

De asemenea, informațiile despre firmware pot fi descărcate în modulul de memorie de pe un computer prin VLT® Memory Module Programmer.

5.9.5 Copierea de rezervă a modificărilor parametrilor în modulul de memorie

1. Conectați la convertizorul de frecvență un modul de memorie nou sau șters.
2. Selectați [2] *Only Allow Upload* (Permite numai încărcarea) sau [3] *Allow Both Download and Upload* (Permite descărcarea și încărcarea) în parametru 31-40 *Memory Module Function*.
3. Porniți convertizorul de frecvență.
4. Așteptați până la finalizarea sincronizării; consultați capitol 5.9.7 *Performanțele și instrucțiunile privind transferul* pentru a verifica instrucțiunile de transfer către convertizorul de frecvență.
5. Orice modificare a setărilor parametrilor se va sincroniza automat cu modulul de memorie.

5.9.6 Ștergerea datelor

Modulul de memorie poate fi șters prin setarea parametru 31-43 *Erase_MM* fără a efectua un nou ciclu de alimentare.

1. Asigurați-vă că modulul de memorie este instalat în convertizorul de frecvență.
2. Selectați [1] *Erase MM* (Ștergere MM) în parametru 31-43 *Erase_MM*.
3. Toate fișierele din modulul de memorie vor fi șterse.
4. Setarea pentru Parametru 31-43 *Erase_MM* va reveni la [0] *No function* (Fără funcție).

5.9.7 Performanțele și instrucțiunile privind transferul

Timpul de transfer al diverselor date între convertizorul de frecvență și modulul de memorie variază; consultați Tabel 5.16.

Fișier de date	Timp
Fișierul firmware	<ul style="list-style-type: none"> • Încărcarea datelor din convertizorul de frecvență în modulul de memorie necesită aproximativ 2 minute. • Descărcarea datelor din modulul de memorie în convertizorul de frecvență necesită aproximativ 6 minute.
Fișierul SIVP	Aproximativ 10 s.
Fișierul cu parametri ¹⁾	Aproximativ 5 s.

Tabel 5.16 Performanțe de transfer

1) Dacă a fost modificat un parametru într-un convertizor de frecvență, așteptați cel puțin 5 s înainte de a deschide pentru ca parametrul actualizat să se încarce.

Fișier de date	Instrucțiuni		
	GLCP	NLCP	LED Pornire ¹⁾
Fișierul firmware	Mesajul „Synchronizing with Memory Module.” (Sincronizare cu modulul de memorie.) apare în timpul transferului.	Niciun mesaj text.	LED-ul clipește intermitent în timpul transferului.
Fișierul SIVP			
Fișierul cu parametri	Niciun mesaj text.		LED-ul nu clipește intermitent.

Tabel 5.17 Instrucțiuni privind transferul

1) LED-ul On (Pornire) se află pe panoul LCP. Consultați capitol 5.3.1 Panou de comandă local numeric (NLCP) și capitol 5.3.5 Panou de comandă grafic, local (GLCP) pentru informații referitoare la poziția și funcțiile LED-ului On (Pornire).

5.9.8 Activarea convertizorului PROFIBUS

VLT[®] Memory Module MCM 103 funcționează atât ca un modul de memorie, cât și ca un modul de activare pentru a activa funcția convertizorului PROFIBUS în firmware. VLT[®] Memory Module MCM 103 conține un fișier PBconver.MME, care este combinat cu numărul de serie unic al modulului de memorie. PBconver.MME este cheia pentru funcția convertizorului PROFIBUS.

Pentru a activa convertizorul PROFIBUS, alegeți versiunea în parametru 14-70 Compatibility Selections.

Parametru 14-70 Compatibility Selections	Descriere
*[0] No Function (Fără funcție)	Opțiunea de selectare a funcției de compatibilitate este dezactivată.
[12] VLT [®] 2800 3M	Selectați modul de compatibilitate VLT [®] 2800 3M pentru convertizorul de frecvență.
[13] VLT [®] 2800 3M incl. MAV	Selectați modul de compatibilitate VLT [®] 2800 3M incl. MAV pentru convertizorul de frecvență.
[14] VLT [®] 2800 12M	Selectați modul de compatibilitate VLT [®] 2800 12M pentru convertizorul de frecvență.
[15] VLT [®] 2800 12M incl. MAV	Selectați modul de compatibilitate VLT [®] 2800 12M incl. MAV pentru convertizorul de frecvență.

Tabel 5.18 Descrierea parametru 14-70 Compatibility Selections

Activați convertizorul PROFIBUS prin VLT[®] Memory Module MCM 103

1. Conectați modulul de memorie la convertizorul de frecvență.
2. Selectați [12] VLT[®] 2800 3M sau [14] VLT[®] 2800 12M în parametru 14-70 Compatibility Selections.
3. Efectuați un ciclu de alimentare pentru a porni convertizorul de frecvență cu numărul de identificare și codul VLT[®] 2800 PROFIBUS.

AVERTISMENT!

Pentru ca VLT[®] Memory Module MCM 103 să funcționeze ca un convertizor PROFIBUS, opțiunea pentru parametru 31-40 Memory Module Function nu trebuie setată la [0] Disabled (Dezactivat).

Puteți activa convertizorul PROFIBUS fără VLT[®] Memory Module MCM 103 pentru o perioadă de timp limitată. Înainte de a trece acest interval de timp, conectați un modul VLT[®] Memory Module MCM 103 pentru a păstra funcția convertizorului PROFIBUS.

Activarea convertizorului PROFIBUS prin intermediul setărilor parametrilor

1. Selectați [1] Enabled (Activat) în parametru 31-47 Time Limit Function.
2. Selectați [12] VLT[®] 2800 3M sau [14] VLT[®] 2800 12M în parametru 14-70 Compatibility Selections.
3. Efectuați un ciclu de alimentare pentru a porni convertizorul de frecvență cu numărul de identificare și codul VLT[®] 2800 PROFIBUS.

4. Parametru 31-48 *Time Limit Remaining Time* începe număratoarea inversă după ciclul de alimentare și afișează timpul de utilizare rămas.

După 720 de ore de funcționare, convertizorul de frecvență raportează un avertisment. Convertizorul PROFIBUS încă funcționează. Când cronometrul din *parametru 31-48 Time Limit Remaining Time* ajunge la 0, convertizorul de frecvență raportează o alarmă de deconectare cu blocare la următoarea comandă de pornire.

6 Safe Torque Off (STO)


Funcția Safe Torque Off (STO) este o componentă într-un sistem de control al siguranței. STO împiedică unitatea să genereze energia necesară pentru a roti motorul, asigurând în acest mod securitatea în situații de urgență.

Funcția STO este proiectată și recunoscută a fi în conformitate cu următoarele cerințe:

- IEC/EN 61508: 2010 SIL2
- IEC/EN 61800-5-2: 2007 SIL2
- IEC/EN 62061: 2012 – SILCL din SIL2
- EN ISO 13849-1: 2008 Categoria 3 PL d

Pentru a obține nivelul necesar de siguranță operațională, selectați și acționați corespunzător componentele din sistemul de control al siguranței. Înainte de utilizarea funcției STO, efectuați o analiză atentă a riscurilor asupra instalației pentru a determina dacă funcția STO și nivelurile de siguranță sunt corespunzătoare și suficiente.

Funcția STO din convertizorul de frecvență este controlată prin bornele de control 37 și 38. Când funcția STO este activată, sursele de alimentare pentru circuitele de comandă pe poartă ale modulelor IGBT, din partea superioară și din partea inferioară, sunt decuplate. *Ilustrația 6.1* prezintă arhitectura funcției STO. *Tabel 6.1* afișează stările funcției STO bazându-se pe faptul că bornele 37 și 38 sunt sau nu activate (alimentate).



Ilustrația 6.1 Arhitectura funcției STO

Borna 37	Borna 38	Cuplu	Avertisment sau alarmă
Activată ¹⁾	Activată	Da ²⁾	Fără avertismente sau alarme.
Neactivată ³⁾	Neactivată	Nu	Avertisment/ alarmă 68: Oprire de sig.
Neactivată	Activată	Nu	Alarmă 188: STO Function Fault (Eroare la funcția STO).
Activată	Neactivată	Nu	Alarmă 188: STO Function Fault (Eroare la funcția STO).

Tabel 6.1 Starea funcției STO


1) Gama de tensiune este 24 V ±5 V, cu borna 55 ca bornă de referință.

2) Cuplul este prezent numai când convertizorul de frecvență funcționează.

3) Circuit deschis sau tensiune în intervalul 0 V ±1,5 V, cu borna 55 ca bornă de referință.

Filtrarea impulsurilor de testare

Pentru dispozitivele de siguranță care generează impulsuri de testare pe liniile de comandă ale funcției STO: dacă semnalele în impulsuri rămân la un nivel redus ($\leq 1,8$ V) și nu sunt mai lungi de 5 ms, ele sunt ignorate, după cum se arată în *Ilustrația 6.2*.



Ilustrația 6.2 Filtrarea impulsurilor de testare

Toleranță la intrare asincronă

Semnalele de intrare la cele 2 borne nu sunt întotdeauna sincronizate. Dacă decalajul între cele 2 semnale este mai mare de 12 ms, se produce alarma de eroare la STO (alarmă 188: STO Function Fault (Eroare la funcția STO)).

Semnale valide

Pentru a activa funcția STO, cele 2 semnale trebuie să fie ambele la nivel scăzut timp de cel puțin 80 ms. Pentru a termina funcția STO, cele 2 semnale trebuie să fie ambele la nivel ridicat timp de cel puțin 20 ms. Consultați *capitol 9.6 Intrări/ieșiri de comandă și date de comandă* pentru nivelurile de tensiune și curentul de intrare la bornele funcției STO.

6.1 Măsurile de precauție legate de siguranță pentru funcția STO**Personalul calificat**

Instalarea sau operarea acestui echipament sunt permise numai unui personal calificat.

Personalul calificat este reprezentat de oameni pregătiți, care sunt autorizați să instaleze, să pună în funcțiune și să întrețină echipamentul, sistemele și circuitele, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare. De asemenea, personalul trebuie să aibă cunoștință despre instrucțiunile și măsurile de siguranță din acest manual.

AVERTISMENT!

După instalarea funcției STO, efectuați un test de punere în funcțiune după cum se specifică în *capitol 6.3.3 Test de punere în funcțiune a funcției STO*. Un test de punere în funcțiune reușit este obligatoriu după prima instalare și după fiecare modificare efectuată la instalația de siguranță.

AVERTISMENT**RISC DE ELECTROCUTARE**

Funcția STO NU izolează tensiunea rețelei de convertizorul de frecvență sau de circuitele auxiliare și de aceea nu oferă siguranță sau protecție față de curentul electric. Nerespectarea izolării tensiunii rețelei față de unitate și a timpului de așteptare specificat poate duce la deces sau la răni grave.

- Efectuați lucrări la componentele electrice ale convertizorului de frecvență sau la motor, numai după izolarea tensiunii rețelei și așteptând durata de timp specificată în *capitol 2.3.1 Timp de descărcare*.

AVERTISMENT!


Când proiectați aplicația cu acest utilaj, luați în considerare timpul și distanța pentru o rotire din inerție până la oprire (STO). Pentru informații suplimentare legate de categoriile de oprire, consultați EN 60204-1.

6.2 Instalarea funcției Safe Torque Off

Pentru conectarea motorului, pentru conectarea la rețeaua de alimentare cu c.a. și pentru cablurile de control, urmați instrucțiunile pentru instalarea sigură din *capitol 4 Instalația electrică*.

Activați funcția STO integrată astfel:

- Îndepărtați conductorul de șuntare aflat între bornele de control 12 (24 V), 37 și 38. Tăierea sau secționarea conductorului de șuntare nu este suficientă pentru a evita scurtcircuitarea. Vedeti conductorul de șuntare în *Ilustrația 6.3*.




Ilustrația 6.3 Conductor de șuntare între bornele 12 (24 V), 37 și 38

- Conectați un dispozitiv de siguranță cu două căi (de exemplu, interfață PLC de siguranță, barieră optică, releu de siguranță sau buton de oprire în caz de urgență) la bornele 37 și 38 pentru a forma o aplicație de siguranță. Dispozitivul trebuie să respecte nivelul de siguranță necesar, pe baza evaluării pericolului. *Ilustrația 6.4* prezintă schema de cablare pentru aplicațiile STO, în care convertizorul de frecvență și dispozitivul de siguranță se află în același tablou. *Ilustrația 6.5* prezintă schema de cablare pentru aplicațiile STO, în care este utilizată alimentare din exterior.


AVERTISMENT!

Semnalul STO trebuie să fie însoțit de un sistem PELV.



1 Dispozitiv de siguranță

Ilustrația 6.4 Cablare pentru funcția STO la 1 tablou, convertizorul de frecvență furnizează tensiunea de alimentare



1 Dispozitiv de siguranță

Ilustrația 6.5 Cablare pentru funcția STO, alimentare externă

3. Finalizați cablarea conform instrucțiunilor din capitol 4 *Instalația electrică* și:
 - 3a eliminați riscurile de scurtcircuit;
 - 3b asigurați-vă că pentru funcția STO cablurile sunt ecranate, dacă acestea sunt mai lungi de 20 m (65,6 picioare) sau ies în afara tabloului;
 - 3c conectați dispozitivul de siguranță direct la bornele 37 și 38.

6.3 Punerea în funcțiune a funcției STO

6.3.1 Activarea funcției Safe Torque Off

Pentru a activa funcția STO, îndepărtați tensiunea de la bornele 37 și 38 ale convertizorului de frecvență.

Când funcția STO este activată, convertizorul de frecvență emite *alarma 68, Oprire de sig.* sau *avertismentul 68, Oprire de sig.*, decuplează unitatea și rotește din inerție motorul până la oprire. Utilizați funcția STO pentru a opri convertizorul de frecvență în situații de oprire de urgență. În

modul de operare normală când funcția STO nu este necesară, utilizați în schimb funcția standard de oprire.

AVERTISMENT!

Dacă funcția STO este activată în timp ce convertizorul de frecvență emite *avertismentul 8, Subtens circ int.* sau *alarma 8, Subtens circ int.* convertizorul de frecvență ignoră *alarma 68, Oprire de sig.*, dar funcționarea funcției STO nu este afectată.

6.3.2 Dezactivarea funcției Safe Torque Off

Urmați instrucțiunile din *Tabel 6.2* pentru a dezactiva funcția STO și reluați funcționarea normală pe baza modului de repornire a funcției STO.

AVERTISMENT

PERICOL DE RĂNIRI GRAVE SAU DECES

Reaplicarea alimentării de 24 Vcc fie pe borna 37, fie pe borna 38 încheie starea SIL2 a funcției STO și este posibil să pornească motorul. Pornirea neașteptată a motorului poate produce vătămări corporale grave sau moartea persoanelor.

- Asigurați-vă că s-au luat toate măsurile de siguranță înainte de a reaplica alimentarea de 24 Vcc la bornele 37 și 38.

Mod de repornire	Pași pentru a dezactiva funcția STO și a relua funcționarea normală	Configurare mod de repornire
Repornire manuală	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicați din nou alimentarea de 24 Vcc la bornele 37 și 38. 2. Inițiați un semnal de resetare (prin fieldbus, I/E digitală sau tasta [Reset] (Resetare)/[Off Reset] (Oprire/resetare) de pe panoul LCP). 	Setarea implicită. <i>Parametru 5-19 Terminal 37/38 Safe Torque Off=[1]</i> <i>Alarmă oprire sig.</i>
Repornire automată	Aplicați din nou alimentarea de 24 Vcc la bornele 37 și 38.	<i>Parametru 5-19 Terminal 37/38 Safe Torque Off= [3]</i> <i>Avertis. oprire sig.</i>

Tabel 6.2 Dezactivarea funcției STO

6.3.3 Test de punere în funcțiune a funcției STO

După instalare și înainte de prima utilizare, efectuați un test de punere în funcțiune a instalației utilizând funcția STO.

Efectuați din nou testul după fiecare modificare a instalației sau a aplicației ce implică funcția STO.

AVERTISMENT!

Un test reușit de punere în funcțiune a funcției STO este necesar după instalarea inițială și după fiecare modificare ulterioară a instalației.

Pentru a efectua un test de punere în funcțiune:

- Urmați instrucțiunile din *capitol 6.3.4 Test pentru aplicațiile STO în modul de repornire manuală* dacă funcția STO este setată în modul de repornire manuală.
- Urmați instrucțiunile din *capitol 6.3.5 Test pentru aplicațiile STO în modul de repornire automată* dacă funcția STO este setată în modul de repornire automată.

6.3.4 Test pentru aplicațiile STO în modul de repornire manuală

Pentru aplicațiile în care *parametru 5-19 Terminal 37/38 Safe Torque Off* este setat la valoarea implicită [1] *Alarmă oprire sig.*, efectuați testul de punere în funcțiune după cum urmează:

1. Setati *parametru 5-40 Function Relay* la [190] *Safe Function active (Funcție de siguranță activă)*.
2. Îndepărtați sursa de tensiune de 24 Vcc de la bornele 37 și 38 utilizând dispozitivul de siguranță, în timp ce convertizorul de frecvență antrenează motorul (adică, rețeaua de alimentare nu este întreruptă).
3. Verificați că:
 - 3a Motorul se rotește din inerție. Poate dura mult timp pentru ca motorul să se oprească.
 - 3b Dacă este montat panoul LCP, pe panoul LCP se afișează *alarmă 68, Oprire de sig.* Dacă nu este montat panoul LCP, *alarmă 68, Oprire de sig.* se înscrie în jurnal la *parametru 15-30 Alarm Log: Error Code*.
4. Aplicați din nou tensiunea de 24 Vcc la bornele 37 și 38.
5. Asigurați-vă că motorul rămâne în starea de rotire din inerție și că releul clientului (dacă este conectat) rămâne activat.
6. Trimiteți semnalul de resetare (prin fieldbus, I/E digitală sau tasta [Reset] (Resetare)/[Off Reset] (Oprrire/resetare) de pe panoul LCP).
7. Asigurați-vă că motorul devine operațional și funcționează în limitele inițiale de viteză.

Testul de punere în funcțiune este trecut, dacă se finalizează cu succes toți pașii menționați mai sus.

6.3.5 Test pentru aplicațiile STO în modul de repornire automată

Pentru aplicațiile în care *parametru 5-19 Terminal 37/38 Safe Torque Off* este setat la [3] *Avertis. oprire sig.*, efectuați testul de funcționare după cum urmează:

1. Îndepărtați sursa de tensiune de 24 Vcc de la bornele 37 și 38 prin intermediul dispozitivului de siguranță, în timp ce convertizorul de frecvență antrenează motorul (adică, rețeaua de alimentare nu este întreruptă).
2. Verificați că:
 - 2a Motorul se rotește din inerție. Poate dura mult timp pentru ca motorul să se oprească.
 - 2b Dacă este montat panoul LCP, pe panoul LCP se afișează *Avertismentul 68, Oprire de sig.* Dacă nu este montat panoul LCP, *Avertismentul 68, Oprire de sig.* se înscrie în jurnal la bitul 30 din *parametru 16-92 Warning Word*.
3. Aplicați din nou tensiunea de 24 Vcc la bornele 37 și 38.
4. Asigurați-vă că motorul devine operațional și funcționează în limitele inițiale de viteză.

Testul de punere în funcțiune este trecut, dacă se finalizează cu succes toți pașii menționați mai sus.

AVERTISMENT!

Consultați avertismentul legat de comportamentul la repornire în *capitol 6.1 Măsuri de precauție legate de siguranță pentru funcția STO*.

6.4 Întreținere și service pentru funcția STO

- Utilizatorul este răspunzător în ceea ce privește măsurile de securitate.
- Parametrii convertizorului de frecvență pot fi protejați cu o parolă.

Testul de funcționare este compus din 2 părți:

- Test funcțional de bază.
- Test funcțional de diagnosticare.

Când toți pașii s-au finalizat cu succes, testul de funcționare este reușit.

Test funcțional de bază

Dacă funcția STO nu a fost utilizată timp de 1 an, efectuați un test funcțional de bază pentru a detecta orice defecțiune sau funcționare defectuoasă a funcției STO.

1. Asigurați-vă că *parametru 5-19 Terminal 37/38 Safe Torque Off* este setat la *[1] *Alarmă oprire sig.*
2. Îndepărtați alimentarea cu tensiune de 24 Vcc de la bornele 37 și 38.

3. Verificați dacă panoul LCP afișează *alarma 68, Opreire de sig.*
4. Verificați dacă acest convertizor de frecvență decuplează unitatea.
5. Verificați că motorul se rotește din inerție și se oprește complet.
6. Inițiați un semnal de pornire (prin magistrala de comunicație, I/E digitală sau panoul LCP) și verificați că motorul nu pornește.
7. Reconectați alimentarea cu tensiune de 24 Vcc la bornele 37 și 38.
8. Verificați că motorul nu pornește automat și repornește numai dând un semnal de resetare (prin magistrala de comunicație, prin I/E digitală sau cu ajutorul tastei [Reset] (Resetare)/[Off Reset] (Opreire/Resetare) de pe panoul LCP.

Test funcțional de diagnosticare

1. Verificați că *avertismentul 68, Opreire de sig.* și *alarma 68, Opreire de sig.* nu apar atunci când sursa de 24 Vcc este conectată la bornele 37 și 38.
2. Îndepărtați tensiunea de 24 Vcc de la borna 37 și verificați că pe panoul LCP se afișează *alarmă 188, STO Function Fault (Eroare la funcția STO)*, dacă panoul LCP este montat. Dacă panoul LCP nu este montat, verificați că *alarma 188, STO Function Fault (Eroare la funcția STO)* este înregistrată în jurnal la *parametru 15-30 Alarm Log: Error Code*.
3. Aplicați din nou tensiunea de 24 Vcc la borna 37 și verificați că resetarea alarmei a reușit.
4. Îndepărtați tensiunea de 24 Vcc de la borna 38 și verificați că pe panoul LCP se afișează *alarma 188,*

STO Function Fault (Eroare la funcția STO), dacă panoul LCP este montat. Dacă panoul LCP nu este montat, verificați că *alarma 188, STO Function Fault (Eroare la funcția STO)* este înregistrată în jurnal la *parametru 15-30 Alarm Log: Error Code*.

5. Aplicați din nou tensiunea de 24 Vcc la borna 38 și verificați că resetarea alarmei a reușit.

6.5 Date tehnice despre STO

Analiza modurilor de eroare, efectelor și diagnozei (FMEDA) este efectuată pe baza următoarelor presupuneri:

- VLT® Midi Drive FC 280 consumă 10% din bugetul total la eroare pentru o buclă de siguranță SIL2.
- Ratele de defectare sunt fundamentate pe baza de date Siemens SN29500.
- Ratele de defectare sunt constante; mecanismele uzate nu sunt incluse.
- Pentru fiecare canal, componentele legate de siguranță sunt considerate a fi de tip A, cu o toleranță 0 (zero) de defectare a echipamentului.
- Nivelurile de solicitare constituie o medie pentru un cadru industrial și temperatura de lucru a componentelor este de cel mult 85 °C (185 °F).
- O eroare privitoare la siguranță (de exemplu, rezultatul la ieșire în stare de siguranță) este reparată într-un interval de 8 ore.
- Nicio ieșire de cuplu nu este în starea de siguranță.

Standarde de siguranță	Siguranța utilajului	ISO 13849-1, IEC 62061
	Siguranță funcțională	IEC 61508
Funcție de siguranță	Safe Torque Off	IEC 61800-5-2
Caracteristici de siguranță	ISO 13849-1	
	Categoria	Cat. 3
	Arie de diagnosticare (DC)	60% (scăzută)
	Timp mediu până la o defecțiune periculoasă (MTTFd)	2.400 de ani (ridicată)
	Nivel de performanță	PL d
	IEC 61508/IEC 61800-5-2/IEC 62061	
	Nivel de integritate a siguranței	SIL2
	Probabilitate de defecțiune periculoasă pe oră (PFH) (mod solicitare ridicată)	7,54 E-9 (1/h)
	Probabilitate de defecțiune periculoasă la solicitare (PFD _{med} pentru PTI = 20 de ani) (mod solicitare redusă)	6.05E-4
	Rată de defectare în starea de siguranță (SFF)	Pentru componente cu dublu canal: > 84%
		Pentru componente monocanal: > 99%
	Toleranță de defectare a echipamentului (HFT)	Pentru componente cu dublu canal: HFT = 1
		Pentru componente monocanal: HFT = 0
	Interval pentru testare de probă ²⁾	20 ani
Defectare din cauze obișnuite (CCF)	$\beta = 5\%$; $\beta_D = 5\%$	
Interval pentru teste de diagnosticare (DTI)	160 ms	
Capacitate sistematică	SC 2	
Timp de reacție ¹⁾	Timp de răspuns de la intrare până la ieșire	Dimensiuni de carcasă K1–K3: Maximum 50 ms Dimensiuni de carcasă K4 și K5: maximum 30 ms

Tabel 6.3 Date tehnice pentru funcția STO

1) Timpul de reacție este durata între momentul când o condiție pe semnalele de intrare activează funcția STO și momentul când cuplul este oprit la motor.

2) Pentru procedura testului de probă, consultați capitol 6.4 Întreținere și service pentru funcția STO.

7 Exemple de aplicații

7.1 Introducere

Exemplele din această secțiune au rolul de referință rapidă pentru aplicații obișnuite.

- Setările parametrilor sunt valorile implicite regionale, dacă nu se specifică altceva (selectate în *parametru 0-03 Regional Settings*).
- Parametrii asociați bornelor și setările acestora sunt prezentate în dreptul desenelor.
- Sunt prezentate, de asemenea, setările de comutare necesare pentru bornele analogice 53 sau 54.

AVERTISMENT!

Când nu se utilizează caracteristica de oprire de siguranță (STO), un conductor de șuntare este necesar între bornele 12, 37 și 38, astfel încât convertizorul de frecvență să funcționeze cu valorile de programare implicite din fabrică.

7.2 Exemple de aplicații

7.2.1 AMA

		Parametri	
FC		Funcție	Setare
+24 V	12	Parametru 1-29 Automatic Motor Adaptation (AMA)	[1] Activ AMA completă
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	33		
D IN	37	Parametru 5-12 Terminal 27 Digital Input	*[2] Opre inert. inv.
* = Valoare implicită			
Note/comentarii: Setati grupul de parametri 1-2* Date motor în conformitate cu specificațiile motorului.			
AVERTISMENT!			
Dacă bornele 13 și 27 nu sunt conectate, setați parametru 5-12 Terminal 27 Digital Input la [0] Nefuncțional.			

Tabel 7.1 AMA cu T27 conectată

7.2.2 Viteza

		Parametri		
FC		Funcție	Setare	
+24 V	12	Parametru 6-10 Terminal 53 Low Voltage	0.07 V* (0,07 V*)	
+24 V	13			
D IN	18			
D IN	19			
D IN	27			
D IN	29			
D IN	33			
+10 V	50	Parametru 6-11 Terminal 53 High Voltage	10 V*	
A IN	53			
A IN	54	Parametru 6-14 Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value	0	
COM	55			
A OUT	42	Parametru 6-15 Terminal 53 High Ref./Feedb. Value	50	
Parametru 6-19 Terminal 53 mode				[1] Voltage (Tensiune)
* = Valoare implicită				
Note/comentarii:				

Tabel 7.2 Referință a vitezei analogice (Tensiune)

		Parametri		
FC		Funcție	Setare	
+24 V	12	Parametru 6-22 Terminal 54 Low Current	4 mA*	
+24 V	13			
D IN	18			
D IN	19			
D IN	27			
D IN	29			
D IN	33			
+10 V	50	Parametru 6-23 Terminal 54 High Current	20 mA*	
A IN	53			
A IN	54	Parametru 6-24 Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value	0	
COM	55			
A OUT	42	Parametru 6-25 Terminal 54 High Ref./Feedb. Value	50	
Parametru 6-29 Terminal 54 mode				[0] Current (Curent)
* = Valoare implicită				
Note/comentarii:				


Tabel 7.3 Referință a vitezei analogice (Curent)

FC		Parametri	
		Funcție	Setare
+24 V	12	Parametru 6-10 Tensiune redusă bornă 53	0.07 V*
+24 V	13		(0,07 V*)
D IN	18	Parametru 6-11 Tensiune ridicată bornă 53	10 V*
D IN	19		
D IN	27	Parametru 6-14 Val. ref./reacț. scăzută bornă 53	0
D IN	29		
D IN	32	Parametru 6-15 Val. ref./reacț. ridicată bornă 53	50
D IN	33		
+10 V	50	Parametru 6-19 Terminal 53 mode	[1] Voltage (Tensiune)
A IN	53		
A IN	54	* = Valoare implicită	
COM	55	Note/comentarii:	
A OUT	42		

Tabel 7.4 Referință pentru viteză (utilizând un potențiomtru manual)

FC		Parametri	
		Funcție	Setare
+24 V	12	Parametru 5-10 Intrare digitală bornă 18	*[8] Pornire
+24 V	13		
D IN	18	Parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27	[19] Fixare ref.
D IN	19		
D IN	27	Parametru 5-13 Terminal 29 Digital Input	[21] Accelerare
D IN	29		
D IN	32	Parametru 5-14 Terminal 32 Digital Input	[22] Decelerare
D IN	33		
+10 V	50	* = Valoare implicită	
A IN	53	Note/comentarii:	
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		

Tabel 7.5 Accelerare/decelerare



Ilustrația 7.1 Accelerare/decelerare

7.2.3 Pornire/Oprire

FC		Parametri	
		Funcție	Setare
+24 V	12	Parametru 5-10 Intrare digitală bornă 18	[8] Pornire
+24 V	13		
D IN	18	Parametru 5-11 Terminal 19 Digital Input	*[10] Reversare
D IN	19		
D IN	27	Parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27	[0] Nefuncțional
D IN	29		
D IN	32	Parametru 5-14 Terminal 32 Digital Input	[16] Prescris. ref. bit 0
D IN	33		
+10 V	50	Parametru 5-15 Terminal 33 Digital Input	[17] Prescris. ref. bit 1
A IN	53		
A IN	54	Parametru 3-10 Preset Reference Ref. predefinită	25%
COM	55		0
A OUT	42	1	50%
		2	75%
		3	100%
		* = Valoare implicită	
		Note/comentarii:	

Tabel 7.6 Pornire/oprire cu inversare și 4 viteze predefinite

7.2.4 Resetarea alarmei externe

		Parametri	
FC		Funcție	Setare
+24 V	12	Parametru 5-11 Intrare digitală bornă 19	[1] Reset (Resetare)
+24 V	13		
D IN	18	* = Valoare implicită	
D IN	19	Note/comentarii: 	
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		

Tabel 7.7 Resetarea alarmei externe

7.2.5 Termistor motor

AVERTISMENT!

Pentru a respecta cerințele de izolație PELV, utilizați izolație întărită sau dublă pe termistoare.

		Parametri	
FC		Funcție	Setare
+24 V	12	Parametru 1-90 Protecție termică motor	[2] Decuplare termist.
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19	Parametru 1-93 Sursă termistor	[1] Intrare analog. 53
D IN	27		
D IN	29	Parametru 6-19 Terminal 53 mode	[1] Voltage (Tensiune)
D IN	32		
D IN	33		
* = Valoare implicită			
Note/comentarii:			
Dacă este necesară doar o avertizare, setați parametru 1-90 Protecție termică motor la [1] Avertisment termist.			

Tabel 7.8 Termistor motor

7.2.6 SLC

		Parametri	
FC		Funcție	Setare
+24 V	12	Parametru 4-30 Motor Feedback Loss Function	[1] Avertism
+24 V	13		
D IN	18	Parametru 4-31 Motor Feedback Speed Error	50
D IN	19		
D IN	27	Parametru 4-32 Motor Feedback Loss Timeout	5 s
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33	Parametru 7-00 Speed PID Feedback Source	[1] Encoder 24V
+10 V	50	Parametru 5-70 Term 32/33 Pulses Per Revolution	1024*
A IN	53		
A IN	54		
COM	55	Parametru 13-00 Mod control SL	[1] Pornită
A OUT	42	Parametru 13-01 Start Event	[19] Avertisment
		Parametru 13-02 Stop Event	[44] Tasta res.
		Parametru 13-10 Comparator Operand	[21] Număr avertisment
		Parametru 13-11 Comparator Operator	*[1] ≈
		Parametru 13-12 Val. comparator	61
		Parametru 13-51 SL Controller Event	[22] Comparator 0
		Parametru 13-52 SL Controller Action	[32] Dezactiv. ieș.dig. A
		Parametru 5-40 Function Relay	[80] Ieș. digit. SL A
* = Valoare implicită			
Note/comentarii:			
Dacă se depășește limita impusă în Monitorizare reacție, se emite avertisment 61: Eroare urmăr. SLC monitorizează avertismentul 61: Eroare urmăr. Dacă avertismentul 61: Eroare urmăr. devine adevărat, este declanșat releul 1. Echipamentul extern poate să indice faptul că este necesară întreținere. Dacă eroarea de reacție scade din nou sub limită în decurs de 5 s, convertizorul de frecvență continuă, iar avertismentul dispăre. Releul 1 rămâne activat până când este apăsat [Off/Reset] (Oprire/Resetare).			

Tabel 7.9 Utilizarea SLC pentru a configura un releu

8 Întreținerea, diagnosticarea și depanarea

8.1 Întreținere și service

În condiții normale de funcționare și sarcini corespunzătoare, convertizorul de frecvență nu necesită întreținere pe întreaga sa durată de viață. Pentru a evita defecțiunile, pericolele și avarierile, examinați convertizorul de frecvență la intervale regulate în funcție de condițiile de funcționare, pentru a verifica dacă sunt bine prinse conexiunile bornelor, dacă a intrat praf și așa mai departe. Înlocuiți piesele uzate sau avariate cu piese de schimb originale sau piese standard. Pentru service și asistență, luați legătura cu furnizorul Danfoss local.

⚠️ AVERTISMENT

PORNIRE ACCIDENTALĂ

Când convertizorul de frecvență este conectat la rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare în c.c. sau prin distribuirea sarcinii, motorul poate porni în orice moment. Pornirea accidentală în timpul programării, al lucrărilor de întreținere sau de reparație poate duce la deces, la răniri grave sau la deteriorarea proprietății. Pornirea motorului se poate face cu un comutator extern, o comandă prin magistrala de câmp, un semnal de referință de intrare de la LCP, prin intermediul operării la distanță utilizând Program MCT 10 Set-up Software sau după remedierea unei stări de defecțiune.

Pentru a împiedica pornirea accidentală a motorului:

- Deconectați convertizorul de frecvență de la rețeaua de alimentare.
- Apăsăți pe [Off/Reset] (Oprire/Resettare) de pe LCP, înainte de programarea parametrilor.
- Realizați toate conexiunile și asamblați convertizorul de frecvență, motorul și orice echipament antrenat înainte de a conecta convertizorul de frecvență la rețeaua de alimentare în c.a., la sursa de alimentare în c.c. sau la distribuirea de sarcină.

8.2 Tipurile de avertismente și de alarme

Tip avertisment/ alarmă	Descriere
Avertisment	Un avertisment indică o condiție anormală de funcționare care conduce la o alarmă. Avertismentul încetează atunci când este îndepărtată condiția anormală.
Alarmă	O alarmă indică o defecțiune care necesită o intervenție imediată. Defecțiunea întotdeauna inițiază o decuplare sau o deconectare cu blocare. Resetați convertizorul de frecvență după o alarmă. Resetați convertizorul de frecvență în oricare dintre cele 4 moduri: <ul style="list-style-type: none"> • Apăsăți pe [Reset] (Resettare)/[Off/Reset] (Oprire/Resettare). • Comandă resetare pe intrare digitală. • Comandă resetare pe comunicație serială. • Resetare automată.


Decuplare

Când are loc decuplarea, convertizorul de frecvență întrerupe funcționarea pentru a împiedica avariarea acestuia și a altor echipamente. Când are loc o decuplare, motorul se va roti din inerție până la oprire. Logica convertizorului de frecvență va continua să funcționeze și va monitoriza starea acestuia. După remedierea stării de defecțiune, convertizorul de frecvență este pregătit pentru a fi resetat.

Deconectare blocare


Când are loc deconectarea cu blocare, convertizorul de frecvență întrerupe funcționarea pentru a împiedica avariarea acestuia și a altor echipamente. Când are loc o deconectare cu blocare, motorul se va roti din inerție până la oprire. Logica convertizorului de frecvență va continua să funcționeze și va monitoriza starea acestuia. Convertizorul de frecvență inițiază o deconectare cu blocare numai atunci când au loc erori grave care pot deteriora convertizorul de frecvență sau alte echipamente. După remedierea defecțiunilor, reluați alimentarea înainte de a reseta convertizorul de frecvență.

8.3 Afișarea avertizărilor și alarmelor




Ilustrația 8.1 Afișarea avertismentului

O alarmă sau o alarmă de deconectare cu blocare apare pe afișaj, împreună cu numărul alarmei.



Ilustrația 8.2 Alarmă/Alarmă de deconectare cu blocare

Pe lângă textul și codul alarmei de pe afișajul convertizorului de frecvență, mai există 3 indicatoare luminoase de stare. Indicatorul luminos de avertizare este galben pe durata unei avertizări. Indicatorul luminos de alarmă este roșu și se afișează intermitent în timpul unei alarme.



Ilustrația 8.3 Indicatoare luminoase de stare

8.4 Lista de avertismente și alarme

8.4.1 Listă de coduri pentru avertismente și alarme

Un marcaj cu semnul (X) în Tabel 8.1 indică faptul că s-a produs avertizarea sau alarma.

Nr.	Descriere	Avertisment	Alarmă	Deconectare blocare	Cauză
2	Eroare valoare zero	X	X	-	Semnalul de la borna 53 sau 54 este mai mic decât 50% din valoarea setată în <i>parametru 6-10 Terminal 53 Low Voltage, parametru 6-20 Terminal 54 Low Voltage</i> și <i>parametru 6-22 Terminal 54 Low Current</i> .
3	Lipsă motor	X	-	-	Nu este conectat niciun motor la ieșirea convertizorului de frecvență.
4	Lipsă fază rețea ¹⁾	X	X	X	Lipsește o fază din sursa de alimentare sau diferența de tensiune este prea mare. Verificați tensiunea de alimentare.
7	Supratensiune c.c. ¹⁾	X	X	-	Tensiunea din circuitul intermediar depășește limita.
8	Subtensiune c.c. ¹⁾	X	X	-	Tensiunea din circuitul intermediar scade sub limita de avertizare pentru tensiune scăzută.
9	Inver. supraîncărcat	X	X	-	Sarcină peste 100% pe o perioadă de timp prea lungă.
10	Temperatură depășită la motor, detectată de protecția electronică (ETR)	X	X	-	Motorul este prea fierbinte din cauza unei sarcini mai mari de 100% pe o perioadă de timp prea lungă.
11	Temperatură depășită la motor, detectată de termistor	X	X	-	Termistorul sau conexiunea termistorului este deconectată sau motorul este supraîncălzit.
12	Limită de cuplu	X	X	-	Cuplul depășește valoarea setată fie în <i>parametru 4-16 Torque Limit Motor Mode</i> , fie în <i>parametru 4-17 Torque Limit Generator Mode</i> .
13	Supracurent	X	X	X	Limita curentului de vârf al inverterului este depășită. Dacă apare această alarmă la punerea sub tensiune, verificați dacă nu cumva cablurile de putere sunt conectate greșit la bornele motorului.
14	Eroare de punere la pământ	-	X	X	Descărcare între fazele de ieșire și împământare.
16	Scurtcircuit	-	X	X	Scurtcircuit în motor sau la bornele motorului.
17	Timeout cuvânt de control	X	X	-	Lipsă de comunicație spre convertizorul de frecvență.
25	Rezistorul de frânare scurtcircuitat	-	X	X	Rezistorul de frânare este scurtcircuitat, de aceea funcția de frânare este deconectată.
26	Frână supraîncărcată	X	X	-	Puterea transmisă către rezistorul de frânare în ultimele 120 s, depășește limita. Remedieri posibile: Reduceți energia de frânare prin intermediul unei viteze mai mici sau a unui timp în rampă mai lung.
27	Modul IGBT frână/Chopper de frânare scurtcircuitat	-	X	X	Tranzistorul de frânare este scurtcircuitat, de aceea funcția de frânare este deconectată.
28	Frână de siguranță	-	X	-	Rezistorul de frânare nu este conectat/nu funcționează.
30	Lipsă det fază U	-	X	X	Lipsește faza U a motorului. Verificați faza.
31	Lipsă det fază V	-	X	X	Lipsește faza V a motorului. Verificați faza.
32	Lipsă det fază W	-	X	X	Lipsește faza W a motorului. Verificați faza.
34	Defecțiune fieldbus	X	X	-	Au apărut probleme la comunicațiile prin PROFIBUS.
35	Eroare opțiune	-	X	-	Magistrala de comunicație detectează erori interne.

Nr.	Descriere	Avertisment	Alarmă	Deconectare blocare	Cauză
36	Defecțiune a rețelei de alimentare	X	X	-	Acest avertisment/această alarmă este activ(ă) numai dacă tensiunea de alimentare a convertizorului de frecvență este mai mică decât valoarea setată în parametru 14-11 Mains Fault Voltage Level, iar parametru 14-10 Mains Failure NU este setată la [0] Fără funcție.
38	Defecțiune internă	-	X	X	Luați legătura cu furnizorul Danfoss local.
40	Suprasarcină T27	X	-	-	Verificați sarcina conectată la borna 27 sau îndepărtați legătura scurtcircuitată.
46	Eroare de tensiune la comanda pe poartă	-	X	X	-
47	Sub tensiune 24 V	X	X	X	Este posibil ca sursa de 24 Vcc să fie supraîncărcată.
49	Limită de viteză	-	X	-	Viteza motorului este sub valoarea setată în parametru 1-87 Vit. de decupl. redusă [Hz].
50	Calibrare AMA nereușită	-	X	-	A apărut o eroare de calibrare.
51	AMA: verificare U_{nom} și I_{nom}	-	X	-	Configurare greșită a tensiunii motorului și/sau a curentului de sarcină al motorului.
52	AMA: I_{nom} redus	-	X	-	Curentul de sarcină al motorului este prea scăzut. Verificați setările.
53	Mot exces. AMA	-	X	-	Puterea motorului este prea mare pentru ca AMA să poată funcționa.
54	Motor mic pentru AMA	-	X	-	Puterea motorului este prea mică pentru ca AMA să poată funcționa.
55	Gamă parametri AMA	-	X	-	Valorile parametrului motorului sunt în afara gamei acceptabile. AMA nu funcționează.
56	AMA întrerupt	-	X	-	AMA este întreruptă.
57	„Timeout” AMA	-	X	-	-
58	AMA intern.	-	X	-	Contactați Danfoss.
59	Limită de curent	X	X	-	Suprasarcină la convertizorul de frecvență.
60	Interblocare externă	-	X	-	Interblocarea externă a fost activată.
61	Lipsă encoder	X	X	-	-
63	Frână mecanică slabă	-	X	-	Curentul real de sarcină al motorului nu a depășit curentul de slăbire a frânei din fereastra timpului de întârziere.
65	Temperatura cardului de control	X	X	X	Temperatura de decuplare a cardului de control a depășit limita superioară.
67	Modificare opțiune	-	X	-	S-a detectat o opțiune nouă sau s-a eliminat o opțiune montată.
68	Safe Torque Off ²⁾	X	X	-	Funcția STO este activată. Dacă funcția STO este în modul repornire manuală (implicit), pentru a relua funcționarea normală aplicați 24 Vcc la bornele 37 și 38 și inițiați un semnal de resetare (prin magistrala de comunicație, I/E digitală sau tasta [Reset]/[Off/Reset] ([Resetare]/[Oprire/Resetare])). Dacă funcția STO este în modul repornire automată, aplicând 24 Vcc la bornele 37 și 38 se reia în mod automat funcționarea normală a convertizorului de frecvență.
69	Temperatura modulului de putere	X	X	X	Temperatura de decuplare a modulului de putere a depășit limita superioară.
80	Unitate inițializată la valoarea implicită	-	X	-	Toate setările parametrilor sunt inițializate la configurările implicite.

Nr.	Descriere	Avertisment	Alarmă	Deconectare blocare	Cauză
87	Frânare c.c. automată	X	-	-	Apare în rețeaua de alimentare IT când convertizorul de frecvență se rotește din inerție și tensiunea c.c. este mai mare de 830 V la unitățile de 400 V și de 425 V la unitățile de 200 V. Motorul consumă energie pe circuitul intermediar. Această funcție poate fi activată/dezactivată în <i>parametru 0-07 Auto DC Braking</i> .
88	Detectie opțiune	-	X	X	Opțiunea este îndepărtată cu succes.
95	Curea ruptă	X	X	-	-
99	Rotor blocat	-	X	-	Rotorul este blocat.
120	Eroare la controlul poziției	-	X	-	-
126	Rotire motor	-	X	-	Motorul cu magneți permanenți se rotește la executarea AMA.
127	Tensiune electromagnetică indusă prea mare	X	-	-	Tensiunea electromagnetică indusă a motorului cu magneți permanenți este prea mare înainte de a începe.
188	Defecțiune internă STO ²⁾	-	X	-	Tensiunea de alimentare de 24 Vcc este conectată numai la 1 din cele 2 borne pentru funcția STO (37 și 38) sau este detectată o defecțiune pe canalele funcției STO. Asigurați-vă că ambele borne sunt alimentate la o sursă de 24 Vcc și că decalajul între semnalele de la cele 2 borne este mai mic de 12 ms. Dacă totuși apare eroarea, contactați furnizorul local Danfoss.
nw run	Nu în timpul funcționării	-	-	-	Parametrii pot fi modificați numai când motorul este oprit.
Er.	S-a introdus o parolă greșită	-	-	-	Survine când utilizați o parolă greșită pentru a modifica un parametru protejat cu parolă.

8

Tabel 8.1 Listă de coduri pentru avertismente și alarme

- 1) Distorsiunile rețelei de alimentare pot produce aceste defecțiuni. Instalarea unui filtru de linie Danfoss ar putea rezolva această problemă.
 2) Această alarmă nu poate fi resetată prin parametru 14-20 Reset Mode în mod automat.

Pentru diagnoză, citiți cuvintele de alarmă, cuvintele de avertizare și cuvintele de stare extinse.

Bit	Hex	Dec	Cuvânt de alarmă (parametru 1 6-90 Alarm Word)	Cuvânt de alarmă 2 (parametru 16-91 Alarm Word 2)	Cuvânt de alarmă 3 (parametru 1 6-97 Alarm Word 3)	Cuvânt de avertisment (parametru 16- 92 Warning Word)	Cuvânt de avertisment 2 (parametru 16 -93 Warning Word 2)	Cuvânt de stare extins (parametru 16- 94 Ext. Status Word)	Cuvânt de stare extins 2 (parametru 16-95 Ex t. Status Word 2)
0	000000 01	1	Frână de siguranță	Rezervat	Eroare la funcția STO	Rezervat	Rezervat	Mers în rampă	Oprit
1	000000 02	2	Temp. modul put.	Eroare de tensiune la comanda pe poartă	Alarmă MM	Temp. modul put.	Rezervat	Ajustare AMA	Mod Manual/ Automat
2	000000 04	4	Defec. împăm.	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Pornire spre dreapta/spre stânga	Magistrală Profibus OFF1 activă
3	000000 08	8	Temp. card control	Rezervat	Rezervat	Temp. card control	Rezervat	Decelerare	Magistrală Profibus OFF2 activă
4	000000 10	16	Cuv. contr. TO	Rezervat	Rezervat	Cuv. contr. TO	Rezervat	Opreire	Magistrală Profibus OFF3 activă

Bit	Hex	Dec	Cuvânt de alarmă 1 (parametru 1 6-90 Alarm Word)	Cuvânt de alarmă 2 (parametru 16-91 Alarm Word 2)	Cuvânt de alarmă 3 (parametru 1 6-97 Alarm Word 3)	Cuvânt de avertisment (parametru 16- 92 Warning Word)	Cuvânt de avertisment 2 (parametru 16 -93 Warning Word 2)	Cuvânt de stare extins (parametru 16- 94 Ext. Status Word)	Cuvânt de stare extins 2 (parametru 16-95 Ex t. Status Word 2)
5	000000 20	32	Supracurent	Rezervat	Rezervat	Supracurent	Rezervat	Reacț. ridicată	Rezervat
6	000000 40	64	Limită de cuplu	Rezervat	Rezervat	Limită de cuplu	Rezervat	Reacț. scăzută	Rezervat
7	000000 80	128	Supraîncărcare termică motor	Rezervat	Rezervat	Supraîncărcare termică motor	Rezervat	Curent de ieșire ridicat	Control preg.
8	000001 00	256	Supin ETR mot	Curea ruptă	Rezervat	Supin ETR mot	Curea ruptă	Curent de ieșire scăzut	Convertizor de frecvență pregătit
9	000002 00	512	Inv. supraînc.	Rezervat	Rezervat	Inv. supraînc.	Rezervat	Frecv. de ieșire ridicată	Oprire rapidă
10	000004 00	1024	Subtensiune c.c.	Pornire nereușită	Rezervat	Subtensiune c.c.	Rezervat	Frecv. de ieșire scăzută	Frânare în c.c.
11	000008 00	2048	Supratensiune c.c.	Limită de viteză	Rezervat	Supratensiune c.c.	Rezervat	Frână de siguranță OK	Oprire
12	000010 00	4096	Scurtcircuit	Interblocare externă	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Max. frân.	Rezervat
13	000020 00	8192	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Frânare	Solicitare înghețare ieșire
14	000040 00	16384	Lipsă det. fază	Rezervat	Rezervat	Lipsă det. fază	Rezervat	Rezervat	Oprire ieșire
15	000080 00	32768	AMA nu OK	Rezervat	Rezervat	Lipsă motor	Frânare c.c. automată	OVC activ	Solicit Jog
16	000100 00	65536	Eroare valoare zero	Rezervat	Rezervat	Eroare valoare zero	Rezervat	Frână c.a.	Jog
17	000200 00	131072	Defecțiune internă	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Solicitare pornire
18	000400 00	262144	Frână supraîncărcată	Rezervat	Rezervat	Limită putere la rezistorul de frânare	Rezervat	Rezervat	Pornire
19	000800 00	524288	Lipsă det fază U	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Referință ridicată	Rezervat
20	001000 00	1048576	Lipsă det fază V	Detekție opțiune	Rezervat	Rezervat	Suprasarcină T27	Referință scăzută	Întârziere de porn
21	002000 00	2097152	Lipsă det fază W	Eroare opțiune	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Hibernare
22	004000 00	4194304	Defecțiune fieldbus	Rotor blocat	Rezervat	Defecțiune fieldbus	Modul de memorie	Rezervat	Activ hibern
23	008000 00	8388608	Sub tensiune 24 V	Eroare la controlul poziției	Rezervat	Sub tensiune 24 V	Rezervat	Rezervat	În funcțiune
24	010000 00	16777216	Defecțiune a rețelei de alimentare	Rezervat	Rezervat	Defecțiune a rețelei de alimentare	Rezervat	Rezervat	Bypass
25	020000 00	33554432	Rezervat	Limită de curent	Rezervat	Limită de curent	Rezervat	Rezervat	Rezervat

Bit	Hex	Dec	Cuvânt de alarmă (parametru 1 6-90 Alarm Word)	Cuvânt de alarmă 2 (parametru 16-91 Alarm Word 2)	Cuvânt de alarmă 3 (parametru 1 6-97 Alarm Word 3)	Cuvânt de avertisment (parametru 16- 92 Warning Word)	Cuvânt de avertisment 2 (parametru 16 -93 Warning Word 2)	Cuvânt de stare extins (parametru 16- 94 Ext. Status Word)	Cuvânt de stare extins 2 (parametru 16-95 Ex t. Status Word 2)
26	040000 00	67108864	Rezistor de frânare	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Interblocare externă
27	080000 00	13421772 8	IGBT frână	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Rezervat
28	100000 00	26843545 6	Modificare opțiune	Rezervat	Rezervat	Lipsă encoder	Rezervat	Rezervat	Pornire lansată activă
29	200000 00	53687091 2	Convertizor de frecvență inițializat	Lipsă encoder	Rezervat	Rezervat	Tensiune electro-magnetică indusă prea mare	Rezervat	Avertizare de curățare radiator
30	400000 00	10737418 24	Safe Torque Off	Rezervat	Rezervat	Safe Torque Off	Rezervat	Rezervat	Rezervat
31	800000 00	21474836 48	Frână mec. slab.	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Bază de date ocupată	Rezervat

Tabel 8.2 Descrierea cuvântului de alarmă, a cuvântului de avertisment și a cuvântului de stare extins

8.5 Depanarea

Simptom	Cauză posibilă	Test	Soluție
Motorul nu funcționează	Oprire LCP	Verificați dacă s-a apăsat pe [Off] (Oprire).	Apăsați pe [Auto On] (Pornire automată) sau pe [Hand On] (Pornire manuală) (în funcție de modul de operare) pentru a acționa motorul.
	Lipsă semnal de pornire (În așteptare)	Verificați <i>parametru 5-10 Intrare digitală bornă 18</i> pentru configurarea corectă a bornei 18 (utilizați configurarea implicită).	Aplicați un semnal de pornire corect pentru a porni motorul.
	Semnal de rotire din inerție a motorului, activ (rotire din inerție)	Verificați <i>parametru 5-12 Terminal 27 Digital Input</i> pentru configurarea corectă a bornei 27 (utilizați configurarea implicită).	Aplicați 24 V pe borna 27 sau programați această bornă la [0] <i>Nefuncțional</i> .
	Sursă semnal de referință incorectă	Verificați următoarele: <ul style="list-style-type: none"> Semnalul de referință este local, la distanță sau o referință pe magistrală? Referința predefinită este activă? Conexiunea la borne este corectă? Scalarea bornelor este corectă? Semnalul de referință este disponibil? 	Programați setările corecte. Configurați referința predefinită activă în <i>grupul de parametri 3-1* Referințe</i> . Verificați dacă este corectă conexiunea. Verificați scalarea bornelor. Verificați semnalul de referință.
Motorul se rotește într-un sens greșit	Limita sensului de rotație a motorului	Verificați ca <i>parametru 4-10 Direcție de rotație a motorului</i> să fie programat corect.	Programați setările corecte.
	Semnal de inversare activ	Verificați dacă o comandă de inversare este programată pentru borna din <i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i> .	Dezactivați semnalul de inversare.
	Conexiune incorectă a fazei motorului	Modificați <i>parametru 1-06 Clockwise Direction</i> .	
Motorul nu atinge viteza maximă	Limitele de frecvență sunt configurate incorect.	Verificați limitele ieșirii în <i>parametru 4-14 Lim. sup. turație motor [Hz]</i> și <i>parametru 4-19 Frec. max. de ieșire</i> .	Programați limitele corecte.
	Semnalul de intrare de referință nu este scalat corect	Verificați scalarea semnalului de intrare de referință din <i>grupul de parametri 6-0* Mod analog I/O</i> și <i>grupul de parametri 3-1* Referințe</i> .	Programați setările corecte.
Viteza motorului este instabilă	Setări ale parametrilor posibil incorecte	Verificați setările tuturor parametrilor motorului, inclusiv toate setările compensării motorului. Pentru funcționarea în buclă închisă, verificați setările PID.	Verificați setările din <i>grupul de parametri 6-0* Mod analog I/O</i> .
Motorul funcționează cu dificultate	Posibilă supramagnetizare	Verificați setările incorecte ale motorului în toți parametrii acestuia.	Verificați setările motorului în <i>grupurile de parametri 1-2* Date motor, 1-3* Date motor compl. și 1-5* Conf. indep sarcină</i> .
Motorul nu se va frâna	Este posibil ca setările să fie incorecte în parametrii de frânare. Timpuri de încetinire posibil prea mici.	Verificați parametrii de frânare. Verificați setările timpului de rampă.	Verificați <i>grupurile de parametri 2-0* Frână c.c. și 3-0* Lim. de referință</i> .

Simptom	Cauză posibilă	Test	Soluție
Deconectare a siguranțelor deschise sau a întrerupătorului de circuit	Scurtcircuit între faze	Motorul sau panoul are un scurtcircuit între faze. Verificați dacă motorul și panoul au scurtcircuite între faze.	Remediați toate scurtcircuitele detectate.
	Suprasarcină a motorului	Motorul este supraîncărcat pentru aplicație.	Efectuați testul de pornire și verificați dacă acest curent de sarcină al motorului se încadrează în limita specificațiilor. În cazul în care curentul de sarcină al motorului depășește curentul de sarcină maxim de pe plăcuța nominală, motorul poate funcționa numai cu sarcină redusă. Revedeți specificațiile pentru aplicație.
	Conexiuni slăbite	Efectuați o verificare a prepornirii pentru conexiuni slăbite.	Strângeți conexiunile slăbite.
Instabilitatea curentului de la rețeaua de alimentare este mai mare de 3%	Problemă cu rețeaua de alimentare (consultați descrierea pentru <i>alarma 4, Lipsă det. fază</i>).	Rotiți cablurile de alimentare din convertizorul de frecvență cu 1 poziție: A la B, B la C, C la A.	Dacă dezechilibrul urmărește conductorul, este o problemă de alimentare. Verificați alimentarea la rețea.
	Problemă la unitatea convertizorului de frecvență	Rotiți cablurile de alimentare din convertizorul de frecvență cu 1 poziție: A la B, B la C, C la A.	Dacă dezechilibrul rămâne pe aceeași bornă de intrare, este o problemă la unitate. Luați legătura cu furnizorul.
Instabilitatea sarcinii al motorului este mai mare de 3%	Problemă la motor sau la cablurile motorului	Rotiți cablurile de ieșire ale motorului cu 1 poziție: U la V, V la W, W la U.	Dacă dezechilibrul urmărește conductorul, problema este la motor sau la cablurile acestuia. Verificați motorul și cablurile acestuia.
	Problemă la unitatea convertizorului de frecvență	Rotiți cablurile de ieșire ale motorului cu 1 poziție: U la V, V la W, W la U.	Dacă dezechilibrul rămâne pe aceeași bornă de ieșire, este o problemă la unitate. Luați legătura cu furnizorul.
Zgomot acustic sau vibrație (de exemplu, o lamă a ventilatorului face zgomot sau vibrează la anumite frecvențe)	Rezonanță, de exemplu, în sistemul motorului/ventilatorului	Ocoliți frecvențele critice utilizând parametrii din <i>grupul de parametri 4-6*</i> <i>Bypass vit. rot.</i>	Verificați dacă zgomotul și/sau vibrația a fost redusă la o limită acceptabilă.
		Dezactivați supramodulația în <i>parametru 14-03 Overmodulation.</i>	
		Măriți amortizarea rezonanței în <i>parametru 1-64 Resonance Dampening.</i>	

Tabel 8.3 Depanarea

9 Specificații

9.1 Date electrice

Convertizor de frecvență Putere caracteristică la arbore [kW (hp)]	PK37 0,37 (0,5)	PK55 0,55 (0,75)	PK75 0,75 (1,0)	P1K1 1,1 (1,5)	P1K5 1,5 (2,0)	P2K2 2,2 (3,0)	P3K0 3,0 (4,0)
Protecție nominală carcasă IP20 (IP21/Tip 1 ca opțiune)	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K2
Curent de ieșire							
Putere la ieșire [kW]	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3
Continuu (3 x 380 – 440 V) [A]	1,2	1,7	2,2	3	3,7	5,3	7,2
Continuu (3 x 441 – 480 V) [A]	1,1	1,6	2,1	2,8	3,4	4,8	6,3
Intermitent (suprasarcină 60 s) [A]	1,9	2,7	3,5	4,8	5,9	8,5	11,5
Continuu kVA (400 V c.a.) [kVA]	0,9	1,2	1,5	2,1	2,6	3,7	5,0
Continuu kVA (480 V c.a.) [kVA]	0,9	1,3	1,7	2,5	2,8	4,0	5,2
Curent maxim de intrare							
Continuu (3 x 380 – 440 V) [A]	1,2	1,6	2,1	2,6	3,5	4,7	6,3
Continuu (3 x 441 – 480 V) [A]	1,0	1,2	1,8	2,0	2,9	3,9	4,3
Intermitent (suprasarcină 60 s) [A]	1,9	2,6	3,4	4,2	5,6	7,5	10,1
Specificații suplimentare							
Secțiune transversală maximă a cablului (rețea, motor, frână și distribuție de sarcină) [mm ² (medie)]	4 (12)						
Pierdere de putere estimată la sarcină maximă nominală [W] ¹⁾	20,9	25,2	30	40	52,9	74	94,8
Greutate, protecție nominală carcasă IP20 [kg (lb)]	2,3 (5,1)	2,3 (5,1)	2,3 (5,1)	2,3 (5,1)	2,3 (5,1)	2,5 (5,5)	3,6 (7,9)
Greutate, protecție nominală carcasă IP21 [kg (lb)]	4,0 (8,8)	4,0 (8,8)	4,0 (8,8)	4,0 (8,8)	4,0 (8,8)	4,0 (8,8)	5,5 (12,1)
Randament [%] ²⁾	96,0	96,6	96,8	97,2	97,0	97,5	98,0

Tabel 9.1 Rețea de alimentare 3 x 380 – 480 V c.a.

Convertizor de frecvență Putere caracteristică la arbore [kW (hp)]	P4K0 4 (5,5)	P5K5 5,5 (7,5)	P7K5 7,5 (10)	P11K 11 (15)	P15K 15 (20)	P18K 18,5 (25)	P22K 22 (30)
Protecție nominală carcasă IP20 (IP21/Tip 1 ca opțiune)	K2	K2	K3	K4	K4	K5	K5
Curent de ieșire							
Putere la arbore	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22
Continuu (3 x 380 – 440 V) [A]	9	12	15,5	23	31	37	42,5
Continuu (3 x 441 – 480 V) [A]	8,2	11	14	21	27	34	40
Intermitent (suprasarcină 60 s) [A]	14,4	19,2	24,8	34,5	46,5	55,5	63,8
Continuu kVA (400 V c.a.) [kVA]	6,2	8,3	10,7	15,9	21,5	25,6	29,5
Continuu kVA (480 V c.a.) [kVA]	6,8	9,1	11,6	17,5	22,4	28,3	33,3
Curent maxim de intrare							
Continuu (3 x 380 – 440 V) [A]	8,3	11,2	15,1	22,1	29,9	35,2	41,5
Continuu (3 x 441 – 480 V) [A]	6,8	9,4	12,6	18,4	24,7	29,3	34,6
Intermitent (suprasarcină 60 s) [A]	13,3	17,9	24,2	33,2	44,9	52,8	62,3
Specificații suplimentare							
Secțiune transversală maximă a cablului (rețea, motor, frână și distribuție de sarcină) [mm ² (medie)]	4 (12)			16 (6)			
Pierdere de putere estimată la sarcină maximă nominală [W] ¹⁾	115,5	157,5	192,8	289,5	393,4	402,8	467,5
Greutate, protecție nominală carcasă IP20 [kg (lb)]	3,6 (7,9)	3,6 (7,9)	4,1 (9,0)	9,4 (20,7)	9,5 (20,9)	12,3 (27,1)	12,5 (27,6)
Greutate, protecție nominală carcasă IP21 [kg (lb)]	5,5 (12,1)	5,5 (12,1)	6,5 (14,3)	10,5 (23,1)	10,5 (23,1)	14,0 (30,9)	14,0 (30,9)
Randament [%] ²⁾	98,0	97,8	97,7	98,0	98,1	98,0	98,0

Tabel 9.2 Rețea de alimentare 3 x 380 – 480 V c.a.

Convertizor de frecvență Putere caracteristică la arbore [kW (hp)]	PK37 0,37 (0,5)	PK55 0,55 (0,75)	PK75 0,75 (1,0)	P1K1 1,1 (1,5)	P1K5 1,5 (2,0)	P2K2 2,2 (3,0)	P3K7 3,7 (5,0)
Protecție nominală carcasă IP20 (IP21/Tip 1 ca opțiune)	K1	K1	K1	K1	K1	K2	K3
Curent de ieșire							
Continuu (3 x 200 – 240 V) [A]	2,2	3,2	4,2	6	6,8	9,6	15,2
Intermitent (suprasarcină 60 s) [A]	3,5	5,1	6,7	9,6	10,9	15,4	24,3
Continuu kVA (230 V c.a.) [kVA]	0,9	1,3	1,7	2,4	2,7	3,8	6,1
Curent maxim de intrare							
Continuu (3 x 200 – 240 V) [A]	1,8	2,7	3,4	4,7	6,3	8,8	14,3
Intermitent (suprasarcină 60 s) [A]	2,9	4,3	5,4	7,5	10,1	14,1	22,9
Specificații suplimentare							
Secțiune transversală maximă a cablului (rețea, motor, frână și distribuție de sarcină) [mm ² (medie)]	4 (12)						
Pierdere de putere estimată la sarcină maximă nominală [W] ¹⁾	29,4	38,5	51,1	60,7	76,1	96,1	147,5
Greutate, protecție nominală carcasă IP20 [kg (lb)]	2,3 (5,1)	2,3 (5,1)	2,3 (5,1)	2,3 (5,1)	2,3 (5,1)	2,5 (5,5)	3,6 (7,9)
Greutate, protecție nominală carcasă IP21 [kg (lb)]	4,0 (8,8)	4,0 (8,8)	4,0 (8,8)	4,0 (8,8)	4,0 (8,8)	5,5 (12,1)	6,5 (14,3)
Randament [%] ²⁾	96,4	96,6	96,3	96,6	96,5	96,7	96,7

Tabel 9.3 Rețea de alimentare 3 x 200 – 240 V c.a.

Convertizor de frecvență Putere caracteristică la arbore [kW (hp)]	PK37 0,37 (0,5)	PK55 0,55 (0,75)	PK75 0,75 (1,0)	P1K1 1,1 (1,5)	P1K5 1,5 (2,0)	P2K2 2,2 (3,0)
Protecție nominală carcasă IP20 (IP21/Tip 1 ca opțiune)	K1	K1	K1	K1	K1	K2
Curent de ieșire						
Continuu (3 x 200 – 240 V) [A]	2,2	3,2	4,2	6	6,8	9,6
Intermitent (suprasarcină 60 s) [A]	3,5	5,1	6,7	9,6	10,9	15,4
Continuu kVA (230 V c.a.) [kVA]	0,9	1,3	1,7	2,4	2,7	3,8
Curent maxim de intrare						
Continuu (1 x 200 – 240 V) [A]	2,9	4,4	5,5	7,7	10,4	14,4
Intermitent (suprasarcină 60 s) [A]	4,6	7,0	8,8	12,3	16,6	23,0
Specificații suplimentare						
Secțiune transversală maximă a cablului (pentru rețea și motor) [mm ² (medie)]	4 (12)					
Pierdere de putere estimată la sarcină maximă nominală [W] ¹⁾	37,7	46,2	56,2	76,8	97,5	121,6
Greutate, protecție nominală carcasă IP20 [kg (lb)]	2,3 (5,1)	2,3 (5,1)	2,3 (5,1)	2,3 (5,1)	2,3 (5,1)	2,5 (5,5)
Greutate, protecție nominală carcasă IP21 [kg (lb)]	4,0 (8,8)	4,0 (8,8)	4,0 (8,8)	4,0 (8,8)	4,0 (8,8)	5,5 (12,1)
Randament [%] ²⁾	94,4	95,1	95,1	95,3	95,0	95,4

Tabel 9.4 Rețea de alimentare 1 x 200 – 240 V c.a.

1) Pierderea de putere caracteristică este exprimată în condiții de sarcină nominală și se așteaptă să fie $\pm 15\%$ (toleranța se referă la variația în condiții de tensiune și de cablu).

Valorile se bazează pe un randament caracteristic al motorului (limita IE2/IE3). Motoarele cu randament mai scăzut adaugă la pierderea de putere în convertizorul de frecvență și motoarele cu randament ridicat reduc pierderea de putere.

Se aplică la dimensionarea răcirii convertizorului de frecvență. Dacă frecvența de comutare este mai mare decât setarea implicită, pierderile de putere uneori cresc. Este inclusă puterea consumată de panoul LCP și de cardurile de control caracteristice. Opțiunile ulterioare și sarcina clientului adaugă uneori până la 30 W la pierderi (totuși, în general, numai 4 W în plus pentru un card de control sau un fieldbus, la încărcarea maximă). Pentru date privind pierderile de putere conform EN 50598-2, consultați www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

2) Măsurate utilizând cabluri ecranate către motor de 50 m (164 picioare), la sarcină și frecvență nominale. Pentru clasa randamentului energetic, consultați capitol 9.4 Mediul ambiant. Pentru pierderile de sarcină parțiale, consultați www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

9.2 Rețeaua de alimentare

Rețea de alimentare (L1/N, L2/L, L3)

Borne de alimentare	(L1/N, L2/L, L3)
Tensiune de alimentare	380 – 480 V: între -15% (-25%) ¹⁾ și +10%
Tensiune de alimentare	200 – 240 V: între -15% (-25%) ¹⁾ și +10%

1) Convertizorul de frecvență poate funcționa la o tensiune de intrare redusă cu -25%, dar cu performanțe reduse. Puterea maximă la ieșire a convertizorului de frecvență este de 75% dacă tensiunea de intrare este redusă cu -25% și de 85% dacă tensiunea de intrare este redusă cu -15%.

Nu se poate aștepta atingerea cuplului maxim la o tensiune a rețelei mai mică cu 10% față de cea mai scăzută tensiune nominală de alimentare a convertizorului de frecvență.

Frecvență de alimentare	50/60 Hz $\pm 5\%$
Dezechilibru maxim temporar între fazele rețelei	3,0% din tensiunea nominală de alimentare
Factor de putere activă (λ)	$\geq 0,9$ nominal, la sarcină nominală
Factor de putere de deplasare ($\cos \varphi$)	Aproape unitar ($> 0,98$)
Cuplarea sursei de intrare (L1/N, L2/L, L3) (porniri) $\leq 7,5$ kW (10 hp)	Cel mult de 2 ori/minut
Cuplarea sursei de intrare (L1/N, L2/L, L3) (porniri) 11 – 22 kW (15 – 30 hp)	Cel mult 1 dată/minut

9.3 Ieșirea motorului și date despre motor

Ieșire motor (U, V, W)

Tensiune de ieșire	0 – 100% a tensiunii de alimentare
Frecvență de ieșire	0 – 500 Hz
Frecvență de ieșire în mod VVC ⁺	0 – 200 Hz
Comutare pe ieșire	Nelimitată
Durată în rampă	0,01 – 3.600 s

Caracteristici de cuplu

Cuplu de pornire (cuplu constant)	Maximum 160% timp de 60 s ¹⁾
Cuplu de suprasarcină (cuplu constant)	Maximum 160% timp de 60 s ¹⁾
Curent la pornire	Maximum 200% timp de 1 s
Timp de demarare a cuplului în mod VVC ⁺ (independent de f_{sw})	Maximum 50 ms

1) Procentajul se referă la cuplul nominal. Este 150% pentru convertizoarele de frecvență de 11 – 22 kW (15 – 30 hp).

9.4 Mediul ambiant

Mediul ambiant

Protecție nominală carcasă, convertizor de frecvență	IP20 (IP21/Tip 1 ca opțiune)
Protecție nominală carcasă, kit de conversie	IP21/tip 1
Test de vibrație, la toate dimensiunile de carcasă	1,14 g
Umiditate relativă	între 5 și 95% (IEC 721-3-3; Clasa 3K3 (fără condensare)) în timpul funcționării
Temperatura mediului ambiant (la modul de comutare DPWM)	
– cu devaluare	Maximum 55 °C (131 °F) ¹⁾²⁾³⁾
– la curent de ieșire constant maxim	Maximum 45 °C (113 °F) ⁴⁾
Temperatura minimă a mediului ambiant în funcționare la capacitate maximă	0 °C (32 °F)
Temperatura minimă a mediului ambiant la performanță redusă	-10 °C (14 °F)
Temperatura de stocare/transport	între -25 și +65/70 °C (între -13 și +149/158 °F)
Altitudinea maximă deasupra nivelului mării fără devaluare	1.000 m (3.280 picioare)
Altitudinea maximă deasupra nivelului mării cu devaluare	3.000 m (9.243 picioare)
Standarde EMC, emisii	EN 61800-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3
Standarde EMC, imunitate	EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61326-3-1
Clasă de randament energetic ⁵⁾	IE2

1) Consultați secțiunea Condiții speciale din Ghidul de proiectare, pentru:

- Devaluarea în condiții de temperatură ridicată a mediului ambiant.
- Devaluarea în condiții de altitudine ridicată.

2) Pentru a împiedica supraîncălzirea cardului de control, la variantele cu PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP și POWERLINK ale VLT® Midi Drive FC 280, evitați sarcina maximă pentru I/O digital/analogic la o temperatură a mediului ambiant mai mare de 45 °C (113 °F).

3) Temperatura mediului ambiant pentru K1S2 cu devaluare este de maximum 50 °C (122 °F).

4) Temperatura mediului ambiant pentru K1S2 la curent de ieșire constant maxim este de maximum 40 °C (104 °F).

5) Determinată în conformitate cu EN 50598-2 la:

- Sarcină nominală.
- 90% din frecvența nominală.
- Frecvența de comutare implicită.
- Modelul frecvenței de comutare implicit.
- Tipul deschis: Temperatura aerului înconjurător 45 °C (113 °F).
- Tipul 1 (kitul NEMA): Temperatura mediului ambiant 45 °C (113 °F).

9.5 Specificații ale cablului

Lungimile și secțiunile transversale ale cablurilor¹⁾

Lungimea maximă a cablului către motor, ecranat	50 m (164 picioare)
Lungimea maximă a cablului către motor, neecranat	75 m (246 picioare)
Secțiune transversală maximă la bornele de control, conductor flexibil/rigid	2,5 mm ² /14 medie
Secțiune transversală minimă la bornele de control	0,55 mm ² /30 medie
Lungime maximă a cablului de intrare pentru funcția STO, neecranat	20 m (66 picioare)

1) Pentru secțiunile transversale ale cablurilor de alimentare, consultați Tabel 9.1, Tabel 9.2, Tabel 9.3 și Tabel 9.4.

Pentru a respecta standardele EN 55011 1A și EN 55011 1B, cablul motorului trebuie micșorat în anumite situații. Pentru detalii suplimentare, consultați capitolul 2.6.2 Emisiile EMC din Ghidul de proiectare pentru VLT[®] Midi Drive FC 280.

9.6 Intrări/ieșiri de comandă și date de comandă

Intrări digitale

Număr bornă	18, 19, 27 ¹⁾ , 29, 32, 33
Logică	PNP sau NPN
Nivel de tensiune	0 – 24 V c.c.
Nivel de tensiune, 0 logic PNP	< 5 V c.c.
Nivel de tensiune, 1 logic PNP	> 10 V c.c.
Nivel de tensiune, 0 logic NPN	> 19 V c.c.
Nivel de tensiune, 1 logic NPN	< 14 V c.c.
Tensiune maximă la intrare	28 V c.c.
Gama de frecvență a impulsurilor	4 – 32 kHz
(Ciclu de lucru) – lățime minimă a impulsurilor	4,5 ms
Rezistența de intrare, R _i	Aproximativ 4 kΩ

1) De asemenea, borna 27 poate fi programată ca ieșire.

Intrări pentru funcția STO¹⁾

Număr bornă	37, 38
Nivel de tensiune	0 – 30 V c.c.
Nivel de tensiune, inferior	< 1,8 V c.c.
Nivel de tensiune, superior	> 20 V c.c.
Tensiune maximă la intrare	30 V c.c.
Curent minim de intrare (fiecare pin)	6 mA


1) Consultați capitol 6 Safe Torque Off (STO) pentru detalii suplimentare despre intrările funcției STO.

Intrări analogice

Număr de intrări analogice	2
Număr bornă	53 ¹⁾ , 54
Moduri	Tensiune sau curent
Selectare mod	Software
Nivel de tensiune	0 – 10 V
Rezistența de intrare, R _i	aproximativ 10 kΩ
Tensiune maximă	De la -15 V la +20 V
Nivel de curent	De la 0/4 la 20 mA (scalabil)
Rezistența de intrare, R _i	aproximativ 200 Ω
Curent maxim	30 mA
Rezoluție pentru intrările analogice	11 biți
Precizia intrărilor analogice	Eroare maximă: 0,5% din scala completă
Lățime de bandă	100 Hz

Intrările analogice sunt izolate galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată.

1) Borna 53 acceptă numai mod tensiune și poate fi utilizată și ca intrare digitală.



Ilustrația 9.1 Izolare galvanică

AVERTISMENT!

ALTITUDINE MARE

Pentru instalare la altitudini de peste 2.000 m (6.562 picioare), contactați linia deschisă Danfoss cu privire la PELV.

Intrări în impulsuri

Intrări în impulsuri programabile	2
Număr bornă impulsuri	29, 33
Frecvență maximă la borna 29, 33	32 kHz (tip „push-pull”)
Frecvență maximă la borna 29, 33	5 kHz (colector deschis)
Frecvență minimă la borna 29, 33	4 Hz
Nivel de tensiune	Consultați secțiunea referitoare la intrare digitală
Tensiune maximă la intrare	28 V c.c.
Rezistența de intrare, R _i	Aproximativ 4 kΩ
Precizia intrării în impulsuri	Eroare maximă: 0,1% din scala completă

Ieșiri digitale

Ieșiri digitale sau în impulsuri programabile	2
Număr bornă	27 ¹⁾
Nivelul de tensiune la ieșirea digitală/ieșirea de frecvență	0 – 24 V
Nivelul maxim al curentului de ieșire (absorbit sau sursă)	40 mA
Sarcina maximă la ieșirea de frecvență	1 kΩ
Sarcina capacitivă maximă la ieșirea de frecvență	10 nF
Frecvența minimă de ieșire la ieșirea de frecvență	4 Hz
Frecvența maximă de ieșire la ieșirea de frecvență	32 kHz
Precizia ieșirii de frecvență	Eroare maximă: 0,1% din scala completă
Rezoluție la ieșirea în frecvență	10 biți
Număr bornă (consultați datele din ieșirile analogice)	42 ²⁾
Nivelul de tensiune la ieșirea digitală	0 – 17 V

1) Borna 27 poate fi, de asemenea, programată ca intrare.

2) De asemenea, borna 42 poate fi programată ca ieșire analogică.

Ieșirea digitală este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată.

Ieșiri analogice

Număr de ieșiri analogice programabile	1
Număr bornă	42 ¹⁾
Gamă de variație a curentului la ieșirea analogică	0/4 – 20 mA
Sarcina maximă a rezistorului pentru comunul la ieșirea analogică	500 Ω
Tensiune maximă la ieșirea analogică	17 V
Precizie pe ieșirea analogică	Eroare maximă: 0,8% din scala completă
Rezoluția pe ieșirea analogică	10 biți

1) De asemenea, borna 42 poate fi programată ca ieșire digitală.

Ieșirea analogică este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată.

Ieșirea de 24 V c.c. a cardului de control.

Număr bornă	12, 13
Sarcină maximă	100 mA

Sursa de 24 Vcc este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV). Cu toate acestea, sursa are același potențial ca și intrările și ieșirile digitale și analogice.

Ieșire de +10 V c.c. a cardului de control

Număr bornă	50
Tensiune de ieșire	10,5 V \pm 0,5 V
Sarcină maximă	15 mA

Sursa de 10 V c.c. este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune mare.

Card de control, comunicație serială RS485

Număr bornă	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
Număr bornă 61	Comun pentru bornele 68 și 69

Circuitul de comunicații seriale RS-485 este izolat galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV).

Card de control, comunicație serială USB

Standard USB	1.1 (viteză maximă)
Mufă USB	Mufă tip B pentru USB

Conectarea la computer este efectuată prin intermediul unui cablu USB standard gazdă/dispozitiv.

Conexiunea USB este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată.

Conectarea împământării USB nu este izolată galvanic față de împământarea de protecție. Utilizați numai un calculator portabil izolat când conectați un computer la convertizorul de frecvență prin conectorul USB.

Ieșiri ale releului

Ieșiri programabile ale releului	1
Releu 01	01 – 03 (NC), 01 – 02 (NO)
Sarcină maximă la borne (c.a. – 1) ¹⁾ pe 01 – 02 (NO) (Sarcină rezistivă)	250 V c.a., 3 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 15) ¹⁾ pe 01 – 02 (NO) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	250 V c.a., 0,2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 1) ¹⁾ pe 01 – 02 (NO) (Sarcină rezistivă)	30 V c.c., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 13) ¹⁾ pe 01 – 02 (NO) (Sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 1) ¹⁾ pe 01 – 03 (NC) (Sarcină rezistivă)	250 V c.a., 3 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 15) ¹⁾ pe 01 – 03 (NC) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	250 V c.a., 0,2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 1) ¹⁾ pe 01 – 03 (NC) (Sarcină rezistivă)	30 V c.c., 2 A
Sarcină minimă la borne pe 01 – 03 (NC), 01 – 02 (NO)	24 V c.c. 10 mA, 24 V c.a. 20 mA

1) IEC 60947 secțiunile 4 și 5.

Contactele releului sunt izolate galvanic de restul circuitului prin izolație suplimentară.

Performanța cardului de control

Interval de scanare	1 ms
---------------------	------

Caracteristici de comandă

Rezoluția frecvenței de ieșire la 0 – 500 Hz	\pm 0,003 Hz
Timp de răspuns al sistemului (bornele 18, 19, 27, 29, 32 și 33)	\leq 2 ms
Gamă de reglare a vitezei (buclă deschisă)	1:100 din viteza sincronă
Precizia vitezei (buclă deschisă)	\pm 0,5% din viteza nominală
Precizia vitezei (buclă închisă)	\pm 0,1% din viteza nominală

Toate caracteristicile de comandă se bazează pe un motor asincron cu 4 poli.

9.7 Cupluri de strângere pentru racordare

Asigurați-vă că utilizați cuplurile corespunzătoare atunci când strângeți toate conexiunile electrice. Cuplul prea mic sau prea mare duce uneori la o legătură electrică necorespunzătoare. Pentru a vă asigura că se aplică cuplurile corecte, utilizați o cheie fixă. Tipul recomandat de șurubelniță cu cap plat (-) este SZS 0,6 x 3,5 mm.

Tip carcasă	Putere [kW (CP)]	Cuplu [Nm (in-lb)]						
		Rețea de alimentare	Motor	Conexiune c.c.	Frână	Împământare	Control	Releu
K1	0,37 – 2,2 (0,5 – 3,0)	0,8 (7,1)	0,8 (7,1)	0,8 (7,1)	0,8 (7,1)	1,6 (14,2)	0,4 (3,5)	0,5 (4,4)
K2	3,0 – 5,5 (4,0 – 7,5)	0,8 (7,1)	0,8 (7,1)	0,8 (7,1)	0,8 (7,1)	1,6 (14,2)	0,4 (3,5)	0,5 (4,4)
K3	7,5 (10)	0,8 (7,1)	0,8 (7,1)	0,8 (7,1)	0,8 (7,1)	1,6 (14,2)	0,4 (3,5)	0,5 (4,4)
K4	11–15 (15–20)	1,2 (10,6)	1,2 (10,6)	1,2 (10,6)	1,2 (10,6)	1,6 (14,2)	0,4 (3,5)	0,5 (4,4)
K5	18,5 – 22 (25 – 30)	1,2 (10,6)	1,2 (10,6)	1,2 (10,6)	1,2 (10,6)	1,6 (14,2)	0,4 (3,5)	0,5 (4,4)

Tabel 9.5 Cupluri de strângere

9.8 Siguranțele și întrerupătoarele de circuit

Utilizați siguranțe și/sau întrerupătoare de circuit pe partea de alimentare, pentru a proteja personalul de serviciu și echipamentul de vătămări corporale și distrugerii, atunci când apare o defecție a unor componente în convertizorul de frecvență (prima defecțiune).

Protecția circuitului derivat

Protejează toate circuitele derivate dintr-o instalație (inclusiv aparatajul electric și utilajele) împotriva scurtcircuitelor și supracurentului, conform reglementărilor naționale/internaționale.

AVERTISMENT!

Protecția la scurtcircuit cu semiconductoare, intrinsecă, nu asigură protecția circuitelor derivate. Asigurați protecția circuitelor derivate în conformitate cu legile și reglementările locale și naționale.

Tabel 9.6 prezintă siguranțele și întrerupătoarele de circuit recomandate, care au fost testate.

⚠️ ATENȚIONARE

RISC DE VĂTĂMARE CORPORALĂ ȘI DE AVARIERE A ECHIPAMENTELOR

Funcționarea defectuoasă sau nerespectarea recomandărilor poate duce la apariția de pericole pentru personal și la avarierea convertizorului de frecvență și a altor echipamente.

- Selectați siguranțele conform recomandărilor. Posibilele daune pot fi limitate la cele din interiorul convertizorului de frecvență.

AVERTISMENT!

DETERIORAREA ECHIPAMENTELOR

Utilizarea siguranțelor și/sau a întrerupătoarelor de circuit este obligatorie, pentru a asigura conformitatea cu IEC 60364 pentru CE. Nerespectarea recomandărilor referitoare la protecție poate duce la deteriorarea convertizorului de frecvență.

Danfoss recomandă utilizarea siguranțelor fuzibile și a întrerupătoarelor de circuit din Tabel 9.6 și Tabel 9.7 pentru a asigura conformitatea cu prevederile UL 508C sau IEC 61800-5-1. Pentru aplicațiile non-UL, întrerupătoarele de circuit de protecție pentru un circuit care poate furniza maximum 50.000 A_{rms} (simetric), la maximum 240 V/400 V. Nivelul curentului de scurtcircuit (SCCR) al convertizorului de frecvență este adecvat pentru utilizare în cadrul unui circuit capabil să livreze cel mult 100.000 A_{rms}, 240 V/480 V când acesta este protejat cu siguranțe de clasă T.

Dimensiune carcasă		Putere [kW (CP)]	Siguranță neconformă cu standardele UL	Înterupător de circuit neconform cu standardele UL (Eaton)
Trifazat 380 – 480 V	K1	0,37 (0,5)	gG-10	PKZM0-16
		0,55 – 0,75 (0,75 – 1,0)		
		1,1 – 1,5 (1,5 – 2,0)	gG-20	
		2,2 (3,0)		
	K2	3,0 – 5,5 (4,0 – 7,5)	gG-25	PKZM0-20
	K3	7,5 (10)		PKZM0-25
	K4	11–15 (15–20)	gG-50	–
K5	18,5 – 22 (25 – 30)	gG-80	–	
Trifazat 200 – 240 V	K1	0,37 (0,5)	gG-10	PKZM0-16
		0,55 (0,75)	gG-20	
		0,75 (1,0)		
		1,1 (1,5)		
	K2	1,5 (2,0)	gG-25	PKZM0-20
		2,2 (3,0)		PKZM0-25
K3	3,7 (5,0)			
Monofazat 200 – 240 V	K1	0,37 (0,5)	gG-10	PKZM0-16
		0,55 (0,75)	gG-20	
		0,75 (1,0)		
		1,1 (1,5)		
	K2	1,5 (2,0)	gG-25	PKZM0-20
		2,2 (3,0)		

Tabel 9.6 Siguranță și întrerupător de circuit non-UL



Dimensiune carcasă		Putere [kW (CP)]	Bussmann E4273						Littelfuse E81895	MERSEN E163267/ E2137	MERSEN E163267/ E2138
			Clasa RK1	Clasa J	Clasa T	Clasa CC	Clasa CC	Clasa CC			
Trifazat 380 – 480 V	K1	0,37 – 0,75 (0,5 – 1,0)	KTS-R-6	JKS-6	JJS-6	FNQ-R-6	KTK-R-6	LP-CC-6	KLSR-6	ATM-R6	A6K-6R
		1,1 – 1,5 (1,5 – 2,0)	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10	KLSR-10	ATM-R10	A6K-10R
		2,2 (3,0)	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15	KLSR-15	ATM-R15	A6K-15R
	K2–K3	3,0 – 7,5 (4,0 – 10)	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25	KLSR-25	ATM-R25	A6K-25R
	K4	11–15 (15–20)	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	–	–	–	KLSR-50	–	A6K-50R
	K5	18,5 – 22 (25 – 30)	–	JKS-80	JJS-80	–	–	–	–	–	–
Trifazat 200 – 240 V	K1	0,37 (0,5)	KTN-R-6	JKS-6	JJN-6	FNQ-R-6	KTK-R-6	LP-CC-6	KLNR-6	ATM-R6	A2K-6R
		0,55 (0,75)	KTN-R-10	JKS-10	JJN-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10	KLNR-10	ATM-R10	A2K-10R
		0,75 (1,0)	KTN-R-15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15	KLNR-15	ATM-R15	A2K-15R
		1,1 – 1,5 (1,5 – 2,0)	KTN-R-20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20	KLNR-20	ATM-R20	A2K-20R
	K2–K3	2,2 – 3,7 (3,0 – 5,0)	KTN-R-25	JKS-25	JJN-25	–	–	–	KLNR-25	ATM-R25	A2K-25R
Monofazat 200 – 240 V	K1	0,37 (0,5)	KTN-R-6	JKS-6	JJN-6	FNQ-R-6	KTK-R-6	LP-CC-6	KLNR-6	ATM-R6	A2K-6R
		0,55 (0,75)	KTN-R-10	JKS-10	JJN-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10	KLNR-10	ATM-R10	A2K-10R
		0,75 (1,0)	KTN-R-15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15	KLNR-15	ATM-R15	A2K-15R
		1,1 – 1,5 (1,5 – 2,0)	KTN-R-20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20	KLNR-20	ATM-R20	A2K-20R
	K2	2,2 (3,0)	KTN-R-25	JKS-25	JJN-25	–	–	–	KLNR-25	ATM-R25	A2K-25R

Tabel 9.7 Siguranță conformă cu standardele UL

9.9 Dimensiuni de carcasă, puteri nominale și dimensiuni

	Dimensiune carcasă	K1					K2			K3	K4		K5		
		0,37 (0,5)	0,55 (0,75)	0,75 (1,0)	1,1 (1,5)	1,5 (2,0)	2,2 (3,0)		4 (5,5)	5,5 (7,5)	7,5 (10)	11 (15)	15 (20)	18,5 (25)	22 (30)
Putere [kW (CP)]	Monofazat 200 – 240 V	0,37 (0,5)	0,55 (0,75)	0,75 (1,0)	1,1 (1,5)	1,5 (2,0)	2,2 (3,0)			-	-	-			
	Trifazat 200 – 240 V	0,37 (0,5)	0,55 (0,75)	0,75 (1,0)	1,1 (1,5)	1,5 (2,0)	2,2 (3,0)			3,7 (5,0)	-	-			
	Trifazat 380 – 480 V	0,37 (0,5)	0,55 (0,75)	0,75 (1,0)	1,1 (1,5)	1,5 (2,0)	2,2 (3,0)	3 (4,0)	4 (5,5)	5,5 (7,5)	7,5 (10)	11 (15)	15 (20)	18,5 (25)	22 (30)
Dimensiuni [mm (inchi)]	FC 280 IP20														
	Înălțime A1	210 (8,3)					272,5 (10,7)			272,5 (10,7)	317,5 (12,5)	410 (16,1)			
	Înălțime A2	278 (10,9)					340 (13,4)			341,5 (13,4)	379,5 (14,9)	474 (18,7)			
	Lățime B	75 (3,0)					90 (3,5)			115 (4,5)	133 (5,2)	150 (5,9)			
	Adâncime C	168 (6,6)					168 (6,6)			168 (6,6)	245 (9,6)	245 (9,6)			
	FC 280 cu un kit IP21/UL/Tip 1														
	Înălțime A	338,5 (13,3)					395 (15,6)			395 (15,6)	425 (16,7)	520 (20,5)			
	Lățime B	100 (3,9)					115 (4,5)			130 (5,1)	153 (6,0)	170 (6,7)			
	Adâncime C	183 (7,2)					183 (7,2)			183 (7,2)	260 (10,2)	260 (10,2)			
	FC 280 cu capac inferior de intrare a cablului (fără capac superior)														
	Înălțime A	294 (11,6)					356 (14)			357 (14,1)	391 (15,4)	486 (19,1)			
	Lățime B	75 (3,0)					90 (3,5)			115 (4,5)	133 (5,2)	150 (5,9)			
Adâncime C	168 (6,6)					168 (6,6)			168 (6,6)	245 (9,6)	245 (9,6)				
Greutate [kg (lb)]	IP20	2,5 (5,5)					3,6 (7,9)			4,6 (10,1)	8,2 (18,1)	11,5 (25,4)			
	IP21	4,0 (8,8)					5,5 (12,1)			6,5 (14,3)	10,5 (23,1)	14,0 (30,9)			
Găuri de montaj [mm (inchi)]	a	198 (7,8)					260 (10,2)			260 (10,2)	297,5 (11,7)	390 (15,4)			
	b	60 (2,4)					70 (2,8)			90 (3,5)	105 (4,1)	120 (4,7)			
	c	5 (0,2)					6,4 (0,25)			6,5 (0,26)	8 (0,32)	7,8 (0,31)			
	d	9 (0,35)					11 (0,43)			11 (0,43)	12,4 (0,49)	12,6 (0,5)			
	e	4,5 (0,18)					5,5 (0,22)			5,5 (0,22)	6,8 (0,27)	7 (0,28)			
	f	7,3 (0,29)					8,1 (0,32)			9,2 (0,36)	11 (0,43)	11,2 (0,44)			



Tabel 9.8 Dimensiuni de carcasă, puteri nominale și dimensiuni



130BE84.11



9

Ilustrația 9.2 Standard cu placă de cuplare





130BE846.10

Ilustrația 9.3 Standard cu capac inferior de intrare a cablului (fără capac superior)



1308E845.10

Ilustrația 9.4 Standard cu un kit IP21/UL/Tip 1



Ilustrația 9.5 Orificii de fixare în partea de sus și în partea de jos

10 Anexă

10.1 Simboluri, abrevieri și convenții

°C	Grade Celsius
°F	Grade Fahrenheit
c.a.	Curent alternativ
AEO	Optimizarea automată a energiei
AWG	American wire gauge (Grosime cabluri americane)
AMA	Adaptare automată a motorului
DC	Curent continuu
EMC	Compatibilitate electromagnetică
ETR	Relev electronic de protecție termică
$f_{M,N}$	Frecvență nominală a motorului
FC	Convertizor de frecvență
I_{INV}	Curent de ieșire nominal al inverterului
I_{LIM}	Limită de curent
$I_{M,N}$	Curent nominal al motorului
$I_{VLT,MAX}$	Curent maxim de ieșire
$I_{VLT,N}$	Curent nominal de ieșire furnizat de convertizorul de frecvență
IP	Protecție împotriva infiltrării (clasă de protecție)
LCP	Panou de comandă local
MCT	Instrument de control al mișcării
MM	Modul de memorie
MMP	Programator modul de memorie
n_s	Viteza de sincronism a motorului
$P_{M,N}$	Putere nominală a motorului
PELV	Protecție pentru tensiune extrem de scăzută
PCB	Placă cu circuite imprimate
PM Motor	Motor cu magneți permanenți
PUD	Date despre unitatea de putere
PWM	Modulația în durată a impulsurilor
RPM	Rotații pe minut
SIVP	Valori de inițializare și protecție specifice
STO	Safe Torque Off
T_{LIM}	Limită de cuplu
$U_{M,N}$	Tensiune nominală a motorului

Tabel 10.1 Simboluri și abrevieri

Convenții

- La ilustrații, toate dimensiunile sunt în [mm (inchi)].
- Un asterisc (*) indică setarea implicită a unui parametru.
- Listele numerotate indică proceduri.
- Listele cu marcaje indică alte informații.
- Textul cu litere cursive indică:
 - o referință încrucișată;
 - un link;
 - un nume de parametru;

10.2 Structura meniului de parametri

0-0*	Operare/Afișare	*[20]	Conectat	0-3*	Aceleși opțiuni cu 0-20	*[1]	Activat
0-0*	Conf. de bază	0-14	Afișare: Editare conf./canal -2147483647 - 2147483647 *0	0-30	Afiș. pers. LCP	0-42	Tasta [Auto on] pe LCP
[10]	Limbă	0-16	Selectarea aplicației	[0]	Unitate afiș person	[0]	Dezactivat
[11]	Engleză	[0]	Niciuna	[1]	%	[1]	Activat
[2]	Deutsch	[1]	Bucură închisă proces simplă	[5]	PPM	0-44	[Off/Reset] tastă pe LCP
[3]	Français	[2]	Local/La distanță	[10]	1/min	[1]	Dezactivat
[4]	Dansk	[3]	Vit. rot. buclă desc	[11]	RPM	[1]	Activat
[5]	Spaniolă	[4]	Bucură închisă viteză simplă	[12]	Pulse/s	0-5*	Cop./Salv.
[28]	Portugheză braziliană	[5]	Viteze multiple	[20]	l/s	0-50	Cop. LCP
0-02	Unitate de măsură a vitezei de rotație motor	[6]	OGD LA10	[21]	l/min	[0]	Fără copiere
[0]	RPM	[7]	OGD V210	[22]	l/h	[1]	Tot către LCP
[11]	Hz	[8]	Trotlu	[23]	m ³ /s	[2]	Tot din LCP
0-03	Config regionale	0-2*	Afișor LCD	[24]	m ³ /min	[3]	Dim. indep. de LCP
[1]	Internațional	0-20	Câmp afișaj 1,1 redus	[25]	m ³ /h	0-51	Conf. copiere
[11]	America de Nord	[0]	Niciuna	[30]	kg/s	[0]	Fără copiere
0-04	Stare funcț în fază pornire	[37]	Afișare text 1	[31]	kg/min	[1]	Copiere din configurația 1
[1]	Resume	[38]	Afișare text 2	[32]	kg/h	[2]	Copiere din configurația 2
[11]	Oprire forțată, ref=old	[39]	Afișare text 3	[33]	t/min	[3]	Copiere din configurația 3
[2]	Oprire forțată, ref=0	[748]	React. dir. PCD	[34]	t/h	[4]	Copiere din configurația 4
0-06	Tip rețea	[953]	Cuv. avertisment Prohibitiv	[40]	m/s	[9]	Copiere din configurația din fabrică
[1]	200-240 V/50 Hz/rețea IT	[1005]	Afișare contor de transm. a erorilor	[41]	m/min	0-6*	Parolă
[1]	200-240 V/50 Hz/Delta	[1006]	Afișare contor de recep. a erorilor	[45]	m	0-60	Parolă meniu principal
[2]	380-440 V/50 Hz	[1230]	Par. avertisment	[60]	°C	0-999	*0
[10]	380-440 V/50 Hz/rețea IT	[1501]	Ore de lucru	[70]	mbar	1-0*	Sarcină/motor
[11]	380-440 V/50 Hz/Delta	[1502]	Contor kWh	[71]	bar	1-0*	Conf. generale
[12]	440-480 V/50 Hz/rețea IT	[1600]	Cuvânt control	[72]	Pa	1-00	Mod configurare
[20]	440-480 V/50 Hz/rețea IT	[1601]	Referință [Unitate]	[73]	kPa	[*0]	Bucură deschisă
[21]	440-480 V/50 Hz/Delta	[*1602]	Referință [%]	[74]	m WG	[1]	Vit. rot. buclă înch.
[22]	440-480 V/50 Hz	[1603]	stare extins.	[80]	kW	[2]	Bucură închisă cuplu
[100]	200-240 V/60 Hz	[3401]	PCD 1 scris pentru aplicație	[120]	GPM	[3]	Proces buclă închisă
[101]	200-240 V/60 Hz/Delta	[3402]	PCD 2 scris pentru aplicație	[121]	gal/s	[4]	Cuplu, buclă desc
[102]	200-240 V/60 Hz	[3403]	PCD 3 scris pentru aplicație	[122]	gal/min	[7]	Vit. bucl. des. PID ext.
[110]	380-440 V/60 Hz/rețea IT	[3404]	PCD 4 scris pentru aplicație	[123]	gal/h	[0]	Principiu control motor
[111]	380-440 V/60 Hz/Delta	[3405]	PCD 5 scris pentru aplicație	[124]	CFM	[0]	U/f
[120]	440-480 V/60 Hz	[3406]	PCD 6 scris pentru aplicație	[127]	ft ³ /h	[*1]	VVC+
[121]	440-480 V/60 Hz/rețea IT	[3407]	PCD 7 scris pentru aplicație	[140]	ft/s	1-03	Caracteristici de cuplu
[122]	440-480 V/60 Hz/Delta	[3408]	PCD 8 scris pentru aplicație	[141]	ft/min	[*0]	Cuplu const
[123]	440-480 V/60 Hz	[3409]	PCD 9 scris pentru aplicație	[160]	°F	[1]	Cuplu variabil
0-07	Auto DC Braking (Frânare c.c. automată)	[3410]	PCD 10 scris pentru aplicație	[170]	psi	[2]	Optim. energ. autom CT
[0]	Oprit	[3421]	PCD 1 citit pentru aplicație	[171]	lb/in2	1-06	Spre dreapta
[*1]	Pornit	[3422]	PCD 2 citit pentru aplicație	[172]	in WG	[*0]	Normal
0-10	Conf. activă	[3423]	PCD 3 citit pentru aplicație	[173]	ft WG	[1]	Invers
[*1]	Configurare 1	[3424]	PCD 4 citit pentru aplicație	[180]	CP	1-08	Lățime bandă control motor
[2]	Configurare 2	[3425]	PCD 5 citit pentru aplicație	0-31	Val min afișare person	[0]	Înaltă
[3]	Configurare 3	[3426]	PCD 6 citit pentru aplicație	0 - 999999,99	Unitate/ValoarePers *0	[1]	Medie
[4]	Configurare 4	[3427]	PCD 7 citit pentru aplicație	Unitate/ValoarePers	Unitate/ValoarePers	[2]	Joasă
[9]	Configurare multiplă	[3428]	PCD 8 citit pentru aplicație	0-32	Val max afișare person	[3]	Adaptiv 1
0-11	Setare de programare	[3429]	PCD 9 citit pentru aplicație	0,0 - 999999,99	Unitate/ValoarePers	[4]	Adaptiv 2
[1]	Configurare 1	[3430]	PCD 10 citit pentru aplicație	0-37	Afișare text 1	1-1*	Sel motor
[2]	Configurare 2	[3450]	Poziție actuală	0-0*	Afișare text 1	1-10	Construcție mot
[3]	Configurare 3	[3456]	Eroare urmărire	0-0*	Afișare text 2	[*0]	Asincron
[4]	Configurare 4	0-21	Câmp afișaj 1,2 redus	0-38	Afișare text 3	[1]	MP, mot cu poli mas
[*9]	Conf. activă	0-22	Câmp afișaj 1,3 redus	0-39	Afișare text 3	[3]	PM, salient IPM (PM, IPM domin.)
0-12	Configurări legături	0-23	Aceleși opțiuni cu 0-20	0-0*	Afișare text 3	1-14	Factor de amplificarea amortiz.
[0]	Neconectat	0-24	Câmp afișaj 3 mare	0-4*	Tastatură LCP	1-15	Const. de timp filtru vit. redusă
				0-40	Tasta [Hand on] pe LCP	1-16	Const. de timp filtru vit. ridicată

1-17	0,01 – 20 s *in funcție de dimensiune	[4]	Oper. orizontală	2-01	Curent frânare c.c.	[22]	l/h
1-18	Const. de timp filtru tens.	[5]	VVC+ dreapta		0 - 150 % *50 %	[23]	m ³ /s
1-19	0,001 – 1 s *in funcție de dimensiune	1-73	Start cu rot. în mișc	2-02	Timp frânare c.c.	[24]	m ³ /min
1-20	Date motor	*[0]	Dezactivat		0 – 60 s *10 s	[25]	m ³ /h
1-21	Putere motor	[1]	Activat	2-04	Vit. rot. cupl. frână c.c.	[30]	kg/s
1-22	0,12 kW – 0,16 CP	[2]	Activat întotdeauna	2-06	0 – 500 Hz *0 Hz	[31]	kg/min
1-23	0,18 kW – 0,25 CP	[3]	Activare ref. dir.		Curent parcare	[32]	kg/h
1-24	0,25 kW – 0,33 CP	[4]	Activare întotdeauna ref. dir.	2-07	0 - 150 % *100 %	[33]	t/min
1-25	0,37 kW – 0,5 CP	1-75	Frecv.de pornire [Hz]		Timp parcare	[34]	t/h
1-26	0,55 kW – 0,75 CP	1-76	0 – 500,0 Hz *in funcție de dimensiune	2-1*	Func. putere frână	[40]	m/s
1-27	0,75 kW – 1 CP		Curent de pornire	2-10	0,1 – 60 s *3 s	[41]	m/min
1-28	1,1 kW – 1,5 CP	1-78	0 – 1,000 A *in funcție de dimensiune		Funcție frână	[45]	m
1-29	1,5 kW – 2 CP		Vit. rot. max. pornire compresor [Hz]	*[0]	Oprit	[60]	°C
1-30	2,2 kW – 3 CP	1-79	0 – 65,535 mH *in funcție de dimensiune	[1]	Rezist. frânare	[70]	mbar
1-31	3 kW – 4 CP		0 – 500 Hz *0 Hz	[2]	Frână c.a.	[71]	bar
1-32	3,7 kW – 5 CP	1-8*	0 – 65,535 mH *in funcție de dimensiune	2-11	Rez. frânare (ohm)	[72]	Pa
1-33	4 kW – 5,4 CP	1-80	Factor de amplificare detecție poziție		0 – 6,200 Ohm *in funcție de dimensiune	[73]	kPa
1-34	5,5 kW – 7,5 CP	*[0]	0 – 200 % *100 %	2-12	Limită putere frână (kW)	[74]	m WG
1-35	7,5 kW – 10 CP	[1]	Curent la inductanță min pentru axa d		0,001 – 2,000 kW *in funcție de dimensiune	[80]	kW
1-36	11 kW – 15 CP	[3]	0 – 200 % *100 %	2-14	Reducere tens. frână	[121]	gal/s
1-37	15 kW – 20 CP	1-82	0 – 200 % *100 %		0 – 500 V *0 V	[122]	gal/h
1-38	18,5 kW – 25 CP	1-83	Conf. indep. de sarcină	2-16	Curent max. frână c.a.	[124]	CFM
1-39	22 kW – 30 CP	*[0]	Magnetiz. motorului la vit. rot. zero	2-17	0 - 160 % *100 %	[125]	ft ³ /min
1-40	30 kW – 40 CP	[1]	0 - 300 % *100 %	*[0]	Dezactivat	[126]	ft ³ /h
1-41	Tens. lucru motor	[2]	Turația min. magnetiz. norm. [Hz]	[1]	Activat (nu la oprire)	[130]	lb/s
1-42	50 – 60.000 RPM *in funcție de dimensiune	[3]	0,1 – 10,0 Hz *1 Hz	[2]	Activat	[131]	lb/min
1-43	50 – 60.000 RPM *in funcție de dimensiune	[4]	Caracteristică U/f - U	2-19	Factor de amplificare supratensiune	[132]	lb/h
1-44	Cuplu nom mot cont.	[5]	0 – 1,000 V *in funcție de dimensiune	2-2*	Frână mecanică	[140]	ft/min
1-45	0,1 – 10.000,0 Nm *in funcție de dimensiune	1-84	0 – 500,0 Hz *in funcție de dimensiune	2-20	Curent de slăbire frână	[141]	ft/min
1-46	Automatic Motor Adaption (AMA)	1-85	Conf. dep. Setare	2-22	0 – 100 A *0 A	[145]	pic
1-47	Oprit	1-86	Compens. sarcină la vit. rot. redusă		0 – 100 A *0 A	[160]	lb ft
1-48	Activare AMA completă	1-87	0 - 300 % *100 %	2-23	Frecv. activare frână [Hz]	[170]	°F
1-49	Activare AMA redusă	1-88	Comp. sarcină la vit. rot. ridicată		0 – 400 Hz *0 Hz	[171]	lb/in ²
1-50	Date motor avansate I	1-89	Compensare alunecare	2-3*	Intârz. activ. frână	[172]	in WG
1-51	Rezist. statorului (Rs)	1-90	-400 – 400,0% *in funcție de dimensiune	2-39	Factor amplificarea frână c.a.	[173]	ft WG
1-52	0,0 – 9999,000 Ohm *in funcție de dimensiune	*[0]	Const.de timp a compensare alunecare	*[0]	OPRIT	[180]	CP
1-53	Rezist. rotorului (Rr)	[1]	0,05 – 5 s *0,1 s	[1]	PORNIȚ	3-02	Referință min.
1-54	0,0 – 9999,000 Ohm *in funcție de dimensiune	[2]	Amortizarea rezonanței	[2]	PORNIȚ cu întâzriere pornire		Referință max.
1-55	0,0 – 9999,000 Ohm *in funcție de dimensiune	[3]	Const. de timp a amortiz. de rezonanță	[3]	Referințe/Rampe	3-03	Referință max.
1-56	React. de scurgere a statorului (X1)	[4]	0,001 – 0,05 s *0,005 s	3-0*	Lim. de referință		Referință max.
1-57	React. de scurgere a rotorului (X2)	[22]	Curent min. la vit. rot. redusă	3-00	Domeniu de ref.		-4,999,0 – 4,999 Unitate
1-58	Reactanta princip. (Xh)	1-93	0 - 1,20 % *50 %	*[0]	Min - Max		*in funcție de dimensiune
1-59	Inductanță axă d (Ld)	[1]	Start Motor (Mod de pornire)	[1]	-Max - +Max	3-04	Funcție de referință
1-60	0,0 – 65,535 mH *in funcție de dimensiune	[2]	Deteție rotor	[0]	Niciuna	*[0]	Suma
1-61	Inductanță axă q (Lq)	[3]	0 - 10 s *0 s	3-01	Unitate pt.referință/reacție	[1]	Extern/Prefef
1-62	0,0 – 65,535 mH *in funcție de dimensiune	1-71	Func. de pornire	[1]	%	3-1*	Referințe
1-63	Inductanță axă d (Ld)	[0]	DC Hold/delay time	[1]	RPM	3-10	Ref. prescristă
1-64	Inductanță axă q (Lq)	[1]	Timp de frânare in c.c./întâzriere motor	[2]	Hz	3-11	-100 - 100 % *0 %
1-65	Inductanță axă q (Lq)	[2]	Timp de întâzriere/rot. din inerție	[3]	PPM	3-12	Val. de oprire/incetinire
1-66	0 - 160 % *50 %	[3]	Vit.pornire dreapta	[4]	1/min	3-14	Ref. relativă prescristă
1-67	0 - 160 % *50 %	2-00	0 - 160 % *50 %	[5]	Pulse/s	3-15	Sursă referință 1

3-94	Limită min. -200 - 200 % *100 %	4-40	Avertisment frecv. Joasă 0 - 500 Hz *in funcție de dimensiune	18]	Predif. ref. bit 2	16]	Prescrist. ref. bit 0
3-95	Întârzi rampă	4-41	Avertisment frecv. Înaltă 0 - 500 Hz *in funcție de dimensiune	19]	Fixare ref.	17]	Prescrist. ref. bit 1
3-96	Referință comutator limită maximă 0 - 200 % *25 %	4-42	Avertisment temperatură reglabilă 0 - 200 *0	20]	Oprire ieșire	18]	Predif. ref. bit 2
4-1*	Limite/avertism.	4-5*	Avertism. Avertismente	21]	Accelerare	19]	Fixare ref.
4-1*	Limite avertism.	4-50	Avertisment curent scăzut 0 - 500 A *0 A	22]	Decelerare	20]	Oprire ieșire
4-10	Direcție de rot. motor	4-51	Avertisment curent ridicat 0 - 500,00 A *in funcție de dimensiune	23]	Sel. conf. bit 0	21]	Accelerare
[0]	Clockwise	4-54	Avertisment ref scăzut -4999 - 4999 *4999	24]	Sel. conf. bit 1	22]	Decelerare
[2]	Ambele direcții	4-55	Avertisment ref ridicată -4999 - 4999 *4999	26]	Oprire prec. invers.	23]	Sel. conf. bit 0
4-11	Lim. inf. a vit. rot. motor. [RPM]	4-56	Avertisment react scăzută -4.999 - 4.999 Unitate de comandă proces *4.999 Unitate de comandă	27]	Start precis, oprire	24]	Sel. conf. bit 1
4-12	Lim. inf. turație motor [Hz]	4-57	Avertisment react ridicată -4.999 - 4.999 Unitate de comandă proces *4.999 Unitate de comandă	28]	Prindere din urmă	25]	Prindere din urmă
[0]	0 - 1.500 RPM *in funcție de dimensiune	4-61	Bypass vit. rot. de la [Hz] 0 - 500 Hz *0 Hz	29]	Inceținare	26]	Inceținare
4-13	Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM]	4-63	Bypass vit. rot. la [Hz] 0 - 500 Hz *0 Hz	30]	Rampă bit 0	27]	Rampă bit 0
[2]	0 - 60.000 RPM *in funcție de dimensiune	4-66	Intr/ieș. digit.	31]	Rampă bit 1	28]	Rampă bit 1
4-14	Lim. sup. turație motor [Hz]	4-67	Mod digital I/O	32]	Start prin comandă în impuls	29]	Start prin comandă în impuls
4-16	Limită de cuplu, mod motor 0 - 1.000% *in funcție de dimensiune	4-68	Mod intrare digitală	33]	Interblocare ext.	30]	Interblocare ext.
4-17	Limită de cuplu, mod generator 0 - 1000 % *100 %	5-0*	Mod digital I/O	34]	Creștere pot. dig.	31]	Creștere pot. dig.
4-18	Current Limit (Limită de curent) 0 - 1.000% *in funcție de dimensiune	5-00	PNP	35]	Golire pot. dig.	32]	Golire pot. dig.
4-19	Frec. max. de ieșire 0 - 500 Hz *in funcție de dimensiune	5-01	NPN	36]	Mișcare pot. dig.	33]	Mișcare pot. dig.
4-2*	Factorii limită	5-01	Mod bornă 27	37]	DigiPot ridicare	34]	DigiPot ridicare
4-20	Sursă fact. lim. cuplu	5-1*	Intrări digitale	38]	Counter A (up)	35]	Counter A (up)
[0]	Fără funcție	5-10	Intrare digitală bornă 18	39]	Counter A (down)	36]	Counter A (down)
[2]	Analog input A153	[0]	Nefuncțional	40]	Reset. contor A	37]	Reset. contor A
[4]	Intranalog. 53 inv	[1]	Resetare	41]	Counter B (sus)	38]	Counter B (sus)
[6]	Intranalog. input A154	[2]	Oprire inerț. inv.	42]	Counter B (jos)	39]	Counter B (jos)
[8]	Intranalog. 54 inv	[3]	Inv. oprire rapidă	43]	Reset. contor B	40]	Reset. contor B
4-21	Sursă fact.limit. vit.	[4]	Oprire invers.	44]	Eroare PID inv.	41]	Eroare PID inv.
[0]	Fără funcție	[5]	Pornire	45]	Resetare PID part. I	42]	Resetare PID part. I
[2]	Analog input A153	[6]	Start cu com în imp	46]	Activ. PID	43]	Activ. PID
[4]	Intranalog. 53 inv	[7]	Reversare	47]	Acasă	44]	Acasă
[6]	Analog input A154	[8]	Pornire revers.	48]	Ref. Acasă Comutator	45]	Ref. Acasă Comutator
4-22	Creștere intrerupere	[9]	Activ. pornire revers	49]	Limită HW inv pozitivă	46]	Limită HW inv pozitivă
[0]	Oprit	[10]	Ref. predef., pornit	50]	Limită HW inv negativă	47]	Limită HW inv negativă
[1]	Pornit	[11]	Prescrist. ref. bit 0	51]	Poz. inv oprire rapidă	48]	Poz. inv oprire rapidă
4-3*	Monitor react. mot	[12]	Prescrist. ref. bit 1	52]	Poz. ldx Bit0	49]	Poz. ldx Bit0
4-30	Funcț. lipsă reacție motor	[13]	Avertism. Warnings 2	53]	Poz. ldx Bit1	50]	Poz. ldx Bit1
[0]	Dezactivat	[14]		54]	Poz. ldx Bit2	51]	Poz. ldx Bit2
[1]	Avertisment	[15]		55]	Comutator limită cw invers	52]	Comutator limită cw invers
[2]	Decuplare	[16]		56]	Intrare digitală bornă 29	53]	Intrare digitală bornă 29
[3]	Jog	[17]		57]	Aceleași opțiuni cu 5-12	54]	Aceleași opțiuni cu 5-12
[4]	Fixare ieșire	[18]		58]	Intrare contor	55]	Intrare contor
[5]	Vit. rot. max.	[19]		59]	Intrare în impulsuri	56]	Intrare în impulsuri
[6]	Comut. la buclă desc	[20]		60]	Intrare traductor incremental Z	57]	Intrare traductor incremental Z
4-31	Eroare reacție vit.motor	[21]		61]	Aceleași opțiuni cu 5-12	58]	Aceleași opțiuni cu 5-12
[0]	0 - 50 Hz *20 Hz	[22]		62]	Intrare traductor incremental Z	59]	Intrare traductor incremental Z
4-32	"Timeout" lipsă reacție motor	[23]		63]	Aceleași opțiuni cu 5-12	60]	Aceleași opțiuni cu 5-12
[1]	0 - 60 s *0.05 s	[24]		64]	Intrare contor	61]	Intrare contor
4-4*	Avertism. Warnings 2	[25]		65]	Intrare traductor incremental A	62]	Intrare traductor incremental A
-200 - 200 % *100 %		[26]		66]	Bornă 37/38 Safe Torque Off	63]	Bornă 37/38 Safe Torque Off
		[27]		67]	Alarmă Safe Torque Off	64]	Alarmă Safe Torque Off
		[28]		68]	Avertisment Safe Torque Off	65]	Avertisment Safe Torque Off
		[29]		69]	5-3* Ieșiri digitale	66]	5-3* Ieșiri digitale
		[30]		70]	5-30 Ieșire digit. bornă 27	67]	5-30 Ieșire digit. bornă 27
		[31]		71]	*[0] Nefuncțional	68]	*[0] Nefuncțional
		[32]		72]	[1] Control preg.	69]	[1] Control preg.

[2]	Conv. preg.	[83]	Ieș. digit. SL D	[40]	În afara dom ref	5-57	Val. ref./react. redusă bornă 33	6-18	Intrare digitală borna 53
[3]	Conv. preg./telecom.	[91]	Ieșire emulată traductor incremental A	[41]	Sub referință, scăzut	-4999 - 4999 *	*[0]	Nefuncțional	
[4]	Aștept/fără avertism	[160]	Lipsă alarm.	[42]	Peste referință, ridic		[1]	Resetare	
[5]	În funcțiune	[161]	Funcț. înapoi	[45]	Control magistrală	Val. ref./react. ridicată bornă 33	[2]	Opririle înreț. inv.	
[6]	Funcț./fără avertism.	[165]	Ref. locală activ.	[46]	Control magistrală de transmisie, timp expirat: Pornit	-4.999 - 4.999 *In funcție de dimensiune	[3]	Inv. oprire rapidă	
[7]	Op în gamă/fără alar	[166]	Ref. telecom. activ.	[47]	Control magistrală de transmisie, timp expirat: Oprit	5-6* Ieș. în imp.	[4]	Fărăhare c.c. inv.	
[8]	Func la ref/fără aver	[167]	Comandă pornire activă	[56]	Avertizare de curățare radiator, înaltă	5-60 Variabilă ieșire în imp. bornă 27	[5]	Pornire	
[9]	Alarmă	[168]	Conv. în mod manual	[60]	Comparator 0	*[0] Nefuncțional	[6]	Opririle invers.	
[10]	Alarmă sau avertism.	[169]	Conv. în mod auto	[61]	Comparator 1	Control magistrală	[8]	Pornire	
[11]	La lim. de cuplu	[170]	Revenire finalizată la valoarea de referință	[62]	Comparator 2	Cont. Bus, „timeout“	[10]	Pornire	
[12]	Cur. afara dom adm	[171]	Poziție ținută atinsă	[63]	Comparator 3	Frecvență de ieșire	[11]	Pornire revers.	
[13]	Sub lim. curent, scăzut	[172]	Eroare la controlul poziției	[64]	Comparator 4	Referință	[12]	Activ. pornire înainte	
[14]	În afara gamei de frecvențe	[173]	Frână mecanică poziție	[65]	Comparator 5	Reacție proces	[13]	Activ. pornire revers	
[16]	Below speed, low	[190]	Funcție STO activă	[70]	Formulă logică 0	Curent de sarcină motor	[14]	Jog	
[17]	Above speed, high	[193]	Mod hibernare	[71]	Formulă logică 1	Cuplu relativ la lim.	[15]	Ref. predef. pornit	
[18]	Rea în afar dom adm	[194]	Funcție curea ruptă	[72]	Formulă logică 2	Putere	[16]	Prescris. ref. bit 0	
[19]	Sub lim. react. scăz.	[239]	Eroare la funcția STO	[74]	Formulă logică 4	Viteza	[17]	Prescris. ref. bit 1	
[20]	Peste lim. reacț. rid.	5-34	Întârziere pornire, ieșire digitală	[75]	Formulă logică 5	Frecv. ieș. max.	[18]	Predef. ref. bit 2	
[21]	Avertism. temp.	5-35	Întârziere opririle, ieșire digitală	[80]	Ieș. digit. SL A	Ieșire PID cu cleme	[19]	Fixare ref.	
[22]	Preg. fără avertism.	5-4*	Relee	[81]	Ieș. digit. SL B	Frecv max ieș imp 27	[20]	Opririle ieșire	
[23]	Tel.preg.fără avterm	5-40	Funcție Releu	[82]	Ieș. digit. SL C	4 - 32.000 Hz *5.000 Hz	[21]	Accelerare	
[24]	Preg. tensiune OK	[0]	Nefuncțional	[83]	Ieș. digit. SL D	5-7* Intr. encoder 24 V	[22]	Decelerare	
[25]	Înapoi	*[1]	Control preg.	[160]	Lipsă alarm.	Bornă 32/33 impulsuri pe rot.	[23]	Sel. conf. bit 0	
[26]	Magistrală OK	[2]	Conv. preg.	[161]	Funcț. înapoi	1 - 4096 *1024	[24]	Sel. conf. bit 1	
[27]	Lim. de cuplu; opririle	[3]	Conv. preg./telecom.	[166]	Ref. telecom. activ.	Direcție encoder bornă 32/33	[28]	Prindere din urmă	
[28]	Frână, fără avertism.	[4]	Aștept/fără avertism.	[167]	În funcțiune	Clockwise	[29]	Încetinire	
[29]	Frână preg., fără def.	[5]	În funcțiune	[168]	Comandă pornire activă	[1]	Rampă bit 0		
[30]	Defec. frână (IGBT)	[6]	Funcț./fără avertism.	[169]	Op în gamă/fără alar	5-9* Contr Bus	[35]	Rampă bit 1	
[31]	Releu 123	[7]	Func la ref/fără aver	[170]	Revenire finalizată la valoarea de referință	Contr. magistrală dig. și contr. magistrală rel.	[51]	Interblocare ext.	
[32]	Contr/frână el.mec.	[8]	Alarmă	[171]	Poziție ținută atinsă	0 - 100 % *0 %	[55]	Creștere pot. dig.	
[36]	Bit cuvânt contr. 11	[9]	Alarmă sau avertism.	[172]	Eroare la controlul poziției	0 - 0xFFFFFF *0	[56]	Micșorare pot. dig.	
[37]	Bit cuvânt contr. 12	[10]	La lim. de cuplu	[173]	Frână mecanică poziție	Control magistrală ieș. imp 27	[57]	Golire pot. dig.	
[40]	Sub referință, scăzut	[11]	Cur. afara dom adm	[193]	Mod hibernare	Timeout predef ieș. imp 27	[72]	Eroare PID inv.	
[41]	Sub referință, ridic	[12]	Peste lim. curent, scăzut	[239]	Eroare la funcția STO	0 - 100 % *0 %	[73]	Resetare PID part. I	
[43]	Limită PID ext.	[13]	În afara gamei de frecvențe	5-42	Întârziere decon, Releu	0 - 100 % *0 %	[74]	Activ. PID	
[45]	Control magistrală	[14]	Below speed, low	5-5* Intr. în imp.	Rea în afar dom adm	6-0* Mod analog I/O	[150]	Accesați Acasă	
[46]	Control magistrală de transmisie, timp expirat: Pornit	[15]	Above speed, high	5-50	Sub lim. react. scăz.	6-00	[151]	Ref. Acasă Comutator	
[47]	Control magistrală de transmisie, timp expirat: Oprit	[16]	Rea în afar dom adm	5-51	Peste lim. react. rid.	6-01	[155]	Limită HW inv pozitivă	
[55]	Ieșire în impulsuri	[17]	Sub lim. react. scăz.	5-52	Peste lim. react. rid.	[1]	[156]	Limită HW inv negativă	
[56]	Avertizare de curățare radiator, înaltă	[18]	Avertism. temp.	5-53	Peste lim. react. rid.	[2]	[160]	Poz. inv oprire rapidă	
[60]	Comparator 0	[19]	Preg. fără avertism.	5-54	Magistrală OK	[3]	[163]	Accesați poz. vizată	
[61]	Comparator 1	[20]	Tel.preg.fără avterm	5-55	Lim. de cuplu; opririle	[4]	[164]	Poz. idx Bit0	
[62]	Comparator 2	[21]	Preg.fără avterm	5-56	Frână preg., fără def.	[5]	[171]	Comutator limită cw invers	
[63]	Comparator 3	[22]	Defec. frână (IGBT)	5-57	Releu 123	6-1* Intr. analog 53	[172]	Comutator limită ccw invers	
[64]	Comparator 4	[23]	Releu 123	5-58	Contr/frână el.mec.	6-10	[6]	Mod tensiune	
[65]	Comparator 5	[24]	Bit cuvânt contr. 11	6-11	Ieș. digit. SL A	6-11	[6]	Intrare digitală	
[70]	Formulă logică 0	[25]	Bit cuvânt contr. 12	6-12	Ieș. digit. SL B	6-11	[6]	Tensiune redusă bornă 54	
[71]	Formulă logică 1	[26]	Ieș. digit. SL C	6-13	Ieș. digit. SL B	6-11	[6]	Tensiune ridicată bornă 54	
[72]	Formulă logică 2	[27]	Ieș. digit. SL C	6-14	Ieș. digit. SL B	6-14	[6]	Tensiune ridicată bornă 54	
[73]	Formulă logică 3	[28]		6-15		6-15	[6]	Curent scăzut bornă 54	
[74]	Formulă logică 4	[29]		6-16		6-16	[6]	Curent ridicat bornă 54	
[75]	Formulă logică 5	[30]							
[80]	Ieș. digit. SL A	[31]							
[81]	Ieș. digit. SL B	[32]							
[82]	Ieș. digit. SL C	[37]							

6-24	Val. ref./react. scăzută bornă 54 -4999 - 4999 *0	[28]	Frână, fără avertism.	[8]	Intrare frec. 29	[1]	Da	Funcție de "timeout" control
6-25	Val. ref./react. ridicată bornă 54 -4999 - 4999 *n în funcție de dimensiune	[29]	Frână preg., fără def.	[9]	Intrare frec. 33	7-41	Clemă proces PID ieșire neg.	*[0]
6-26	Constantă de timp filtru bornă 54 0.01 - 10 s *0,01 s	[30]	Defec. frână (IGBT)	[20]	Niciuna	7-42	Clemă proces PID ieșire neg.	[1]
6-29	Mod bornă 54	[31]	Releu 123	7-02	Amp. proporțională vit. rot. PID 0 - 1 *0,015	7-43	Scală amp. proces PID la ref. min.	[2]
[0]	Mod curent	[32]	Contr.frână elmec.	7-03	Timp comp. al reg. PID vit.	7-43	Scală amp. proces PID la ref. max.	[4]
*[1]	Mod tensiune	[36]	Bit cuvânt contr. 12	7-04	Timp comp. D al reg. PID vit.	7-44	Scală amp. proces PID la ref. max.	[5]
6-90	Mod bornă 42	[40]	In afara dom ref	7-04	Timp comp. D al reg. PID vit.	7-44	Scală amp. proces PID la ref. max.	[5]
[6-9*]	ieșire analogică/digitală 42	[41]	Sub referință, scăzut	7-05	Limita ampli. PID vit.	7-45	Resursă reacț. dir. proces PID	[0]
[1]	ieșire digitală	[42]	Control magistrală	7-05	1 - 20 *5	*[0]	Fără funcție	[1]
[2]	ieșire digitală	[43]	Control magistrală de transmisie, timp expirat: Pornit	7-06	Timp filtru T.J. PID vit.	[1]	Intr. analog. 53	8-1* Ctri. cuvânt contr.
[6-91]	ieșire analogică borna 42	[44]	Control magistrală de transmisie, timp expirat: Oprit	7-07	1 - 6000 ms *10 ms	[2]	Intr. analog. 54	8-10 Profil cuvânt contr.
[100]	Frecvență de ieșire	[56]	Avertizare de curățare radiator, înaltă	7-08	Raport transmisie reacție PID vit. rot.	[7]	Intrare frec. 29	[0]
[101]	Referință	[60]	Comparator 0	7-1*	Control cuplu PID	[8]	Intrare frec. 33	[1]
[102]	Reacție proces	[61]	Comparator 1	7-12	Amplif. proporț. cuplu PID	[11]	Invers	[5]
[103]	Curent de sarcină motor	[62]	Comparator 2	7-13	0 - 500 % *100 %	7-48	Reacț. dir. PID	[1]
[104]	Cuplu relativ la lim.	[63]	Comparator 3	7-2*	Timp de integrare PID cuplu	7-49	Contr. inv./norm. reacț. dir. Ctri.	[5]
[105]	Cuplu față de nom.	[64]	Comparator 4	7-20	Resursă reacț 1, proces CL	*[0]	Normal	8-13 Cuv. de stare configurabil
[106]	Putere	[65]	Comparator 5	7-21	0,0001 - 32 *1	[1]	Invers	[0]
[107]	Viteza	[66]	Formulă logică 0	7-22	Resursă reacț 2, proces CL	7-51	Amp. reacț. dir. proces PID	[1]
[111]	Reacție viteză	[71]	Formulă logică 1	7-20	Fără funcție	[1]	Demaraj reacț. dir. proces PID	[60]
[113]	ieșire PID cu clemă	[72]	Formulă logică 2	[1]	Intr. analog. 53	7-52	0,01 - 100 s *0,01 s	[61]
[139]	Control magistrală	[73]	Formulă logică 3	[2]	Intr. analog. 54	7-53	Incetinare reacț. dir. proces PID	[62]
[143]	Cuv. CL 1	[74]	Formulă logică 4	[3]	Intrare frec. 29	7-53	0,01 - 100 s *0,01 s	[63]
[254]	Tens. circ. intermediar	[75]	Formulă logică 5	[4]	Intrare frec. 33	7-56	Timp filtru ref. proces PID	[64]
6-92	ieșire digitală bornă 42	[81]	leș. digit. SL A	7-22	Resursă reacț 2, proces CL	7-57	Timp filtru reacț. proces PID	[65]
*[0]	Nefuncțional	[82]	leș. digit. SL B	[1]	Fără funcție	7-57	0,001 - 1 s *0,001 s	[66]
[1]	Control preg.	[83]	leș. digit. SL C	[2]	Intr. analog. 53	7-57	0,001 - 1 s *0,001 s	[67]
[2]	Conv. preg.	[160]	Lipsă alarm.	[2]	Intr. analog. 54	7-6*	Conversie reacție	[73]
[3]	Conv. preg./telecom.	[161]	Funcț. inapoi	[3]	Intrare frec. 29	7-60	Conversie reacț 1	[74]
[4]	Aștept./fără avertism	[166]	Ref. telecom. activ.	7-3*	Contr. proces PID	7-60	Linear	[75]
[5]	În funcțiune	[167]	Comandă pornire activă	7-30	Contr norm./inv proces PID	7-60	Rădăcină pătrată	[76]
[6]	Funcț./fără avertism.	[168]	Conv. în mod manual	[1]	Normal	7-62	Conversie reacț 2	[80]
[7]	Op în gamă/fără alar	[169]	Conv. în mod auto	[1]	Invers	7-62	Linear	[81]
[8]	Func la ref/fără aver	[170]	Revenire finalizată la valoarea de referință	7-31	Anti-satur proces PID	7-62	Rădăcină pătrată	[82]
[9]	Alarmă	[171]	Referință	[0]	Oprit	7-6*	Conversie reacție	[71]
[10]	Alarmă sau avertism.	[172]	Poziție ținută atinsă	*[1]	Pornit	7-60	Conversie reacț 1	[73]
[11]	La lim. de cuplu	[173]	Eroare la controlul poziției	7-32	Val. porn. regul. proces PID	[1]	Linear	[74]
[12]	Cur. afara dom adm	[193]	Frână mecanică poziție	7-32	0 - 6000 RPM *0 RPM	7-62	Rădăcină pătrată	[75]
[13]	Sub lim. curent, scăzut	[194]	Mod hibernare	7-33	Amp. prop. proces PID	*[0]	Conversie reacț 2	[80]
[14]	Peste lim. cur, ridic.	[198]	Funcție curea ruptă	7-33	0 - 10 *0,01	7-62	Linear	[81]
[15]	În afara gamei de frecvențe	[6-93]	Bypass convertizor de frecvență	7-34	Timp comp. proces PID	8-**	Com. și opțiuni	[83]
[16]	Below speed, low	6-93	Scală min. ieșire bornă 42	7-35	0,10 - 9,999 s *9,999 s	8-0*	Conf. generale	[93]
[17]	Above speed, high	6-94	Scală max. ieșire bornă 42	7-35	Timp diferent proces PID	8-01	Stare contr.	8-14
[18]	Rea în afar dom adm	6-96	Control magistrală ieșire bornă 42	7-36	Lim. amp PID proces	*[0]	Digital and ctrl.word	[0]
[19]	Sub lim. reacț. scăz.	7-36	0 - 200 % *100 %	7-36	1 - 50 *5	[1]	Digital only	*[1]
[20]	Peste lim. reacț. rid.	7-38	Control magistrală ieșire bornă 42	7-38	Fact reacț proces PID	[2]	Nu mai cuv. contr.	[2]
[21]	Avertism. temp.	7-38	0 - 16384 *0	7-39	Lărgime bandă la referință	8-02	Sursă control	[4]
[22]	Preg. fără avertism.	7-39	Regulatoare	7-4*	Proces PID I avans.	[1]	Niciuna	[5]
[23]	Tel.preg./fără av/term	7-0*	Contr. vit. rot. PID	7-40	Resetare proces PID partea I	[2]	Port FC	[6]
[24]	Preg., tensiune OK	7-00	Sursă reacț vit. rot. PID	*[0]	Nu	8-03	Opțiune A	8-19
[25]	Inapoi	[1]	Codificator 24 V	[1]	Proces PID I avans.	[3]	Temp de "timeout" control	0 - 2.147.483.647 *în funcție de dimensiune
[26]	Magistrală OK	[6]	Intr. analog. 53	[2]	Resetare proces PID	[1]	FC USB	
[27]	Lim. de cuplu; oprire	[7]	Intr. analog. 54	[2]	0,5 - 6,000 s *1 s	[3]	Opțiune A	

8-3*	Conf. port FC	[13]	[1613] Frecvență	8-57	Selectare Profdrive DEZACT2	[615]	Val. ref./react. ridicată bornă 53	[1669]	Ieșire în impulsuri 27 [Hz]
8-30	Protocol	[14]	[1614] Curent de sarcină motor	[0]	Intrare digitală	[625]	Val. ref./react. ridicată bornă 54	[1671]	Ieșirea releului
*[0]	FC	[15]	[1615] Frecvență [%]	[1]	Magistrală	[696]	Control magistrală ieșire bornă 42	[1672]	Contor A
8-31	Modbus RTU	[16]	[1616] Cuplu [Nm]	[2]	Logic AND	[748]	Reață dir. PCD	[1673]	Contor B
[2]	Adresă	[17]	[1618] Prot. term. motor	*[3]	Logic SAU	[890]	Vit. rot. 1 Bus Jog	[1684]	Contor oprire precisă
0.0 - 247 *		[18]	[1630] Tens. circ. intermediar	8-58	Selectare Profdrive DEZACT3	[891]	Vit. rot. 2 Bus Jog	[1684]	Cuv. stare op. com.
Vit.[baud]		[19]	[1634] Temp. radiator.	[0]	Intrare digitală	[1680]	Cuv. contr. 1, Fieldbus	[1685]	Cuv. contr. 1, port FC
2.400 Baud		[20]	[1635] Prot. term. invertor.	[1]	Magistrală	[1682]	REF 1, Fieldbus	[1690]	Cuvânt de alarmă
4.800 Baud		[21]	[1638] Stare regulator SL	[2]	Logic AND	[3401]	PCD 1 scris pentru aplicație	[1691]	Cuvânt alarmă 2
9.600 Baud		[22]	[1650] Referință externă	*[3]	Logic SAU	[3402]	PCD 2 scris pentru aplicație	[1692]	Cuv. avertisment
19.200 Baud		[23]	[1652] Reacție [Unitate]	8-7*	Versione SW protocol	[3403]	PCD 3 scris pentru aplicație	[1693]	Cuv. avertisment 2
38.400 Baud		[24]	[1660] Intrare digitală 18,19,27,33	8-79	Versione firmware protocol	[3404]	PCD 4 scris pentru aplicație	[1694]	Cuv. stare extins.
57.600 Baud		[25]	[1661] Bornă 53; conf. comutator	0 - 655 *In funcție de dimensiune		[3405]	PCD 5 scris pentru aplicație	[1695]	Cuv. stare 2 ext.
76.800 Baud		[26]	[1662] Intrare analog. 53	8-8*	Diagnostic port FC	[3406]	PCD 6 scris pentru aplicație	[1697]	Cuvânt de alarmă 3
115.200 Baud		[27]	[1663] Bornă 54, conf. comutator	8-80	Contor mesaj Bus	[3407]	PCD 7 scris pentru aplicație	[1698]	Cuvânt avertisment 3
Parit./stop bit		[28]	[1664] Intrare analog. 54	0 - 4294967295 *0		[3408]	PCD 8 scris pentru aplicație	[3421]	PCD 1 citit pentru aplicație
Paritate pozitivă, 1 Stop Bit		[29]	[1665] Ieșire analogică 42 [mA]	8-81	Contor eroare pe bus	[3409]	PCD 9 scris pentru aplicație	[3422]	PCD 2 citit pentru aplicație
Paritate negativă, 1 Stop Bit		[30]	[1671] Ieșirea releului	0 - 4294967295 *0		[3410]	PCD 10 scris pentru aplicație	[3423]	PCD 3 citit pentru aplicație
Fără paritate, 2 biți stop		[31]	[1672] Contor A	8-82	Contor msj slave	[0]	Niciuna	[3424]	PCD 4 citit pentru aplicație
Întârziere min. de răspuns		[32]	[1673] Contor B	0 - 4294967295 *0		[1500]	Ore de funcționare	[3425]	PCD 5 citit pentru aplicație
Întârziere max. de răspuns		[33]	[1690] Cuvânt de alarmă	8-83	Contor err. slave	[1501]	Ore de lucru	[3426]	PCD 6 citit pentru aplicație
0,0010 - 0,5 s *0,01 s		[34]	[1692] Cuv. avertisment	0 - 4294967295 *0		[1502]	Ore de lucru	[3427]	PCD 7 citit pentru aplicație
0,1 - 10,0 s *In funcție de dimensiune		[35]	[1694] Cuv. stare extins.	8-84	Contor msj slave trim.	[1600]	Cuvânt control	[3428]	PCD 8 citit pentru aplicație
8-5*	Digit/Magistr.			8-85	0 - 4294967295 *0	[1601]	Referință [Unitate]	[3429]	PCD 9 citit pentru aplicație
Config. port FC MC		8-50	Sel. rot. din inerție	8-88	Erori „Timeout” slave	[1602]	Referință [%]	[3430]	PCD 10 citit pentru aplicație
Configurare de scriere PCD		[0]	Intrare digitală	*[10]	Resetare diagnostic port FC	[1603]	stare extins.	[3450]	Poziție actuală
Niciuna		[1]	Magistrală	[1]	Nu se resetează	[1605]	Val. actuală princip. [%]	[3456]	Eroare urmărire
[302] Referință min.		[2]	Logic AND	[1]	Reset. contor	[1609]	Afișare personalizată	9-18	Adresă de nod
[303] Referință max.		*[3]	Logic SAU	8-9*	Reacție magistrală	[1610]	Putere [kW]	1 - 126 *126	
[341] Timp de accelerare rampă 1		8-51	Sel. oprire rapidă	8-90	Vit. rot. 1 Bus Jog	[1611]	Putere [CP]	9-19	Număr sistem unitate convertizor de frecvență
[342] Timp de încetinire rampă 1		[0]	Intrare digitală	0 - 1.500 RPM *100 RPM		[1612]	Tens. lucr. motor	0 - 65535 *1037	
[351] Timp de accelerare rampă 2		[1]	Magistrală	8-91	Vit. rot. 2 Bus Jog	[1613]	Frecvență	9-22	Selectie telegramă
[352] Timp de încetinire rampă 2		[2]	Logic AND	0 - 1.500 RPM *200 RPM		[1614]	Curent de sarcină motor	(1) Telegr. standard 1	
[360] Timp de rampă Jog		*[3]	Logic SAU	9-**	PROFdrive	[1615]	Frecvență [%]	*[100]	Niciuna
[381] Timp de oprire rapidă		8-52	Sel. frână c.c.	9-00	Punct de funcționare	[1616]	Cuplu [Nm]	[101]	PPO 1
[412] Lim. inf. turație motor [Hz]		[0]	Intrare digitală	0 - 65535 *0		[1617]	Vit. rot. [RPM]	[102]	PPO 2
[414] Lim. sup. turație motor [Hz]		[1]	Magistrală	9-07	Val. actuală	[1618]	Prot. term. motor	[103]	PPO 3
[590] Contr. magistrală dig. și contr. magistrală rel.		[2]	Logic AND	9-15	Configurare de scriere PCD	[1620]	Ughi mot	[104]	PPO 4
[676] Control magistrală ieșire bornă		*[3]	Logic SAU	[0]	Niciuna	[1622]	Cuplu [%]	[105]	PPO 5
[696] Control magistrală ieșire bornă		[0]	Intrare digitală	[302]	Referință min.	[1630]	Tens. circ. intermediar	[106]	PPO 6
42		[2]	Logic AND	[303]	Referință max.	[1634]	Puterea frânei /2 min	[107]	PPO 7
CTW port FC		[3]	Logic SAU	[312]	Val. de oprire/incetinire	[1635]	Prot. term. invertor.	[200]	Telegramă spec. 1
REF port FC		8-54	Sel. reverseare	[341]	Timp de demaraj rampă 1	[1638]	Stare regulator SL	9-23	Par. pentru semnale
Configurare de citire PCD		[0]	Intrare digitală	[342]	Timp de încetinire rampă 1	[1639]	Temp. modul de contr.	Aceleași opțiuni cu 9-15 și 9-16	
Niciuna		[1]	Magistrală	[351]	Timp de demaraj rampă 2	[1650]	Referință externă	9-27	Editare parametru
[1500] Ore de funcționare		[2]	Logic AND	[352]	Timp de încetinire rampă 2	[1652]	Reacție [Unitate]	[0]	Dezactivat
[1501] Ore de lucru		*[3]	Logic SAU	[381]	Timp de rampă oprire rapidă	[1653]	Referință pot. dig.	[11]	Activat
[1502] Contor kWh		8-55	Sel. conf.	[412]	Timp de rampă oprire motor [Hz]	[1657]	Reacție [RPM]	9-28	Contr. proces
[1600] Cuvânt control		[0]	Intrare digitală	[414]	Lim. inf. turație motor [Hz]	[1660]	Intrare digit.	[0]	Dezactivare
[1601] Referință [Unitate]		[1]	Magistrală	[416]	Lim. sup. turație motor [Hz]	[1661]	Configurare bornă 53	*[11]	Activ. ca master cicl.
[1602] Referință %		[2]	Logic AND	[417]	Limită de cuplu, mod motor	[1662]	Intrare analog. 53	9-44	Contor stare defect
[1603] stare extins.		*[3]	Logic SAU	[419]	Limită de cuplu, mod generator	[1663]	Configurare bornă 54	0 - 65535 *0	
[1605] Val. actuală princip. [%]		8-56	Selectare ref. prescrisă	[553]	Val. ref./react. ridicată bornă 29	[1664]	Intrare analog. 54	9-45	Cod defect
[1609] Afișare personalizată		[0]	Intrare digitală	[558]	Val. ref./react. ridicată bornă 33	[1665]	Ieșire analogică 42 [mA]	0 - 0 *0	
[1610] Putere [kW]		[1]	Magistrală	[590]	Contr. magistrală dig. și contr. magistrală rel.	[1666]	Ieșire digitală	9-47	Număr defect
[1611] Putere [CP]		[2]	Logic AND	[593]	Control magistrală ieș. imp 27	[1667]	Intrare în impulsuri 29 [Hz]	0 - 0 *0	
[1612] Tens. lucr. motor		*[3]	Logic SAU			[1668]	Intrare în impulsuri 33 [Hz]	9-52	Contor stare defect

9-53	0 - 1000 *0 Cuv. avertisment Profibus 0 - 65535 *0	9-94	Link 12-11 Durată conexiune 0 - 0 *0 *in funcție de dimensiune	[1]	Niciuna	[3425]	PCD 5 citit pentru aplicație
9-63	Rată baud actuală 9,6 kbit/s [1] 19,2 kbit/s [2] 93,75 kbit/s [3] 187,5 kbit/s [4] 500 kbit/s [6] 1.500 Kbps [7] 3.000 kbit/s [8] 6.000 kbit/s [9] 12.000 kbit/s [10] 31,25 kbit/s [11] 45,45 kbit/s * [25] Lipsă rată baud 9-64	9-99	Contor revizie Profibus 0 - 65535 *0 10-** Fieldbus CAN 10-0* Conf. comune 10-01 Sel. rată baud [16] 10 Kbps [17] 20 Kbps [18] 50 Kbps * [20] 125 Kbps [21] 250 Kbps [22] 500 Kbps [23] 800 Kbps [24] 1.000 Kbps 10-02 ID nod 1 - 127 *127 10-05 Afășare contor de transm. a erorilor 0 - 255 *0 10-06 Afășare contor de recep. a erorilor 0 - 255 *0 10-3* Acces parametru 10-31 Stocare date * [0] Oprit [2] Stocare toate conf. [3] Stocare conf. edit. 10-33 Stoch. întotdeauna * [0] Oprit [1] Pornit * [9] Conf. activă 9-71 Valori date salv. Profibus * [0] Oprit [1] Stocare toate conf. 9-72 ProfibusDriveReset * [0] Nicio acțiune [1] Reset. pornire [2] Pr. reset. pornire [3] Reset. opțiune com. 9-75 Identificare DO 0 - 65535 *0 Parametri definiți (1) 0 - 9999 *0 Parametri definiți (2) 0 - 9999 *0 Parametri definiți (3) 0 - 9999 *0 Parametri definiți (4) 0 - 9999 *0 Parametri definiți (5) 0 - 9999 *0 Parametri definiți (6) 0 - 9999 *0 Parametri definiți (1) 0 - 9999 *0 Parametri definiți (2) 0 - 9999 *0 Parametri definiți (3) 0 - 9999 *0 Parametri definiți (4)	12-12 Negociere automată [0] Oprit * [1] Pornit 12-13 Viteză conexiune * [0] Niciuna [1] 10 Mbps [2] 100 Mbps 12-14 Duplex link [0] Half Duplex * [1] Full Duplex 12-18 Supervisor MAC 0 - 2147483647 *0 12-19 Supervisor adr. IP 0 - 2147483647 *0 12-2* Date proces 12-20 Exemplu control 0 - 255 *0 12-21 Scriere conf. date proces [0] Niciuna [302] Referință min. [303] Referință max. [312] Val. de oprire/incetinire [341] Timp de demaraj rampă 1 [342] Timp de încetinire rampă 1 [351] Timp de demaraj rampă 2 [352] Timp de încetinire rampă 2 [380] Timp de rampă Jog [381] Timp de rampă oprire rapidă [412] Lim. inf. turajie motor [Hz] [414] Lim. sup. turajie motor [Hz] [416] Limită de cuplu, mod motor [417] Limită de cuplu, mod generator [553] Val. ref/react. ridicată bornă 29 [558] Val. ref/react. ridicată bornă 33 [590] Contr. magistrală dig. și contr. magistrală rel. [593] Control magistrală ieș. imp 27 [615] Val. ref/react. ridicată bornă 53 [625] Val. ref/react. ridicată bornă 54 [696] Control magistrală ieșire bornă 42 [748] React. dir. PCD [890] Vit. rot. 1 Bus Jog [891] Vit. rot. 2 Bus Jog [1680] Cuv. contr. 1, Fieldbus [1682] REF 1, Fieldbus [3401] PCD 1 scris pentru aplicație [3402] PCD 2 scris pentru aplicație [3403] PCD 3 scris pentru aplicație [3404] PCD 4 scris pentru aplicație [3405] PCD 5 scris pentru aplicație [3406] PCD 6 scris pentru aplicație [3407] PCD 7 scris pentru aplicație [3408] PCD 8 scris pentru aplicație [3409] PCD 9 scris pentru aplicație [3410] PCD 10 scris pentru aplicație 12-22 Citire conf. date proces	[1500] Ore de funcționare [1501] Ore de lucru [1502] Contor kWh [1601] Referință [Unitate] [1602] Referință [%] [1603] stare extins. [1605] Val. actuală princip. [%] [1609] Afășare personalizată [1610] Putere [kW] [1611] Putere [CP] [1612] Tens. lucru motor [1613] Frecvență [1614] Curent de sarcină motor [1615] Frecvență [%] [1616] Cuplu [Nm] [1617] Vit. rot. [RPM] [1618] Prot. term. motor [1620] Unghi mot [1622] Cuplu [%] [1630] Tens. circ. intermediar [1633] Puterea frânei /2 min [1634] Temp. radiator. [1635] Prot. term. invertor [1638] Stare regulator SL [1639] Temp. modul de contr. [1650] Referință externă [1652] Reacție [Unitate] [1653] Referință pot. dig. [1657] Reacție [RPM] [1660] intrare digit. [1661] Configurare bornă 53 [1662] intrare analog. 53 [1663] Configurare bornă 54 [1664] intrare analog. 54 [1665] ieșire analogică 42 [mA] [1666] ieșire digitală [1667] intrare în impulsuri 29 [Hz] [1668] intrare în impulsuri 27 [Hz] [1669] ieșire în impulsuri 27 [Hz] [1671] ieșirea releului [1672] Contor A [1673] Contor B [1674] Contor oprire precisă [1684] Cuv. stare op. com. [1685] Cuv. contr. 1, port FC [1690] Cuvânt de alarmă [1691] Cuvânt alarmă 2 [1692] Cuv. avertisment [1693] Cuv. avertisment 2 [1694] Cuv. stare extins. [1695] Cuv. stare 2 ext. [1697] Cuvânt de alarmă 3 [1698] Cuvânt avertisment 3 [3421] PCD 1 citit pentru aplicație [3422] PCD 2 citit pentru aplicație [3423] PCD 3 citit pentru aplicație [3424] PCD 4 citit pentru aplicație	[3425] PCD 5 citit pentru aplicație [3426] PCD 6 citit pentru aplicație [3427] PCD 7 citit pentru aplicație [3428] PCD 8 citit pentru aplicație [3429] PCD 9 citit pentru aplicație [3430] PCD 10 citit pentru aplicație [3450] Poziție actuală [3456] Eroare urmărire 12-23 Dimensiune scriere conf. date proces 8 - 32 *16 12-24 Dimensiune citire conf. date proces 8 - 32 *16 12-28 Stocare date * [0] Oprit [2] Stocare toate conf. 12-29 Stoch. întotdeauna * [0] Oprit [1] Pornit 12-30 EtherNet/IP 12-30 Par. avertisment 0 - 2147483647 *0 12-31 Referință Net * [0] Oprit [1] Pornit 12-32 Control Net * [0] Oprit [1] Pornit 12-33 Revizie CIP 0 - 65.535 *0 12-34 Codul CIP al produsului 0 - 65.535 *0 12-35 Parametru EDS 0 - 0 *0 12-37 Temporizator COS oprit 0 - 65535 *0 12-38 Filtru COS 0 - 65535 *0 12-6* Ethernet PowerLink 12-60 ID nod 1 - 239 *1 12-62 „Timeout” SDO 0 - 2.000.000.000 ms *30.000 ms 12-63 „Timeout” Ethernet de bază 0 - 2.000.000.000 ms *5.000.000 ms 12-66 Prag 0 - 2000000000 *15 12-67 Contoare prag 0 - 4294967295 *0 12-68 Contoare cumulative 0 - 2147483647 *0 12-69 Stare Ethernet PowerLink 0 - 4294967295 *0 12-8* Alte servicii Ethernet 12-80 Server FTV * [0] Dezactivat [1] Activat 12-81 Server HTTP * [0] Dezactivat [1] Activat	

12-82	Serviciul SMTP	[19]	Avertisment	[60]	Formulă logică 4	[28]	Formulă logică 2	[26]	Formulă logică 0
[*0]	Dezactivat	[20]	Alarmă (deconectare)	[61]	Formulă logică 5	[29]	Formulă logică 3	[27]	Formulă logică 1
[1]	Activat	[21]	Alarmă (deconectare blocată)	[70]	„Time-out” SL 3	[30]	„Time-out” SL 0	[28]	Formulă logică 2
12-83	Agent SNMP	[22]	Comparator 0	[71]	„Time-out” SL 4	[31]	„Time-out” SL 1	[29]	Formulă logică 3
[*0]	Dezactivat	[23]	Comparator 1	[72]	„Time-out” SL 5	[32]	„Time-out” SL 2	[30]	Formulă logică 0
[*1]	Activat	[24]	Comparator 2	[73]	„Time-out” SL 6	[33]	Intr. digit. DI18	[31]	„Time-out” SL 1
12-84	Detección de conflicto de direcciones	[25]	Comparator 3	[74]	„Time-out” SL 7	[34]	Intr. digit. DI19	[32]	„Time-out” SL 2
[*0]	Dezactivat	[26]	Formulă logică 0	[83]	Curea ruptă	[35]	Intr. digit. DI27	[33]	Intr. digit. DI18
[*1]	Activat	[27]	Formulă logică 1	13-03	Resetați SLC	[36]	Intr. digit. DI29	[34]	Intr. digit. DI19
12-89	Port canal cu mușă transparentă	[28]	Formulă logică 2	[*0]	Nu se resetează SLC	[39]	Comandă pornire	[35]	Intr. digit. DI27
0 - 65535 *4000		[29]	Formulă logică 3	[1]	Resetați SLC	[40]	Convertizor de frecvență oprit	[36]	Intr. digit. DI29
12-9*	Servicii Ethernet avansate	[33]	Intr. digit. DI18	13-1*	Comparatoare	[42]	Dec. res. auto	[39]	Comandă pornire
12-90	Diagnostic cablu	[34]	Intr. digit. DI19	13-10	Operand comparator	[50]	Comparator 4	[40]	Convertizor de frecvență oprit
[*0]	Dezactivat	[35]	Intr. digit. DI27	[*0]	Dezactivat	[51]	Comparator 5	[42]	Dec. res. auto
[1]	Activat	[36]	Intr. digit. DI29	[1]	Referință %	[60]	Formulă logică 4	[50]	Comparator 4
12-91	Comutare automată	[*39]	Comandă pornire	[2]	Reacție %	[61]	Formulă logică 5	[51]	Comparator 5
[*0]	Dezactivat	[40]	Convertizor de frecvență oprit	[3]	Viteza motorului	[70]	„Time-out” SL 3	[60]	Formulă logică 4
[*1]	Activat	[42]	Dec. res. auto	[4]	Curent de sarcină motor	[71]	„Time-out” SL 4	[61]	Formulă logică 5
12-92	Snooping IGMP	[50]	Comparator 4	[6]	Putea motor	[72]	„Time-out” SL 5	[70]	„Time-out” SL 3
[*0]	Dezactivat	[51]	Comparator 5	[7]	Motor voltage	[73]	„Time-out” SL 6	[71]	„Time-out” SL 4
[*1]	Activat	[60]	Formulă logică 4	[12]	Intrare analog. AI53	[74]	„Time-out” SL 7	[72]	„Time-out” SL 5
12-93	Eroare lungime cablu	[61]	Formulă logică 5	[13]	Intrare analog. AI54	[83]	Curea ruptă	[73]	„Time-out” SL 6
0 - 65535 *0		[83]	Curea ruptă	[18]	Intr. în imp. FI29	[*0]	Dezactivat	[74]	„Time-out” SL 7
12-94	Protecție la supraîncălzire de trafic	13-02	Even.stop	[19]	Intr. în imp. FI33	[13-41]	Formulă logică operator 1	[83]	Curea ruptă
-1 - 20 % *1 %		[0]	Fals	[20]	Alarm number	[1]	și	[13-52]	Ațune control SL
12-95	Expirare timp inactivitate	[11]	Adevărat	[30]	Contor A	[2]	SAU	[*0]	Dezactivat
0 - 3600 *120		[2]	În funcțiune	[31]	Contor B	[3]	și SAU	[1]	Nicio acțiune
12-96	Configurare port	[3]	In gamă	13-11	Operator comparator	[4]	SAU NU	[2]	Select set-up 1
[0]	Normal	[4]	La referință	[0]	Mai mică de (<)	[5]	NU și	[3]	Select set-up 2
[1]	Port oglindă 1 la 2	[7]	Cur. afara dom adm	[*1]	Aprox. egal (-)	[6]	NU SAU	[4]	Sel. conf. 3
[2]	Port oglindă 2 la 1	[8]	Sub tens., scăzut	[7]	Mai mare decât (>)	[7]	NU și NU	[5]	Sel. conf. 4
[10]	Port 1 dezactivat	[9]	Peste tens., ridicat	13-12	Val. comparator	[8]	NU SAU NU	[10]	Select preset ref 0
[11]	Port 2 dezactivat	[16]	Avertism. temp.	9999 - 9999 *0		13-42	Formulă logică booleană 2	[11]	Select preset ref 1
[254]	Oglindă int. port la 1	[17]	Rețea de alimentare în afara intervalului	13-2*	Tempor.	13-43	Aceleași opțiuni cu 13-40	[12]	Select preset ref 2
[255]	Oglindă int. port la 2	[18]	Reversare	13-20	Temporiz. control SL	13-43	Formulă logică operator 2	[13]	Select preset ref 3
12-97	Prioritate QoS	[19]	Avertisment	0 - 3600 s *0 s		13-44	Aceleași opțiuni cu 13-41	[14]	Select preset ref 4
12-98	Cronometre interfață	[20]	Alarmă (deconectare)	13-4*	Formule logice	[13-44]	Formulă logică booleană 3	[15]	Select preset ref 5
0 - 4294967295 *4000		[21]	Alarmă (deconectare blocată)	[*0]	Fals	13-5*	Stări	[16]	Select preset ref 6
12-99	Cronometre media	[22]	Comparator 0	[1]	Adevărat	13-51	Evenim. control SL	[17]	Select preset ref 7
0 - 4294967295 *0		[23]	Comparator 1	[2]	În funcțiune	[*0]	Fals	[18]	Select ramp 1
13-*	Smart Logic	[24]	Comparator 2	[3]	In gamă	[1]	Adevărat	[19]	Select ramp 2
13-0*	Config SLC	[25]	Comparator 3	[4]	La referință	[2]	În funcțiune	[22]	Funcționare
13-00	Mod control SL	[26]	Formulă logică 0	[7]	Cur. afara dom adm	[3]	În gamă	[23]	Inversare rulare
[*0]	Oprit	[27]	Formulă logică 1	[8]	Sub tens., scăzut	[4]	La referință	[24]	Oprire
[1]	Porbit	[28]	Formulă logică 2	[9]	Peste tens., ridicat	[7]	Cur. afara dom adm	[25]	Ostrop
[10]	Fals	[29]	Formulă logică 3	[16]	Avertism. temp.	[8]	Sub tens., scăzut	[26]	Frânarea în c.c.
[11]	Adevărat	[30]	„Time-out” SL 0	[17]	Rețea de alimentare în afara intervalului	[9]	Peste tens., ridicat	[27]	Rot din inerție
[2]	În funcțiune	[32]	„Time-out” SL 2	[18]	Reversare	[16]	Avertism. temp.	[28]	Oprire ieșire
[3]	In gamă	[33]	Intr. digit. DI18	[19]	Avertisment	[17]	Rețea de alimentare în afara intervalului	[29]	Pornire temporizator 0
[4]	La referință	[34]	Intr. digit. DI19	[20]	Alarmă (deconectare)	[18]	Reversare	[30]	Pornire temporizator 1
[7]	Cur. afara dom adm	[35]	Intr. digit. DI27	[21]	Alarmă (deconectare blocată)	[19]	Alarmă (deconectare)	[31]	Pornire temporizator 2
[8]	Sub tens., scăzut	[36]	Intr. digit. DI29	[22]	Comparator 0	[20]	Alarmă (deconectare)	[32]	Dezactiv. ieș.dig. A
[9]	Peste tens., ridicat	[39]	Comandă pornire	[23]	Comparator 1	[21]	Alarmă (deconectare blocată)	[33]	Setare ieșire digitală B jos
[*40]	Convertizor de frecvență oprit	[40]	Convertizor de frecvență oprit	[24]	Comparator 2	[22]	Comparator 0	[34]	Setare ieșire digitală C jos
[42]	Dec. res. auto	[42]	Dec. res. auto	[25]	Comparator 3	[24]	Comparator 1	[35]	Setare ieșire digitală D jos
[50]	Comparator 4	[26]	Formulă logică 0	[26]	Formulă logică 0	[25]	Formulă logică 0	[38]	Setare ieșire digitală A înalt
[51]	Comparator 5	[27]	Formulă logică 1	[27]	Formulă logică 1	[26]	Formulă logică 1	[39]	Setare ieșire digitală B înalt
								[40]	Setare ieșire digitală C înalt
								[41]	Setare ieșire digitală D înalt

[60]	Reset. contor A	Resetele automată x 6	14-63	Frecvență de comutare min	15-31	Cauză eroare/interimă	16-02	Referință [%]
[61]	Reset. contor B	Resetele automată x 7	*[2]	2,0 kHz	-32767 - 32767 *0		-200 - 200 *0 %	
[70]	Pornire temporiz. 3	Resetele automată x 8	[3]	3,0 kHz	15-4* Identif. convert. freqv.	16-03	stare extins.	
[71]	Pornire temporiz. 4	Resetele automată x 9	[4]	4,0 kHz	15-40	Tip FC	0 - 65535 *0	
[72]	Pornire temporiz. 5	Resetele automată x 10	[5]	5,0 kHz	15-41	Secțiune putere	0 - 0 *0	
[73]	Pornire temporiz. 6	Resetele automată x 15	[6]	6,0 kHz	15-42	Tensiune	0 - 20 *0	
[74]	Pornire temporiz. 7	Resetele automată x 20	[7]	8,0 kHz	15-43	Ver. software	0 - 20 *0	
14-1*	Funcții speciale	Resetele la pornire	[8]	10,0 kHz	15-44	Cod de caracter ordonat	16-1* Stare motor	
14-0*	Comutare inverter	Resetele la pornire	[9]	12,0 kHz	15-45	Șir actual de cod de caracter	16-10	Putere [kW]
14-01	Frec. de comutare	0 - 600 s *10 s	[10]	16,0 kHz	15-46	Nr. comandă convertizor de frecvență	0 - 1.000 kW *0 kW	
[1]	Ran3	0 - 60 s *60 s	[14-64]	Nivel curent zero compensare timp mort	15-48	Nr. id LCP	0 - 0 *0	
[1]	Ran5	Mod de operare	*[0]	Dezactivat	15-49	Modul de control, id SW	0 - 0 *0	
[2]	2,0 kHz	Operare normală	[1]	Activat	15-50	Modul de alim., id SW	0 - 1.000 CP *0 CP	
[3]	3,0 kHz	Inițializare	14-65	Compensare timp mort devaluare	15-51	Serie convert. frecvență	0 - 1.000 CP *0 CP	
[4]	4,0 kHz	14-24	Întârz. de decuplare la lim. de curent	0 - 60 s *60 s	15-52	Informații producător de echipamente originale	0 - 65.535 V *0 V	
[5]	5,0 kHz	14-25	Întârz. de decuplare la lim. de cuplu	0 - 60 s *60 s	15-53	Serie Modul Putere	0 - 65.535 V *0 V	
[6]	6,0 kHz	14-27	Acțiune la defectare inverter	0 - 60 s *60 s	15-54	Modul de control, id SW	0 - 65.535 V *0 V	
[7]	8,0 kHz	[0]	Decuplare	14-70	Opțiuni compatibilitate	16-11	Putere [CP]	
[8]	10,0 kHz	*[1]	Avertisment	*[0]	No Function (fără funcție)	16-12	Tens. lucru motor	
[9]	12,0 kHz	[1]	Conf. de fabrică	[12]	VLT2800 3M	16-13	Frecvență [%]	
[10]	16,0 kHz	*[0]	Nicio acțiune	[13]	VLT2800 3M incl. MAV	16-14	Curent de sarcină motor	
[0]	Oprit	[1]	Resetele service	[14]	VLT2800 12M	16-15	Frecvență [%]	
*[1]	Pornit	[3]	Resetele software	[15]	VLT2800 12M incl. MAV	16-16	Cuplu [Nm]	
14-07	Nivel compensare timp mort	14-29	Cod service	14-8* Opțiuni	0 - 0 *0	16-17	Vit. rot. [RPM]	
14-08	Factor de amplificarea amortizare	14-3* Contr. lim. curent	0 - 0XFFFFF *0	14-88	Stocare date opțiune	16-18	Prot. term. motor	
14-09	Nivel curent timp mort	14-30	Regul. limit. curent., amp. prop.	14-89	Detejecție opțiune	16-19	Ungھی mot	
14-1*	Alim ref. Opr/Porn	14-31	Regul. limit. curent., const. timp integ.	*[0]	Config. opțiune protecție	16-20	Cuplu [%]	
[0]	Fără funcție	14-32	Regul. limit. curent., const. timp filtru	14-90	Nivel defect.	16-3 Stare conv. freqv	0 - 200 % *0 %	
[1]	Contr. încetinare	*[3]	Decuplare blocare	14-91	Setări defectiune	16-30	Tens. circ. intermediar	
[2]	Contr. decupl. încet.	14-40	Nivel VT	[4]	Decuplare cu reset. înt.	16-31	Puterea frânei /2 min	
[3]	Rotire din inerție	14-41	Magnetiz. min. OAE	[5]	Flystart	16-32	Temp. radiator	
[4]	Recup.energ.cin.	14-42	Optimizare curent axă d pentru IPM	15-0* Date de exploatare	15-00	Ore de funcționare	-128 - 127 °C *0 °C	
[5]	Dec. recup.energ.cin.	14-43	Optimizare curent axă d pentru IPM	15-01	Ore de lucru	0 - 0X7fffff. h *0 h	Prot. term. inverter.	
[6]	Alarmă	14-44	Optimizare tensiune circuit intermediar	15-02	Contor kWh	0 - 30 *0	0 - 255 % *0 %	
[7]	Nivel tensiune eroare rețea de alimentare	14-5* Mediu ambiant	14-51	Compensare tensiune circuit intermediar	15-03	Porniri	Inom inv Curent	
14-11	100 - 800 V *In funcție de dimensiune	[0]	Oprit	15-03	Porniri	0 - 2147483647 *0	0 - 65.535 A *0 A	
14-12	Răspuns la alimentare nesimetrică	*[1]	Pornit	15-04	Nr. supraîncălziri	0 - 2000 *0	Inom inv.	
*[0]	Decuplare	[5]	Contr. ventilator	15-05	Nr. supraîncălziri	0 - 65535 *0	0 - 65.535 A *0 A	
[2]	Dezactivat	[6]	Mod pornire constantă rezervă. en. cinetică	15-06	Nr. supraîncălziri	0 - 65535 *0	Stare regulator SL	
14-15	Nivel recuperare decuplare alim. rezervă. en. cinetică	[7]	Pornit-când-invertorul-este-pornit-altfel-mod-oprit	[0]	Reset. contor kWh	0 - 9999 *0	0 - 20 *0	
0 - 60.000.000 UnitateReferință	*In funcție de dimensiune	*[8]	Mod viteză variabilă	15-07	Reset. contor	16-33	Temp. modul de contr.	
14-2*	Funcții reset.	[1]	Fără filtru	[1]	Reset. contor	16-5* Ref.; Reață.	0 - 65.535 °C *0 °C	
14-20	Mod reset.	*[0]	Fără filtru	15-08	Identif. convert. freqv.	16-34	Temp. modul de contr.	
*[0]	Reset. manual.	[1]	Fără filtru	15-09	Metadate de par.	16-35	Prot. term. inverter.	
[1]	Resetele automată x 1	[1]	Filtru sinusoidal	16-0* Stare generală	0 - 9999 *0	16-36	Inom inv Curent	
[2]	Resetele automată x 2	[1]	Autodeval.	16-00	Cuvânt control	16-37	Inom inv.	
[3]	Resetele automată x 3	[1]	Funcție la suprasarcină inv.	16-01	Referință [Unitate]	16-38	0 - 65.535 A *0 A	
[4]	Resetele automată x 4	[1]	Decuplare	15-30	Jurnal alarm.	16-39	Stare regulator SL	
[5]	Resetele automată x 5	[1]	Deval	0 - 255 *0	0 - 9999 *0	16-40	Temp. modul de contr.	

50 – 100.000 ms *5.000 ms	
37-06	Poz. Timp de încetinire
50 – 100.000 ms *5.000 ms	
37-07	Poz. Contr. frână automată
[0]	Dezactivare
*[1]	Activare
37-08	Poz. menținere întârziere
0 – 10.000 ms *0 ms	
37-09	Poz. întârziere rotire din inerție
0 – 1.000 ms *200 ms	
37-10	Poz. întârziere frână
0 – 1.000 ms *200 ms	
37-11	Poz. limită uzură frână
0 - 1073741824 *0	
37-12	Poz. Anti-saturare PID
[0]	Dezactivare
*[1]	Activare
37-13	Poz. clemă ieșire PID
1 - 10000 *1000	
37-14	Poz. ctrl. sursă
*[0]	DI
[1]	FieldBus
37-15	Poz. blocare direcție
*[0]	Fără blocare
[1]	Blocare în direcția înapoi
[2]	Blocare în direcția înainte
37-17	Poz. comportament eroare control
*[0]	Decelerare și frânare
[1]	Frânare directă
37-18	Poz. cauză eroare control
*[0]	Nicio eroare
[1]	Valoare de referință necesară
[2]	Poz. limită HW
[3]	Limită HW neg.
[4]	Limită HW poz.
[5]	Limită SW neg.
[7]	Limită uzură frână
[8]	Oprire rapidă
[9]	Eroare PID prea mare
[12]	Funcționare înapoi
[13]	Funcționare înainte
[20]	Imposibil de găsit poziția de referință
37-19	Poz. index nou
0 - 255 *0	

Index

A

Abreviere.....	72
Afișaj numeric.....	26
AMA cu T27 conectată.....	47
Aprobare și certificare.....	6

B

Borne	
Bornă de control.....	32, 54
Bornă de ieșire.....	25
Bucă deschisă.....	65

C

Cablu ecranat.....	23
Cabluri de alimentare pentru ieșire.....	23
Cardul de control	
Comunicația serială RS485.....	65
Comunicație serială USB.....	65
Ieșire +10 V c.c.....	65
Ieșire 24 Vcc.....	65
Performanță.....	65
Cerință de spațiu.....	10
Clasă de randament energetic.....	62
Comandă de la distanță.....	4
Comandă de pornire.....	36
Comandă externă.....	5
Comandă locală.....	32
Comunicație serială	
Comunicație serială.....	22, 32, 50, 65
Comunicație serială USB.....	65
Conductor.....	23
Conductor de șuntare.....	20
Conexiune electrică.....	13
Configurare.....	36
Configurare implicită.....	33
Control	
Bornă de control.....	32, 54
Cablare.....	13, 20, 23
Caracteristică.....	65
Controlul frânei mecanice.....	21
Convenție.....	72
Cuplu	
Caracteristică de cuplu.....	62
Cuplu de strângere a bornelor.....	66
Curent continuu.....	5
Curent de dispersie.....	8, 13
Curent de ieșire.....	64
Curenți tranzitorii.....	14

D

Depozitarea.....	9
Devaluare.....	62
Dimensiune conductor.....	13
Dimensiunea cablului.....	17
Direcționarea cablului.....	23
Distribuire de sarcină.....	7

E

Echiptament auxiliar.....	23
Echiptament opțional.....	25
Egalizarea potențialelor.....	14
EMC.....	62
Eroare	
Jurnal de erori.....	31

F

Factor de putere.....	5, 23
Filtru RFI.....	19
Formă de undă de c.a.....	5

I

IEC 61800-3.....	19, 62
Ieșirea releului.....	65
Ieșiri	
Ieșire analogică.....	64
Ieșire digitală.....	64

Î

Împământare	
Conductor de împământare.....	13
Conectare împământare.....	23
Împământare.....	17, 18, 23, 25

I

Inițializare	
Procedură.....	33
Procedură manuală.....	33
Instalare.....	23
Instalarea „unul lângă altul”.....	10
Instalarea în conformitate cu EMC.....	13
Instrucțiuni privind dezafectarea.....	6
Intrare	
Bornă.....	18, 25
Cabluri de alimentare pentru intrare.....	23
Curent.....	18
Putere.....	5, 18, 23, 25
Putere la intrare.....	13
Tensiune la intrare.....	25

Intrare de c.a.....	5, 18	Pornire accidentală.....	7, 50
Intrare digitală.....	20	Pornire automată.....	32, 36
Intrări		Pornire manuală.....	32
Intrare analogică.....	63	Programare.....	20, 31, 32
Intrare digitală.....	63	Protecția circuitului derivat.....	66
Intrare în impulsuri.....	64	Protecția la supracurent.....	13
Î		Protecție termică.....	6
Înterupător de circuit.....	23	Protecție tranzitorie.....	5
Întreținere.....	50		
I		R	
Izolație contra interferenței.....	23	Răcirea.....	10
J		Randament energetic.....	59, 60, 61
Jurnal alarmă.....	31	Reacția sistemului.....	4
Jurnal alarmă.....	31	Reacție.....	23
L		Reciclarea.....	6
Listă de avertismente și alarme.....	54	Referință.....	31
Lungimea cablului.....	63	Referință pentru viteză.....	36, 47
		Regulator extern.....	4
M		Releul clientului.....	44
Mediu de instalare.....	9	Resetare.....	31, 32, 33, 50
Mediul ambiant.....	62	Resursă suplimentară.....	4
Meniu principal.....	29, 31	Rețea de alimentare	
Meniu rapid.....	27, 31	Alimentare (L1/N, L2/L, L3).....	61
Montare.....	10, 23	Date despre alimentare.....	59
Montare orizontală.....	10	Tensiune.....	31
Motor		Rețea de alimentare de c.a.....	5, 18
Cablul de motor.....	13, 17	Rețea de alimentare izolată.....	19
Curent.....	5, 35	Ridicare.....	10
Curent de sarcină motor.....	31		
Date.....	35	S	
Date despre motor.....	33	Scopul utilizării.....	4
Ieșirea motorului.....	62	Secțiune transversală.....	63
Protecție.....	4	Sensul de rotație a codificatorului.....	36
Protecție termică motor.....	6	Separator de rețea.....	25
Putere motor.....	13, 31	Service.....	50
Rotație.....	35	Siguranță.....	13
Stare.....	4	Siguranța.....	8
N		Siguranță fuzibilă.....	23, 66
Nivel de tensiune.....	63	SIL2.....	6
		SILCL din SIL2.....	6
P		Simbol.....	72
Panoul posterior.....	10	Ș	
PELV.....	49, 65	Șoc.....	9
Personalul calificat.....	7	S	
Plăcuța nominală.....	9	Spațiu liber pentru răcire.....	23
Pornire.....	33		

Specificație.....	23
Standard și conformitate pentru funcția STO.....	6
STO	
Activarea.....	43
Date tehnice.....	45
Dezactivare.....	43
Întreținere.....	44
Repornire automată.....	43, 44
Repornire manuală.....	43, 44
Test de punere în funcțiune.....	44
Structura meniului.....	31
T	
Tastă de meniu.....	26, 30, 31
Tastă de navigare.....	26, 30, 31
Tastă de operare.....	26, 31
Tensiune de alimentare.....	25, 64
Tensiune ridicată.....	7, 25
Termistor.....	49
Timp de descărcare.....	8
Triunghi împământat.....	19
Triunghi simetric.....	19
V	
Vibrație.....	9



.....
Danfoss declină orice responsabilitate în ceea ce privește eventualele erori din cataloage, prospecte sau orice alte materiale tipărite. Danfoss își rezervă dreptul de a aduce schimbări la produsele sale fără preaviz. Aceasta se aplică totodată în cazul produselor comandate în prealabil, cu condiția ca schimbările să poată fi făcute fără a fi necesar să fie schimbat în mod substanțial caietul de sarcini asupra căruia s-a căzut de acord în prealabil. Toate mărcile de fabricație din cadrul acestui material sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss, emblema Danfoss sunt mărci de fabricație ale companiei Danfoss A/S. Toate drepturile rezervate.
.....

Danfoss A/S
Ulstaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

